

対象施設空調機器リスト

臼井公民館(音楽ホール除く)

記号	設置場所	種別	型式	台数	平均能力 定格容量 (kw)	機器の ガス消費 量 (kw)	機器の消 費電力 (kw)
PAC1	屋上	GHP	ガスヒートポンプエアコン(8HP)	1	25.2	23.3	1.596
PAC2	屋上	GHP	ガスヒートポンプエアコン(8HP)	1	25.2	23.3	1.506
PAC3	屋上	GHP	ガスヒートポンプエアコン(10HP)	1	30.75	29.5	2.62
PAC4	屋上	GHP	ガスヒートポンプエアコン(13HP)	1	39	32.7	2.516
PAC5	屋上	GHP	ガスヒートポンプエアコン(13HP)	1	39	32.7	2.204
PAC6	屋上	GHP	ガスヒートポンプエアコン(16HP)	1	49	46.9	2.446
PAC7	屋上	GHP	ガスヒートポンプエアコン(10HP)	2	30.75	29.5	2.182
PAC8	屋上	GHP	ガスヒートポンプエアコン(10HP)	1	30.75	29.5	1.583
PAC9	屋上	GHP	ガスヒートポンプエアコン(13HP)	1	39	32.7	2.434

和田ふるさと館

記号	設置場所	種別	型式	台数	平均能力 定格容量 (kw)	機器の ガス消費 量 (m3/h)	機器の消 費電力 (kw)
R-1	屋上	空冷ヒートポンプ氷蓄熱ユニット		1	363.7	-	115.8
AHU-101	屋上	水平型エアハンドリングユニット		1	94.9	-	30
AHU-102	屋上	水平型エアハンドリングユニット		1	65.4	-	7.5
AHU-103	屋上	水平型エアハンドリングユニット		1	7.7	-	2.7
AHU-201	屋上	水平型エアハンドリングユニット		1	146.6	-	7.5
PAC-101	屋上	空冷ヒートポンプパッケージ		1	15	-	4.095
PAC-201	屋上テラス	空冷ヒートポンプパッケージ		1	3.4	-	0.801
PAC-202	屋上テラス	空冷ヒートポンプパッケージ(ルームエアコン)		1	2.8	-	0.796

志津保育園

記号	設置場所	種別	型式	台数	平均能力 定格容量 (kw)	機器の ガス消費 量 (m3/h)	機器の消 費電力 (kw)
RP	屋外	冷温水発生機	ヤサキ	1	154.8	15.6	11.1
ACU-1	2F屋根	EHP	ダイキン	1	30.8	-	7.51
ACU-2	2F屋根	EHP	ダイキン	2	15.4	-	3.75

臼井保育園

記号	設置場所	種別	型式	台数	平均能力 定格容量 (kw)	機器の ガス消費 量 (m3/h)	機器の消 費電力 (kw)
CH	屋外	冷温水発生機		1	116	8.62	5.51
AC-1	屋外	EHP		1	26.5	-	10
AC-2	屋外	EHP		1	26.5	-	9.99
AC-3	屋外	EHP		2	13.25	-	4.6