

合建築物」という。)の住宅以外の用途に供する部分については第1の1に、住宅の用途に供する部分については第2の1に、それぞれ適合する措置を講ずるものとする。ただし、複合建築物における住宅以外の用途に供する部分の床面積の合計が300平方メートル未満の場合においては、当該部分について第2の1に適合する措置を講ずるものとすることができるものとする。

2 一次エネルギー消費量に関する基準

2-1 複合建築物の建築主等は、当該認定申請複合建築物の設計一次エネルギー消費量(2-3に定める方法により算出した数値をいう。)が、当該認定申請複合建築物の基準一次エネルギー消費量(2-2に定める方法により算出した数値をいう。)を上回らないようにするものとする。

2-2 基準一次エネルギー消費量の算定方法

複合建築物の基準一次エネルギー消費量は、複合建築物全体については(1)に定める方法、複合建築物における単位住戸については(2)に定める方法によるものとする。

(1) 複合建築物全体の基準一次エネルギー消費量は、イ及びロにより求められる値の合計値とする。

イ 住宅以外の用途に供する部分については、第1の2-2に定める方法により算出した基準一次エネルギー消費量

ロ 住宅の用途に供する部分については、当該複合建築物における単位住戸が一である場合には第2の2-2の(1)に定める方法により算出した基準一次エネルギー消費量とし、当該複合建築物における単位住戸が複数ある場合には第2の2-2の(2)に定める方法により算出した基準一次エネルギー消費量とする。

(2) 複合建築物における単位住戸の基準一次エネルギー消費量は、第2の2-2の(1)に定める方法により算出したものとする。

2-3 設計一次エネルギー消費量の算定方法

複合建築物の設計一次エネルギー消費量は、複合建築物全体については(1)に定める方法、複合建築物における単位住戸については(2)に定める方法によるものとする。

(1) 複合建築物全体の設計一次エネルギー消費量は、イ及びロにより求められる値の合計値とする。

イ 住宅以外の用途に供する部分については、第1の2-3に定める方法により算出した設計一次エネルギー消費量

ロ 住宅の用途に供する部分については、当該複合建築物における単位住戸が一である場合には第2の2-3の(1)に定める方法により算出した設計一次エネルギー消費量とし、当該複合建築物における単位住戸が複数ある場合には第2の2-3の(2)に定める方法により算出した設計一次エネルギー消費量とする。

(2) 複合建築物における単位住戸の設計一次エネルギー消費量は、第2の2-3の(1)に定める方法により算出したものとする。

II. 建築物の低炭素化の促進のために誘導すべきその他の基準

建築物の建築主等は、第1又は第2のいずれかに適合する建築物の低炭素化のための措置を講ずるものとする。ただし、認定申請複合建築物が複合建築物全体である場合は、住宅の用途に供する部分及び住宅以外の用途に供する部分について、それぞれ第1又は第2のいずれかに適合する措置を講ずるものとする。

第1 次の1から8までに掲げる項目のうち、二以上の項目に適合するものとする。

- 1 節水に関する取組について、次のいずれかに該当すること。
 - (1) 設置する便器の半数以上に節水に資する便器を採用すること。
 - (2) 設置する水栓の半数以上に節水に資する水栓を採用すること。
 - (3) 定置型の電気食器洗い機を設置すること。ただし、共同住宅等全体及び複合建築物については、住戸の半数以上に設置すること。
- 2 雨水、井戸水又は雑排水の利用のための設備を設置すること。
- 3 エネルギー管理に関する取組について、次のいずれかに該当すること。
 - (1) HEMS（住宅の所有者が使用する空気調和設備、照明設備等の電力使用量等の住宅のエネルギー消費量に関する情報について、個別に計測、蓄積及び表示をすることが可能で、その電力使用を調整するための制御機能を有するホームエネルギー管理システムをいう。）を設置していること。ただし、共同住宅等全体及び複合建築物については、住戸の半数以上に設置すること。
 - (2) BEMS（空気調和設備、照明設備等の電力使用量等の建築物のエネルギー消費量に関する情報について、個別に計測、蓄積及び表示をすることが可能で、その電力使用を調整するための制御機能を有するビルエネルギー管理システムをいう。）を設置すること。
- 4 太陽光発電設備等の再生可能エネルギー発電設備と連系した蓄電池（床に据え付けるものに限る。）を設置すること。ただし、共同住宅等全体及び複合建築物については、住戸の半数以上に設置すること。
- 5 ヒートアイランド対策に関する取組について、次のいずれかに該当すること。
 - (1) 敷地面積に対する緑地、水面等の面積割合を10%以上とすること。
 - (2) 日射反射率の高い舗装材により被覆した面積の敷地面積に対する割合を10%以上とすること。
 - (3) 緑化等の対策をした面積の屋根面に対する割合を20%以上とすること。
 - (4) 緑化対策をした面積の外壁面積に対する割合を10%以上とすること。
 - (5) (1)の割合、(2)の割合、(3)の割合の2分の1及び(4)の割合の合計を10%以上とすること。
- 6 日本住宅性能表示基準（平成13年国土交通省告示第1346号）に定める劣化対策等級に係る評価が等級3に該当する措置を講ずること。
- 7 木造住宅又は木造建築物であること。
- 8 高炉セメント又はフライアッシュセメントを構造耐力上主要な部分に使用していること。

第2 建築物の総合的な環境性能評価に基づき、標準的な建築物と比べて低炭素化に資する建築物として、法第53条第1項に規定する所管行政庁が認めるものとする。

附 則

この告示は、平成 24 年 12 月 4 日から施行する。

別表第1

	(い)	(ろ)	(は)	(に)
(1)	事務所等	300	—	$V = 20A_p/N$
(2)	ホテル等	420 (寒冷地域にあっては 470)	客室部	$V = 3.9A_p$
			非客室部	$V = 20A_p/N$
(3)	病院等	340 (寒冷地域にあっては 370)	病室部	$V = 4.0A_p$
			非病室部	$V = 6.0A_p$
(4)	物品販売業を営む店舗等	380	—	$V = 20A_p/N$
(5)	学校等	320	教室部	$V = 10A_p$
			非教室部	$V = 20A_p/N$
(6)	飲食店等	550	客席部	$V = 10A_p$
			非客席部	$V = 20A_p/N$
(7)	集会所等	550	集会室部	$V = 10A_p$
			非集会室部	$V = 20A_p/N$
(8)	工場等	—	—	—

1 「事務所等」とは、事務所、官公署、図書館、博物館その他エネルギーの使用の状況に関してこれらに類するものをいう。

2 「ホテル等」とは、ホテル、旅館その他エネルギーの使用の状況に関してこれらに類するものをいう。

3 「病院等」とは、病院、老人ホーム、身体障害者福祉ホームその他エネルギーの使用の状況に関してこれらに類するものをいう。

4 「物品販売業を営む店舗等」とは、百貨店、マーケットその他エネルギーの使用の状況に関してこれらに類するものをいう。

5 「学校等」とは、小学校、中学校、高等学校、大学、高等専門学校、専修学校、各種学校その他エネルギーの使用の状況に関してこれらに類するものをいう。

6 「飲食店等」とは、飲食店、食堂、喫茶店、キャバレーその他エネルギーの使用の状況に関してこれらに類するものをいう。

7 「集会所等」とは、公会堂、集会場、ボーリング場、体育館、劇場、映画館、ぱちんこ屋その他エネルギーの使用の状況に関してこれらに類するものをいう。

8 「工場等」とは、工場、畜舎、自動車車庫、自転車駐車場、倉庫、観覧場、卸売市場、火葬場その他エネルギーの使用の状況に関してこれらに類するものをいう。

9 (に) 欄の式において、 V 、 A_p 及び N は、それぞれ次の数値を表すものとする。

V : 取入外気量 (単位 1時間につき立方メートル)

A_p : 屋内周囲空間の床面積 (単位 平方メートル)

N : 実況に応じた1人当たりの占有面積 (単位 平方メートル)

別表第 2

平均階床面積 地階を 除く階数	50 平方メートル 以下の場合	100 平方メートル の場合	200 平方メートル の場合	300 平方メートル 以上の場合
1	2.40	1.68	1.32	1.20
2 以上	2.00	1.40	1.10	1.00
平均階床面積がこの表に掲げる数値の中間値である場合においては、規模補正係数は、近傍の規模補正係数を直線的に補間した数値とする。				

別表第3

室用途		設備別基準一次エネルギー消費量に関する係数 (単位 1平方メートル1年につきメガジュール)																		
		空調調和設備								空調調和設備以外の機械換気設備	照明設備	給湯設備								その他設備等
		地域区分										地域区分								
		1	2	3	4	5	6	7	8			1	2	3	4	5	6	7	8	
事務所等	事務室	898	917	925	965	1033	1115	1129	1399	0	498	20	20	19	18	17	16	14	12	498
	電子計算機器事務室	944	963	1120	1155	1259	1350	1378	1715	0	498	20	20	19	18	17	16	14	12	1245
	会議室	1060	1071	993	1021	1075	1148	1153	1465	0	231	51	50	47	45	43	39	36	29	42
	喫茶室	1060	1071	993	1021	1075	1148	1153	1465	0	254	1712	1678	1572	1531	1454	1322	1209	978	42
	社員食堂	394	397	380	392	406	458	450	594	0	141	2568	2517	2358	2297	2180	1983	1813	1467	0
	中央監視室	2457	2508	3049	3155	3354	3527	3696	4490	0	1171	46	45	42	41	39	36	33	26	2565
	ロビー	660	671	655	675	693	750	739	913	0	547	6	6	6	5	5	4	3	0	0
	廊下	660	671	655	675	693	750	739	913	0	245	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	便所	660	671	655	675	693	750	739	913	413	367	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	喫煙室	660	671	655	675	693	750	739	913	826	202	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	更衣室又は倉庫	787	797	816	850	894	967	977	1220	138	202	995	975	914	890	845	768	702	569	0
	厨房	0	0	0	0	0	0	0	0	3514	322	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	機械室	0	0	0	0	0	0	0	0	769	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	電気室	0	0	0	0	0	0	0	0	1539	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	湯沸室等	0	0	0	0	0	0	0	0	88	64	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	食品庫等	0	0	0	0	0	0	0	0	176	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	印刷室等	0	0	0	0	0	0	0	0	176	106	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	屋内駐車場	0	0	0	0	0	0	0	0	1366	123	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	廃棄物保管場所等	0	0	0	0	0	0	0	0	527	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ホテル等	客室	1601	1437	1091	1062	1086	1099	1057	1139	0	308	936	917	859	837	795	723	661	535
客室内の浴室等		1601	1437	1091	1062	1086	1099	1057	1139	385	342	936	917	859	837	795	723	661	535	131
終日利用されるフロント		4024	3991	4594	4676	5265	5385	5509	6589	0	1710	0	0	0	0	0	0	0	0	0
日中のみ利用されるフロント		2944	2961	3499	3615	3993	4144	4358	5327	0	926	0	0	0	0	0	0	0	0	0
終日利用される事務室		1701	1661	1884	1979	2160	2300	2489	3122	0	1394	62	60	57	55	52	48	43	35	641
日中のみ利用される事務室		1139	1132	1324	1401	1502	1626	1791	2260	0	871	62	60	57	55	52	48	43	35	534
終日利用されるロビー		4024	3991	4594	4676	5265	5385	5509	6589	0	1026	31	30	28	28	26	24	22	18	0
日中のみ利用されるロビー		2944	2961	3499	3615	3993	4144	4358	5327	0	556	62	60	57	55	52	48	43	35	0
宴会場		4739	4834	5924	6131	6785	7027	7491	9258	0	1282	216	211	198	193	183	166	152	123	470
会議室		4046	4118	4981	5174	5732	5973	6325	7788	0	1282	216	211	198	193	183	166	152	123	0
結婚式場		3811	3818	4450	4591	5084	5287	5477	6652	0	1282	92	91	85	83	78	71	65	53	0
レストラン		4451	4305	4227	4324	4700	4869	5068	6356	0	556	3889	3813	3572	3479	3302	3003	2746	2222	463
ラウンジ		3186	3142	3161	3218	3497	3645	3798	4672	0	598	62	60	57	55	52	48	43	35	0
バー		1147	1123	1368	1391	1488	1550	1580	1931	0	128	62	60	57	55	52	48	43	35	0
店舗		2350	2288	2331	2399	2607	2744	2885	3630	0	638	31	30	28	28	26	24	22	18	994
社員食堂		3402	3375	3604	3728	4137	4308	4535	5579	0	997	3889	3813	3572	3479	3302	3003	2746	2222	0
終日利用される廊下		2323	2271	2264	2320	2493	2550	2640	3276	0	513	0	0	0	0	0	0	0	0	0
日中のみ利用される廊下		1609	1565	1456	1490	1571	1615	1666	2083	0	278	0	0	0	0	0	0	0	0	0
終日利用される共用部の便所		4024	3991	4594	4676	5265	5385	5509	6589	1154	1026	0	0	0	0	0	0	0	0	0
日中のみ利用される共用部の便所		2944	2961	3499	3615	3993	4144	4358	5327	625	556	0	0	0	0	0	0	0	0	0
終日利用される喫煙室		4024	3991	4594	4676	5265	5385	5509	6589	2308	564	0	0	0	0	0	0	0	0	0
日中のみ利用される喫煙室		2944	2961	3499	3615	3993	4144	4358	5327	1250	306	0	0	0	0	0	0	0	0	0
更衣室又は倉庫		2849	2811	3087	3198	3566	3726	3906	4739	385	564	502	492	461	449	427	388	355	287	0
厨房		0	0	0	0	0	0	0	0	5622	515	0	0	0	0	0	0	0	0	0
機械室		0	0	0	0	0	0	0	0	769	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
電気室		0	0	0	0	0	0	0	0	1539	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
湯沸室等		0	0	0	0	0	0	0	0	111	103	0	0	0	0	0	0	0	0	0
食品庫等		0	0	0	0	0	0	0	0	281	112	0	0	0	0	0	0	0	0	0
印刷室等		0	0	0	0	0	0	0	0	281	170	0	0	0	0	0	0	0	0	0
屋内駐車場		0	0	0	0	0	0	0	0	3420	308	0	0	0	0	0	0	0	0	0
廃棄物保管場所等		0	0	0	0	0	0	0	0	843	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0
病院等		病室	2430	2227	1756	1725	1725	1740	1701	1904	0	514	1842	1806	1692	1648	1564	1422	1301	1053
	看護職員室	2333	2141	1712	1673	1671	1679	1669	1846	0	813	267	262	246	239	227	206	189	153	160
	診察室	992	968	804	821	803	856	852	1004	0	448	214	210	196	191	182	165	151	122	327
	待合室	992	968	804	821	803	856	852	1004	0	303	214	210	196	191	182	165	151	122	327
	手術室	1475	1459	1105	1141	1117	1171	1131	1327	0	929	408	400	375	365	347	315	288	233	725
	検査室	1475	1459	1105	1141	1117	1171	1131	1327	0	465	408	400	375	365	347	315	288	233	725
	集中治療室	3148	3143	3900	4058	4506	4753	4987	6121	0	1391	510	500	469	457	433	394	360	292	2565
	解剖室等	650	659	705	753	795	897	927	1202	0	44	49	48	45	44	42	38	35	28	362
	浴室等	2430	2227	1756	1725	1725	1740	1701	1904	616	598	1842	1806	1692	1648	1564	1422	1301	1053	160
	レストラン	2523	2509	2812	2912	3256	3388	3542	4293	0	522	3889	3813	3572	3479	3302	3003	2746	2222	427
	事務室	650	659	705	753	795	897	927	1202	0	418	49	48	45	44	42	38	35	28	362
	終日利用されるロビー	2757	2563	1925	1922	1875	1889	1867	2072	0	1026	31	30	28	28	26	24	22	18	0
	日中のみ利用されるロビー	921	899	689	696	669	699	684	788	0	342	49	48	45	44	42	38	35	28	0
	終日利用される廊下	2755	2562	1924	1916	1853	1868	1855	2034	0	564	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	日中のみ利用される廊下	881	865	662	672	647	668	668	752	0	188	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	終日利用される共用部の便所	2757	2563	1925	1922	1875	1889	1867	2072	1154	1026	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	日中のみ利用される共用部の便所	921	899	689	696	669	699	684	788	385	342	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	終日利用される喫煙室	2757	2563	1925	1922	1875	1889	1867	2072	2308	564	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	日中のみ利用される喫煙室	921	899	689	696	669	699	684	788	769	188	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	更衣室又は倉庫	1052	1063	1085	1122	1218	1283	1313	1590	128	169	402	394	369	359	341	310	284	230	0
	厨房	0	0	0	0	0	0	0	0	9662	886	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	機械室	0	0	0	0	0	0	0	0	769	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	電気室	0	0	0	0	0	0	0	0	1539	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	湯沸室等	0	0	0	0	0	0	0	0	242	180	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	食品庫等	0	0	0	0	0	0	0	0	483	197	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	印刷室等	0	0	0	0	0	0	0	0	483	298									

物品販売業を営む店舗等	大型店の売場	2540	2451	2050	2085	2082	2140	2147	2437	0	931	62	60	57	55	52	48	43	35	1781	
	専門店の売場	2540	2451	2050	2085	2082	2140	2147	2437	0	829	62	60	57	55	52	48	43	35	1781	
	スーパーマーケットの売場	2540	2451	2050	2085	2082	2140	2147	2437	0	764	62	60	57	55	52	48	43	35	1781	
	事務室	1688	1615	1376	1398	1374	1444	1472	1630	0	755	62	60	57	55	52	48	43	35	652	
	荷さばき場	1011	955	770	774	772	813	818	897	0	125	31	30	28	28	26	24	22	18	142	
	ロビー	1413	1387	1273	1299	1353	1402	1412	1566	0	1246	31	30	28	28	26	24	22	18	0	
	便所	1413	1387	1273	1299	1353	1402	1412	1566	625	556	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	喫煙室	1413	1387	1273	1299	1353	1402	1412	1566	1250	306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	更衣室又は倉庫	1639	1627	1710	1768	1938	2028	2116	2583	208	306	502	492	461	449	427	388	355	287	0	
	厨房	0	0	0	0	0	0	0	0	5973	548	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	機械室	0	0	0	0	0	0	0	0	769	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	電気室	0	0	0	0	0	0	0	0	1539	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	湯沸室等	0	0	0	0	0	0	0	0	149	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	食品庫等	0	0	0	0	0	0	0	0	299	119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	印刷室等	0	0	0	0	0	0	0	0	299	181	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	屋内駐車場	0	0	0	0	0	0	0	0	2147	193	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	廃棄物保管場所等	0	0	0	0	0	0	0	0	896	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	学校等	小中学校の教室	411	417	380	387	546	595	563	760	0	176	218	213	200	195	185	168	154	124	8
		高等学校の教室	411	417	380	387	546	595	563	760	0	176	83	81	76	74	70	64	58	47	8
		小中学校又は高等学校の食堂	230	236	201	199	246	288	248	294	0	63	1392	1365	1279	1245	1182	1075	983	796	0
大学の教室		491	482	470	473	505	545	552	766	0	183	69	67	63	61	58	53	49	39	32	
大学の食堂		2354	2332	2311	2347	2549	2611	2677	3308	0	333	3825	3750	3513	3421	3248	2954	2700	2186	0	
職員室		1140	1106	856	880	902	977	936	1072	0	382	61	59	56	54	51	47	43	35	223	
研究室		812	797	874	909	969	1048	1058	1377	0	557	49	48	45	44	42	38	35	28	1026	
電子計算機器演習室		654	667	781	825	891	972	1012	1302	0	312	102	100	93	91	86	78	72	58	1129	
実験室		654	667	781	825	891	972	1012	1302	0	514	102	100	93	91	86	78	72	58	1129	
実習室		654	667	781	825	891	972	1012	1302	0	386	102	100	93	91	86	78	72	58	1129	
講堂又は体育館		928	928	836	849	890	961	941	1201	0	103	142	140	131	127	121	110	100	81	0	
宿直室		1488	1364	1024	1012	1031	1048	1033	1105	385	311	936	917	859	837	795	723	661	535	131	
事務室		601	609	552	559	580	638	605	775	0	383	41	40	37	36	35	31	29	23	228	
ロビー		1525	1533	1772	1842	2038	2156	2218	2714	0	282	41	40	37	36	35	31	29	23	0	
廊下		547	552	524	542	548	595	579	723	0	188	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
便所		547	552	524	542	548	595	579	723	318	282	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
喫煙室		547	552	524	542	548	595	579	723	635	155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
更衣室又は倉庫		876	894	911	943	1017	1091	1101	1355	106	155	332	325	305	297	282	256	234	190	0	
厨房		0	0	0	0	0	0	0	0	2108	193	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
機械室		0	0	0	0	0	0	0	0	769	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
電気室		0	0	0	0	0	0	0	0	1539	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
湯沸室等		0	0	0	0	0	0	0	0	53	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
食品庫等		0	0	0	0	0	0	0	0	105	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
印刷室等		0	0	0	0	0	0	0	0	105	64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
屋内駐車場		0	0	0	0	0	0	0	0	1171	105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
廃棄物保管場所等		0	0	0	0	0	0	0	0	316	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
飲食店等		レストランの客室	1587	1560	1697	1703	1781	1814	1833	2246	0	926	3889	3813	3572	3479	3302	3003	2746	2222	1008
		軽食店の客室	1590	1609	1452	1503	1602	1620	1561	1818	0	556	1296	1271	1191	1160	1101	1001	915	741	0
		喫茶店の客室	1629	1621	1592	1623	1694	1704	1653	1968	0	940	2593	2542	2381	2319	2201	2002	1830	1481	317
	バー	401	410	356	367	377	397	380	406	0	116	2074	2033	1905	1855	1761	1602	1464	1185	0	
	フロント	734	726	713	707	702	718	689	763	0	509	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	事務室	972	975	905	917	928	941	899	1033	0	755	31	30	28	28	26	24	22	18	463	
	ロビー	734	726	713	707	702	718	689	763	0	556	31	30	28	28	26	24	22	18	0	
	廊下	734	726	713	707	702	718	689	763	0	278	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	便所	734	726	713	707	702	718	689	763	625	556	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	喫煙室	734	726	713	707	702	718	689	763	1250	306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	更衣室又は倉庫	1046	1072	892	922	952	977	928	994	208	306	502	492	461	449	427	388	355	287	0	
	厨房	0	0	0	0	0	0	0	0	5973	548	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	機械室	0	0	0	0	0	0	0	0	769	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	電気室	0	0	0	0	0	0	0	0	1539	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	湯沸室等	0	0	0	0	0	0	0	0	149	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	食品庫等	0	0	0	0	0	0	0	0	299	119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	印刷室等	0	0	0	0	0	0	0	0	299	181	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	屋内駐車場	0	0	0	0	0	0	0	0	1952	176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	廃棄物保管場所等	0	0	0	0	0	0	0	0	896	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

