

資料5 市有特定建築物リスト

No.	施設名称	建物名称	所在地	構造・規模等			建築年	耐震基準	構造耐震指標 (最小Is値)	耐震対策
				構造	階数	延床面積 (m ²)				
1	佐倉市役所	1号館	海隣寺町	RC	6	8,764	昭和46年	旧	0.75	補強済
2	佐倉市役所	4号館	海隣寺町	RC	4	1,182	昭和48年	旧	0.76	補強済
3	佐倉市役所	社会福祉センター	海隣寺町	RC	4	2,093	昭和60年	新	0.76	補強済
4	ミレニアムセンター佐倉	ミレニアムセンター佐倉	宮前	RC	5	4,864	平成12年	新	—	—
5	京成志津駅南口自転車駐車場	自転車駐車場	上志津	S	3	1,391	昭和57年	新	0.60	補強済
6	健康管理センター	健康管理センター	江原台	RC	3	1,118	平成4年	新	—	—
7	よもぎの園	よもぎの園	宮前	RC	2	1,000	平成6年	新	—	—
8	根郷保育園	園舎	大崎台	RC	2	1,282	平成3年	新	—	—
9	志津保育園	園舎	西志津	RC	2	1,255	平成5年	新	—	—
10	臼井保育園	園舎	臼井田	RC	2	891	平成8年	新	—	—
11	北志津保育園	園舎	井野	RC	2	1,263	平成11年	新	—	—
12	市営大蛇住宅	第1棟	大蛇町	RC	4	1,857	平成17年	新	—	—
13	市営大蛇住宅	第2棟	大蛇町	RC	4	3,039	平成17年	新	—	—
14	市営大蛇住宅	第3棟	大蛇町	RC	3	2,610	平成18年	新	—	—
15	市営藤沢住宅	第1棟	藤沢町	RC	3	1,145	平成3年	新	—	—
16	市営藤沢住宅	第2棟	藤沢町	RC	3	1,145	平成4年	新	—	—
17	市営藤沢住宅	第3棟	藤沢町	RC	3	1,145	平成4年	新	—	—
18	岩名運動公園	陸上競技場メインスタンド	岩名	RC	3	2,078	平成8年	新	—	—
19	中央公民館	管理集会棟	鎚木町	RC	3	2,072	昭和51年	旧	0.63	新耐震相当
		講堂	鎚木町	RC	2		昭和51年		0.94	新耐震相当
20	根郷公民館	公民館	城	RC	3	1,748	平成5年	新	—	—
21	志津図書館	図書館	西志津	RC	3	5,122	平成7年	新	—	—
22	美術館	美術館	新町	SRC	5	5,041	平成6年	新	—	—
23	市民体育館	体育館	宮小路	RC	4	6,473	昭和55年	旧	0.76	補強済
24	志津市民プラザ	公民館	上志津	RC	4	3,275	平成27年	新	—	—
25	佐倉幼稚園	園舎	鎚木町	RC	2	1,489	平成3年	新	—	—
26	佐倉小学校	教室棟	新町	RC	3	1,576	昭和47年	旧	0.76	補強済
27	佐倉小学校	教室棟・給食室棟	新町	RC	4	1,989	昭和48年	旧	0.77	補強済
28	佐倉小学校	管理・特別教室棟	新町	RC	4	1,509	昭和48年	旧	0.76	補強済
29	佐倉小学校	体育館棟	新町	RC	2	1,191	昭和55年	旧	0.85	補強済
30	佐倉小学校	特別教室・教室棟	新町	RC	4	1,517	昭和55年	旧	0.76	補強済
31	内郷小学校	管理及び教室棟	岩名	RC	3	1,602	昭和54年	旧	0.77	補強済

資料5 市有特定建築物リスト

No.	施設名称	建物名称	所在地	構造・規模等			建築年	耐震基準	構造耐震指標 (最小Is値)	耐震対策
				構造	階数	延床面積 (m ²)				
32	臼井小学校	教室棟	臼井	RC	3	1,013	昭和51年	旧	0.76	補強済
		教室棟	臼井	RC	3	497	昭和54年			
33	臼井小学校	教室棟・配膳室棟	臼井	RC	3	1,943	平成14年	新	—	—
34	臼井小学校	体育館棟	臼井	RC	2	1,028	平成23年	新	—	—
35	印南小学校	教室棟・給食室棟	印南	RC	3	1,353	昭和50年	旧	0.82	新耐震相当
36	印南小学校	普通教室棟	印南	RC	3	1,073	昭和56年	旧	0.76	補強済
37	印南小学校	管理及び教室棟	印南	RC	3	1,516	平成3年	新	—	—
38	千代田小学校	管理及び教室棟	吉見	RC	3	1,269	昭和54年	旧	0.80	補強済
39	千代田小学校	管理・特別及び普通教室棟・給食室棟	吉見	RC	3	1,766	昭和61年	新	—	—
40	上志津小学校	教室棟	上志津	RC	4	1,776	昭和48年	旧	0.78	補強済
41	上志津小学校	教室・特別教室棟	上志津	RC	2	1,145	平成2年	新	—	—
42	志津小学校	教室棟	上座	RC	2	1,112	昭和42年	旧	0.78	補強済
43	志津小学校	管理及び教室棟	上座	RC	3	1,331	昭和49年	旧	0.77	補強済
44	志津小学校	体育館棟	上座	RC	2	1,309	平成10年	新	—	—
45	下志津小学校	管理棟・教室棟	中志津	RC	2	1,756	平成27年	新	—	—
46	下志津小学校	管理棟・教室棟	中志津	RC	3	1,355	昭和42年	旧	0.14	解体済
		管理棟・教室棟	中志津	RC	3	978	昭和44年			
		管理棟・教室棟	中志津	RC	3	345	平成2年			
47	下志津小学校	教室棟	中志津	RC	3	1,262	昭和46年	旧	0.76	補強済
48	南志津小学校	教室棟	下志津原	RC	4	2,721	昭和49年	旧	0.79	補強済
49	南志津小学校	管理棟	下志津原	RC	4	1,632	昭和52年	旧	0.77	補強済
50	南志津小学校	体育館棟	下志津原	RC	1	1,041	平成18年	新	—	—
51	根郷小学校	教室棟	城	RC	2	1,385	昭和52年	旧	0.81	補強済
52	根郷小学校	教室棟	城	RC	3	1,308	昭和54年	旧	0.90	補強済
53	根郷小学校	管理及び教室棟・給食室棟	城	RC	3	2,178	平成8年	新	—	—
54	根郷小学校	体育館棟	城	RC	1	1,232	平成10年	新	—	—
55	和田小学校	管理及び教室棟	直弥	RC	2	1,091	昭和43年	旧	0.86	補強済
56	弥富小学校	管理及び教室棟・給食室棟・幼稚園	岩富町	RC	2	2,264	昭和58年	新	—	—
57	井野小学校	管理及び教室棟	井野	RC	3	2,384	昭和46年	旧	0.78	補強済
58	井野小学校	教室棟	井野	RC	3	1,214	昭和50年	旧	0.85	補強済
59	佐倉東小学校	管理棟・教室棟・給食室棟	将門町	RC	3	4,554	昭和50年	旧	0.75	補強済
		管理棟・教室棟	将門町	RC	3	779	昭和54年			

資料5 市有特定建築物リスト

No.	施設名称	建物名称	所在地	構造・規模等			建築年	耐震基準	構造耐震指標 (最小Is値)	耐震対策
				構造	階数	延床面積 (m ²)				
60	西志津小学校	一般・特別教室棟・給食室棟	西志津	RC	4	3,361	昭和52年	旧	0.81	補強済
61	西志津小学校	体育館棟	西志津	RC	1	1,195	平成26年	新	—	—
62	小竹小学校	管理棟	ユーカーが丘	RC	3	2,318	昭和55年	旧	0.74	新耐震相当
63	小竹小学校	校舎・給食室棟	ユーカーが丘	RC	3	1,624	昭和55年	旧	0.75	新耐震相当
64	間野台小学校	管理及び特別教室棟	王子台	RC	3	1,931	昭和56年	旧	0.81	新耐震相当
65	間野台小学校	普通教室棟・給食室棟	王子台	RC	3	1,998	昭和56年	旧	1.00	新耐震相当
66	王子台小学校	普通教室及び特別教室棟	王子台	RC	3	2,691	昭和59年	新	—	—
67	王子台小学校	管理及び特別教室棟	王子台	RC	3	1,700	昭和59年	新	—	—
68	王子台小学校	体育館棟	王子台	RC	2	1,142	昭和60年	新	—	—
69	青菅小学校	管理及び普通教室棟	宮ノ台	RC	3	2,827	昭和61年	新	—	—
70	青菅小学校	特別教室棟・給食室棟	宮ノ台	RC	2	1,248	昭和61年	新	—	—
71	青菅小学校	体育館棟	宮ノ台	RC	2	1,189	昭和61年	新	—	—
72	寺崎小学校	管理及び特別教室棟	大崎台	RC	3	2,013	昭和62年	新	—	—
73	寺崎小学校	普通教室棟	大崎台	RC	3	1,897	昭和62年	新	—	—
74	寺崎小学校	体育館棟	大崎台	RC	2	1,165	昭和63年	新	—	—
75	山王小学校	体育館棟	山王	RC	2	1,370	平成1年	新	—	—
76	山王小学校	管理・普通教室及び特別教室棟	山王	RC	3	4,380	平成1年	新	—	—
77	山王小学校	普通教室棟	山王	RC	2	1,201	平成4年	新	—	—
78	染井野小学校	普通教室棟	染井野	RC	3	2,919	平成11年	新	—	—
79	染井野小学校	体育館棟・給食室棟	染井野	RC	2	2,047	平成11年	新	—	—
80	染井野小学校	特別教室棟	染井野	RC	2	1,428	平成11年	新	—	—
81	白銀小学校	校舎・給食室棟	白銀	RC	3	3,863	平成16年	新	—	—
82	白銀小学校	体育館棟	白銀	RC	1	1,255	平成16年	新	—	—
83	佐倉中学校	管理及び教室棟	城内町	RC	4	5,847	平成21年	新	—	—
84	佐倉中学校	管理及び特別教室棟	城内町	RC	2	1,208	昭和34年	旧	0.42	解体済
85	佐倉中学校	体育館棟	城内町	RC	2	2,861	平成9年	新	—	—
86	志津中学校	管理及び教室棟	井野	RC	3	1,274	昭和38年	旧	0.77	補強済
		管理及び教室棟	井野	RC	3	852	昭和40年			
		管理及び教室棟	井野	RC	3	920	昭和45年			
87	志津中学校	体育館棟	井野	RC	2	1,797	平成22年	新	—	—
88	志津中学校	体育館棟	井野	S	2	1,097	昭和43年	旧	0.32	解体済
89	志津中学校	普通教室棟	井野	RC	3	1,566	昭和53年	旧	0.77	補強済

資料5 市有特定建築物リスト

No.	施設名称	建物名称	所在地	構造・規模等			建築年	耐震基準	構造耐震指標 (最小Is値)	耐震対策
				構造	階数	延床面積 (m ²)				
90	志津中学校	普通教室棟	井野	RC	3	1,574	昭和55年	旧	0.71	新耐震相当
91	上志津中学校	管理及び教室棟	上志津	RC	4	2,470	昭和48年	旧	0.78	補強済
92	上志津中学校	教室棟	上志津	RC	4	1,568	昭和50年	旧	0.22	解体済
93	上志津中学校	教室棟	上志津	RC	4	1,747	昭和54年	旧	0.83	補強済
94	上志津中学校	体育館棟	上志津	RC	2	2,083	平成17年	新	—	—
95	南部中学校	特別・普通教室棟	神門	RC	2	1,441	平成28年	新	—	—
96	南部中学校	特別及び普通教室棟	神門	RC	2	916	昭和36年	旧	0.42	使用中止
		特別及び普通教室棟	神門	RC	2	485	昭和36年			
97	南部中学校	管理・特別及び普通教室棟	神門	RC	3	2,260	昭和57年	新	—	—
98	南部中学校	体育館棟	神門	RC	3	2,383	平成12年	新	—	—
99	臼井中学校	管理及び特別教室棟	臼井	RC	4	2,594	昭和51年	旧	0.83	補強済
100	臼井中学校	普通教室棟	臼井	RC	4	1,739	昭和51年	旧	0.79	補強済
101	臼井中学校	普通教室棟及び特別教室棟	臼井	RC	4	1,985	昭和56年	旧	0.80	補強済
102	井野中学校	特別教室及び管理室棟	宮ノ台	RC	4	2,735	昭和57年	新	—	—
103	井野中学校	普通教室棟	宮ノ台	RC	4	2,401	昭和57年	新	—	—
104	井野中学校	体育館棟	宮ノ台	RC	2	1,553	昭和57年	新	—	—
105	佐倉東中学校	管理・普通教室及び特別教室棟	高岡	RC	4	6,079	昭和62年	新	—	—
106	佐倉東中学校	体育館棟	高岡	RC	2	1,504	昭和63年	新	—	—
107	臼井西中学校	管理及び特別教室棟	臼井台	RC	3	3,066	昭和63年	新	—	—
108	臼井西中学校	特別教室棟	臼井台	RC	3	2,293	昭和63年	新	—	—
109	臼井西中学校	体育館棟	臼井台	RC	2	1,619	昭和63年	新	—	—
110	西志津中学校	管理及び普通教室棟	西志津	RC	3	5,814	昭和63年	新	—	—
111	西志津中学校	体育館棟	西志津	RC	2	1,491	昭和63年	新	—	—
112	臼井南中学校	管理棟・特別教室棟・普通教室棟	染井野	RC	3	5,571	平成7年	新	—	—
113	臼井南中学校	体育館棟・給食室棟	染井野	RC	3	3,040	平成7年	新	—	—
114	根郷中学校	普通教室・管理棟	山王	RC	3	3,557	平成9年	新	—	—
115	根郷中学校	体育館棟	山王	RC	2	2,350	平成9年	新	—	—
116	根郷中学校	特別教室棟	山王	RC	3	1,975	平成9年	新	—	—

構造 S:鉄骨造、RC:鉄筋コンクリート造、SRC:鉄骨鉄筋コンクリート造

Is値:(Seismic Index of Structure)構造体の耐震性能を表す指標であり、この値が大きいほど耐震性能は高くなります。