

年度

プール使用記録表

【資料 2】

- ★外気温23℃以上
 ★水温 22℃以上
 ★残留塩素濃度0.4～1.0ppm以上
 ★外気温と水温の合計が50℃以上

・プールサイドの清潔・整理・整頓・安全確認
 (緩衝材・滑り止めなど)

月 日	時間	天気	クラス	人 数		外 気 温	水 温	残 留 塩 素	水 深	環境チェック	監視員	記録職員	備考
記入例 8 / 1	9:45	晴れ	つき ほし	15人	使用 前	30 ℃	28 ℃	0・4 ppm	30 cm	○	記名	記名	
					使用 中	32 ℃	29 ℃	0・3 ppm	35 cm				
				人	使用 前	℃	℃	ppm	cm				
					使用 中	℃	℃	ppm	cm				
				人	使用 前	℃	℃	ppm	cm				
					使用 中	℃	℃	ppm	cm				
				人	使用 前	℃	℃	ppm	cm				
					使用 中	℃	℃	ppm	cm				
				人	使用 前	℃	℃	ppm	cm				
					使用 中	℃	℃	ppm	cm				
				人	使用 前	℃	℃	ppm	cm				
					使用 中	℃	℃	ppm	cm				
				人	使用 前	℃	℃	ppm	cm				
					使用 中	℃	℃	ppm	cm				
				人	使用 前	℃	℃	ppm	cm				
					使用 中	℃	℃	ppm	cm				
				人	使用 前	℃	℃	ppm	cm				
					使用 中	℃	℃	ppm	cm				
				人	使用 前	℃	℃	ppm	cm				
					使用 中	℃	℃	ppm	cm				
				人	使用 前	℃	℃	ppm	cm				
					使用 中	℃	℃	ppm	cm				

