

別紙2 冷媒漏えい検査が必要な空調機の定格出力

| 空調設備 | 定格出力 |
|-----------------|--------|
| ロビー | 28.0KW |
| 研修室 | 40.0KW |
| 学習室 | |
| 調理室 | 16.0KW |
| 事務室 | 11.2KW |
| ドライ野菜室 | 33.5KW |
| 缶瓶製造室 | |
| 惣菜製造室 | |
| バラ資料室 | 33.5KW |
| 宿泊部屋（つくし、すみれ） | 33.5KW |
| 宿泊部屋（あじさい、あさがを） | 40.0KW |
| 宿泊部屋（やまゆり、あざみ） | 40.0KW |
| 宿泊部屋（ひまわり、たんぼぼ） | 40.0KW |
| 食堂(吊り下げ) | 22.4KW |
| 食堂(据え置き) | 45.0KW |
| 直売所 | 16.0KW |
| シェアハウスエコキュート | 2.40KW |
| シェアハウスエコキュート | 2.40KW |
| シェアハウスエコキュート | 2.40KW |
| シェアハウス(キッチン4方向) | 11.2KW |
| シェアハウス（廊下天吊） | 28.0KW |