

別表 4 非常用の照明装置の照度測定表 (A 4)

測定年月日	測定機器　メーカー名		型式番号等		
光源の種類	最低照度の測定場所		最低照度（lx）	判定	
	階	部屋・廊下等			
白熱灯				指摘なし・要是正	
蛍光灯				指摘なし・要是正	
LEDランプ（自動検査機能なし）				指摘なし・要是正	
LEDランプ（自動検査機能あり）				指摘なし・要是正	
その他（　　）				指摘なし・要是正	

(別紙)

[illegible]

注 1) 「測定位置」欄には、「出入口付近」、「右壁中央付近」のように明記する。

注 2) 「光源の種類」欄には、白熱灯、蛍光灯、LEDランプ（自動検査機能なし）、LEDランプ（自動検査機能あり）、その他の別及び電池内蔵のものにあっては、（内）と付す。

注 3) 「照度」欄には、自動検査機能を有していない場合は、照度の値 (lx) を記入し、自動検査機能を有するものにあつては、「—」を記入する。