

高崎川周辺 排水ポンプ施設 概要

	施設名称	施設規模	ポンプ形式 吐出量(m ³ /min)
左 岸	竜灯橋排水ポンプ場	φ 400mm	ゲートポンプ 20.0m ³ /min
		φ 200mm	水中ポンプ 2.5m ³ /min
	高崎川南公園前排水ポンプ場	No.1 φ 400mm	水中モーターポンプ 20.0m ³ /min
		No.2 φ 400mm	
	法務局前排水ポンプ場	No.1 φ 300mm	水中モーターポンプ 11.0m ³ /min
		No.2 φ 300mm	
	表町区民センター前排水ポンプ場	No.1 φ 80mm	マンホールポンプ 0.7m ³ /min
		No.2 φ 80mm	
	六崎調整池排水ポンプ施設	No.1 φ 150mm	水中モーターポンプ 2.13m ³ /min
		No.2 φ 150mm	
	表町3丁目排水ポンプ場	No.1 φ 300mm	水中モーターポンプ 10m ³ /min
		No.2 φ 300mm	
No.3 φ 300mm			
右 岸	小沼街区公園内排水ポンプ場	No.1 φ 300mm	水中モーターポンプ 10m ³ /min
		No.2 φ 300mm	
	樋之口橋排水ポンプ場	No.1 φ 200mm	水中モーターポンプ 4.44m ³ /min
		No.2 φ 200mm	
	鍬木町2丁目排水ポンプ場	No.1 φ 300mm	水中モーターポンプ 10.02m ³ /min
		No.2 φ 300mm	
No.3 φ 150mm		水中モーターポンプ 2.0m ³ /min	
仮 設 ポ ン プ	竜灯橋仮設ポンプ	No.1 φ 300mm	水中モーターポンプ 10.0m ³ /min
		No.2 φ 300mm	
	表町区民センター前仮設ポンプ	φ 300mm	水中モーターポンプ 10.0m ³ /min
	警察署脇仮設ポンプ	φ 300mm	水中モーターポンプ 10.0m ³ /min
	表町4丁目仮設ポンプ	φ 300mm	水中モーターポンプ 10.0m ³ /min
	小沼仮設ポンプ1号機	φ 300mm	水中モーターポンプ 10.0m ³ /min
	小沼仮設ポンプ2号機	φ 300mm	水中モーターポンプ 10.0m ³ /min