

【別添5】撤去必須機器リスト(和田ふるさと館)

■和田ふるさと館 撤去必須機器リスト

機器		能力・仕様	台数	設置年度	設置場所	備考	メーカー
水処理装置 (加湿用)	MU-1	逆浸透水処理装置(パッケージタイプ) 処理水量:28 l/h 処理水槽:処理水タンク、圧送ポンプ付	1	1999	機械室	型式:PRO-60 点検 2回/年 フィルター交換 1 回/年	オルガノ