

令和6年度 水源水質分析結果一覧

南部 1 号水源 (南部系)

南部 1 号水源	単位等	5月	8月	11月	2月	最大値	最小値	年平均	水質基準等	南部 1 号水源
採水者	---	---	---	---	---	---	---	---	---	採水者
採水年月日	---	R6. 5. 28	R6. 8. 27	R6. 11. 19	R7. 2. 25	---	---	---	---	採水年月日
採水時刻	時：分	8:35	8:25	8:55	8:25	---	---	---	---	採水時刻
天候	前日・当日	曇・雨	晴・晴	曇・晴	晴・晴	---	---	---	---	天候
気温	℃	25. 0	29. 5	9. 0	5. 2	29. 5	5. 2	17. 2	---	気温
水温	℃	16. 0	16. 3	15. 5	15. 3	16. 3	15. 3	15. 8	---	水温
一般細菌	個/mL	0	0	1	0	1	0	0	100個/mL以下	一般細菌
大腸菌	＋・－	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	検出されないこと	大腸菌
カドミウム及びその化合物	mg/L	---	---	<0. 0003	---	<0. 0003	<0. 0003	<0. 0003	0. 003mg/L以下	カドミウム及びその化合物
水銀及びその化合物	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	0. 0005mg/L以下	水銀及びその化合物
セレン及びその化合物	mg/L	---	---	<0. 001	---	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01mg/L以下	セレン及びその化合物
鉛及びその化合物	mg/L	---	---	<0. 001	---	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01mg/L以下	鉛及びその化合物
ヒ素及びその化合物	mg/L	---	---	<0. 001	---	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01mg/L以下	ヒ素及びその化合物
六価クロム化合物	mg/L	---	---	<0. 002	---	<0. 002	<0. 002	<0. 002	0. 02mg/L以下	六価クロム化合物
亜硝酸態窒素	mg/L	---	<0. 004	---	---	<0. 004	<0. 004	<0. 004	0. 04mg/L以下	亜硝酸態窒素
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	0. 01mg/L以下	シアン化物イオン及び塩化シアン
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	---	<0. 1	---	---	<0. 1	<0. 1	<0. 1	10mg/L以下	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素
フッ素及びその化合物	mg/L	---	0. 08	---	---	0. 08	0. 08	0. 08	0. 8mg/L以下	フッ素及びその化合物
ホウ素及びその化合物	mg/L	---	---	<0. 1	---	<0. 1	<0. 1	<0. 1	1. 0mg/L以下	ホウ素及びその化合物
四塩化炭素	mg/L	---	<0. 0002	---	---	<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002	0. 002mg/L以下	四塩化炭素
1,4-ジオキサン	mg/L	---	<0. 005	---	---	<0. 005	<0. 005	<0. 005	0. 05mg/L以下	1,4-ジオキサン
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	---	<0. 004	---	---	<0. 004	<0. 004	<0. 004	0. 04mg/L以下	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン
ジクロロメタン	mg/L	---	<0. 002	---	---	<0. 002	<0. 002	<0. 002	0. 02mg/L以下	ジクロロメタン
テトラクロロエチレン	mg/L	---	<0. 001	---	---	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01mg/L以下	テトラクロロエチレン
トリクロロエチレン	mg/L	---	<0. 001	---	---	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01mg/L以下	トリクロロエチレン
ベンゼン	mg/L	---	<0. 001	---	---	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01mg/L以下	ベンゼン
塩素酸	mg/L	---	<0. 06	---	---	<0. 06	<0. 06	<0. 06	0. 6mg/L以下	塩素酸
クロロ酢酸	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	0. 02mg/L以下	クロロ酢酸
クロロホルム	mg/L	---	<0. 001	---	---	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 06mg/L以下	クロロホルム
ジクロロ酢酸	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	0. 03mg/L以下	ジクロロ酢酸
ジブロモクロロメタン	mg/L	---	<0. 001	---	---	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 1mg/L以下	ジブロモクロロメタン
臭素酸	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	0. 01mg/L以下	臭素酸
総トリハロメタン	mg/L	---	<0. 001	---	---	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 1mg/L以下	総トリハロメタン
トリクロロ酢酸	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	0. 03mg/L以下	トリクロロ酢酸
ブロモジクロロメタン	mg/L	---	<0. 001	---	---	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 03mg/L以下	ブロモジクロロメタン
ブロモホルム	mg/L	---	<0. 001	---	---	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 09mg/L以下	ブロモホルム
ホルムアルデヒド	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	0. 08mg/L以下	ホルムアルデヒド
亜鉛及びその化合物	mg/L	---	---	<0. 01	---	<0. 01	<0. 01	<0. 01	1. 0mg/L以下	亜鉛及びその化合物
アルミニウム及びその化合物	mg/L	---	---	<0. 01	---	<0. 01	<0. 01	<0. 01	0. 2mg/L以下	アルミニウム及びその化合物
鉄及びその化合物	mg/L	---	---	<0. 03	---	<0. 03	<0. 03	<0. 03	0. 3mg/L以下	鉄及びその化合物
銅及びその化合物	mg/L	---	---	<0. 01	---	<0. 01	<0. 01	<0. 01	1. 0mg/L以下	銅及びその化合物
ナトリウム及びその化合物	mg/L	---	8	---	---	8	8	8	200mg/L以下	ナトリウム及びその化合物
マンガン及びその化合物	mg/L	---	---	0. 038	---	0. 038	0. 038	0. 038	0. 05mg/L以下	マンガン及びその化合物
塩化物イオン	mg/L	---	6	---	---	6	6	6	200mg/L以下	塩化物イオン
カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	mg/L	---	77	---	---	77	77	77	300mg/L以下	カルシウム、マグネシウム等 (硬度)
蒸発残留物	mg/L	---	149	---	---	149	149	149	500mg/L以下	蒸発残留物
陰イオン界面活性剤	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	0. 2mg/L以下	陰イオン界面活性剤
ジェオスミン	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	0. 0001mg/L以下	ジェオスミン
2-メチルイソボルネオール	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	0. 00001mg/L以下	2-メチルイソボルネオール
非イオン界面活性剤	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	0. 02mg/L以下	非イオン界面活性剤
フェノール類	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	0. 005mg/L以下	フェノール類
有機物 (全有機炭素の量)	mg/L	---	<0. 3	---	---	<0. 3	<0. 3	<0. 3	3mg/L以下	有機物 (全有機炭素の量)
pH値		8. 2	8. 2	8. 3	8. 3	8. 3	8. 2	8. 2	5. 8以上8. 6以下	pH値
味		---	---	---	---	---	---	---	異常でないこと	味
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと	臭気
色度	度	1	1	2	2	2	1	2	5度以下	色度
濁度	度	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	2度以下	濁度
消毒の残留効果 (残留塩素)	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	0. 1mg/L以上	消毒の残留効果 (残留塩素)

南部 1 号水源(南部系)

[illegible]

令和6年度 水源水質分析結果一覧

南部2号水源(南部系)

南部2号水源	単位等	5月	8月	11月	2月	最大値	最小値	年平均	水質基準等	南部2号水源
採水者	---	---	---	---	---	---	---	---	---	採水者
採水年月日	---	R6.5.28	R6.8.27	R6.11.19	R7.2.25	---	---	---	---	採水年月日
採水時刻	時：分	8:52	8:45	9:12	8:40	---	---	---	---	採水時刻
天候	前日・当日	曇・雨	晴・晴	曇・晴	晴・晴	---	---	---	---	天候
気温	℃	24.2	30.8	10.6	5.8	30.8	5.8	17.8	---	気温
水温	℃	16.0	16.2	15.6	15.2	16.2	15.2	15.8	---	水温
一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	100個/mL以下	一般細菌
大腸菌	+・-	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	検出されないこと	大腸菌
カドミウム及びその化合物	mg/L	---	---	<0.0003	---	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.003mg/L以下	カドミウム及びその化合物
水銀及びその化合物	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	0.0005mg/L以下	水銀及びその化合物
セレン及びその化合物	mg/L	---	---	<0.001	---	<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下	セレン及びその化合物
鉛及びその化合物	mg/L	---	---	<0.001	---	<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下	鉛及びその化合物
ヒ素及びその化合物	mg/L	---	---	<0.001	---	<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下	ヒ素及びその化合物
六価クロム化合物	mg/L	---	---	<0.002	---	<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/L以下	六価クロム化合物
亜硝酸態窒素	mg/L	---	<0.004	---	---	<0.004	<0.004	<0.004	0.04mg/L以下	亜硝酸態窒素
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	0.01mg/L以下	シアン化物イオン及び塩化シアン
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	---	<0.1	---	---	<0.1	<0.1	<0.1	10mg/L以下	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素
フッ素及びその化合物	mg/L	---	<0.08	---	---	<0.08	<0.08	<0.08	0.8mg/L以下	フッ素及びその化合物
ホウ素及びその化合物	mg/L	---	---	<0.1	---	<0.1	<0.1	<0.1	1.0mg/L以下	ホウ素及びその化合物
四塩化炭素	mg/L	---	<0.0002	---	---	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.002mg/L以下	四塩化炭素
1,4-ジオキサン	mg/L	---	<0.005	---	---	<0.005	<0.005	<0.005	0.05mg/L以下	1,4-ジオキサン
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	---	<0.004	---	---	<0.004	<0.004	<0.004	0.04mg/L以下	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン
ジクロロメタン	mg/L	---	<0.002	---	---	<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/L以下	ジクロロメタン
テトラクロロエチレン	mg/L	---	<0.001	---	---	<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下	テトラクロロエチレン
トリクロロエチレン	mg/L	---	<0.001	---	---	<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下	トリクロロエチレン
ベンゼン	mg/L	---	<0.001	---	---	<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下	ベンゼン
塩素酸	mg/L	---	<0.06	---	---	<0.06	<0.06	<0.06	0.6mg/L以下	塩素酸
クロロ酢酸	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	0.02mg/L以下	クロロ酢酸
クロロホルム	mg/L	---	<0.001	---	---	<0.001	<0.001	<0.001	0.06mg/L以下	クロロホルム
ジクロロ酢酸	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	0.03mg/L以下	ジクロロ酢酸
ジブロモクロロメタン	mg/L	---	<0.001	---	---	<0.001	<0.001	<0.001	0.1mg/L以下	ジブロモクロロメタン
臭素酸	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	0.01mg/L以下	臭素酸
総トリハロメタン	mg/L	---	<0.001	---	---	<0.001	<0.001	<0.001	0.1mg/L以下	総トリハロメタン
トリクロロ酢酸	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	0.03mg/L以下	トリクロロ酢酸
ブロモジクロロメタン	mg/L	---	<0.001	---	---	<0.001	<0.001	<0.001	0.03mg/L以下	ブロモジクロロメタン
ブロモホルム	mg/L	---	<0.001	---	---	<0.001	<0.001	<0.001	0.09mg/L以下	ブロモホルム
ホルムアルデヒド	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	0.08mg/L以下	ホルムアルデヒド
亜鉛及びその化合物	mg/L	---	---	<0.01	---	<0.01	<0.01	<0.01	1.0mg/L以下	亜鉛及びその化合物
アルミニウム及びその化合物	mg/L	---	---	<0.01	---	<0.01	<0.01	<0.01	0.2mg/L以下	アルミニウム及びその化合物
鉄及びその化合物	mg/L	---	---	<0.03	---	<0.03	<0.03	<0.03	0.3mg/L以下	鉄及びその化合物
銅及びその化合物	mg/L	---	---	<0.01	---	<0.01	<0.01	<0.01	1.0mg/L以下	銅及びその化合物
ナトリウム及びその化合物	mg/L	---	8	---	---	8	8	8	200mg/L以下	ナトリウム及びその化合物
マンガン及びその化合物	mg/L	---	---	0.024	---	0.024	0.024	0.024	0.05mg/L以下	マンガン及びその化合物
塩化物イオン	mg/L	---	6	---	---	6	6	6	200mg/L以下	塩化物イオン
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	---	79	---	---	79	79	79	300mg/L以下	カルシウム、マグネシウム等（硬度）
蒸発残留物	mg/L	---	146	---	---	146	146	146	500mg/L以下	蒸発残留物
陰イオン界面活性剤	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	0.2mg/L以下	陰イオン界面活性剤
ジェオスミン	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	0.0001mg/L以下	ジェオスミン
2-メチルイソボルネオール	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	0.00001mg/L以下	2-メチルイソボルネオール
非イオン界面活性剤	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	0.02mg/L以下	非イオン界面活性剤
フェノール類	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	0.005mg/L以下	フェノール類
有機物（全有機炭素の量）	mg/L	---	<0.3	---	---	<0.3	<0.3	<0.3	3mg/L以下	有機物（全有機炭素の量）
pH値		8.2	8.3	8.3	8.3	8.3	8.2	8.3	5.8以上8.6以下	pH値
味		---	---	---	---	---	---	---	異常でないこと	味
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと	臭気
色度	度	1	1	1	1	1	1	1	5度以下	色度
濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	2度以下	濁度
消毒の残留効果（残留塩素）	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	0.1mg/L以上	消毒の残留効果（残留塩素）

南部 2 号水源 (南部系)

[illegible]

令和6年度 水源水質分析結果一覧

南部3号水源(南部系)

南部3号水源	単位等	5月	8月	11月	2月	最大値	最小値	年平均	水質基準等	南部3号水源
採水者	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	採水者
採水年月日	---	R6.5.28	R6.8.27	R6.11.19	R7.2.25	---	---	---	---	採水年月日
採水時刻	時：分	9:57	10:20	10:40	9:32	---	---	---	---	採水時刻
天候	前日・当日	曇・雨	晴・晴	曇・晴	晴・晴	---	---	---	---	天候
気温	℃	24.9	32.0	11.3	7.4	32.0	7.4	18.9	---	気温
水温	℃	15.9	15.8	15.3	16.0	16.0	15.3	15.8	---	水温
一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	100個/mL以下	一般細菌
大腸菌	+・-	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	検出されないこと	大腸菌
カドミウム及びその化合物	mg/L	---	---	<0.0003	---	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.003mg/L以下	カドミウム及びその化合物
水銀及びその化合物	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	0.0005mg/L以下	水銀及びその化合物
セレン及びその化合物	mg/L	---	---	<0.001	---	<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下	セレン及びその化合物
鉛及びその化合物	mg/L	---	---	<0.001	---	<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下	鉛及びその化合物
ヒ素及びその化合物	mg/L	---	---	<0.001	---	<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下	ヒ素及びその化合物
六価クロム化合物	mg/L	---	---	<0.002	---	<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/L以下	六価クロム化合物
亜硝酸態窒素	mg/L	---	<0.004	---	---	<0.004	<0.004	<0.004	0.04mg/L以下	亜硝酸態窒素
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	0.01mg/L以下	シアン化物イオン及び塩化シアン
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	---	<0.1	---	---	<0.1	<0.1	<0.1	10mg/L以下	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素
フッ素及びその化合物	mg/L	---	0.08	---	---	0.08	0.08	0.08	0.8mg/L以下	フッ素及びその化合物
ホウ素及びその化合物	mg/L	---	---	<0.1	---	<0.1	<0.1	<0.1	1.0mg/L以下	ホウ素及びその化合物
四塩化炭素	mg/L	---	<0.0002	---	---	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.002mg/L以下	四塩化炭素
1,4-ジオキサン	mg/L	---	<0.005	---	---	<0.005	<0.005	<0.005	0.05mg/L以下	1,4-ジオキサン
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	---	<0.004	---	---	<0.004	<0.004	<0.004	0.04mg/L以下	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン
ジクロロメタン	mg/L	---	<0.002	---	---	<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/L以下	ジクロロメタン
テトラクロロエチレン	mg/L	---	<0.001	---	---	<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下	テトラクロロエチレン
トリクロロエチレン	mg/L	---	<0.001	---	---	<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下	トリクロロエチレン
ベンゼン	mg/L	---	<0.001	---	---	<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下	ベンゼン
塩素酸	mg/L	---	<0.06	---	---	<0.06	<0.06	<0.06	0.6mg/L以下	塩素酸
クロロ酢酸	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	0.02mg/L以下	クロロ酢酸
クロロホルム	mg/L	---	<0.001	---	---	<0.001	<0.001	<0.001	0.06mg/L以下	クロロホルム
ジクロロ酢酸	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	0.03mg/L以下	ジクロロ酢酸
ジブロモクロロメタン	mg/L	---	<0.001	---	---	<0.001	<0.001	<0.001	0.1mg/L以下	ジブロモクロロメタン
臭素酸	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	0.01mg/L以下	臭素酸
総トリハロメタン	mg/L	---	<0.001	---	---	<0.001	<0.001	<0.001	0.1mg/L以下	総トリハロメタン
トリクロロ酢酸	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	0.03mg/L以下	トリクロロ酢酸
ブロモジクロロメタン	mg/L	---	<0.001	---	---	<0.001	<0.001	<0.001	0.03mg/L以下	ブロモジクロロメタン
ブロモホルム	mg/L	---	<0.001	---	---	<0.001	<0.001	<0.001	0.09mg/L以下	ブロモホルム
ホルムアルデヒド	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	0.08mg/L以下	ホルムアルデヒド
亜鉛及びその化合物	mg/L	---	---	<0.01	---	<0.01	<0.01	<0.01	1.0mg/L以下	亜鉛及びその化合物
アルミニウム及びその化合物	mg/L	---	---	<0.01	---	<0.01	<0.01	<0.01	0.2mg/L以下	アルミニウム及びその化合物
鉄及びその化合物	mg/L	---	---	0.03	---	0.03	0.03	0.03	0.3mg/L以下	鉄及びその化合物
銅及びその化合物	mg/L	---	---	<0.01	---	<0.01	<0.01	<0.01	1.0mg/L以下	銅及びその化合物
ナトリウム及びその化合物	mg/L	---	7	---	---	7	7	7	200mg/L以下	ナトリウム及びその化合物
マンガン及びその化合物	mg/L	---	---	0.026	---	0.026	0.026	0.026	0.05mg/L以下	マンガン及びその化合物
塩化物イオン	mg/L	---	5	---	---	5	5	5	200mg/L以下	塩化物イオン
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	---	68	---	---	68	68	68	300mg/L以下	カルシウム、マグネシウム等（硬度）
蒸発残留物	mg/L	---	129	---	---	129	129	129	500mg/L以下	蒸発残留物
陰イオン界面活性剤	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	0.2mg/L以下	陰イオン界面活性剤
ジェオスミン	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	0.0001mg/L以下	ジェオスミン
2-メチルイソボルネオール	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	0.00001mg/L以下	2-メチルイソボルネオール
非イオン界面活性剤	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	0.02mg/L以下	非イオン界面活性剤
フェノール類	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	0.005mg/L以下	フェノール類
有機物（全有機炭素の量）	mg/L	---	<0.3	---	---	<0.3	<0.3	<0.3	3mg/L以下	有機物（全有機炭素の量）
pH値		8.3	8.3	8.4	8.4	8.4	8.3	8.4	5.8以上8.6以下	pH値
味		---	---	---	---	---	---	---	異常でないこと	味
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと	臭気
色度	度	1	1	2	2	2	1	2	5度以下	色度
濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	2度以下	濁度
消毒の残留効果（残留塩素）	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	0.1mg/L以上	消毒の残留効果（残留塩素）

南部3号水源(南部系)

[illegible]

令和6年度 水源水質分析結果一覧

南部4号水源(南部系)

南部4号水源	単位等	5月	8月	11月	2月	最大値	最小値	年平均	水質基準等	南部4号水源
採水者	---					---	---	---	---	採水者
採水年月日	---	R6.5.28	R6.8.27	R6.11.19	R7.2.25	---	---	---	---	採水年月日
採水時刻	時：分	10:20	10:45	11:03	9:45	---	---	---	---	採水時刻
天候	前日・当日	曇・雨	晴・晴	曇・晴	晴・晴	---	---	---	---	天候
気温	℃	25.0	31.3	11.7	7.4	31.3	7.4	18.8	---	気温
水温	℃	16.2	16.3	15.4	14.8	16.3	14.8	15.7	---	水温
一般細菌	個/mL	0	1	0	0	1	0	0	100個/mL以下	一般細菌
大腸菌	+・-	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	検出されないこと	大腸菌
カドミウム及びその化合物	mg/L	---	---	<0.0003	---	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.003mg/L以下	カドミウム及びその化合物
水銀及びその化合物	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	0.0005mg/L以下	水銀及びその化合物
セレン及びその化合物	mg/L	---	---	<0.001	---	<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下	セレン及びその化合物
鉛及びその化合物	mg/L	---	---	<0.001	---	<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下	鉛及びその化合物
ヒ素及びその化合物	mg/L	---	---	<0.001	---	<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下	ヒ素及びその化合物
六価クロム化合物	mg/L	---	---	<0.002	---	<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/L以下	六価クロム化合物
亜硝酸態窒素	mg/L	---	0.044	---	---	0.044	0.044	0.044	0.04mg/L以下	亜硝酸態窒素
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	0.01mg/L以下	シアン化物イオン及び塩化シアン
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	---	0.1	---	---	0.1	0.1	0.1	10mg/L以下	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素
フッ素及びその化合物	mg/L	---	<0.08	---	---	<0.08	<0.08	<0.08	0.8mg/L以下	フッ素及びその化合物
ホウ素及びその化合物	mg/L	---	---	<0.1	---	<0.1	<0.1	<0.1	1.0mg/L以下	ホウ素及びその化合物
四塩化炭素	mg/L	---	<0.0002	---	---	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.002mg/L以下	四塩化炭素
1,4-ジオキサン	mg/L	---	<0.005	---	---	<0.005	<0.005	<0.005	0.05mg/L以下	1,4-ジオキサン
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	---	<0.004	---	---	<0.004	<0.004	<0.004	0.04mg/L以下	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン
ジクロロメタン	mg/L	---	<0.002	---	---	<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/L以下	ジクロロメタン
テトラクロロエチレン	mg/L	---	<0.001	---	---	<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下	テトラクロロエチレン
トリクロロエチレン	mg/L	---	<0.001	---	---	<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下	トリクロロエチレン
ベンゼン	mg/L	---	<0.001	---	---	<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下	ベンゼン
塩素酸	mg/L	---	<0.06	---	---	<0.06	<0.06	<0.06	0.6mg/L以下	塩素酸
クロロ酢酸	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	0.02mg/L以下	クロロ酢酸
クロロホルム	mg/L	---	<0.001	---	---	<0.001	<0.001	<0.001	0.06mg/L以下	クロロホルム
ジクロロ酢酸	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	0.03mg/L以下	ジクロロ酢酸
ジブromクロロメタン	mg/L	---	<0.001	---	---	<0.001	<0.001	<0.001	0.1mg/L以下	ジブromクロロメタン
臭素酸	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	0.01mg/L以下	臭素酸
総トリハロメタン	mg/L	---	<0.001	---	---	<0.001	<0.001	<0.001	0.1mg/L以下	総トリハロメタン
トリクロロ酢酸	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	0.03mg/L以下	トリクロロ酢酸
ブromジクロロメタン	mg/L	---	<0.001	---	---	<0.001	<0.001	<0.001	0.03mg/L以下	ブromジクロロメタン
ブromホルム	mg/L	---	<0.001	---	---	<0.001	<0.001	<0.001	0.09mg/L以下	ブromホルム
ホルムアルデヒド	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	0.08mg/L以下	ホルムアルデヒド
亜鉛及びその化合物	mg/L	---	---	<0.01	---	<0.01	<0.01	<0.01	1.0mg/L以下	亜鉛及びその化合物
アルミニウム及びその化合物	mg/L	---	---	<0.01	---	<0.01	<0.01	<0.01	0.2mg/L以下	アルミニウム及びその化合物
鉄及びその化合物	mg/L	---	---	0.03	---	0.03	0.03	0.03	0.3mg/L以下	鉄及びその化合物
銅及びその化合物	mg/L	---	---	<0.01	---	<0.01	<0.01	<0.01	1.0mg/L以下	銅及びその化合物
ナトリウム及びその化合物	mg/L	---	9	---	---	9	9	9	200mg/L以下	ナトリウム及びその化合物
マンガン及びその化合物	mg/L	---	---	0.031	---	0.031	0.031	0.031	0.05mg/L以下	マンガン及びその化合物
塩化物イオン	mg/L	---	5	---	---	5	5	5	200mg/L以下	塩化物イオン
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	---	73	---	---	73	73	73	300mg/L以下	カルシウム、マグネシウム等（硬度）
蒸発残留物	mg/L	---	141	---	---	141	141	141	500mg/L以下	蒸発残留物
陰イオン界面活性剤	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	0.2mg/L以下	陰イオン界面活性剤
ジェオスミン	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	0.0001mg/L以下	ジェオスミン
2-メチルイソボルネオール	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	0.00001mg/L以下	2-メチルイソボルネオール
非イオン界面活性剤	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	0.02mg/L以下	非イオン界面活性剤
フェノール類	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	0.005mg/L以下	フェノール類
有機物（全有機炭素の量）	mg/L	---	<0.3	---	---	<0.3	<0.3	<0.3	3mg/L以下	有機物（全有機炭素の量）
pH値		8.2	8.3	8.3	8.3	8.3	8.2	8.3	5.8以上8.6以下	pH値
味		---	---	---	---	---	---	---	異常でないこと	味
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと	臭気
色度	度	1	1	1	1	1	1	1	5度以下	色度
濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	2度以下	濁度
消毒の残留効果（残留塩素）	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	0.1mg/L以上	消毒の残留効果（残留塩素）

令和6年度 水源水質分析結果一覽

南部4号水源(南部系)

[illegible]

令和6年度 水源水質分析結果一覧

南部5号水源(南部系)

南部5号水源	単位等	5月	8月	11月	2月	最大値	最小値	年平均	水質基準等	南部5号水源
採水者	---	---	---	---	---	---	---	---	---	採水者
採水年月日	---	R6.5.28	R6.8.27	R6.11.19	R7.2.25	---	---	---	---	採水年月日
採水時刻	時：分	8:15	9:57	10:20	9:20	---	---	---	---	採水時刻
天候	前日・当日	曇・雨	晴・晴	曇・晴	晴・晴	---	---	---	---	天候
気温	℃	23.5	26.8	9.6	5.5	26.8	5.5	16.4	---	気温
水温	℃	15.7	15.8	15.2	15.1	15.8	15.1	15.4	---	水温
一般細菌	個/mL	0	1	1	0	1	0	0	100個/mL以下	一般細菌
大腸菌	+・-	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	検出されないこと	大腸菌
カドミウム及びその化合物	mg/L	---	---	<0.0003	---	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.003mg/L以下	カドミウム及びその化合物
水銀及びその化合物	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	0.0005mg/L以下	水銀及びその化合物
セレン及びその化合物	mg/L	---	---	<0.001	---	<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下	セレン及びその化合物
鉛及びその化合物	mg/L	---	---	<0.001	---	<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下	鉛及びその化合物
ヒ素及びその化合物	mg/L	---	---	<0.001	---	<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下	ヒ素及びその化合物
六価クロム化合物	mg/L	---	---	<0.002	---	<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/L以下	六価クロム化合物
亜硝酸態窒素	mg/L	---	0.008	---	---	0.008	0.008	0.008	0.04mg/L以下	亜硝酸態窒素
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	0.01mg/L以下	シアン化物イオン及び塩化シアン
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	---	<0.1	---	---	<0.1	<0.1	<0.1	10mg/L以下	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素
フッ素及びその化合物	mg/L	---	0.08	---	---	0.08	0.08	0.08	0.8mg/L以下	フッ素及びその化合物
ホウ素及びその化合物	mg/L	---	---	<0.1	---	<0.1	<0.1	<0.1	1.0mg/L以下	ホウ素及びその化合物
四塩化炭素	mg/L	---	<0.0002	---	---	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.002mg/L以下	四塩化炭素
1,4-ジオキサン	mg/L	---	<0.005	---	---	<0.005	<0.005	<0.005	0.05mg/L以下	1,4-ジオキサン
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	---	<0.004	---	---	<0.004	<0.004	<0.004	0.04mg/L以下	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン
ジクロロメタン	mg/L	---	<0.002	---	---	<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/L以下	ジクロロメタン
テトラクロロエチレン	mg/L	---	<0.001	---	---	<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下	テトラクロロエチレン
トリクロロエチレン	mg/L	---	<0.001	---	---	<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下	トリクロロエチレン
ベンゼン	mg/L	---	<0.001	---	---	<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下	ベンゼン
塩素酸	mg/L	---	<0.06	---	---	<0.06	<0.06	<0.06	0.6mg/L以下	塩素酸
クロロ酢酸	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	0.02mg/L以下	クロロ酢酸
クロロホルム	mg/L	---	<0.001	---	---	<0.001	<0.001	<0.001	0.06mg/L以下	クロロホルム
ジクロロ酢酸	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	0.03mg/L以下	ジクロロ酢酸
ジブromクロロメタン	mg/L	---	<0.001	---	---	<0.001	<0.001	<0.001	0.1mg/L以下	ジブromクロロメタン
臭素酸	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	0.01mg/L以下	臭素酸
総トリハロメタン	mg/L	---	<0.001	---	---	<0.001	<0.001	<0.001	0.1mg/L以下	総トリハロメタン
トリクロロ酢酸	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	0.03mg/L以下	トリクロロ酢酸
ブromジクロロメタン	mg/L	---	<0.001	---	---	<0.001	<0.001	<0.001	0.03mg/L以下	ブromジクロロメタン
ブromホルム	mg/L	---	<0.001	---	---	<0.001	<0.001	<0.001	0.09mg/L以下	ブromホルム
ホルムアルデヒド	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	0.08mg/L以下	ホルムアルデヒド
亜鉛及びその化合物	mg/L	---	---	<0.01	---	<0.01	<0.01	<0.01	1.0mg/L以下	亜鉛及びその化合物
アルミニウム及びその化合物	mg/L	---	---	<0.01	---	<0.01	<0.01	<0.01	0.2mg/L以下	アルミニウム及びその化合物
鉄及びその化合物	mg/L	---	---	<0.03	---	<0.03	<0.03	<0.03	0.3mg/L以下	鉄及びその化合物
銅及びその化合物	mg/L	---	---	<0.01	---	<0.01	<0.01	<0.01	1.0mg/L以下	銅及びその化合物
ナトリウム及びその化合物	mg/L	---	7	---	---	7	7	7	200mg/L以下	ナトリウム及びその化合物
マンガン及びその化合物	mg/L	---	---	0.041	---	0.041	0.041	0.041	0.05mg/L以下	マンガン及びその化合物
塩化物イオン	mg/L	---	5	---	---	5	5	5	200mg/L以下	塩化物イオン
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	---	67	---	---	67	67	67	300mg/L以下	カルシウム、マグネシウム等(硬度)
蒸発残留物	mg/L	---	130	---	---	130	130	130	500mg/L以下	蒸発残留物
陰イオン界面活性剤	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	0.2mg/L以下	陰イオン界面活性剤
ジェオスミン	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	0.0001mg/L以下	ジェオスミン
2-メチルイソボルネオール	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	0.00001mg/L以下	2-メチルイソボルネオール
非イオン界面活性剤	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	0.02mg/L以下	非イオン界面活性剤
フェノール類	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	0.005mg/L以下	フェノール類
有機物(全有機炭素の量)	mg/L	---	<0.3	---	---	<0.3	<0.3	<0.3	3mg/L以下	有機物(全有機炭素の量)
pH値		8.2	8.3	8.4	8.4	8.4	8.2	8.3	5.8以上8.6以下	pH値
味		---	---	---	---	---	---	---	異常でないこと	味
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと	臭気
色度	度	1	1	1	1	1	1	1	5度以下	色度
濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	2度以下	濁度
消毒の残留効果(残留塩素)	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	0.1mg/L以上	消毒の残留効果(残留塩素)

南部5号水源(南部系)

[illegible]

令和6年度 水源水質分析結果一覧

南部6号水源(南部系)

南部6号水源	単位等	5月	8月	11月	2月	最大値	最小値	年平均	水質基準等	南部6号水源
採水者	---	---	---	---	---	---	---	---	---	採水者
採水年月日	---	R6.5.28	R6.8.27	R6.11.19	R7.2.25	---	---	---	---	採水年月日
採水時刻	時：分	9:14	9:10	9:39	8:55	---	---	---	---	採水時刻
天候	前日・当日	曇・雨	晴・晴	曇・晴	晴・晴	---	---	---	---	天候
気温	℃	23.6	29.5	10.6	4.7	29.5	4.7	17.1	---	気温
水温	℃	16.3	16.6	16.5	16.4	16.6	16.3	16.4	---	水温
一般細菌	個/mL	0	0	0	2	2	0	0	100個/mL以下	一般細菌
大腸菌	+-	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	検出されないこと	大腸菌
カドミウム及びその化合物	mg/L	---	---	<0.0003	---	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.003mg/L以下	カドミウム及びその化合物
水銀及びその化合物	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	0.0005mg/L以下	水銀及びその化合物
セレン及びその化合物	mg/L	---	---	<0.001	---	<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下	セレン及びその化合物
鉛及びその化合物	mg/L	---	---	<0.001	---	<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下	鉛及びその化合物
ヒ素及びその化合物	mg/L	---	---	<0.001	---	<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下	ヒ素及びその化合物
六価クロム化合物	mg/L	---	---	<0.002	---	<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/L以下	六価クロム化合物
亜硝酸態窒素	mg/L	---	0.21	---	---	0.21	0.21	0.21	0.04mg/L以下	亜硝酸態窒素
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	0.01mg/L以下	シアン化物イオン及び塩化シアン
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	---	0.2	---	---	0.2	0.2	0.2	10mg/L以下	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素
フッ素及びその化合物	mg/L	---	0.09	---	---	0.09	0.09	0.09	0.8mg/L以下	フッ素及びその化合物
ホウ素及びその化合物	mg/L	---	---	<0.1	---	<0.1	<0.1	<0.1	1.0mg/L以下	ホウ素及びその化合物
四塩化炭素	mg/L	---	<0.0002	---	---	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.002mg/L以下	四塩化炭素
1,4-ジオキサン	mg/L	---	<0.005	---	---	<0.005	<0.005	<0.005	0.05mg/L以下	1,4-ジオキサン
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	---	<0.004	---	---	<0.004	<0.004	<0.004	0.04mg/L以下	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン
ジクロロメタン	mg/L	---	<0.002	---	---	<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/L以下	ジクロロメタン
テトラクロロエチレン	mg/L	---	<0.001	---	---	<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下	テトラクロロエチレン
トリクロロエチレン	mg/L	---	<0.001	---	---	<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下	トリクロロエチレン
ベンゼン	mg/L	---	<0.001	---	---	<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下	ベンゼン
塩素酸	mg/L	---	<0.06	---	---	<0.06	<0.06	<0.06	0.6mg/L以下	塩素酸
クロロ酢酸	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	0.02mg/L以下	クロロ酢酸
クロロホルム	mg/L	---	<0.001	---	---	<0.001	<0.001	<0.001	0.06mg/L以下	クロロホルム
ジクロロ酢酸	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	0.03mg/L以下	ジクロロ酢酸
ジブromクロロメタン	mg/L	---	<0.001	---	---	<0.001	<0.001	<0.001	0.1mg/L以下	ジブromクロロメタン
臭素酸	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	0.01mg/L以下	臭素酸
総トリハロメタン	mg/L	---	<0.001	---	---	<0.001	<0.001	<0.001	0.1mg/L以下	総トリハロメタン
トリクロロ酢酸	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	0.03mg/L以下	トリクロロ酢酸
ブromジクロロメタン	mg/L	---	<0.001	---	---	<0.001	<0.001	<0.001	0.03mg/L以下	ブromジクロロメタン
ブromホルム	mg/L	---	<0.001	---	---	<0.001	<0.001	<0.001	0.09mg/L以下	ブromホルム
ホルムアルデヒド	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	0.08mg/L以下	ホルムアルデヒド
亜鉛及びその化合物	mg/L	---	---	<0.01	---	<0.01	<0.01	<0.01	1.0mg/L以下	亜鉛及びその化合物
アルミニウム及びその化合物	mg/L	---	---	<0.01	---	<0.01	<0.01	<0.01	0.2mg/L以下	アルミニウム及びその化合物
鉄及びその化合物	mg/L	---	---	0.11	---	0.11	0.11	0.11	0.3mg/L以下	鉄及びその化合物
銅及びその化合物	mg/L	---	---	<0.01	---	<0.01	<0.01	<0.01	1.0mg/L以下	銅及びその化合物
ナトリウム及びその化合物	mg/L	---	9	---	---	9	9	9	200mg/L以下	ナトリウム及びその化合物
マンガン及びその化合物	mg/L	---	---	0.034	---	0.034	0.034	0.034	0.05mg/L以下	マンガン及びその化合物
塩化物イオン	mg/L	---	5	---	---	5	5	5	200mg/L以下	塩化物イオン
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	---	72	---	---	72	72	72	300mg/L以下	カルシウム、マグネシウム等（硬度）
蒸発残留物	mg/L	---	146	---	---	146	146	146	500mg/L以下	蒸発残留物
陰イオン界面活性剤	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	0.2mg/L以下	陰イオン界面活性剤
ジェオスミン	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	0.0001mg/L以下	ジェオスミン
2-メチルイソボルネオール	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	0.00001mg/L以下	2-メチルイソボルネオール
非イオン界面活性剤	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	0.02mg/L以下	非イオン界面活性剤
フェノール類	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	0.005mg/L以下	フェノール類
有機物（全有機炭素の量）	mg/L	---	0.3	---	---	0.3	0.3	0.3	3mg/L以下	有機物（全有機炭素の量）
pH値		8.2	8.3	8.3	8.3	8.3	8.2	8.3	5.8以上8.6以下	pH値
味		---	---	---	---	---	---	---	異常でないこと	味
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと	臭気
色度	度	2	3	3	3	2	3	3	5度以下	色度
濁度	度	0.2	0.6	0.1	<0.1	0.6	<0.1	0.2	2度以下	濁度
消毒の残留効果（残留塩素）	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	0.1mg/L以上	消毒の残留効果（残留塩素）

令和6年度 水源水質分析結果一覽

南部 6 号水源 (南部系)

南部6号水源	単位等	5月	8月	11月	2月	最大値	最小値	年平均	水質基準等	南部6号水源
アンチモン及びその化合物	mg/L	---	---	<0.002	---	<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/L以下	アンチモン及びその化合物
ウラン及びその化合物	mg/L	---	---	<0.0002	---	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.002mg/L以下	ウラン及びその化合物
ニッケル及びその化合物	mg/L	---	---	<0.002	---	<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/L以下	ニッケル及びその化合物
1,2-ジクロロエタン	mg/L	---	<0.0004	---	---	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0.004mg/L以下	1,2-ジクロロエタン
トルエン	mg/L	---	<0.001	---	---	<0.001	<0.001	<0.001	0.4mg/L以下	トルエン
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	0.08mg/L以下	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)
ジクロロアセトニトリル	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	0.01mg/L以下	ジクロロアセトニトリル
抱水コロアル	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	0.02mg/L以下	抱水コロアル
農薬類		---	---	---	---	---	---	---	1以下	農薬類
残留塩素	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	1mg/L以下	残留塩素
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	---	72	---	---	72	72	72	10mg/L以上100mg/L以下	カルシウム、マグネシウム等（硬度）
マンガン及びその化合物	mg/L	---	---	0.034	---	0.034	0.034	0.034	0.01mg/L以下	マンガン及びその化合物
遊離炭酸	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	20mg/L以下	遊離炭酸
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	---	<0.03	---	---	<0.03	<0.03	<0.03	0.3mg/L以下	1,1,1-トリクロロエタン
メチルトーブチルエーテル(MTBE)	mg/L	---	<0.002	---	---	<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/L以下	メチルトーブチルエーテル(MTBE)
有機物等(KMnO ₄ 消費量)	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	3mg/L以下	有機物等(KMnO ₄ 消費量)
臭気強度(TON)		---	---	---	---	---	---	---	3以下	臭気強度(TON)
蒸発残留物	mg/L	---	146	---	---	146	146	146	30mg/L以上200mg/L以下	蒸発残留物
濁度	度	0.2	0.6	0.1	<0.1	0.6	<0.1	0.2	1度以下	濁度
pH値		8.2	8.3	8.3	8.3	8.3	8.2	8.3	7.5程度	pH値
腐食性（ランゲリア指数）		---	---	---	---	---	---	---	-1程度以上とし、極力0に近づける (注)試験水で形成される垢の厚さが2.0mm以下	腐食性（ランゲリア指数）
従属栄養細菌	cfu/ml	1	3	0	58	58	0	16	16以下	従属栄養細菌
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	---	<0.01	---	---	<0.01	<0.01	<0.01	0.1mg/L以下	1,1-ジクロロエチレン
アルミニウム及びその化合物	mg/L	---	---	<0.01	---	<0.01	<0.01	<0.01	0.1mg/L以下	アルミニウム及びその化合物
PFOA及びPFOS	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	0.00005mg/L以下	PFOA及びPFOS
アンモニア態窒素	mg/L	---	0.43	---	---	0.43	0.43	0.43	---	アンモニア態窒素
電気伝導率	μS/cm	199	199	199	199	199	199	199	---	電気伝導率
カリウム	mg/L	---	8	---	---	8	8	8	---	カリウム
マグネシウム	mg/L	---	7	---	---	7	7	7	---	マグネシウム
カルシウム	mg/L	---	17	---	---	17	17	17	---	カルシウム
臭素イオン	mg/L	---	<0.05	---	---	<0.05	<0.05	<0.05	---	臭素イオン
硝酸態窒素	mg/L	---	<0.1	---	---	<0.1	<0.1	<0.1	---	硝酸態窒素
リン酸イオン	mg/L	---	0.7	---	---	0.7	0.7	0.7	---	リン酸イオン
硫酸イオン	mg/L	---	7	---	---	7	7	7	---	硫酸イオン
嫌気性芽胞菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	検出されないこと	嫌気性芽胞菌
クリプトスポリジウム	個/20L	---	---	---	---	---	---	---	検出されないこと	クリプトスポリジウム
ジアリジオン	個/20L	---	---	---	---	---	---	---	検出されないこと	ジアリジオン

令和6年度 水源水質分析結果一覧

南部7号水源(南部系)

南部7号水源	単位等	5月	8月	11月	2月	最大値	最小値	年平均	水質基準等	南部7号水源
採水者	----					----	----	----	----	採水者
採水年月日	---	R6. 5. 28	R6. 8. 27	R6. 11. 19	R7. 2. 25	---	---	---	---	採水年月日
採水時刻	時：分	9:35	9:33	9:56	9:05	----	----	----	----	採水時刻
天候	前日・当日	曇・雨	晴・晴	曇・晴	晴・晴	----	----	----	----	天候
気温	℃	23.4	26.8	9.3	5.9	26.8	5.9	16.4	----	気温
水温	℃	16.0	15.8	15.8	15.6	16.0	15.6	15.8	----	水温
一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	100個/mL以下	一般細菌
大腸菌	+・-	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	検出されないこと	大腸菌
カドミウム及びその化合物	mg/L	----	----	<0.0003	----	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.003mg/L以下	カドミウム及びその化合物
水銀及びその化合物	mg/L	----	----	----	----	----	----	----	0.0005mg/L以下	水銀及びその化合物
セレン及びその化合物	mg/L	----	----	<0.001	----	<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下	セレン及びその化合物
鉛及びその化合物	mg/L	----	----	<0.001	----	<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下	鉛及びその化合物
ヒ素及びその化合物	mg/L	----	----	<0.001	----	<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下	ヒ素及びその化合物
六価クロム化合物	mg/L	----	----	<0.002	----	<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/L以下	六価クロム化合物
亜硝酸態窒素	mg/L	----	0.22	----	----	0.22	0.22	0.22	0.04mg/L以下	亜硝酸態窒素
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	----	----	----	----	----	----	----	0.01mg/L以下	シアン化物イオン及び塩化シアン
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	----	0.4	----	----	0.4	0.4	0.4	10mg/L以下	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素
フッ素及びその化合物	mg/L	----	0.09	----	----	0.09	0.09	0.09	0.8mg/L以下	フッ素及びその化合物
ホウ素及びその化合物	mg/L	----	----	<0.1	----	<0.1	<0.1	<0.1	1.0mg/L以下	ホウ素及びその化合物
四塩化炭素	mg/L	----	<0.0002	----	----	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.002mg/L以下	四塩化炭素
1,4-ジオキサン	mg/L	----	<0.005	----	----	<0.005	<0.005	<0.005	0.05mg/L以下	1,4-ジオキサン
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	----	<0.004	----	----	<0.004	<0.004	<0.004	0.04mg/L以下	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン
ジクロロメタン	mg/L	----	<0.002	----	----	<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/L以下	ジクロロメタン
テトラクロロエチレン	mg/L	----	<0.001	----	----	<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下	テトラクロロエチレン
トリクロロエチレン	mg/L	----	<0.001	----	----	<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下	トリクロロエチレン
ベンゼン	mg/L	----	<0.001	----	----	<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下	ベンゼン
塩素酸	mg/L	----	<0.06	----	----	<0.06	<0.06	<0.06	0.6mg/L以下	塩素酸
クロロ酢酸	mg/L	----	----	----	----	----	----	----	0.02mg/L以下	クロロ酢酸
クロロホルム	mg/L	----	<0.001	----	----	<0.001	<0.001	<0.001	0.06mg/L以下	クロロホルム
ジクロロ酢酸	mg/L	----	----	----	----	----	----	----	0.03mg/L以下	ジクロロ酢酸
ジブromokクロロメタン	mg/L	----	<0.001	----	----	<0.001	<0.001	<0.001	0.1mg/L以下	ジブromokクロロメタン
臭素酸	mg/L	----	----	----	----	----	----	----	0.01mg/L以下	臭素酸
総トリハロメタン	mg/L	----	<0.001	----	----	<0.001	<0.001	<0.001	0.1mg/L以下	総トリハロメタン
トリクロロ酢酸	mg/L	----	----	----	----	----	----	----	0.03mg/L以下	トリクロロ酢酸
ブromोजクロロメタン	mg/L	----	<0.001	----	----	<0.001	<0.001	<0.001	0.03mg/L以下	ブromोजクロロメタン
ブromホルム	mg/L	----	<0.001	----	----	<0.001	<0.001	<0.001	0.09mg/L以下	ブromホルム
ホルムアルデヒド	mg/L	----	----	----	----	----	----	----	0.08mg/L以下	ホルムアルデヒド
亜鉛及びその化合物	mg/L	----	----	<0.01	----	<0.01	<0.01	<0.01	1.0mg/L以下	亜鉛及びその化合物
アルミニウム及びその化合物	mg/L	----	----	<0.01	----	<0.01	<0.01	<0.01	0.2mg/L以下	アルミニウム及びその化合物
鉄及びその化合物	mg/L	----	----	<0.03	----	<0.03	<0.03	<0.03	0.3mg/L以下	鉄及びその化合物
銅及びその化合物	mg/L	----	----	<0.01	----	<0.01	<0.01	<0.01	1.0mg/L以下	銅及びその化合物
ナトリウム及びその化合物	mg/L	----	9	----	----	9	9	9	200mg/L以下	ナトリウム及びその化合物
マンガン及びその化合物	mg/L	----	----	0.037	----	0.037	0.037	0.037	0.05mg/L以下	マンガン及びその化合物
塩化物イオン	mg/L	----	5	----	----	5	5	5	200mg/L以下	塩化物イオン
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	----	72	----	----	72	72	72	300mg/L以下	カルシウム、マグネシウム等（硬度）
蒸発残留物	mg/L	----	141	----	----	141	141	141	500mg/L以下	蒸発残留物
陰イオン界面活性剤	mg/L	----	----	----	----	----	----	----	0.2mg/L以下	陰イオン界面活性剤
ジェオスミン	mg/L	----	----	----	----	----	----	----	0.0001mg/L以下	ジェオスミン
2-メチルイソボルネオール	mg/L	----	----	----	----	----	----	----	0.00001mg/L以下	2-メチルイソボルネオール
非イオン界面活性剤	mg/L	----	----	----	----	----	----	----	0.02mg/L以下	非イオン界面活性剤
フェノール類	mg/L	----	----	----	----	----	----	----	0.005mg/L以下	フェノール類
有機物（全有機炭素の量）	mg/L	----	<0.3	----	----	<0.3	<0.3	<0.3	3mg/L以下	有機物（全有機炭素の量）
pH値		8.2	8.3	8.3	8.3	8.3	8.2	8.3	5.8以上8.6以下	pH値
味		----	----	----	----	----	----	----	異常でないこと	味
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと	臭気
色度	度	2	2	2	2	2	2	2	5度以下	色度
濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	2度以下	濁度
消毒の残留効果（残留塩素）	mg/L	----	----	----	----	----	----	----	0.1mg/L以上	消毒の残留効果（残留塩素）

南部7号水源(南部系)

[illegible]

令和6年度 水源水質分析結果一覧

南部 9 号水源 (南部系)

南部 9 号水源	単位等	5月	8月	---	---	最大値	最小値	年平均	水質基準等	南部 9 号水源
採水者	---	---	---	---	---	---	---	---	---	採水者
採水年月日	---	R6. 5. 28	R6. 8. 27	---	---	---	---	---	---	採水年月日
採水時刻	時：分	11:00	11:33	---	---	---	---	---	---	採水時刻
天候	前日・当日	曇・雨	晴・晴	---	---	---	---	---	---	天候
気温	℃	26. 0	33. 3	---	---	33. 3	26. 0	29. 6	---	気温
水温	℃	17. 8	18. 0	---	---	18. 0	17. 8	17. 9	---	水温
一般細菌	個/mL	0	0	---	---	0	0	0	100個/mL以下	一般細菌
大腸菌	+・-	(-)	(-)	---	---	(-)	(-)	(-)	検出されないこと	大腸菌
カドミウム及びその化合物	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	0. 003mg/L以下	カドミウム及びその化合物
水銀及びその化合物	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	0. 0005mg/L以下	水銀及びその化合物
セレン及びその化合物	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	0. 01mg/L以下	セレン及びその化合物
鉛及びその化合物	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	0. 01mg/L以下	鉛及びその化合物
ヒ素及びその化合物	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	0. 01mg/L以下	ヒ素及びその化合物
六価クロム化合物	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	0. 02mg/L以下	六価クロム化合物
亜硝酸態窒素	mg/L	---	<0. 004	---	---	<0. 004	<0. 004	<0. 004	0. 04mg/L以下	亜硝酸態窒素
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	0. 01mg/L以下	シアン化物イオン及び塩化シアン
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	---	<0. 1	---	---	<0. 1	<0. 1	<0. 1	10mg/L以下	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素
フッ素及びその化合物	mg/L	---	<0. 08	---	---	<0. 08	<0. 08	<0. 08	0. 8mg/L以下	フッ素及びその化合物
ホウ素及びその化合物	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	1. 0mg/L以下	ホウ素及びその化合物
四塩化炭素	mg/L	---	<0. 0002	---	---	<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002	0. 002mg/L以下	四塩化炭素
1, 4-ジオキサン	mg/L	---	<0. 005	---	---	<0. 005	<0. 005	<0. 005	0. 05mg/L以下	1, 4-ジオキサン
シス-1, 2-ジクロロエチレン及び トランス-1, 2-ジクロロエチレン	mg/L	---	<0. 004	---	---	<0. 004	<0. 004	<0. 004	0. 04mg/L以下	シス-1, 2-ジクロロエチレン及び トランス-1, 2-ジクロロエチレン
ジクロロメタン	mg/L	---	<0. 002	---	---	<0. 002	<0. 002	<0. 002	0. 02mg/L以下	ジクロロメタン
テトラクロロエチレン	mg/L	---	<0. 001	---	---	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01mg/L以下	テトラクロロエチレン
トリクロロエチレン	mg/L	---	<0. 001	---	---	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01mg/L以下	トリクロロエチレン
ベンゼン	mg/L	---	<0. 001	---	---	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01mg/L以下	ベンゼン
塩素酸	mg/L	---	<0. 06	---	---	<0. 06	<0. 06	<0. 06	0. 6mg/L以下	塩素酸
クロロ酢酸	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	0. 02mg/L以下	クロロ酢酸
クロロホルム	mg/L	---	<0. 001	---	---	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 06mg/L以下	クロロホルム
ジクロロ酢酸	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	0. 03mg/L以下	ジクロロ酢酸
ジブromokクロロメタン	mg/L	---	<0. 001	---	---	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 1mg/L以下	ジブromokクロロメタン
臭素酸	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	0. 01mg/L以下	臭素酸
総トリハロメタン	mg/L	---	<0. 001	---	---	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 1mg/L以下	総トリハロメタン
トリクロロ酢酸	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	0. 03mg/L以下	トリクロロ酢酸
ブromojクロロメタン	mg/L	---	<0. 001	---	---	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 03mg/L以下	ブromojクロロメタン
ブromホルム	mg/L	---	<0. 001	---	---	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 09mg/L以下	ブromホルム
ホルムアルデヒド	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	0. 08mg/L以下	ホルムアルデヒド
亜鉛及びその化合物	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	1. 0mg/L以下	亜鉛及びその化合物
アルミニウム及びその化合物	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	0. 2mg/L以下	アルミニウム及びその化合物
鉄及びその化合物	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	0. 3mg/L以下	鉄及びその化合物
銅及びその化合物	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	1. 0mg/L以下	銅及びその化合物
ナトリウム及びその化合物	mg/L	---	8	---	---	8	8	8	200mg/L以下	ナトリウム及びその化合物
マンガン及びその化合物	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	0. 05mg/L以下	マンガン及びその化合物
塩化物イオン	mg/L	---	7	---	---	7	7	7	200mg/L以下	塩化物イオン
カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	mg/L	---	82	---	---	82	82	82	300mg/L以下	カルシウム、マグネシウム等 (硬度)
蒸発残留物	mg/L	---	141	---	---	141	141	141	500mg/L以下	蒸発残留物
陰イオン界面活性剤	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	0. 2mg/L以下	陰イオン界面活性剤
ジェオスミン	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	0. 00001mg/L以下	ジェオスミン
2-メチルイソボルネオール	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	0. 00001mg/L以下	2-メチルイソボルネオール
非イオン界面活性剤	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	0. 02mg/L以下	非イオン界面活性剤
フェノール類	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	0. 005mg/L以下	フェノール類
有機物 (全有機炭素の量)	mg/L	---	<0. 3	---	---	<0. 3	<0. 3	<0. 3	3mg/L以下	有機物 (全有機炭素の量)
p H値		8. 2	8. 3	---	---	8. 3	8. 2	8. 2	5. 8以上8. 6以下	p H値
味		---	---	---	---	---	---	---	異常でないこと	味
臭気		異常なし	異常なし	---	---	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと	臭気
色度	度	2	1	---	---	2	1	2	5度以下	色度
濁度	度	0. 4	<0. 1	---	---	0. 4	<0. 1	0. 2	2度以下	濁度
消毒の残留効果 (残留塩素)	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	0. 1mg/L以上	消毒の残留効果 (残留塩素)

南部9号水源(南部系)

[illegible]

令和6年度 水源水質分析結果一覧

南部１０号水源(南部系)

南部１０号水源	単位等	5月	8月	11月	2月	最大値	最小値	年平均	水質基準等	南部１０号水源
採水者	---	---	---	---	---	---	---	---	---	採水者
採水年月日	---	R6. 5. 28	R6. 8. 27	R6. 11. 19	R7. 2. 25	---	---	---	---	採水年月日
採水時刻	時：分	10:42	11:10	11:30	10:03	---	---	---	---	採水時刻
天候	前日・当日	曇・雨	晴・晴	曇・晴	晴・晴	---	---	---	---	天候
気温	℃	24.6	32.5	12.1	8.4	32.5	8.4	19.4	---	気温
水温	℃	16.3	16.2	16.0	15.8	16.3	15.8	16.1	---	水温
一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	100個/mL以下	一般細菌
大腸菌	＋・－	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	検出されないこと	大腸菌
カドミウム及びその化合物	mg/L	---	---	<0.0003	---	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.003mg/L以下	カドミウム及びその化合物
水銀及びその化合物	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	0.0005mg/L以下	水銀及びその化合物
セレン及びその化合物	mg/L	---	---	<0.001	---	<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下	セレン及びその化合物
鉛及びその化合物	mg/L	---	---	<0.001	---	<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下	鉛及びその化合物
ヒ素及びその化合物	mg/L	---	---	<0.001	---	<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下	ヒ素及びその化合物
六価クロム化合物	mg/L	---	---	<0.002	---	<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/L以下	六価クロム化合物
亜硝酸態窒素	mg/L	---	<0.004	---	---	<0.004	<0.004	<0.004	0.04mg/L以下	亜硝酸態窒素
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	0.01mg/L以下	シアン化物イオン及び塩化シアン
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	---	<0.1	---	---	<0.1	<0.1	<0.1	10mg/L以下	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素
フッ素及びその化合物	mg/L	---	<0.08	---	---	<0.08	<0.08	<0.08	0.8mg/L以下	フッ素及びその化合物
ホウ素及びその化合物	mg/L	---	---	<0.1	---	<0.1	<0.1	<0.1	1.0mg/L以下	ホウ素及びその化合物
四塩化炭素	mg/L	---	<0.0002	---	---	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.002mg/L以下	四塩化炭素
1,4-ジオキサン	mg/L	---	<0.005	---	---	<0.005	<0.005	<0.005	0.05mg/L以下	1,4-ジオキサン
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	---	<0.004	---	---	<0.004	<0.004	<0.004	0.04mg/L以下	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン
ジクロロメタン	mg/L	---	<0.002	---	---	<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/L以下	ジクロロメタン
テトラクロロエチレン	mg/L	---	<0.001	---	---	<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下	テトラクロロエチレン
トリクロロエチレン	mg/L	---	<0.001	---	---	<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下	トリクロロエチレン
ベンゼン	mg/L	---	<0.001	---	---	<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下	ベンゼン
塩素酸	mg/L	---	<0.06	---	---	<0.06	<0.06	<0.06	0.6mg/L以下	塩素酸
クロロ酢酸	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	0.02mg/L以下	クロロ酢酸
クロロホルム	mg/L	---	<0.001	---	---	<0.001	<0.001	<0.001	0.06mg/L以下	クロロホルム
ジクロロ酢酸	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	0.03mg/L以下	ジクロロ酢酸
ジブロモクロロメタン	mg/L	---	<0.001	---	---	<0.001	<0.001	<0.001	0.1mg/L以下	ジブロモクロロメタン
臭素酸	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	0.01mg/L以下	臭素酸
総トリハロメタン	mg/L	---	<0.001	---	---	<0.001	<0.001	<0.001	0.1mg/L以下	総トリハロメタン
トリクロロ酢酸	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	0.03mg/L以下	トリクロロ酢酸
ブロモジクロロメタン	mg/L	---	<0.001	---	---	<0.001	<0.001	<0.001	0.03mg/L以下	ブロモジクロロメタン
ブロモホルム	mg/L	---	<0.001	---	---	<0.001	<0.001	<0.001	0.09mg/L以下	ブロモホルム
ホルムアルデヒド	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	0.08mg/L以下	ホルムアルデヒド
亜鉛及びその化合物	mg/L	---	---	<0.01	---	<0.01	<0.01	<0.01	1.0mg/L以下	亜鉛及びその化合物
アルミニウム及びその化合物	mg/L	---	---	<0.01	---	<0.01	<0.01	<0.01	0.2mg/L以下	アルミニウム及びその化合物
鉄及びその化合物	mg/L	---	---	0.05	---	0.05	0.05	0.05	0.3mg/L以下	鉄及びその化合物
銅及びその化合物	mg/L	---	---	<0.01	---	<0.01	<0.01	<0.01	1.0mg/L以下	銅及びその化合物
ナトリウム及びその化合物	mg/L	---	7	---	---	7	7	7	200mg/L以下	ナトリウム及びその化合物
マンガン及びその化合物	mg/L	---	---	0.056	---	0.056	0.056	0.056	0.05mg/L以下	マンガン及びその化合物
塩化物イオン	mg/L	---	5	---	---	5	5	5	200mg/L以下	塩化物イオン
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	---	68	---	---	68	68	68	300mg/L以下	カルシウム、マグネシウム等（硬度）
蒸発残留物	mg/L	---	120	---	---	120	120	120	500mg/L以下	蒸発残留物
陰イオン界面活性剤	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	0.2mg/L以下	陰イオン界面活性剤
ジェオスミン	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	0.0001mg/L以下	ジェオスミン
2-メチルイソボルネオール	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	0.00001mg/L以下	2-メチルイソボルネオール
非イオン界面活性剤	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	0.02mg/L以下	非イオン界面活性剤
フェノール類	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	0.005mg/L以下	フェノール類
有機物（全有機炭素の量）	mg/L	---	<0.3	---	---	<0.3	<0.3	<0.3	3mg/L以下	有機物（全有機炭素の量）
pH値		8.2	8.3	8.2	8.2	8.3	8.2	8.2	5.8以上8.6以下	pH値
味		---	---	---	---	---	---	---	異常でないこと	味
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと	臭気
色度	度	1	1	2	2	2	1	2	5度以下	色度
濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	2度以下	濁度
消毒の残留効果（残留塩素）	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	0.1mg/L以上	消毒の残留効果（残留塩素）

南部 10 号水源 (南部系)

[illegible]

令和6年度 水源水質分析結果一覧

南部 1 1 号水源 (南部系)

南部 1 1 号水源	単位等	5月	8月	11月	2月	最大値	最小値	年平均	水質基準等	南部 1 1 号水源
採水者	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	採水者
採水年月日	---	R6. 5. 28	R6. 8. 27	R6. 11. 19	R7. 2. 25	---	---	---	---	採水年月日
採水時刻	時：分	11:20	11:57	11:52	10:20	---	---	---	---	採水時刻
天候	前日・当日	曇・雨	晴・晴	曇・晴	晴・晴	---	---	---	---	天候
気温	℃	24. 1	28. 0	10. 3	6. 6	28. 0	6. 6	17. 2	---	気温
水温	℃	15. 7	15. 4	15. 2	15. 2	15. 7	15. 2	15. 4	---	水温
一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	100個/mL以下	一般細菌
大腸菌	+・-	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	検出されないこと	大腸菌
カドミウム及びその化合物	mg/L	---	---	<0. 0003	---	<0. 0003	<0. 0003	<0. 0003	0. 003mg/L以下	カドミウム及びその化合物
水銀及びその化合物	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	0. 0005mg/L以下	水銀及びその化合物
セレン及びその化合物	mg/L	---	---	<0. 001	---	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01mg/L以下	セレン及びその化合物
鉛及びその化合物	mg/L	---	---	<0. 001	---	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01mg/L以下	鉛及びその化合物
ヒ素及びその化合物	mg/L	---	---	<0. 001	---	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01mg/L以下	ヒ素及びその化合物
六価クロム化合物	mg/L	---	---	<0. 002	---	<0. 002	<0. 002	<0. 002	0. 02mg/L以下	六価クロム化合物
亜硝酸態窒素	mg/L	---	<0. 004	---	---	<0. 004	<0. 004	<0. 004	0. 04mg/L以下	亜硝酸態窒素
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	0. 01mg/L以下	シアン化物イオン及び塩化シアン
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	---	<0. 1	---	---	<0. 1	<0. 1	<0. 1	10mg/L以下	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素
フッ素及びその化合物	mg/L	---	0. 08	---	---	0. 08	0. 08	0. 08	0. 8mg/L以下	フッ素及びその化合物
ホウ素及びその化合物	mg/L	---	---	<0. 1	---	<0. 1	<0. 1	<0. 1	1. 0mg/L以下	ホウ素及びその化合物
四塩化炭素	mg/L	---	<0. 0002	---	---	<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002	0. 002mg/L以下	四塩化炭素
1,4-ジオキサン	mg/L	---	<0. 005	---	---	<0. 005	<0. 005	<0. 005	0. 05mg/L以下	1,4-ジオキサン
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	---	<0. 004	---	---	<0. 004	<0. 004	<0. 004	0. 04mg/L以下	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン
ジクロロメタン	mg/L	---	<0. 002	---	---	<0. 002	<0. 002	<0. 002	0. 02mg/L以下	ジクロロメタン
テトラクロロエチレン	mg/L	---	<0. 001	---	---	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01mg/L以下	テトラクロロエチレン
トリクロロエチレン	mg/L	---	<0. 001	---	---	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01mg/L以下	トリクロロエチレン
ベンゼン	mg/L	---	<0. 001	---	---	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01mg/L以下	ベンゼン
塩素酸	mg/L	---	<0. 06	---	---	<0. 06	<0. 06	<0. 06	0. 6mg/L以下	塩素酸
クロロ酢酸	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	0. 02mg/L以下	クロロ酢酸
クロロホルム	mg/L	---	<0. 001	---	---	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 06mg/L以下	クロロホルム
ジクロロ酢酸	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	0. 03mg/L以下	ジクロロ酢酸
ジブロモクロロメタン	mg/L	---	<0. 001	---	---	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 1mg/L以下	ジブロモクロロメタン
臭素酸	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	0. 01mg/L以下	臭素酸
総トリハロメタン	mg/L	---	<0. 001	---	---	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 1mg/L以下	総トリハロメタン
トリクロロ酢酸	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	0. 03mg/L以下	トリクロロ酢酸
ブロモジクロロメタン	mg/L	---	<0. 001	---	---	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 03mg/L以下	ブロモジクロロメタン
ブロモホルム	mg/L	---	<0. 001	---	---	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 09mg/L以下	ブロモホルム
ホルムアルデヒド	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	0. 08mg/L以下	ホルムアルデヒド
亜鉛及びその化合物	mg/L	---	---	<0. 01	---	<0. 01	<0. 01	<0. 01	1. 0mg/L以下	亜鉛及びその化合物
アルミニウム及びその化合物	mg/L	---	---	<0. 01	---	<0. 01	<0. 01	<0. 01	0. 2mg/L以下	アルミニウム及びその化合物
鉄及びその化合物	mg/L	---	---	0. 05	---	0. 05	0. 05	0. 05	0. 3mg/L以下	鉄及びその化合物
銅及びその化合物	mg/L	---	---	<0. 01	---	<0. 01	<0. 01	<0. 01	1. 0mg/L以下	銅及びその化合物
ナトリウム及びその化合物	mg/L	---	7	---	---	7	7	7	200mg/L以下	ナトリウム及びその化合物
マンガン及びその化合物	mg/L	---	---	0. 055	---	0. 055	0. 055	0. 055	0. 05mg/L以下	マンガン及びその化合物
塩化物イオン	mg/L	---	6	---	---	6	6	6	200mg/L以下	塩化物イオン
カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	mg/L	---	70	---	---	70	70	70	300mg/L以下	カルシウム、マグネシウム等 (硬度)
蒸発残留物	mg/L	---	136	---	---	136	136	136	500mg/L以下	蒸発残留物
陰イオン界面活性剤	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	0. 2mg/L以下	陰イオン界面活性剤
ジェオスミン	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	0. 0001mg/L以下	ジェオスミン
2-メチルイソボルネオール	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	0. 00001mg/L以下	2-メチルイソボルネオール
非イオン界面活性剤	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	0. 02mg/L以下	非イオン界面活性剤
フェノール類	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	0. 005mg/L以下	フェノール類
有機物 (全有機炭素の量)	mg/L	---	<0. 3	---	---	<0. 3	<0. 3	<0. 3	3mg/L以下	有機物 (全有機炭素の量)
pH値		8. 2	8. 3	8. 2	8. 2	8. 3	8. 2	8. 2	5. 8以上8. 6以下	pH値
味		---	---	---	---	---	---	---	異常でないこと	味
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと	臭気
色度	度	2	2	2	2	2	2	2	5度以下	色度
濁度	度	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	2度以下	濁度
消毒の残留効果 (残留塩素)	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	0. 1mg/L以上	消毒の残留効果 (残留塩素)

令和6年度 水源水質分析結果一覽

南部 1 1 号水源(南部系)

[illegible]

令和6年度 水源水質分析結果一覧

南部 1 2 号水源 (南部系)

南部 1 2 号水源	単位等	5月	8月	---	---	最大値	最小値	年平均	水質基準等	南部 1 2 号水源
採水者	---	---	---	---	---	---	---	---	---	採水者
採水年月日	---	R6. 5. 28	R6. 8. 27	---	---	---	---	---	---	採水年月日
採水時刻	時：分	11:35	12:16	---	---	---	---	---	---	採水時刻
天候	前日・当日	曇・雨	晴・晴	---	---	---	---	---	---	天候
気温	℃	24. 4	28. 3	---	---	28. 3	24. 4	26. 4	---	気温
水温	℃	15. 8	15. 7	---	---	15. 8	15. 7	15. 8	---	水温
一般細菌	個/mL	0	0	---	---	0	0	0	100個/mL以下	一般細菌
大腸菌	+・-	(-)	(-)	---	---	(-)	(-)	(-)	検出されないこと	大腸菌
カドミウム及びその化合物	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	0. 003mg/L以下	カドミウム及びその化合物
水銀及びその化合物	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	0. 0005mg/L以下	水銀及びその化合物
セレン及びその化合物	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	0. 01mg/L以下	セレン及びその化合物
鉛及びその化合物	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	0. 01mg/L以下	鉛及びその化合物
ヒ素及びその化合物	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	0. 01mg/L以下	ヒ素及びその化合物
六価クロム化合物	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	0. 02mg/L以下	六価クロム化合物
亜硝酸態窒素	mg/L	---	<0. 004	---	---	<0. 004	<0. 004	<0. 004	0. 04mg/L以下	亜硝酸態窒素
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	0. 01mg/L以下	シアン化物イオン及び塩化シアン
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	---	<0. 1	---	---	<0. 1	<0. 1	<0. 1	10mg/L以下	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素
フッ素及びその化合物	mg/L	---	0. 09	---	---	0. 09	0. 09	0. 09	0. 8mg/L以下	フッ素及びその化合物
ホウ素及びその化合物	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	1. 0mg/L以下	ホウ素及びその化合物
四塩化炭素	mg/L	---	<0. 0002	---	---	<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002	0. 002mg/L以下	四塩化炭素
1, 4-ジオキサン	mg/L	---	<0. 005	---	---	<0. 005	<0. 005	<0. 005	0. 05mg/L以下	1, 4-ジオキサン
シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン	mg/L	---	<0. 004	---	---	<0. 004	<0. 004	<0. 004	0. 04mg/L以下	シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン
ジクロロメタン	mg/L	---	<0. 002	---	---	<0. 002	<0. 002	<0. 002	0. 02mg/L以下	ジクロロメタン
テトラクロロエチレン	mg/L	---	<0. 001	---	---	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01mg/L以下	テトラクロロエチレン
トリクロロエチレン	mg/L	---	<0. 001	---	---	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01mg/L以下	トリクロロエチレン
ベンゼン	mg/L	---	<0. 001	---	---	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01mg/L以下	ベンゼン
塩素酸	mg/L	---	<0. 06	---	---	<0. 06	<0. 06	<0. 06	0. 6mg/L以下	塩素酸
クロロ酢酸	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	0. 02mg/L以下	クロロ酢酸
クロロホルム	mg/L	---	<0. 001	---	---	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 06mg/L以下	クロロホルム
ジクロロ酢酸	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	0. 03mg/L以下	ジクロロ酢酸
ジブromokクロロメタン	mg/L	---	<0. 001	---	---	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 1mg/L以下	ジブromokクロロメタン
臭素酸	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	0. 01mg/L以下	臭素酸
総トリハロメタン	mg/L	---	<0. 001	---	---	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 1mg/L以下	総トリハロメタン
トリクロロ酢酸	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	0. 03mg/L以下	トリクロロ酢酸
ブromomジクロロメタン	mg/L	---	<0. 001	---	---	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 03mg/L以下	ブromomジクロロメタン
ブromホルム	mg/L	---	<0. 001	---	---	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 09mg/L以下	ブromホルム
ホルムアルデヒド	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	0. 08mg/L以下	ホルムアルデヒド
亜鉛及びその化合物	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	1. 0mg/L以下	亜鉛及びその化合物
アルミニウム及びその化合物	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	0. 2mg/L以下	アルミニウム及びその化合物
鉄及びその化合物	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	0. 3mg/L以下	鉄及びその化合物
銅及びその化合物	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	1. 0mg/L以下	銅及びその化合物
ナトリウム及びその化合物	mg/L	---	9	---	---	9	9	9	200mg/L以下	ナトリウム及びその化合物
マンガン及びその化合物	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	0. 05mg/L以下	マンガン及びその化合物
塩化物イオン	mg/L	---	5	---	---	5	5	5	200mg/L以下	塩化物イオン
カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	mg/L	---	73	---	---	73	73	73	300mg/L以下	カルシウム、マグネシウム等 (硬度)
蒸発残留物	mg/L	---	140	---	---	140	140	140	500mg/L以下	蒸発残留物
陰イオン界面活性剤	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	0. 2mg/L以下	陰イオン界面活性剤
ジェオスミン	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	0. 00001mg/L以下	ジェオスミン
2-メチルイソボルネオール	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	0. 00001mg/L以下	2-メチルイソボルネオール
非イオン界面活性剤	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	0. 02mg/L以下	非イオン界面活性剤
フェノール類	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	0. 005mg/L以下	フェノール類
有機物 (全有機炭素の量)	mg/L	---	0. 4	---	---	0. 4	0. 4	0. 4	3mg/L以下	有機物 (全有機炭素の量)
p H値		8. 1	8. 3	---	---	8. 3	8. 1	8. 2	5. 8以上8. 6以下	p H値
味		---	---	---	---	---	---	---	異常でないこと	味
臭気		異常なし	異常なし	---	---	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと	臭気
色度	度	2	2	---	---	2	2	2	5度以下	色度
濁度	度	<0. 1	<0. 1	---	---	<0. 1	<0. 1	<0. 1	2度以下	濁度
消毒の残留効果 (残留塩素)	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	0. 1mg/L以上	消毒の残留効果 (残留塩素)

南部 1 2 号水源(南部系)

[illegible]

令和6年度 水源水質分析結果一覧

志津1号水源(志津系)

志津1号水源	単位等	6月	7月	12月	2月	最大値	最小値	年平均	水質基準等	志津1号水源
採水者	----					----	----	----	----	採水者
採水年月日	---	R6. 6. 11	R6. 7. 30	R6. 12. 10	R7. 2. 12	---	---	---	---	採水年月日
採水時刻	時：分	10:40	11:45	10:46	10:35	----	----	----	----	採水時刻
天候	前日・当日	曇・晴	晴・晴	晴・晴	晴・晴	----	----	----	----	天候
気温	℃	24.3	26.8	15.2	11.4	26.8	11.4	19.4	----	気温
水温	℃	16.2	16.5	15.8	15.6	16.5	15.6	16	----	水温
一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	100個/mL以下	一般細菌
大腸菌	+-	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	検出されないこと	大腸菌
カドミウム及びその化合物	mg/L	----	<0.0003	----	----	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.003mg/L以下	カドミウム及びその化合物
水銀及びその化合物	mg/L	----	----	----	----	----	----	----	0.0005mg/L以下	水銀及びその化合物
セレン及びその化合物	mg/L	----	<0.001	----	----	<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下	セレン及びその化合物
鉛及びその化合物	mg/L	----	<0.001	----	----	<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下	鉛及びその化合物
ヒ素及びその化合物	mg/L	----	<0.001	----	----	<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下	ヒ素及びその化合物
六価クロム化合物	mg/L	----	<0.002	----	----	<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/L以下	六価クロム化合物
亜硝酸態窒素	mg/L	----	<0.004	----	----	<0.004	<0.004	<0.004	0.04mg/L以下	亜硝酸態窒素
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	----	----	----	----	----	----	----	0.01mg/L以下	シアン化物イオン及び塩化シアン
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	----	<0.1	----	----	<0.1	<0.1	<0.1	10mg/L以下	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素
フッ素及びその化合物	mg/L	----	<0.08	----	----	<0.08	<0.08	<0.08	0.8mg/L以下	フッ素及びその化合物
ホウ素及びその化合物	mg/L	----	<0.1	----	----	<0.1	<0.1	<0.1	1.0mg/L以下	ホウ素及びその化合物
四塩化炭素	mg/L	----	----	<0.0002	----	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.002mg/L以下	四塩化炭素
1,4-ジオキサン	mg/L	----	----	<0.005	----	<0.005	<0.005	<0.005	0.05mg/L以下	1,4-ジオキサン
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	----	----	<0.004	----	<0.004	<0.004	<0.004	0.04mg/L以下	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン
ジクロロメタン	mg/L	----	----	<0.002	----	<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/L以下	ジクロロメタン
テトラクロロエチレン	mg/L	----	----	<0.001	----	<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下	テトラクロロエチレン
トリクロロエチレン	mg/L	----	----	<0.001	----	<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下	トリクロロエチレン
ベンゼン	mg/L	----	----	<0.001	----	<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下	ベンゼン
塩素酸	mg/L	----	<0.06	----	----	<0.06	<0.06	<0.06	0.6mg/L以下	塩素酸
クロロ酢酸	mg/L	----	----	----	----	----	----	----	0.02mg/L以下	クロロ酢酸
クロロホルム	mg/L	----	----	<0.001	----	<0.001	<0.001	<0.001	0.06mg/L以下	クロロホルム
ジクロロ酢酸	mg/L	----	----	----	----	----	----	----	0.03mg/L以下	ジクロロ酢酸
ジブロモクロロメタン	mg/L	----	----	<0.001	----	<0.001	<0.001	<0.001	0.1mg/L以下	ジブロモクロロメタン
臭素酸	mg/L	----	----	----	----	----	----	----	0.01mg/L以下	臭素酸
総トリハロメタン	mg/L	----	----	<0.001	----	<0.001	<0.001	<0.001	0.1mg/L以下	総トリハロメタン
トリクロロ酢酸	mg/L	----	----	----	----	----	----	----	0.03mg/L以下	トリクロロ酢酸
ブロモジクロロメタン	mg/L	----	----	<0.001	----	<0.001	<0.001	<0.001	0.03mg/L以下	ブロモジクロロメタン
ブロモホルム	mg/L	----	----	<0.001	----	<0.001	<0.001	<0.001	0.09mg/L以下	ブロモホルム
ホルムアルデヒド	mg/L	----	----	----	----	----	----	----	0.08mg/L以下	ホルムアルデヒド
亜鉛及びその化合物	mg/L	----	<0.01	----	----	<0.01	<0.01	<0.01	1.0mg/L以下	亜鉛及びその化合物
アルミニウム及びその化合物	mg/L	----	0.01	----	----	0.01	0.01	0.01	0.2mg/L以下	アルミニウム及びその化合物
鉄及びその化合物	mg/L	----	<0.03	----	----	<0.03	<0.03	<0.03	0.3mg/L以下	鉄及びその化合物
銅及びその化合物	mg/L	----	<0.01	----	----	<0.01	<0.01	<0.01	1.0mg/L以下	銅及びその化合物
ナトリウム及びその化合物	mg/L	----	15	----	----	15	15	15	200mg/L以下	ナトリウム及びその化合物
マンガン及びその化合物	mg/L	----	0.014	----	----	0.014	0.014	0.014	0.05mg/L以下	マンガン及びその化合物
塩化物イオン	mg/L	----	5	----	----	5	5	5	200mg/L以下	塩化物イオン
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	----	52	----	----	52	52	52	300mg/L以下	カルシウム、マグネシウム等（硬度）
蒸発残留物	mg/L	----	132	----	----	132	132	132	500mg/L以下	蒸発残留物
陰イオン界面活性剤	mg/L	----	----	----	----	----	----	----	0.2mg/L以下	陰イオン界面活性剤
ジェオスミン	mg/L	----	----	----	----	----	----	----	0.0001mg/L以下	ジェオスミン
2-メチルイソボルネオール	mg/L	----	----	----	----	----	----	----	0.00001mg/L以下	2-メチルイソボルネオール
非イオン界面活性剤	mg/L	----	----	----	----	----	----	----	0.02mg/L以下	非イオン界面活性剤
フェノール類	mg/L	----	----	----	----	----	----	----	0.005mg/L以下	フェノール類
有機物（全有機炭素の量）	mg/L	----	0.4	----	----	0.4	0.4	0.4	3mg/L以下	有機物（全有機炭素の量）
pH値		8.5	8.4	8.6	8.4	8.6	8.4	8.5	5.8以上8.6以下	pH値
味		----	----	----	----	----	----	----	異常でないこと	味
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと	臭気
色度	度	3	3	3	3	3	3	3	5度以下	色度
濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	2度以下	濁度
消毒の残留効果（残留塩素）	mg/L	----	----	----	----	----	----	----	0.1mg/L以上	消毒の残留効果（残留塩素）

志津1号水源(志津系)

志津1号水源										志津1号水源										
アンチモン及びその化合物	mg/L	---	<0.002	---	---	<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/L以下	アンチモン及びその化合物	mg/L	---	<0.002	---	---	<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/L以下	アンチモン及びその化合物
ウラン及びその化合物	mg/L	---	<0.0002	---	---	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.002mg/L以下	ウラン及びその化合物	mg/L	---	<0.0002	---	---	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.002mg/L以下	ウラン及びその化合物
ニッケル及びその化合物	mg/L	---	<0.002	---	---	<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/L以下	ニッケル及びその化合物	mg/L	---	<0.002	---	---	<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/L以下	ニッケル及びその化合物
1,2-ジクロロエタン	mg/L	---	---	<0.0004	---	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0.004mg/L以下	1,2-ジクロロエタン	mg/L	---	---	<0.0004	---	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0.004mg/L以下	1,2-ジクロロエタン
トルエン	mg/L	---	---	<0.001	---	<0.001	<0.001	<0.001	0.4mg/L以下	トルエン	mg/L	---	---	<0.001	---	<0.001	<0.001	<0.001	0.4mg/L以下	トルエン
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	0.08mg/L以下	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	0.08mg/L以下	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)
ジクロロアセトニトリル	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	0.01mg/L以下	ジクロロアセトニトリル	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	0.01mg/L以下	ジクロロアセトニトリル
抱水クロラール	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	0.02mg/L以下	抱水クロラール	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	0.02mg/L以下	抱水クロラール
農薬類		---	---	---	---	---	---	---	1以下	農薬類		---	---	---	---	---	---	---	1以下	農薬類
残留塩素	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	1mg/L以下	残留塩素	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	1mg/L以下	残留塩素
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	---	52	---	---	52	52	52	10mg/L以上100mg/L以下	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	---	52	---	---	52	52	52	10mg/L以上100mg/L以下	カルシウム、マグネシウム等（硬度）
マンガン及びその化合物	mg/L	---	0.014	---	---	0.014	0.014	0.014	0.01mg/L以下	マンガン及びその化合物	mg/L	---	0.014	---	---	0.014	0.014	0.014	0.01mg/L以下	マンガン及びその化合物
遊離炭酸	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	20mg/L以下	遊離炭酸	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	20mg/L以下	遊離炭酸
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	---	---	<0.03	---	<0.03	<0.03	<0.03	0.3mg/L以下	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	---	---	<0.03	---	<0.03	<0.03	<0.03	0.3mg/L以下	1,1,1-トリクロロエタン
メチルtertブチルエーテル(MTBE)	mg/L	---	---	<0.002	---	<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/L以下	メチルtertブチルエーテル(MTBE)	mg/L	---	---	<0.002	---	<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/L以下	メチルtertブチルエーテル(MTBE)
有機物等(KmnO4消費量)	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	3mg/L以下	有機物等(KmnO4消費量)	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	3mg/L以下	有機物等(KmnO4消費量)
臭気強度(TON)		---	---	---	---	---	---	---	3以下	臭気強度(TON)		---	---	---	---	---	---	---	3以下	臭気強度(TON)
蒸発残留物	mg/L	---	132	---	---	132	132	132	30mg/L以上200mg/L以下	蒸発残留物	mg/L	---	132	---	---	132	132	132	30mg/L以上200mg/L以下	蒸発残留物
濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	1度以下	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	1度以下	濁度
pH値		8.5	8.4	8.6	8.4	8.6	8.4	8.5	7.5程度	pH値		8.5	8.4	8.6	8.4	8.6	8.4	8.5	7.5程度	pH値
腐食性（ランゲリア指数）		---	---	---	---	---	---	---	-1程度以上とし、極力0に近づける	腐食性（ランゲリア指数）		---	---	---	---	---	---	---	-1程度以上とし、極力0に近づける	腐食性（ランゲリア指数）
従属栄養細菌	cfu/mL	3	5	2	7	7	2	4	1Lの水で形成される菌落数は2,000以下	従属栄養細菌	cfu/mL	3	5	2	7	7	2	4	1Lの水で形成される菌落数は2,000以下	従属栄養細菌
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	---	---	<0.01	---	<0.01	<0.01	<0.01	0.1mg/L以下	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	---	---	<0.01	---	<0.01	<0.01	<0.01	0.1mg/L以下	1,1-ジクロロエチレン
アルミニウム及びその化合物	mg/L	---	0.01	---	---	0.01	0.01	0.01	0.1mg/L以下	アルミニウム及びその化合物	mg/L	---	0.01	---	---	0.01	0.01	0.01	0.1mg/L以下	アルミニウム及びその化合物
PFOS及びPFOA	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	0.00005mg/L以下	PFOS及びPFOA	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	0.00005mg/L以下	PFOS及びPFOA
アンモニア態窒素	mg/L	---	0.58	---	---	0.58	0.58	0.58	---	アンモニア態窒素	mg/L	---	0.58	---	---	0.58	0.58	0.58	---	アンモニア態窒素
電気伝導率	μS/cm	193	190	188	188	193	188	190	---	電気伝導率	μS/cm	193	190	188	188	193	188	190	---	電気伝導率
カリウム	mg/L	---	8	---	---	8	8	8	---	カリウム	mg/L	---	8	---	---	8	8	8	---	カリウム
マグネシウム	mg/L	---	4	---	---	4	4	4	---	マグネシウム	mg/L	---	4	---	---	4	4	4	---	マグネシウム
カルシウム	mg/L	---	14	---	---	14	14	14	---	カルシウム	mg/L	---	14	---	---	14	14	14	---	カルシウム
臭素イオン	mg/L	---	<0.05	---	---	<0.05	<0.05	<0.05	---	臭素イオン	mg/L	---	<0.05	---	---	<0.05	<0.05	<0.05	---	臭素イオン
硝酸態窒素	mg/L	---	<0.1	---	---	<0.1	<0.1	<0.1	---	硝酸態窒素	mg/L	---	<0.1	---	---	<0.1	<0.1	<0.1	---	硝酸態窒素
リン酸イオン	mg/L	---	<0.5	---	---	<0.5	<0.5	<0.5	---	リン酸イオン	mg/L	---	<0.5	---	---	<0.5	<0.5	<0.5	---	リン酸イオン
硫酸イオン	mg/L	---	<2	---	---	<2	<2	<2	---	硫酸イオン	mg/L	---	<2	---	---	<2	<2	<2	---	硫酸イオン
嫌気性芽胞菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	検出されないこと	嫌気性芽胞菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	検出されないこと	嫌気性芽胞菌
クリプトスボリジウム	個/20L	---	---	---	---	---	---	---	検出されないこと	クリプトスボリジウム	個/20L	---	---	---	---	---	---	---	検出されないこと	クリプトスボリジウム
ジアルジア	個/20L	---	---	---	---	---	---	---	検出されないこと	ジアルジア	個/20L	---	---	---	---	---	---	---	検出されないこと	ジアルジア

令和6年度 水源水質分析結果一覧

志津2号水源(志津系)

志津2号水源	単位等	6月	7月	12月	2月	最大値	最小値	年平均	水質基準等	志津2号水源
採水者	----					----	----	----	----	採水者
採水年月日	---	R6. 6. 11	R6. 7. 30	R6. 12. 10	R7. 2. 12	----	----	----	----	採水年月日
採水時刻	時：分	9:58	11:02	10:07	9:55	----	----	----	----	採水時刻
天候	前日・当日	曇・晴	晴・晴	晴・晴	晴・晴	----	----	----	----	天候
気温	℃	25.1	34.2	10.1	5.9	34.2	5.9	18.8	----	気温
水温	℃	16.0	15.2	16.0	15.6	16.0	15.2	15.7	----	水温
一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	100個/mL以下	一般細菌
大腸菌	+・-	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	検出されないこと	大腸菌
カドミウム及びその化合物	mg/L	----	<0.0003	----	----	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.003mg/L以下	カドミウム及びその化合物
水銀及びその化合物	mg/L	----	----	----	----	----	----	----	0.0005mg/L以下	水銀及びその化合物
セレン及びその化合物	mg/L	----	<0.001	----	----	<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下	セレン及びその化合物
鉛及びその化合物	mg/L	----	<0.001	----	----	<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下	鉛及びその化合物
ヒ素及びその化合物	mg/L	----	<0.001	----	----	<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下	ヒ素及びその化合物
六価クロム化合物	mg/L	----	<0.002	----	----	<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/L以下	六価クロム化合物
亜硝酸態窒素	mg/L	----	<0.004	----	----	<0.004	<0.004	<0.004	0.04mg/L以下	亜硝酸態窒素
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	----	----	----	----	----	----	----	0.01mg/L以下	シアン化物イオン及び塩化シアン
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	----	<0.1	----	----	<0.1	<0.1	<0.1	10mg/L以下	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素
フッ素及びその化合物	mg/L	----	<0.08	----	----	<0.08	<0.08	<0.08	0.8mg/L以下	フッ素及びその化合物
ホウ素及びその化合物	mg/L	----	<0.1	----	----	<0.1	<0.1	<0.1	1.0mg/L以下	ホウ素及びその化合物
四塩化炭素	mg/L	----	----	<0.0002	----	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.002mg/L以下	四塩化炭素
1,4-ジオキサン	mg/L	----	----	<0.005	----	<0.005	<0.005	<0.005	0.05mg/L以下	1,4-ジオキサン
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	----	----	<0.004	----	<0.004	<0.004	<0.004	0.04mg/L以下	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン
ジクロロメタン	mg/L	----	----	<0.002	----	<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/L以下	ジクロロメタン
テトラクロロエチレン	mg/L	----	----	<0.001	----	<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下	テトラクロロエチレン
トリクロロエチレン	mg/L	----	----	<0.001	----	<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下	トリクロロエチレン
ベンゼン	mg/L	----	----	<0.001	----	<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下	ベンゼン
塩素酸	mg/L	----	<0.06	----	----	<0.06	<0.06	<0.06	0.6mg/L以下	塩素酸
クロロ酢酸	mg/L	----	----	----	----	----	----	----	0.02mg/L以下	クロロ酢酸
クロロホルム	mg/L	----	----	<0.001	----	<0.001	<0.001	<0.001	0.06mg/L以下	クロロホルム
ジクロロ酢酸	mg/L	----	----	----	----	----	----	----	0.03mg/L以下	ジクロロ酢酸
ジブロモクロロメタン	mg/L	----	----	<0.001	----	<0.001	<0.001	<0.001	0.1mg/L以下	ジブロモクロロメタン
臭素酸	mg/L	----	----	----	----	----	----	----	0.01mg/L以下	臭素酸
総トリハロメタン	mg/L	----	----	<0.001	----	<0.001	<0.001	<0.001	0.1mg/L以下	総トリハロメタン
トリクロロ酢酸	mg/L	----	----	----	----	----	----	----	0.03mg/L以下	トリクロロ酢酸
ブロモジクロロメタン	mg/L	----	----	<0.001	----	<0.001	<0.001	<0.001	0.03mg/L以下	ブロモジクロロメタン
ブロモホルム	mg/L	----	----	<0.001	----	<0.001	<0.001	<0.001	0.09mg/L以下	ブロモホルム
ホルムアルデヒド	mg/L	----	----	----	----	----	----	----	0.08mg/L以下	ホルムアルデヒド
亜鉛及びその化合物	mg/L	----	<0.01	----	----	<0.01	<0.01	<0.01	1.0mg/L以下	亜鉛及びその化合物
アルミニウム及びその化合物	mg/L	----	<0.01	----	----	<0.01	<0.01	<0.01	0.2mg/L以下	アルミニウム及びその化合物
鉄及びその化合物	mg/L	----	<0.03	----	----	<0.03	<0.03	<0.03	0.3mg/L以下	鉄及びその化合物
銅及びその化合物	mg/L	----	<0.01	----	----	<0.01	<0.01	<0.01	1.0mg/L以下	銅及びその化合物
ナトリウム及びその化合物	mg/L	----	12	----	----	12	12	12	200mg/L以下	ナトリウム及びその化合物
マンガン及びその化合物	mg/L	----	0.021	----	----	0.021	0.021	0.021	0.05mg/L以下	マンガン及びその化合物
塩化物イオン	mg/L	----	5	----	----	5	5	5	200mg/L以下	塩化物イオン
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	----	61	----	----	61	61	61	300mg/L以下	カルシウム、マグネシウム等（硬度）
蒸発残留物	mg/L	----	132	----	----	132	132	132	500mg/L以下	蒸発残留物
陰イオン界面活性剤	mg/L	----	----	----	----	----	----	----	0.2mg/L以下	陰イオン界面活性剤
ジェオスミン	mg/L	----	----	----	----	----	----	----	0.0001mg/L以下	ジェオスミン
2-メチルイソボルネオール	mg/L	----	----	----	----	----	----	----	0.00001mg/L以下	2-メチルイソボルネオール
非イオン界面活性剤	mg/L	----	----	----	----	----	----	----	0.02mg/L以下	非イオン界面活性剤
フェノール類	mg/L	----	----	----	----	----	----	----	0.005mg/L以下	フェノール類
有機物（全有機炭素の量）	mg/L	----	0.4	----	----	0.4	0.4	0.4	3mg/L以下	有機物（全有機炭素の量）
pH値		8.4	8.4	8.6	8.4	8.6	8.4	8.4	5.8以上8.6以下	pH値
味		----	----	----	----	----	----	----	異常でないこと	味
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと	臭気
色度	度	2	2	2	2	2	2	2	5度以下	色度
濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	2度以下	濁度
消毒の残留効果（残留塩素）	mg/L	----	----	----	----	----	----	----	0.1mg/L以上	消毒の残留効果（残留塩素）

志津2号水源(志津系)

[illegible]

令和6年度 水源水質分析結果一覧

志津3号水源(志津系)

志津3号水源	単位等	6月	7月	12月	2月	最大値	最小値	年平均	水質基準等	志津3号水源
採水者	----					----	----	----	----	採水者
採水年月日	---	R6. 6. 11	R6. 7. 30	R6. 12. 10	R7. 2. 12	----	----	----	----	採水年月日
採水時刻	時：分	9:00	9:24	9:09	8:57	----	----	----	----	採水時刻
天候	前日・当日	曇・晴	晴・晴	晴・晴	晴・晴	----	----	----	----	天候
気温	℃	24.3	33.3	8.2	3.7	33.3	3.7	17.4	----	気温
水温	℃	16.0	16.1	15.9	15.2	16.1	15.2	15.8	----	水温
一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	100個/mL以下	一般細菌
大腸菌	+・-	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	検出されないこと	大腸菌
カドミウム及びその化合物	mg/L	----	<0.0003	----	----	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.003mg/L以下	カドミウム及びその化合物
水銀及びその化合物	mg/L	----	----	----	----	----	----	----	0.0005mg/L以下	水銀及びその化合物
セレン及びその化合物	mg/L	----	<0.001	----	----	<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下	セレン及びその化合物
鉛及びその化合物	mg/L	----	<0.001	----	----	<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下	鉛及びその化合物
ヒ素及びその化合物	mg/L	----	<0.001	----	----	<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下	ヒ素及びその化合物
六価クロム化合物	mg/L	----	<0.002	----	----	<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/L以下	六価クロム化合物
亜硝酸態窒素	mg/L	----	<0.004	----	----	<0.004	<0.004	<0.004	0.04mg/L以下	亜硝酸態窒素
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	----	----	----	----	----	----	----	0.01mg/L以下	シアン化物イオン及び塩化シアン
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	----	<0.1	----	----	<0.1	<0.1	<0.1	10mg/L以下	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素
フッ素及びその化合物	mg/L	----	<0.08	----	----	<0.08	<0.08	<0.08	0.8mg/L以下	フッ素及びその化合物
ホウ素及びその化合物	mg/L	----	<0.1	----	----	<0.1	<0.1	<0.1	1.0mg/L以下	ホウ素及びその化合物
四塩化炭素	mg/L	----	----	<0.0002	----	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.002mg/L以下	四塩化炭素
1,4-ジオキサン	mg/L	----	----	<0.005	----	<0.005	<0.005	<0.005	0.05mg/L以下	1,4-ジオキサン
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	----	----	<0.004	----	<0.004	<0.004	<0.004	0.04mg/L以下	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン
ジクロロメタン	mg/L	----	----	<0.002	----	<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/L以下	ジクロロメタン
テトラクロロエチレン	mg/L	----	----	<0.001	----	<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下	テトラクロロエチレン
トリクロロエチレン	mg/L	----	----	<0.001	----	<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下	トリクロロエチレン
ベンゼン	mg/L	----	----	<0.001	----	<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下	ベンゼン
塩素酸	mg/L	----	<0.06	----	----	<0.06	<0.06	<0.06	0.6mg/L以下	塩素酸
クロロ酢酸	mg/L	----	----	----	----	----	----	----	0.02mg/L以下	クロロ酢酸
クロロホルム	mg/L	----	----	<0.001	----	<0.001	<0.001	<0.001	0.06mg/L以下	クロロホルム
ジクロロ酢酸	mg/L	----	----	----	----	----	----	----	0.03mg/L以下	ジクロロ酢酸
ジブロモクロロメタン	mg/L	----	----	<0.001	----	<0.001	<0.001	<0.001	0.1mg/L以下	ジブロモクロロメタン
臭素酸	mg/L	----	----	----	----	----	----	----	0.01mg/L以下	臭素酸
総トリハロメタン	mg/L	----	----	<0.001	----	<0.001	<0.001	<0.001	0.1mg/L以下	総トリハロメタン
トリクロロ酢酸	mg/L	----	----	----	----	----	----	----	0.03mg/L以下	トリクロロ酢酸
ブロモジクロロメタン	mg/L	----	----	<0.001	----	<0.001	<0.001	<0.001	0.03mg/L以下	ブロモジクロロメタン
ブロモホルム	mg/L	----	----	<0.001	----	<0.001	<0.001	<0.001	0.09mg/L以下	ブロモホルム
ホルムアルデヒド	mg/L	----	----	----	----	----	----	----	0.08mg/L以下	ホルムアルデヒド
亜鉛及びその化合物	mg/L	----	<0.01	----	----	<0.01	<0.01	<0.01	1.0mg/L以下	亜鉛及びその化合物
アルミニウム及びその化合物	mg/L	----	<0.01	----	----	<0.01	<0.01	<0.01	0.2mg/L以下	アルミニウム及びその化合物
鉄及びその化合物	mg/L	----	<0.03	----	----	<0.03	<0.03	<0.03	0.3mg/L以下	鉄及びその化合物
銅及びその化合物	mg/L	----	<0.01	----	----	<0.01	<0.01	<0.01	1.0mg/L以下	銅及びその化合物
ナトリウム及びその化合物	mg/L	----	10	----	----	10	10	10	200mg/L以下	ナトリウム及びその化合物
マンガン及びその化合物	mg/L	----	0.020	----	----	0.020	0.020	0.020	0.05mg/L以下	マンガン及びその化合物
塩化物イオン	mg/L	----	5	----	----	5	5	5	200mg/L以下	塩化物イオン
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	----	71	----	----	71	71	71	300mg/L以下	カルシウム、マグネシウム等(硬度)
蒸発残留物	mg/L	----	135	----	----	135	135	135	500mg/L以下	蒸発残留物
陰イオン界面活性剤	mg/L	----	----	----	----	----	----	----	0.2mg/L以下	陰イオン界面活性剤
ジェオスミン	mg/L	----	----	----	----	----	----	----	0.0001mg/L以下	ジェオスミン
2-メチルイソボルネオール	mg/L	----	----	----	----	----	----	----	0.00001mg/L以下	2-メチルイソボルネオール
非イオン界面活性剤	mg/L	----	----	----	----	----	----	----	0.02mg/L以下	非イオン界面活性剤
フェノール類	mg/L	----	----	----	----	----	----	----	0.005mg/L以下	フェノール類
有機物(全有機炭素の量)	mg/L	----	0.4	----	----	0.4	0.4	0.4	3mg/L以下	有機物(全有機炭素の量)
pH値		8.4	8.4	8.5	8.4	8.5	8.4	8.4	5.8以上8.6以下	pH値
味		----	----	----	----	----	----	----	異常でないこと	味
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと	臭気
色度	度	2	2	2	2	2	2	2	5度以下	色度
濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	2度以下	濁度
消毒の残留効果(残留塩素)	mg/L	----	----	----	----	----	----	----	0.1mg/L以上	消毒の残留効果(残留塩素)

志津3号水源(志津系)

[illegible]

令和6年度 水源水質分析結果一覧

志津4号水源(志津系)

志津4号水源	単位等	6月	7月	12月	2月	最大値	最小値	年平均	水質基準等	志津4号水源
採水者	----					----	----	----	----	採水者
採水年月日	---	R6. 6. 11	R6. 7. 30	R6. 12. 10	R7. 2. 12	----	----	----	----	採水年月日
採水時刻	時：分	9:12	9:48	9:20	9:10	----	----	----	----	採水時刻
天候	前日・当日	曇・晴	晴・晴	晴・晴	晴・晴	----	----	----	----	天候
気温	℃	26.0	34.4	9.1	4.1	34.4	4.1	18.4	----	気温
水温	℃	16.0	16.0	15.8	15.6	16.0	15.6	15.8	----	水温
一般細菌	個/mL	0	0	0	1	1	0	0	100個/mL以下	一般細菌
大腸菌	+・-	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	検出されないこと	大腸菌
カドミウム及びその化合物	mg/L	----	<0.0003	----	----	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.003mg/L以下	カドミウム及びその化合物
水銀及びその化合物	mg/L	----	----	----	----	----	----	----	0.0005mg/L以下	水銀及びその化合物
セレン及びその化合物	mg/L	----	<0.001	----	----	<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下	セレン及びその化合物
鉛及びその化合物	mg/L	----	<0.001	----	----	<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下	鉛及びその化合物
ヒ素及びその化合物	mg/L	----	<0.001	----	----	<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下	ヒ素及びその化合物
六価クロム化合物	mg/L	----	<0.002	----	----	<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/L以下	六価クロム化合物
亜硝酸態窒素	mg/L	----	<0.004	----	----	<0.004	<0.004	<0.004	0.04mg/L以下	亜硝酸態窒素
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	----	----	----	----	----	----	----	0.01mg/L以下	シアン化物イオン及び塩化シアン
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	----	<0.1	----	----	<0.1	<0.1	<0.1	10mg/L以下	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素
フッ素及びその化合物	mg/L	----	<0.08	----	----	<0.08	<0.08	<0.08	0.8mg/L以下	フッ素及びその化合物
ホウ素及びその化合物	mg/L	----	<0.1	----	----	<0.1	<0.1	<0.1	1.0mg/L以下	ホウ素及びその化合物
四塩化炭素	mg/L	----	----	<0.0002	----	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.002mg/L以下	四塩化炭素
1,4-ジオキサン	mg/L	----	----	<0.005	----	<0.005	<0.005	<0.005	0.05mg/L以下	1,4-ジオキサン
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	----	----	<0.004	----	<0.004	<0.004	<0.004	0.04mg/L以下	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン
ジクロロメタン	mg/L	----	----	<0.002	----	<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/L以下	ジクロロメタン
テトラクロロエチレン	mg/L	----	----	<0.001	----	<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下	テトラクロロエチレン
トリクロロエチレン	mg/L	----	----	<0.001	----	<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下	トリクロロエチレン
ベンゼン	mg/L	----	----	<0.001	----	<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下	ベンゼン
塩素酸	mg/L	----	<0.06	----	----	<0.06	<0.06	<0.06	0.6mg/L以下	塩素酸
クロロ酢酸	mg/L	----	----	----	----	----	----	----	0.02mg/L以下	クロロ酢酸
クロロホルム	mg/L	----	----	<0.001	----	<0.001	<0.001	<0.001	0.06mg/L以下	クロロホルム
ジクロロ酢酸	mg/L	----	----	----	----	----	----	----	0.03mg/L以下	ジクロロ酢酸
ジブロモクロロメタン	mg/L	----	----	<0.001	----	<0.001	<0.001	<0.001	0.1mg/L以下	ジブロモクロロメタン
臭素酸	mg/L	----	----	----	----	----	----	----	0.01mg/L以下	臭素酸
総トリハロメタン	mg/L	----	----	<0.001	----	<0.001	<0.001	<0.001	0.1mg/L以下	総トリハロメタン
トリクロロ酢酸	mg/L	----	----	----	----	----	----	----	0.03mg/L以下	トリクロロ酢酸
ブロモジクロロメタン	mg/L	----	----	<0.001	----	<0.001	<0.001	<0.001	0.03mg/L以下	ブロモジクロロメタン
ブロモホルム	mg/L	----	----	<0.001	----	<0.001	<0.001	<0.001	0.09mg/L以下	ブロモホルム
ホルムアルデヒド	mg/L	----	----	----	----	----	----	----	0.08mg/L以下	ホルムアルデヒド
亜鉛及びその化合物	mg/L	----	<0.01	----	----	<0.01	<0.01	<0.01	1.0mg/L以下	亜鉛及びその化合物
アルミニウム及びその化合物	mg/L	----	<0.01	----	----	<0.01	<0.01	<0.01	0.2mg/L以下	アルミニウム及びその化合物
鉄及びその化合物	mg/L	----	<0.03	----	----	<0.03	<0.03	<0.03	0.3mg/L以下	鉄及びその化合物
銅及びその化合物	mg/L	----	<0.01	----	----	<0.01	<0.01	<0.01	1.0mg/L以下	銅及びその化合物
ナトリウム及びその化合物	mg/L	----	11	----	----	11	11	11	200mg/L以下	ナトリウム及びその化合物
マンガン及びその化合物	mg/L	----	0.019	----	----	0.019	0.019	0.019	0.05mg/L以下	マンガン及びその化合物
塩化物イオン	mg/L	----	5	----	----	5	5	5	200mg/L以下	塩化物イオン
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	----	63	----	----	63	63	63	300mg/L以下	カルシウム、マグネシウム等（硬度）
蒸発残留物	mg/L	----	132	----	----	132	132	132	500mg/L以下	蒸発残留物
陰イオン界面活性剤	mg/L	----	----	----	----	----	----	----	0.2mg/L以下	陰イオン界面活性剤
ジェオスミン	mg/L	----	----	----	----	----	----	----	0.0001mg/L以下	ジェオスミン
2-メチルイソボルネオール	mg/L	----	----	----	----	----	----	----	0.00001mg/L以下	2-メチルイソボルネオール
非イオン界面活性剤	mg/L	----	----	----	----	----	----	----	0.02mg/L以下	非イオン界面活性剤
フェノール類	mg/L	----	----	----	----	----	----	----	0.005mg/L以下	フェノール類
有機物（全有機炭素の量）	mg/L	----	0.3	----	----	0.3	0.3	0.3	3mg/L以下	有機物（全有機炭素の量）
pH値		8.5	8.4	8.6	8.5	8.6	8.4	8.5	5.8以上8.6以下	pH値
味		----	----	----	----	----	----	----	異常でないこと	味
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと	臭気
色度	度	2	2	2	2	2	2	2	5度以下	色度
濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	2度以下	濁度
消毒の残留効果（残留塩素）	mg/L	----	----	----	----	----	----	----	0.1mg/L以上	消毒の残留効果（残留塩素）

志津4号水源(志津系)

[illegible]

令和6年度 水源水質分析結果一覧

志津5号水源(志津系)

志津5号水源	単位等	6月	7月	12月	2月	最大値	最小値	年平均	水質基準等	志津5号水源
採水者	----					----	----	----	----	採水者
採水年月日	---	R6. 6. 11	R6. 7. 30	R6. 12. 10	R7. 2. 12	----	----	----	----	採水年月日
採水時刻	時：分	9:22	10:08	9:32	9:20	----	----	----	----	採水時刻
天候	前日・当日	曇・晴	晴・晴	晴・晴	晴・晴	----	----	----	----	天候
気温	℃	26.6	34.7	10.3	5.6	34.7	5.6	19.3	----	気温
水温	℃	16.0	16.1	15.9	15.5	16.1	15.5	15.9	----	水温
一般細菌	個/mL	0	0	1	0	1	0	0	100個/mL以下	一般細菌
大腸菌	+・-	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	検出されないこと	大腸菌
カドミウム及びその化合物	mg/L	----	<0.0003	----	----	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.003mg/L以下	カドミウム及びその化合物
水銀及びその化合物	mg/L	----	----	----	----	----	----	----	0.0005mg/L以下	水銀及びその化合物
セレン及びその化合物	mg/L	----	<0.001	----	----	<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下	セレン及びその化合物
鉛及びその化合物	mg/L	----	<0.001	----	----	<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下	鉛及びその化合物
ヒ素及びその化合物	mg/L	----	<0.001	----	----	<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下	ヒ素及びその化合物
六価クロム化合物	mg/L	----	<0.002	----	----	<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/L以下	六価クロム化合物
亜硝酸態窒素	mg/L	----	<0.004	----	----	<0.004	<0.004	<0.004	0.04mg/L以下	亜硝酸態窒素
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	----	----	----	----	----	----	----	0.01mg/L以下	シアン化物イオン及び塩化シアン
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	----	<0.1	----	----	<0.1	<0.1	<0.1	10mg/L以下	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素
フッ素及びその化合物	mg/L	----	<0.08	----	----	<0.08	<0.08	<0.08	0.8mg/L以下	フッ素及びその化合物
ホウ素及びその化合物	mg/L	----	<0.1	----	----	<0.1	<0.1	<0.1	1.0mg/L以下	ホウ素及びその化合物
四塩化炭素	mg/L	----	----	<0.0002	----	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.002mg/L以下	四塩化炭素
1,4-ジオキサン	mg/L	----	----	<0.005	----	<0.005	<0.005	<0.005	0.05mg/L以下	1,4-ジオキサン
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	----	----	<0.004	----	<0.004	<0.004	<0.004	0.04mg/L以下	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン
ジクロロメタン	mg/L	----	----	<0.002	----	<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/L以下	ジクロロメタン
テトラクロロエチレン	mg/L	----	----	<0.001	----	<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下	テトラクロロエチレン
トリクロロエチレン	mg/L	----	----	<0.001	----	<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下	トリクロロエチレン
ベンゼン	mg/L	----	----	<0.001	----	<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下	ベンゼン
塩素酸	mg/L	----	<0.06	----	----	<0.06	<0.06	<0.06	0.6mg/L以下	塩素酸
クロロ酢酸	mg/L	----	----	----	----	----	----	----	0.02mg/L以下	クロロ酢酸
クロロホルム	mg/L	----	----	<0.001	----	<0.001	<0.001	<0.001	0.06mg/L以下	クロロホルム
ジクロロ酢酸	mg/L	----	----	----	----	----	----	----	0.03mg/L以下	ジクロロ酢酸
ジブロモクロロメタン	mg/L	----	----	<0.001	----	<0.001	<0.001	<0.001	0.1mg/L以下	ジブロモクロロメタン
臭素酸	mg/L	----	----	----	----	----	----	----	0.01mg/L以下	臭素酸
総トリハロメタン	mg/L	----	----	<0.001	----	<0.001	<0.001	<0.001	0.1mg/L以下	総トリハロメタン
トリクロロ酢酸	mg/L	----	----	----	----	----	----	----	0.03mg/L以下	トリクロロ酢酸
ブロモジクロロメタン	mg/L	----	----	<0.001	----	<0.001	<0.001	<0.001	0.03mg/L以下	ブロモジクロロメタン
ブロモホルム	mg/L	----	----	<0.001	----	<0.001	<0.001	<0.001	0.09mg/L以下	ブロモホルム
ホルムアルデヒド	mg/L	----	----	----	----	----	----	----	0.08mg/L以下	ホルムアルデヒド
亜鉛及びその化合物	mg/L	----	<0.01	----	----	<0.01	<0.01	<0.01	1.0mg/L以下	亜鉛及びその化合物
アルミニウム及びその化合物	mg/L	----	<0.01	----	----	<0.01	<0.01	<0.01	0.2mg/L以下	アルミニウム及びその化合物
鉄及びその化合物	mg/L	----	<0.03	----	----	<0.03	<0.03	<0.03	0.3mg/L以下	鉄及びその化合物
銅及びその化合物	mg/L	----	<0.01	----	----	<0.01	<0.01	<0.01	1.0mg/L以下	銅及びその化合物
ナトリウム及びその化合物	mg/L	----	11	----	----	11	11	11	200mg/L以下	ナトリウム及びその化合物
マンガン及びその化合物	mg/L	----	0.021	----	----	0.021	0.021	0.021	0.05mg/L以下	マンガン及びその化合物
塩化物イオン	mg/L	----	5	----	----	5	5	5	200mg/L以下	塩化物イオン
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	----	65	----	----	65	65	65	300mg/L以下	カルシウム、マグネシウム等（硬度）
蒸発残留物	mg/L	----	133	----	----	133	133	133	500mg/L以下	蒸発残留物
陰イオン界面活性剤	mg/L	----	----	----	----	----	----	----	0.2mg/L以下	陰イオン界面活性剤
ジェオスミン	mg/L	----	----	----	----	----	----	----	0.0001mg/L以下	ジェオスミン
2-メチルイソボルネオール	mg/L	----	----	----	----	----	----	----	0.00001mg/L以下	2-メチルイソボルネオール
非イオン界面活性剤	mg/L	----	----	----	----	----	----	----	0.02mg/L以下	非イオン界面活性剤
フェノール類	mg/L	----	----	----	----	----	----	----	0.005mg/L以下	フェノール類
有機物（全有機炭素の量）	mg/L	----	0.3	----	----	0.3	0.3	0.3	3mg/L以下	有機物（全有機炭素の量）
pH値		8.5	8.4	8.6	8.5	8.6	8.4	8.5	5.8以上8.6以下	pH値
味		----	----	----	----	----	----	----	異常でないこと	味
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと	臭気
色度	度	2	2	2	2	2	2	2	5度以下	色度
濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	2度以下	濁度
消毒の残留効果（残留塩素）	mg/L	----	----	----	----	----	----	----	0.1mg/L以上	消毒の残留効果（残留塩素）

令和6年度 水源水質分析結果一覽

志津5号水源(志津系)

[illegible]

令和6年度 水源水質分析結果一覧

志津6号水源(志津系)

志津6号水源	単位等	6月	7月	12月	2月	最大値	最小値	年平均	水質基準等	志津6号水源
採水者	----					----	----	----	----	採水者
採水年月日	---	R6.6.11	R6.7.30	R6.12.10	R7.2.12	---	---	---	---	採水年月日
採水時刻	時：分	10:09	11:23	10:18	10:05	---	---	---	---	採水時刻
天候	前日・当日	曇・晴	晴・晴	晴・晴	晴・晴	---	---	---	---	天候
気温	℃	28.4	36.2	10.4	6.5	36.2	6.5	20.4	---	気温
水温	℃	16.5	15.4	16.0	15.8	16.5	15.4	15.9	---	水温
一般細菌	個/mL	1	0	1	0	1	0	0	100個/mL以下	一般細菌
大腸菌	+・-	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	検出されないこと	大腸菌
カドミウム及びその化合物	mg/L	---	<0.0003	---	---	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.003mg/L以下	カドミウム及びその化合物
水銀及びその化合物	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	0.0005mg/L以下	水銀及びその化合物
セレン及びその化合物	mg/L	---	<0.001	---	---	<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下	セレン及びその化合物
鉛及びその化合物	mg/L	---	<0.001	---	---	<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下	鉛及びその化合物
ヒ素及びその化合物	mg/L	---	<0.001	---	---	<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下	ヒ素及びその化合物
六価クロム化合物	mg/L	---	<0.002	---	---	<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/L以下	六価クロム化合物
亜硝酸態窒素	mg/L	---	<0.004	---	---	<0.004	<0.004	<0.004	0.04mg/L以下	亜硝酸態窒素
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	0.01mg/L以下	シアン化物イオン及び塩化シアン
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	---	<0.1	---	---	<0.1	<0.1	<0.1	10mg/L以下	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素
フッ素及びその化合物	mg/L	---	<0.08	---	---	<0.08	<0.08	<0.08	0.8mg/L以下	フッ素及びその化合物
ホウ素及びその化合物	mg/L	---	<0.1	---	---	<0.1	<0.1	<0.1	1.0mg/L以下	ホウ素及びその化合物
四塩化炭素	mg/L	---	---	<0.0002	---	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.002mg/L以下	四塩化炭素
1,4-ジオキサン	mg/L	---	---	<0.005	---	<0.005	<0.005	<0.005	0.05mg/L以下	1,4-ジオキサン
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	---	---	<0.004	---	<0.004	<0.004	<0.004	0.04mg/L以下	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン
ジクロロメタン	mg/L	---	---	<0.002	---	<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/L以下	ジクロロメタン
テトラクロロエチレン	mg/L	---	---	<0.001	---	<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下	テトラクロロエチレン
トリクロロエチレン	mg/L	---	---	<0.001	---	<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下	トリクロロエチレン
ベンゼン	mg/L	---	---	<0.001	---	<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下	ベンゼン
塩素酸	mg/L	---	<0.06	---	---	<0.06	<0.06	<0.06	0.6mg/L以下	塩素酸
クロロ酢酸	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	0.02mg/L以下	クロロ酢酸
クロロホルム	mg/L	---	---	<0.001	---	<0.001	<0.001	<0.001	0.06mg/L以下	クロロホルム
ジクロロ酢酸	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	0.03mg/L以下	ジクロロ酢酸
ジブロモクロロメタン	mg/L	---	---	<0.001	---	<0.001	<0.001	<0.001	0.1mg/L以下	ジブロモクロロメタン
臭素酸	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	0.01mg/L以下	臭素酸
総トリハロメタン	mg/L	---	---	<0.001	---	<0.001	<0.001	<0.001	0.1mg/L以下	総トリハロメタン
トリクロロ酢酸	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	0.03mg/L以下	トリクロロ酢酸
ブロモジクロロメタン	mg/L	---	---	<0.001	---	<0.001	<0.001	<0.001	0.03mg/L以下	ブロモジクロロメタン
ブロモホルム	mg/L	---	---	<0.001	---	<0.001	<0.001	<0.001	0.09mg/L以下	ブロモホルム
ホルムアルデヒド	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	0.08mg/L以下	ホルムアルデヒド
亜鉛及びその化合物	mg/L	---	<0.01	---	---	<0.01	<0.01	<0.01	1.0mg/L以下	亜鉛及びその化合物
アルミニウム及びその化合物	mg/L	---	0.01	---	---	0.01	0.01	0.01	0.2mg/L以下	アルミニウム及びその化合物
鉄及びその化合物	mg/L	---	<0.03	---	---	<0.03	<0.03	<0.03	0.3mg/L以下	鉄及びその化合物
銅及びその化合物	mg/L	---	<0.01	---	---	<0.01	<0.01	<0.01	1.0mg/L以下	銅及びその化合物
ナトリウム及びその化合物	mg/L	---	12	---	---	12	12	12	200mg/L以下	ナトリウム及びその化合物
マンガン及びその化合物	mg/L	---	0.021	---	---	0.021	0.021	0.021	0.05mg/L以下	マンガン及びその化合物
塩化物イオン	mg/L	---	5	---	---	5	5	5	200mg/L以下	塩化物イオン
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	---	61	---	---	61	61	61	300mg/L以下	カルシウム、マグネシウム等(硬度)
蒸発残留物	mg/L	---	130	---	---	130	130	130	500mg/L以下	蒸発残留物
陰イオン界面活性剤	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	0.2mg/L以下	陰イオン界面活性剤
ジェオスミン	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	0.0001mg/L以下	ジェオスミン
2-メチルイソボルネオール	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	0.00001mg/L以下	2-メチルイソボルネオール
非イオン界面活性剤	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	0.02mg/L以下	非イオン界面活性剤
フェノール類	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	0.005mg/L以下	フェノール類
有機物(全有機炭素の量)	mg/L	---	0.4	---	---	0.4	0.4	0.4	3mg/L以下	有機物(全有機炭素の量)
pH値		8.5	8.4	8.6	8.5	8.6	8.4	8.5	5.8以上8.6以下	pH値
味		---	---	---	---	---	---	---	異常でないこと	味
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと	臭気
色度	度	2	2	2	2	2	2	2	5度以下	色度
濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	2度以下	濁度
消毒の残留効果(残留塩素)	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	0.1mg/L以上	消毒の残留効果(残留塩素)

志津6号水源(志津系)

[illegible]

令和6年度 水源水質分析結果一覧

志津7号水源(志津系)

志津7号水源	単位等	6月	7月	12月	2月	最大値	最小値	年平均	水質基準等	志津7号水源
採水者	----					----	----	----	----	採水者
採水年月日	---	R6.6.11	R6.7.30	R6.12.10	R7.2.12	----	----	----	----	採水年月日
採水時刻	時：分	10:22	12:08	10:31	10:19	----	----	----	----	採水時刻
天候	前日・当日	曇・晴	晴・晴	晴・晴	晴・晴	----	----	----	----	天候
気温	℃	28.2	37.3	10.6	8.4	37.3	8.4	21.1	----	気温
水温	℃	16.0	16.0	15.8	15.5	16.0	15.5	15.8	----	水温
一般細菌	個/mL	0	0	2	1	2	0	1	100個/mL以下	一般細菌
大腸菌	+・-	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	検出されないこと	大腸菌
カドミウム及びその化合物	mg/L	----	<0.0003	----	----	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.003mg/L以下	カドミウム及びその化合物
水銀及びその化合物	mg/L	----	----	----	----	----	----	----	0.0005mg/L以下	水銀及びその化合物
セレン及びその化合物	mg/L	----	<0.001	----	----	<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下	セレン及びその化合物
鉛及びその化合物	mg/L	----	<0.001	----	----	<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下	鉛及びその化合物
ヒ素及びその化合物	mg/L	----	<0.001	----	----	<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下	ヒ素及びその化合物
六価クロム化合物	mg/L	----	<0.002	----	----	<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/L以下	六価クロム化合物
亜硝酸態窒素	mg/L	----	0.032	----	----	0.032	0.032	0.032	0.04mg/L以下	亜硝酸態窒素
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	----	----	----	----	----	----	----	0.01mg/L以下	シアン化物イオン及び塩化シアン
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	----	<0.1	----	----	<0.1	<0.1	<0.1	10mg/L以下	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素
フッ素及びその化合物	mg/L	----	<0.08	----	----	<0.08	<0.08	<0.08	0.8mg/L以下	フッ素及びその化合物
ホウ素及びその化合物	mg/L	----	<0.1	----	----	<0.1	<0.1	<0.1	1.0mg/L以下	ホウ素及びその化合物
四塩化炭素	mg/L	----	----	<0.0002	----	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.002mg/L以下	四塩化炭素
1,4-ジオキサン	mg/L	----	----	<0.005	----	<0.005	<0.005	<0.005	0.05mg/L以下	1,4-ジオキサン
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	----	----	<0.004	----	<0.004	<0.004	<0.004	0.04mg/L以下	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン
ジクロロメタン	mg/L	----	----	<0.002	----	<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/L以下	ジクロロメタン
テトラクロロエチレン	mg/L	----	----	<0.001	----	<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下	テトラクロロエチレン
トリクロロエチレン	mg/L	----	----	<0.001	----	<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下	トリクロロエチレン
ベンゼン	mg/L	----	----	<0.001	----	<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下	ベンゼン
塩素酸	mg/L	----	<0.06	----	----	<0.06	<0.06	<0.06	0.6mg/L以下	塩素酸
クロロ酢酸	mg/L	----	----	----	----	----	----	----	0.02mg/L以下	クロロ酢酸
クロロホルム	mg/L	----	----	<0.001	----	<0.001	<0.001	<0.001	0.06mg/L以下	クロロホルム
ジクロロ酢酸	mg/L	----	----	----	----	----	----	----	0.03mg/L以下	ジクロロ酢酸
ジブロモクロロメタン	mg/L	----	----	<0.001	----	<0.001	<0.001	<0.001	0.1mg/L以下	ジブロモクロロメタン
臭素酸	mg/L	----	----	----	----	----	----	----	0.01mg/L以下	臭素酸
総トリハロメタン	mg/L	----	----	<0.001	----	<0.001	<0.001	<0.001	0.1mg/L以下	総トリハロメタン
トリクロロ酢酸	mg/L	----	----	----	----	----	----	----	0.03mg/L以下	トリクロロ酢酸
ブロモジクロロメタン	mg/L	----	----	<0.001	----	<0.001	<0.001	<0.001	0.03mg/L以下	ブロモジクロロメタン
ブロモホルム	mg/L	----	----	<0.001	----	<0.001	<0.001	<0.001	0.09mg/L以下	ブロモホルム
ホルムアルデヒド	mg/L	----	----	----	----	----	----	----	0.08mg/L以下	ホルムアルデヒド
亜鉛及びその化合物	mg/L	----	<0.01	----	----	<0.01	<0.01	<0.01	1.0mg/L以下	亜鉛及びその化合物
アルミニウム及びその化合物	mg/L	----	<0.01	----	----	<0.01	<0.01	<0.01	0.2mg/L以下	アルミニウム及びその化合物
鉄及びその化合物	mg/L	----	<0.03	----	----	<0.03	<0.03	<0.03	0.3mg/L以下	鉄及びその化合物
銅及びその化合物	mg/L	----	<0.01	----	----	<0.01	<0.01	<0.01	1.0mg/L以下	銅及びその化合物
ナトリウム及びその化合物	mg/L	----	12	----	----	12	12	12	200mg/L以下	ナトリウム及びその化合物
マンガン及びその化合物	mg/L	----	0.017	----	----	0.017	0.017	0.017	0.05mg/L以下	マンガン及びその化合物
塩化物イオン	mg/L	----	5	----	----	5	5	5	200mg/L以下	塩化物イオン
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	----	59	----	----	59	59	59	300mg/L以下	カルシウム、マグネシウム等（硬度）
蒸発残留物	mg/L	----	135	----	----	135	135	135	500mg/L以下	蒸発残留物
陰イオン界面活性剤	mg/L	----	----	----	----	----	----	----	0.2mg/L以下	陰イオン界面活性剤
ジェオスミン	mg/L	----	----	----	----	----	----	----	0.0001mg/L以下	ジェオスミン
2-メチルイソボルネオール	mg/L	----	----	----	----	----	----	----	0.00001mg/L以下	2-メチルイソボルネオール
非イオン界面活性剤	mg/L	----	----	----	----	----	----	----	0.02mg/L以下	非イオン界面活性剤
フェノール類	mg/L	----	----	----	----	----	----	----	0.005mg/L以下	フェノール類
有機物（全有機炭素の量）	mg/L	----	0.4	----	----	0.4	0.4	0.4	3mg/L以下	有機物（全有機炭素の量）
pH値		8.5	8.4	8.6	8.5	8.6	8.4	8.5	5.8以上8.6以下	pH値
味		----	----	----	----	----	----	----	異常でないこと	味
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと	臭気
色度	度	2	2	2	3	3	2	2	5度以下	色度
濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	2度以下	濁度
消毒の残留効果（残留塩素）	mg/L	----	----	----	----	----	----	----	0.1mg/L以上	消毒の残留効果（残留塩素）

志津7号水源(志津系)

[illegible]

令和6年度 水源水質分析結果一覧

志津8号水源(志津系)

志津8号水源	単位等	5月	8月	11月	2月	最大値	最小値	年平均	水質基準等	志津8号水源
採水者	----					----	----	----	----	採水者
採水年月日	---	R6.5.21	R6.8.20	R6.11.26	R7.2.18	---	---	---	---	採水年月日
採水時刻	時：分	9:17	9:05	9:21	9:03	---	---	---	---	採水時刻
天候	前日・当日	雨・晴	晴・晴	晴・晴	晴・晴	---	---	---	---	天候
気温	℃	27.8	31.5	10.9	4.1	31.5	4.1	18.6	---	気温
水温	℃	15.9	16.2	15.2	14.8	16.2	14.8	15.5	---	水温
一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	100個/mL以下	一般細菌
大腸菌	+・-	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	検出されないこと	大腸菌
カドミウム及びその化合物	mg/L	---	---	<0.0003	---	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.003mg/L以下	カドミウム及びその化合物
水銀及びその化合物	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	0.0005mg/L以下	水銀及びその化合物
セレン及びその化合物	mg/L	---	---	<0.001	---	<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下	セレン及びその化合物
鉛及びその化合物	mg/L	---	---	<0.001	---	<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下	鉛及びその化合物
ヒ素及びその化合物	mg/L	---	---	<0.001	---	<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下	ヒ素及びその化合物
六価クロム化合物	mg/L	---	---	<0.002	---	<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/L以下	六価クロム化合物
亜硝酸態窒素	mg/L	---	<0.004	---	---	<0.004	<0.004	<0.004	0.04mg/L以下	亜硝酸態窒素
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	0.01mg/L以下	シアン化物イオン及び塩化シアン
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	---	<0.1	---	---	<0.1	<0.1	<0.1	10mg/L以下	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素
フッ素及びその化合物	mg/L	---	<0.08	---	---	<0.08	<0.08	<0.08	0.8mg/L以下	フッ素及びその化合物
ホウ素及びその化合物	mg/L	---	---	<0.1	---	<0.1	<0.1	<0.1	1.0mg/L以下	ホウ素及びその化合物
四塩化炭素	mg/L	---	<0.0002	---	---	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.002mg/L以下	四塩化炭素
1,4-ジオキサン	mg/L	---	<0.005	---	---	<0.005	<0.005	<0.005	0.05mg/L以下	1,4-ジオキサン
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	---	<0.004	---	---	<0.004	<0.004	<0.004	0.04mg/L以下	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン
ジクロロメタン	mg/L	---	<0.002	---	---	<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/L以下	ジクロロメタン
テトラクロロエチレン	mg/L	---	<0.001	---	---	<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下	テトラクロロエチレン
トリクロロエチレン	mg/L	---	<0.001	---	---	<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下	トリクロロエチレン
ベンゼン	mg/L	---	<0.001	---	---	<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下	ベンゼン
塩素酸	mg/L	---	<0.06	---	---	<0.06	<0.06	<0.06	0.6mg/L以下	塩素酸
クロロ酢酸	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	0.02mg/L以下	クロロ酢酸
クロロホルム	mg/L	---	<0.001	---	---	<0.001	<0.001	<0.001	0.06mg/L以下	クロロホルム
ジクロロ酢酸	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	0.03mg/L以下	ジクロロ酢酸
ジブromクロロメタン	mg/L	---	<0.001	---	---	<0.001	<0.001	<0.001	0.1mg/L以下	ジブromクロロメタン
臭素酸	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	0.01mg/L以下	臭素酸
総トリハロメタン	mg/L	---	<0.001	---	---	<0.001	<0.001	<0.001	0.1mg/L以下	総トリハロメタン
トリクロロ酢酸	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	0.03mg/L以下	トリクロロ酢酸
ブromジクロロメタン	mg/L	---	<0.001	---	---	<0.001	<0.001	<0.001	0.03mg/L以下	ブromジクロロメタン
ブromホルム	mg/L	---	<0.001	---	---	<0.001	<0.001	<0.001	0.09mg/L以下	ブromホルム
ホルムアルデヒド	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	0.08mg/L以下	ホルムアルデヒド
亜鉛及びその化合物	mg/L	---	---	<0.01	---	<0.01	<0.01	<0.01	1.0mg/L以下	亜鉛及びその化合物
アルミニウム及びその化合物	mg/L	---	---	<0.01	---	<0.01	<0.01	<0.01	0.2mg/L以下	アルミニウム及びその化合物
鉄及びその化合物	mg/L	---	---	<0.03	---	<0.03	<0.03	<0.03	0.3mg/L以下	鉄及びその化合物
銅及びその化合物	mg/L	---	---	<0.01	---	<0.01	<0.01	<0.01	1.0mg/L以下	銅及びその化合物
ナトリウム及びその化合物	mg/L	---	12	---	---	12	12	12	200mg/L以下	ナトリウム及びその化合物
マンガン及びその化合物	mg/L	---	---	0.012	---	0.012	0.012	0.012	0.05mg/L以下	マンガン及びその化合物
塩化物イオン	mg/L	---	6	---	---	6	6	6	200mg/L以下	塩化物イオン
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	---	59	---	---	59	59	59	300mg/L以下	カルシウム、マグネシウム等（硬度）
蒸発残留物	mg/L	---	128	---	---	128	128	128	500mg/L以下	蒸発残留物
陰イオン界面活性剤	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	0.2mg/L以下	陰イオン界面活性剤
ジェオスミン	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	0.0001mg/L以下	ジェオスミン
2-メチルイソボルネオール	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	0.00001mg/L以下	2-メチルイソボルネオール
非イオン界面活性剤	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	0.02mg/L以下	非イオン界面活性剤
フェノール類	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	0.005mg/L以下	フェノール類
有機物（全有機炭素の量）	mg/L	---	0.3	---	---	0.3	0.3	0.3	3mg/L以下	有機物（全有機炭素の量）
pH値		8.5	8.5	8.6	8.5	8.6	8.5	8.5	5.8以上8.6以下	pH値
味		---	---	---	---	---	---	---	異常でないこと	味
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと	臭気
色度	度	2	2	2	2	2	2	2	5度以下	色度
濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	2度以下	濁度
消毒の残留効果（残留塩素）	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	0.1mg/L以上	消毒の残留効果（残留塩素）

志津8号水源(志津系)

[illegible]

令和6年度 水源水質分析結果一覧

志津9号水源(志津系)

志津9号水源	単位等	---	---	11月	2月	最大値	最小値	年平均	水質基準等	志津9号水源
採水者	---	---	---	---	---	---	---	---	---	採水者
採水年月日	---	---	---	R6.11.26	R7.2.18	---	---	---	---	採水年月日
採水時刻	時：分	---	---	9:05	8:45	---	---	---	---	採水時刻
天候	前日・当日	---	---	晴・晴	晴・晴	---	---	---	---	天候
気温	℃	---	---	9.5	4.1	9.5	4.1	6.8	---	気温
水温	℃	---	---	15.2	15.0	15.2	15.0	15.1	---	水温
一般細菌	個/mL	---	---	0	1	1	0	0	100個/mL以下	一般細菌
大腸菌	+・-	---	---	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	検出されないこと	大腸菌
カドミウム及びその化合物	mg/L	---	---	<0.0003	---	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.003mg/L以下	カドミウム及びその化合物
水銀及びその化合物	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	0.0005mg/L以下	水銀及びその化合物
セレン及びその化合物	mg/L	---	---	<0.001	---	<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下	セレン及びその化合物
鉛及びその化合物	mg/L	---	---	<0.001	---	<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下	鉛及びその化合物
ヒ素及びその化合物	mg/L	---	---	<0.001	---	<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下	ヒ素及びその化合物
六価クロム化合物	mg/L	---	---	<0.002	---	<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/L以下	六価クロム化合物
亜硝酸態窒素	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	0.04mg/L以下	亜硝酸態窒素
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	0.01mg/L以下	シアン化物イオン及び塩化シアン
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	10mg/L以下	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素
フッ素及びその化合物	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	0.8mg/L以下	フッ素及びその化合物
ホウ素及びその化合物	mg/L	---	---	<0.1	---	<0.1	<0.1	<0.1	1.0mg/L以下	ホウ素及びその化合物
四塩化炭素	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	0.002mg/L以下	四塩化炭素
1,4-ジオキサン	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	0.05mg/L以下	1,4-ジオキサン
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	0.04mg/L以下	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン
ジクロロメタン	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	0.02mg/L以下	ジクロロメタン
テトラクロロエチレン	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	0.01mg/L以下	テトラクロロエチレン
トリクロロエチレン	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	0.01mg/L以下	トリクロロエチレン
ベンゼン	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	0.01mg/L以下	ベンゼン
塩素酸	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	0.6mg/L以下	塩素酸
クロロ酢酸	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	0.02mg/L以下	クロロ酢酸
クロロホルム	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	0.06mg/L以下	クロロホルム
ジクロロ酢酸	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	0.03mg/L以下	ジクロロ酢酸
ジブロモクロロメタン	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	0.1mg/L以下	ジブロモクロロメタン
臭素酸	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	0.01mg/L以下	臭素酸
総トリハロメタン	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	0.1mg/L以下	総トリハロメタン
トリクロロ酢酸	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	0.03mg/L以下	トリクロロ酢酸
ブロモジクロロメタン	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	0.03mg/L以下	ブロモジクロロメタン
ブロモホルム	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	0.09mg/L以下	ブロモホルム
ホルムアルデヒド	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	0.08mg/L以下	ホルムアルデヒド
亜鉛及びその化合物	mg/L	---	---	<0.01	---	<0.01	<0.01	<0.01	1.0mg/L以下	亜鉛及びその化合物
アルミニウム及びその化合物	mg/L	---	---	<0.01	---	<0.01	<0.01	<0.01	0.2mg/L以下	アルミニウム及びその化合物
鉄及びその化合物	mg/L	---	---	0.06	---	0.06	0.06	0.06	0.3mg/L以下	鉄及びその化合物
銅及びその化合物	mg/L	---	---	<0.01	---	<0.01	<0.01	<0.01	1.0mg/L以下	銅及びその化合物
ナトリウム及びその化合物	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	200mg/L以下	ナトリウム及びその化合物
マンガン及びその化合物	mg/L	---	---	0.034	---	0.034	0.034	0.034	0.05mg/L以下	マンガン及びその化合物
塩化物イオン	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	200mg/L以下	塩化物イオン
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	300mg/L以下	カルシウム、マグネシウム等（硬度）
蒸発残留物	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	500mg/L以下	蒸発残留物
陰イオン界面活性剤	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	0.2mg/L以下	陰イオン界面活性剤
ジェオスミン	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	0.0001mg/L以下	ジェオスミン
2-メチルイソボルネオール	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	0.00001mg/L以下	2-メチルイソボルネオール
非イオン界面活性剤	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	0.02mg/L以下	非イオン界面活性剤
フェノール類	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	0.005mg/L以下	フェノール類
有機物（全有機炭素の量）	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	3mg/L以下	有機物（全有機炭素の量）
pH値	---	---	---	8.2	8.3	8.3	8.2	8.2	5.8以上8.6以下	pH値
味	---	---	---	---	---	---	---	---	異常でないこと	味
臭気	---	---	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと	臭気
色度	度	---	---	2	2	2	2	2	5度以下	色度
濁度	度	---	---	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	2度以下	濁度
消毒の残留効果（残留塩素）	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	0.1mg/L以上	消毒の残留効果（残留塩素）

志津9号水源(志津系)

[illegible]

令和6年度 水源水質分析結果一覧

志津１０号水源(志津系)

志津１０号水源	単位等	6月	7月	12月	2月	最大値	最小値	年平均	水質基準等	志津１０号水源
採水者	----					----	----	----	----	採水者
採水年月日	---	R6. 6. 11	R6. 7. 30	R6. 12. 10	R7. 2. 12	---	---	---	---	採水年月日
採水時刻	時：分	11:10	12:56	11:15	11:00	---	---	---	---	採水時刻
天候	前日・当日	曇・晴	晴・晴	晴・晴	晴・晴	---	---	---	---	天候
気温	℃	26.8	27.8	12.1	8.6	27.8	8.6	18.8	---	気温
水温	℃	16.0	16.0	15.9	15.6	16.0	15.6	15.9	---	水温
一般細菌	個/mL	0	2	0	0	2	0	0	100個/mL以下	一般細菌
大腸菌	＋・－	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	検出されないこと	大腸菌
カドミウム及びその化合物	mg/L	---	<0.0003	---	---	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.003mg/L以下	カドミウム及びその化合物
水銀及びその化合物	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	0.0005mg/L以下	水銀及びその化合物
セレン及びその化合物	mg/L	---	<0.001	---	---	<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下	セレン及びその化合物
鉛及びその化合物	mg/L	---	<0.001	---	---	<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下	鉛及びその化合物
ヒ素及びその化合物	mg/L	---	<0.001	---	---	<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下	ヒ素及びその化合物
六価クロム化合物	mg/L	---	<0.002	---	---	<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/L以下	六価クロム化合物
亜硝酸態窒素	mg/L	---	<0.004	---	---	<0.004	<0.004	<0.004	0.04mg/L以下	亜硝酸態窒素
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	0.01mg/L以下	シアン化物イオン及び塩化シアン
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	---	<0.1	---	---	<0.1	<0.1	<0.1	10mg/L以下	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素
フッ素及びその化合物	mg/L	---	<0.08	---	---	<0.08	<0.08	<0.08	0.8mg/L以下	フッ素及びその化合物
ホウ素及びその化合物	mg/L	---	<0.1	---	---	<0.1	<0.1	<0.1	1.0mg/L以下	ホウ素及びその化合物
四塩化炭素	mg/L	---	---	<0.0002	---	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.002mg/L以下	四塩化炭素
1,4-ジオキサン	mg/L	---	---	<0.005	---	<0.005	<0.005	<0.005	0.05mg/L以下	1,4-ジオキサン
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	---	---	<0.004	---	<0.004	<0.004	<0.004	0.04mg/L以下	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン
ジクロロメタン	mg/L	---	---	<0.002	---	<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/L以下	ジクロロメタン
テトラクロロエチレン	mg/L	---	---	<0.001	---	<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下	テトラクロロエチレン
トリクロロエチレン	mg/L	---	---	<0.001	---	<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下	トリクロロエチレン
ベンゼン	mg/L	---	---	<0.001	---	<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下	ベンゼン
塩素酸	mg/L	---	<0.06	---	---	<0.06	<0.06	<0.06	0.6mg/L以下	塩素酸
クロロ酢酸	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	0.02mg/L以下	クロロ酢酸
クロロホルム	mg/L	---	---	<0.001	---	<0.001	<0.001	<0.001	0.06mg/L以下	クロロホルム
ジクロロ酢酸	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	0.03mg/L以下	ジクロロ酢酸
ジブロモクロロメタン	mg/L	---	---	<0.001	---	<0.001	<0.001	<0.001	0.1mg/L以下	ジブロモクロロメタン
臭素酸	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	0.01mg/L以下	臭素酸
総トリハロメタン	mg/L	---	---	<0.001	---	<0.001	<0.001	<0.001	0.1mg/L以下	総トリハロメタン
トリクロロ酢酸	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	0.03mg/L以下	トリクロロ酢酸
ブロモジクロロメタン	mg/L	---	---	<0.001	---	<0.001	<0.001	<0.001	0.03mg/L以下	ブロモジクロロメタン
ブロモホルム	mg/L	---	---	<0.001	---	<0.001	<0.001	<0.001	0.09mg/L以下	ブロモホルム
ホルムアルデヒド	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	0.08mg/L以下	ホルムアルデヒド
亜鉛及びその化合物	mg/L	---	<0.01	---	---	<0.01	<0.01	<0.01	1.0mg/L以下	亜鉛及びその化合物
アルミニウム及びその化合物	mg/L	---	<0.01	---	---	<0.01	<0.01	<0.01	0.2mg/L以下	アルミニウム及びその化合物
鉄及びその化合物	mg/L	---	<0.03	---	---	<0.03	<0.03	<0.03	0.3mg/L以下	鉄及びその化合物
銅及びその化合物	mg/L	---	<0.01	---	---	<0.01	<0.01	<0.01	1.0mg/L以下	銅及びその化合物
ナトリウム及びその化合物	mg/L	---	11	---	---	11	11	11	200mg/L以下	ナトリウム及びその化合物
マンガン及びその化合物	mg/L	---	0.011	---	---	0.011	0.011	0.011	0.05mg/L以下	マンガン及びその化合物
塩化物イオン	mg/L	---	6	---	---	6	6	6	200mg/L以下	塩化物イオン
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	---	65	---	---	65	65	65	300mg/L以下	カルシウム、マグネシウム等（硬度）
蒸発残留物	mg/L	---	131	---	---	131	131	131	500mg/L以下	蒸発残留物
陰イオン界面活性剤	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	0.2mg/L以下	陰イオン界面活性剤
ジェオスミン	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	0.0001mg/L以下	ジェオスミン
2-メチルイソボルネオール	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	0.00001mg/L以下	2-メチルイソボルネオール
非イオン界面活性剤	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	0.02mg/L以下	非イオン界面活性剤
フェノール類	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	0.005mg/L以下	フェノール類
有機物（全有機炭素の量）	mg/L	---	<0.3	---	---	<0.3	<0.3	<0.3	3mg/L以下	有機物（全有機炭素の量）
pH値		8.4	8.4	8.6	8.5	8.6	8.4	8.5	5.8以上8.6以下	pH値
味		---	---	---	---	---	---	---	異常でないこと	味
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと	臭気
色度	度	2	2	2	2	2	2	2	5度以下	色度
濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	2度以下	濁度
消毒の残留効果（残留塩素）	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	0.1mg/L以上	消毒の残留効果（残留塩素）

令和6年度 水源水質分析結果一覽

志津10号水源(志津系)

[illegible]

令和6年度 水源水質分析結果一覧

志津 1 1 号水源 (志津系)

志津 1 1 号水源	単位等	6月	7月	12月	2月	最大値	最小値	年平均	水質基準等	志津 1 1 号水源
採水者	----	----	----	----	----	----	----	----	----	採水者
採水年月日	---	R6. 6. 11	R6. 7. 30	R6. 12. 10	R7. 2. 12	---	---	---	---	採水年月日
採水時刻	時：分	10:57	12:37	11:02	10:48	---	---	---	---	採水時刻
天候	前日・当日	曇・晴	晴・晴	晴・晴	晴・晴	---	---	---	---	天候
気温	℃	27.9	37.4	11.5	7.8	37.4	7.8	21.2	---	気温
水温	℃	16.0	16.0	15.9	15.5	16.0	15.5	15.8	---	水温
一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	100個/mL以下	一般細菌
大腸菌	+・-	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	検出されないこと	大腸菌
カドミウム及びその化合物	mg/L	---	<0.0003	---	---	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.003mg/L以下	カドミウム及びその化合物
水銀及びその化合物	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	0.0005mg/L以下	水銀及びその化合物
セレン及びその化合物	mg/L	---	<0.001	---	---	<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下	セレン及びその化合物
鉛及びその化合物	mg/L	---	<0.001	---	---	<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下	鉛及びその化合物
ヒ素及びその化合物	mg/L	---	<0.001	---	---	<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下	ヒ素及びその化合物
六価クロム化合物	mg/L	---	<0.002	---	---	<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/L以下	六価クロム化合物
亜硝酸態窒素	mg/L	---	<0.004	---	---	<0.004	<0.004	<0.004	0.04mg/L以下	亜硝酸態窒素
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	0.01mg/L以下	シアン化物イオン及び塩化シアン
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	---	<0.1	---	---	<0.1	<0.1	<0.1	10mg/L以下	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素
フッ素及びその化合物	mg/L	---	<0.08	---	---	<0.08	<0.08	<0.08	0.8mg/L以下	フッ素及びその化合物
ホウ素及びその化合物	mg/L	---	<0.1	---	---	<0.1	<0.1	<0.1	1.0mg/L以下	ホウ素及びその化合物
四塩化炭素	mg/L	---	---	<0.0002	---	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.002mg/L以下	四塩化炭素
1,4-ジオキサン	mg/L	---	---	<0.005	---	<0.005	<0.005	<0.005	0.05mg/L以下	1,4-ジオキサン
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	---	---	<0.004	---	<0.004	<0.004	<0.004	0.04mg/L以下	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン
ジクロロメタン	mg/L	---	---	<0.002	---	<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/L以下	ジクロロメタン
テトラクロロエチレン	mg/L	---	---	<0.001	---	<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下	テトラクロロエチレン
トリクロロエチレン	mg/L	---	---	<0.001	---	<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下	トリクロロエチレン
ベンゼン	mg/L	---	---	<0.001	---	<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下	ベンゼン
塩素酸	mg/L	---	<0.06	---	---	<0.06	<0.06	<0.06	0.6mg/L以下	塩素酸
クロロ酢酸	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	0.02mg/L以下	クロロ酢酸
クロロホルム	mg/L	---	---	<0.001	---	<0.001	<0.001	<0.001	0.06mg/L以下	クロロホルム
ジクロロ酢酸	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	0.03mg/L以下	ジクロロ酢酸
ジブロモクロロメタン	mg/L	---	---	<0.001	---	<0.001	<0.001	<0.001	0.1mg/L以下	ジブロモクロロメタン
臭素酸	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	0.01mg/L以下	臭素酸
総トリハロメタン	mg/L	---	---	<0.001	---	<0.001	<0.001	<0.001	0.1mg/L以下	総トリハロメタン
トリクロロ酢酸	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	0.03mg/L以下	トリクロロ酢酸
ブロモジクロロメタン	mg/L	---	---	<0.001	---	<0.001	<0.001	<0.001	0.03mg/L以下	ブロモジクロロメタン
ブロモホルム	mg/L	---	---	<0.001	---	<0.001	<0.001	<0.001	0.09mg/L以下	ブロモホルム
ホルムアルデヒド	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	0.08mg/L以下	ホルムアルデヒド
亜鉛及びその化合物	mg/L	---	<0.01	---	---	<0.01	<0.01	<0.01	1.0mg/L以下	亜鉛及びその化合物
アルミニウム及びその化合物	mg/L	---	<0.01	---	---	<0.01	<0.01	<0.01	0.2mg/L以下	アルミニウム及びその化合物
鉄及びその化合物	mg/L	---	<0.03	---	---	<0.03	<0.03	<0.03	0.3mg/L以下	鉄及びその化合物
銅及びその化合物	mg/L	---	<0.01	---	---	<0.01	<0.01	<0.01	1.0mg/L以下	銅及びその化合物
ナトリウム及びその化合物	mg/L	---	12	---	---	12	12	12	200mg/L以下	ナトリウム及びその化合物
マンガン及びその化合物	mg/L	---	0.013	---	---	0.013	0.013	0.013	0.05mg/L以下	マンガン及びその化合物
塩化物イオン	mg/L	---	5	---	---	5	5	5	200mg/L以下	塩化物イオン
カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	mg/L	---	60	---	---	60	60	60	300mg/L以下	カルシウム、マグネシウム等 (硬度)
蒸発残留物	mg/L	---	132	---	---	132	132	132	500mg/L以下	蒸発残留物
陰イオン界面活性剤	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	0.2mg/L以下	陰イオン界面活性剤
ジェオスミン	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	0.0001mg/L以下	ジェオスミン
2-メチルイソボルネオール	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	0.00001mg/L以下	2-メチルイソボルネオール
非イオン界面活性剤	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	0.02mg/L以下	非イオン界面活性剤
フェノール類	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	0.005mg/L以下	フェノール類
有機物 (全有機炭素の量)	mg/L	---	0.3	---	---	0.3	0.3	0.3	3mg/L以下	有機物 (全有機炭素の量)
pH値		8.5	8.4	8.6	8.5	8.6	8.4	8.5	5.8以上8.6以下	pH値
味		---	---	---	---	---	---	---	異常でないこと	味
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと	臭気
色度	度	2	2	2	2	2	2	2	5度以下	色度
濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	2度以下	濁度
消毒の残留効果 (残留塩素)	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	0.1mg/L以上	消毒の残留効果 (残留塩素)

令和6年度 水源水質分析結果一覽

志津11号水源(志津系)

[illegible]

令和6年度 水源水質分析結果一覧

志津12号水源(志津系)

志津12号水源	単位等	5月	8月	11月	2月	最大値	最小値	年平均	水質基準等	志津12号水源
採水者	----					----	----	----	----	採水者
採水年月日	---	R6.5.21	R6.8.20	R6.11.26	R7.2.18	---	---	---	---	採水年月日
採水時刻	時：分	9:02	9:25	9:34	9:19	---	---	---	---	採水時刻
天候	前日・当日	雨・晴	晴・晴	晴・晴	晴・晴	---	---	---	---	天候
気温	℃	26.8	31.7	11.2	4.3	31.7	4.3	18.5	---	気温
水温	℃	15.8	15.8	15.5	15.4	15.8	15.4	15.6	---	水温
一般細菌	個/mL	0	0	0	6	6	0	2	100個/mL以下	一般細菌
大腸菌	+・-	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	検出されないこと	大腸菌
カドミウム及びその化合物	mg/L	---	---	<0.0003	---	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.003mg/L以下	カドミウム及びその化合物
水銀及びその化合物	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	0.0005mg/L以下	水銀及びその化合物
セレン及びその化合物	mg/L	---	---	<0.001	---	<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下	セレン及びその化合物
鉛及びその化合物	mg/L	---	---	<0.001	---	<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下	鉛及びその化合物
ヒ素及びその化合物	mg/L	---	---	<0.001	---	<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下	ヒ素及びその化合物
六価クロム化合物	mg/L	---	---	<0.002	---	<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/L以下	六価クロム化合物
亜硝酸態窒素	mg/L	---	<0.004	---	---	<0.004	<0.004	<0.004	0.04mg/L以下	亜硝酸態窒素
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	0.01mg/L以下	シアン化物イオン及び塩化シアン
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	---	<0.1	---	---	<0.1	<0.1	<0.1	10mg/L以下	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素
フッ素及びその化合物	mg/L	---	<0.08	---	---	<0.08	<0.08	<0.08	0.8mg/L以下	フッ素及びその化合物
ホウ素及びその化合物	mg/L	---	---	<0.1	---	<0.1	<0.1	<0.1	1.0mg/L以下	ホウ素及びその化合物
四塩化炭素	mg/L	---	<0.0002	---	---	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.002mg/L以下	四塩化炭素
1,4-ジオキサン	mg/L	---	<0.005	---	---	<0.005	<0.005	<0.005	0.05mg/L以下	1,4-ジオキサン
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	---	<0.004	---	---	<0.004	<0.004	<0.004	0.04mg/L以下	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン
ジクロロメタン	mg/L	---	<0.002	---	---	<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/L以下	ジクロロメタン
テトラクロロエチレン	mg/L	---	<0.001	---	---	<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下	テトラクロロエチレン
トリクロロエチレン	mg/L	---	<0.001	---	---	<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下	トリクロロエチレン
ベンゼン	mg/L	---	<0.001	---	---	<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下	ベンゼン
塩素酸	mg/L	---	<0.06	---	---	<0.06	<0.06	<0.06	0.6mg/L以下	塩素酸
クロロ酢酸	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	0.02mg/L以下	クロロ酢酸
クロロホルム	mg/L	---	<0.001	---	---	<0.001	<0.001	<0.001	0.06mg/L以下	クロロホルム
ジクロロ酢酸	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	0.03mg/L以下	ジクロロ酢酸
ジブロモクロロメタン	mg/L	---	<0.001	---	---	<0.001	<0.001	<0.001	0.1mg/L以下	ジブロモクロロメタン
臭素酸	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	0.01mg/L以下	臭素酸
総トリハロメタン	mg/L	---	<0.001	---	---	<0.001	<0.001	<0.001	0.1mg/L以下	総トリハロメタン
トリクロロ酢酸	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	0.03mg/L以下	トリクロロ酢酸
ブロモジクロロメタン	mg/L	---	<0.001	---	---	<0.001	<0.001	<0.001	0.03mg/L以下	ブロモジクロロメタン
ブロモホルム	mg/L	---	<0.001	---	---	<0.001	<0.001	<0.001	0.09mg/L以下	ブロモホルム
ホルムアルデヒド	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	0.08mg/L以下	ホルムアルデヒド
亜鉛及びその化合物	mg/L	---	---	<0.01	---	<0.01	<0.01	<0.01	1.0mg/L以下	亜鉛及びその化合物
アルミニウム及びその化合物	mg/L	---	---	<0.01	---	<0.01	<0.01	<0.01	0.2mg/L以下	アルミニウム及びその化合物
鉄及びその化合物	mg/L	---	---	<0.03	---	<0.03	<0.03	<0.03	0.3mg/L以下	鉄及びその化合物
銅及びその化合物	mg/L	---	---	<0.01	---	<0.01	<0.01	<0.01	1.0mg/L以下	銅及びその化合物
ナトリウム及びその化合物	mg/L	---	11	---	---	11	11	11	200mg/L以下	ナトリウム及びその化合物
マンガン及びその化合物	mg/L	---	---	0.011	---	0.011	0.011	0.011	0.05mg/L以下	マンガン及びその化合物
塩化物イオン	mg/L	---	5	---	---	5	5	5	200mg/L以下	塩化物イオン
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	---	57	---	---	57	57	57	300mg/L以下	カルシウム、マグネシウム等(硬度)
蒸発残留物	mg/L	---	129	---	---	129	129	129	500mg/L以下	蒸発残留物
陰イオン界面活性剤	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	0.2mg/L以下	陰イオン界面活性剤
ジェオスミン	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	0.0001mg/L以下	ジェオスミン
2-メチルイソボルネオール	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	0.00001mg/L以下	2-メチルイソボルネオール
非イオン界面活性剤	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	0.02mg/L以下	非イオン界面活性剤
フェノール類	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	0.005mg/L以下	フェノール類
有機物(全有機炭素の量)	mg/L	---	<0.3	---	---	<0.3	<0.3	<0.3	3mg/L以下	有機物(全有機炭素の量)
pH値		8.5	8.5	8.2	8.5	8.5	8.2	8.4	5.8以上8.6以下	pH値
味		---	---	---	---	---	---	---	異常でないこと	味
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと	臭気
色度	度	2	2	2	2	2	2	2	5度以下	色度
濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	2度以下	濁度
消毒の残留効果(残留塩素)	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	0.1mg/L以上	消毒の残留効果(残留塩素)

志津12号水源(志津系)

[illegible]

令和6年度 水源水質分析結果一覧

志津13号水源(志津系)

志津13号水源	単位等	6月	7月	12月	2月	最大値	最小値	年平均	水質基準等	志津13号水源
採水者	----	----	----	----	----	----	----	----	----	採水者
採水年月日	---	R6.6.11	R6.7.30	R6.12.10	R7.2.12	---	---	---	---	採水年月日
採水時刻	時：分	9:40	10:35	9:49	9:37	---	---	---	---	採水時刻
天候	前日・当日	曇・晴	晴・晴	晴・晴	晴・晴	---	---	---	---	天候
気温	℃	25.0	34.1	10.0	5.4	34.1	5.4	18.6	---	気温
水温	℃	16.0	16.5	16.0	15.5	16.5	15.5	16	---	水温
一般細菌	個/mL	0	0	3	0	3	0	1	100個/mL以下	一般細菌
大腸菌	+・-	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	検出されないこと	大腸菌
カドミウム及びその化合物	mg/L	---	<0.0003	---	---	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.003mg/L以下	カドミウム及びその化合物
水銀及びその化合物	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	0.0005mg/L以下	水銀及びその化合物
セレン及びその化合物	mg/L	---	<0.001	---	---	<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下	セレン及びその化合物
鉛及びその化合物	mg/L	---	<0.001	---	---	<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下	鉛及びその化合物
ヒ素及びその化合物	mg/L	---	<0.001	---	---	<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下	ヒ素及びその化合物
六価クロム化合物	mg/L	---	<0.002	---	---	<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/L以下	六価クロム化合物
亜硝酸態窒素	mg/L	---	<0.004	---	---	<0.004	<0.004	<0.004	0.04mg/L以下	亜硝酸態窒素
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	0.01mg/L以下	シアン化物イオン及び塩化シアン
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	---	<0.1	---	---	<0.1	<0.1	<0.1	10mg/L以下	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素
フッ素及びその化合物	mg/L	---	<0.08	---	---	<0.08	<0.08	<0.08	0.8mg/L以下	フッ素及びその化合物
ホウ素及びその化合物	mg/L	---	<0.1	---	---	<0.1	<0.1	<0.1	1.0mg/L以下	ホウ素及びその化合物
四塩化炭素	mg/L	---	---	<0.0002	---	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.002mg/L以下	四塩化炭素
1,4-ジオキサン	mg/L	---	---	<0.005	---	<0.005	<0.005	<0.005	0.05mg/L以下	1,4-ジオキサン
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	---	---	<0.004	---	<0.004	<0.004	<0.004	0.04mg/L以下	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン
ジクロロメタン	mg/L	---	---	<0.002	---	<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/L以下	ジクロロメタン
テトラクロロエチレン	mg/L	---	---	<0.001	---	<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下	テトラクロロエチレン
トリクロロエチレン	mg/L	---	---	<0.001	---	<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下	トリクロロエチレン
ベンゼン	mg/L	---	---	<0.001	---	<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下	ベンゼン
塩素酸	mg/L	---	<0.06	---	---	<0.06	<0.06	<0.06	0.6mg/L以下	塩素酸
クロロ酢酸	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	0.02mg/L以下	クロロ酢酸
クロロホルム	mg/L	---	---	<0.001	---	<0.001	<0.001	<0.001	0.06mg/L以下	クロロホルム
ジクロロ酢酸	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	0.03mg/L以下	ジクロロ酢酸
ジブロモクロロメタン	mg/L	---	---	<0.001	---	<0.001	<0.001	<0.001	0.1mg/L以下	ジブロモクロロメタン
臭素酸	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	0.01mg/L以下	臭素酸
総トリハロメタン	mg/L	---	---	<0.001	---	<0.001	<0.001	<0.001	0.1mg/L以下	総トリハロメタン
トリクロロ酢酸	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	0.03mg/L以下	トリクロロ酢酸
ブロモジクロロメタン	mg/L	---	---	<0.001	---	<0.001	<0.001	<0.001	0.03mg/L以下	ブロモジクロロメタン
ブロモホルム	mg/L	---	---	<0.001	---	<0.001	<0.001	<0.001	0.09mg/L以下	ブロモホルム
ホルムアルデヒド	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	0.08mg/L以下	ホルムアルデヒド
亜鉛及びその化合物	mg/L	---	<0.01	---	---	<0.01	<0.01	<0.01	1.0mg/L以下	亜鉛及びその化合物
アルミニウム及びその化合物	mg/L	---	<0.01	---	---	<0.01	<0.01	<0.01	0.2mg/L以下	アルミニウム及びその化合物
鉄及びその化合物	mg/L	---	<0.03	---	---	<0.03	<0.03	<0.03	0.3mg/L以下	鉄及びその化合物
銅及びその化合物	mg/L	---	<0.01	---	---	<0.01	<0.01	<0.01	1.0mg/L以下	銅及びその化合物
ナトリウム及びその化合物	mg/L	---	12	---	---	12	12	12	200mg/L以下	ナトリウム及びその化合物
マンガン及びその化合物	mg/L	---	0.026	---	---	0.026	0.026	0.026	0.05mg/L以下	マンガン及びその化合物
塩化物イオン	mg/L	---	5	---	---	5	5	5	200mg/L以下	塩化物イオン
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	---	62	---	---	62	62	62	300mg/L以下	カルシウム、マグネシウム等(硬度)
蒸発残留物	mg/L	---	136	---	---	136	136	136	500mg/L以下	蒸発残留物
陰イオン界面活性剤	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	0.2mg/L以下	陰イオン界面活性剤
ジェオスミン	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	0.0001mg/L以下	ジェオスミン
2-メチルイソボルネオール	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	0.00001mg/L以下	2-メチルイソボルネオール
非イオン界面活性剤	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	0.02mg/L以下	非イオン界面活性剤
フェノール類	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	0.005mg/L以下	フェノール類
有機物(全有機炭素の量)	mg/L	---	0.4	---	---	0.4	0.4	0.4	3mg/L以下	有機物(全有機炭素の量)
pH値		8.4	8.5	8.6	8.5	8.6	8.4	8.5	5.8以上8.6以下	pH値
味		---	---	---	---	---	---	---	異常でないこと	味
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと	臭気
色度	度	2	2	2	2	2	2	2	5度以下	色度
濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	2度以下	濁度
消毒の残留効果(残留塩素)	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	0.1mg/L以上	消毒の残留効果(残留塩素)

志津13号水源(志津系)

志津 1 3号水源		単位等	6月	7月	12月	2月	最大値	最小値	年平均	水質基準等	志津 1 3号水源
アンチモン及びその化合物		mg/L	---	<0.002	---	---	<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/L以下	アンチモン及びその化合物
ウラン及びその化合物		mg/L	---	<0.0002	---	---	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.002mg/L以下	ウラン及びその化合物
ニッケル及びその化合物		mg/L	---	<0.002	---	---	<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/L以下	ニッケル及びその化合物
1,2-ジクロロエタン		mg/L	---	---	<0.0004	---	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0.004mg/L以下	1,2-ジクロロエタン
トルエン		mg/L	---	---	<0.001	---	<0.001	<0.001	<0.001	0.4mg/L以下	トルエン
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)		mg/L	---	---	---	---	---	---	---	0.08mg/L以下	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)
ジクロロアセトニトリル		mg/L	---	---	---	---	---	---	---	0.01mg/L以下	ジクロロアセトニトリル
抱水クローラル		mg/L	---	---	---	---	---	---	---	0.02mg/L以下	抱水クローラル
農薬類			---	---	---	---	---	---	---	1以下	農薬類
残留塩素		mg/L	---	---	---	---	---	---	---	1mg/L以下	残留塩素
カルシウム、マグネシウム等（硬度）		mg/L	---	62	---	---	62	62	62	10mg/L以上100mg/L以下	カルシウム、マグネシウム等（硬度）
マンガン及びその化合物		mg/L	---	0.026	---	---	0.026	0.026	0.026	0.01mg/L以下	マンガン及びその化合物
遊離炭酸		mg/L	---	---	---	---	---	---	---	20mg/L以下	遊離炭酸
1,1,1-トリクロロエタン		mg/L	---	---	<0.03	---	<0.03	<0.03	<0.03	0.3mg/L以下	1,1,1-トリクロロエタン
メチル- <i>t</i> -ブチルエーテル (MTBE)		mg/L	---	---	<0.002	---	<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/L以下	メチル- <i>t</i> -ブチルエーテル (MTBE)
有機物等(KMnO4消費量)		mg/L	---	---	---	---	---	---	---	3mg/L以下	有機物等(KMnO4消費量)
臭気強度 (TON)			---	---	---	---	---	---	---	3以下	臭気強度 (TON)
蒸発残留物		mg/L	---	136	---	---	136	136	136	30mg/L以上200mg/L以下	蒸発残留物
濁度		度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	1度以下	濁度
pH値			8.4	8.5	8.6	8.5	8.6	8.4	8.5	7.5程度	pH値
腐食性（ランゲリア指数）			---	---	---	---	---	---	---	-1程度以上とし、極力0に近づける	腐食性（ランゲリア指数）
従属栄養細菌		cfu/mL	10	2	0	2	10	0	4	±3の検本で形成される菌数範囲が2,000以下	従属栄養細菌
1,1-ジクロロエチレン		mg/L	---	---	<0.01	---	<0.01	<0.01	<0.01	0.1mg/L以下	1,1-ジクロロエチレン
アルミニウム及びその化合物		mg/L	---	<0.01	---	---	<0.01	<0.01	<0.01	0.1mg/L以下	アルミニウム及びその化合物
PFOS及びPFOA		mg/L	---	---	---	---	---	---	---	0.00005mg/L以下	PFOS及びPFOA
アンモニア態窒素		mg/L	---	0.37	---	---	0.37	0.37	0.37	---	アンモニア態窒素
電気伝導率		μ S/cm	189	187	186	186	189	186	187	---	電気伝導率
カリウム		mg/L	---	7	---	---	7	7	7	---	カリウム
マグネシウム		mg/L	---	5	---	---	5	5	5	---	マグネシウム
カルシウム		mg/L	---	17	---	---	17	17	17	---	カルシウム
臭素イオン		mg/L	---	<0.05	---	---	<0.05	<0.05	<0.05	---	臭素イオン
硝酸態窒素		mg/L	---	<0.1	---	---	<0.1	<0.1	<0.1	---	硝酸態窒素
リン酸イオン		mg/L	---	<0.5	---	---	<0.5	<0.5	<0.5	---	リン酸イオン
硫酸イオン		mg/L	---	<2	---	---	<2	<2	<2	---	硫酸イオン
嫌気性芽胞菌		個/mL	0	0	0	0	0	0	0	検出されないこと	嫌気性芽胞菌
クリプトスボリジウム		個/20L	---	---	---	---	---	---	---	検出されないこと	クリプトスボリジウム
ジアリジア		個/20L	---	---	---	---	---	---	---	検出されないこと	ジアリジア

令和6年度 水源水質分析結果一覧

志津 1 4 号水源 (志津系)

志津 1 4 号水源	単位等	6月	7月	12月	2月	最大値	最小値	年平均	水質基準等	志津 1 4 号水源
採水者	----					----	----	----	----	採水者
採水年月日	---	R6. 6. 11	R6. 7. 30	R6. 12. 10	R7. 2. 12	---	---	---	---	採水年月日
採水時刻	時：分	8:45	9:03	8:50	8:43	----	----	----	----	採水時刻
天候	前日・当日	曇・晴	晴・晴	晴・晴	晴・晴	----	----	----	----	天候
気温	℃	25. 3	33. 4	8. 4	3. 6	33. 4	3. 6	17. 7	----	気温
水温	℃	16. 0	16. 0	16. 0	15. 6	16. 0	15. 6	15. 9	----	水温
一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	100個/mL以下	一般細菌
大腸菌	+・-	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	検出されないこと	大腸菌
カドミウム及びその化合物	mg/L	----	<0. 0003	----	----	<0. 0003	<0. 0003	<0. 0003	0. 003mg/L以下	カドミウム及びその化合物
水銀及びその化合物	mg/L	----	----	----	----	----	----	----	0. 0005mg/L以下	水銀及びその化合物
セレン及びその化合物	mg/L	----	<0. 001	----	----	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01mg/L以下	セレン及びその化合物
鉛及びその化合物	mg/L	----	<0. 001	----	----	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01mg/L以下	鉛及びその化合物
ヒ素及びその化合物	mg/L	----	<0. 001	----	----	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01mg/L以下	ヒ素及びその化合物
六価クロム化合物	mg/L	----	<0. 002	----	----	<0. 002	<0. 002	<0. 002	0. 02mg/L以下	六価クロム化合物
亜硝酸態窒素	mg/L	----	<0. 004	----	----	<0. 004	<0. 004	<0. 004	0. 04mg/L以下	亜硝酸態窒素
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	----	----	----	----	----	----	----	0. 01mg/L以下	シアン化物イオン及び塩化シアン
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	----	<0. 1	----	----	<0. 1	<0. 1	<0. 1	10mg/L以下	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素
フッ素及びその化合物	mg/L	----	<0. 08	----	----	<0. 08	<0. 08	<0. 08	0. 8mg/L以下	フッ素及びその化合物
ホウ素及びその化合物	mg/L	----	<0. 1	----	----	<0. 1	<0. 1	<0. 1	1. 0mg/L以下	ホウ素及びその化合物
四塩化炭素	mg/L	----	----	<0. 0002	----	<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002	0. 002mg/L以下	四塩化炭素
1,4-ジオキサン	mg/L	----	----	<0. 005	----	<0. 005	<0. 005	<0. 005	0. 05mg/L以下	1,4-ジオキサン
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	----	----	<0. 004	----	<0. 004	<0. 004	<0. 004	0. 04mg/L以下	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン
ジクロロメタン	mg/L	----	----	<0. 002	----	<0. 002	<0. 002	<0. 002	0. 02mg/L以下	ジクロロメタン
テトラクロロエチレン	mg/L	----	----	<0. 001	----	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01mg/L以下	テトラクロロエチレン
トリクロロエチレン	mg/L	----	----	<0. 001	----	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01mg/L以下	トリクロロエチレン
ベンゼン	mg/L	----	----	<0. 001	----	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01mg/L以下	ベンゼン
塩素酸	mg/L	----	<0. 06	----	----	<0. 06	<0. 06	<0. 06	0. 6mg/L以下	塩素酸
クロロ酢酸	mg/L	----	----	----	----	----	----	----	0. 02mg/L以下	クロロ酢酸
クロロホルム	mg/L	----	----	<0. 001	----	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 06mg/L以下	クロロホルム
ジクロロ酢酸	mg/L	----	----	----	----	----	----	----	0. 03mg/L以下	ジクロロ酢酸
ジブロモクロロメタン	mg/L	----	----	<0. 001	----	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 1mg/L以下	ジブロモクロロメタン
臭素酸	mg/L	----	----	----	----	----	----	----	0. 01mg/L以下	臭素酸
総トリハロメタン	mg/L	----	----	<0. 001	----	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 1mg/L以下	総トリハロメタン
トリクロロ酢酸	mg/L	----	----	----	----	----	----	----	0. 03mg/L以下	トリクロロ酢酸
ブロモジクロロメタン	mg/L	----	----	<0. 001	----	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 03mg/L以下	ブロモジクロロメタン
ブロモホルム	mg/L	----	----	<0. 001	----	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 09mg/L以下	ブロモホルム
ホルムアルデヒド	mg/L	----	----	----	----	----	----	----	0. 08mg/L以下	ホルムアルデヒド
亜鉛及びその化合物	mg/L	----	<0. 01	----	----	<0. 01	<0. 01	<0. 01	1. 0mg/L以下	亜鉛及びその化合物
アルミニウム及びその化合物	mg/L	----	<0. 01	----	----	<0. 01	<0. 01	<0. 01	0. 2mg/L以下	アルミニウム及びその化合物
鉄及びその化合物	mg/L	----	<0. 03	----	----	<0. 03	<0. 03	<0. 03	0. 3mg/L以下	鉄及びその化合物
銅及びその化合物	mg/L	----	<0. 01	----	----	<0. 01	<0. 01	<0. 01	1. 0mg/L以下	銅及びその化合物
ナトリウム及びその化合物	mg/L	----	11	----	----	11	11	11	200mg/L以下	ナトリウム及びその化合物
マンガン及びその化合物	mg/L	----	0. 020	----	----	0. 020	0. 020	0. 020	0. 05mg/L以下	マンガン及びその化合物
塩化物イオン	mg/L	----	5	----	----	5	5	5	200mg/L以下	塩化物イオン
カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	mg/L	----	64	----	----	64	64	64	300mg/L以下	カルシウム、マグネシウム等 (硬度)
蒸発残留物	mg/L	----	131	----	----	131	131	131	500mg/L以下	蒸発残留物
陰イオン界面活性剤	mg/L	----	----	----	----	----	----	----	0. 2mg/L以下	陰イオン界面活性剤
ジェオスミン	mg/L	----	----	----	----	----	----	----	0. 0001mg/L以下	ジェオスミン
2-メチルイソボルネオール	mg/L	----	----	----	----	----	----	----	0. 00001mg/L以下	2-メチルイソボルネオール
非イオン界面活性剤	mg/L	----	----	----	----	----	----	----	0. 02mg/L以下	非イオン界面活性剤
フェノール類	mg/L	----	----	----	----	----	----	----	0. 005mg/L以下	フェノール類
有機物 (全有機炭素の量)	mg/L	----	0. 3	----	----	0. 3	0. 3	0. 3	3mg/L以下	有機物 (全有機炭素の量)
p H値		8. 4	8. 4	8. 6	8. 6	8. 6	8. 4	8. 5	5. 8以上8. 6以下	p H値
味		----	----	----	----	----	----	----	異常でないこと	味
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと	臭気
色度	度	2	2	2	2	2	2	2	5度以下	色度
濁度	度	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	2度以下	濁度
消毒の残留効果 (残留塩素)	mg/L	----	----	----	----	----	----	----	0. 1mg/L以上	消毒の残留効果 (残留塩素)

令和6年度 水源水質分析結果一覽

志津14号水源(志津系)

[illegible]

令和6年度 水源水質分析結果一覧

上座 1 号水源 (上座系)

上座 1 号水源	単位等	5月	8月	11月	2月	最大値	最小値	年平均	水質基準等	上座 1 号水源
採水者	----	----	----	----	----	----	----	----	----	採水者
採水年月日	---	R6. 5. 21	R6. 8. 20	R6. 11. 26	R7. 2. 18	---	---	---	---	採水年月日
採水時刻	時：分	9:49	9:55	10:05	9:49	---	---	---	---	採水時刻
天候	前日・当日	雨・晴	晴・晴	晴・晴	晴・晴	---	---	---	---	天候
気温	℃	28.4	31.2	10.6	4.8	31.2	4.8	18.8	---	気温
水温	℃	15.7	16.0	15.4	15.1	16.0	15.1	15.6	---	水温
一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	100個/mL以下	一般細菌
大腸菌	+・-	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	検出されないこと	大腸菌
カドミウム及びその化合物	mg/L	---	---	<0.0003	---	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.003mg/L以下	カドミウム及びその化合物
水銀及びその化合物	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	0.0005mg/L以下	水銀及びその化合物
セレン及びその化合物	mg/L	---	---	<0.001	---	<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下	セレン及びその化合物
鉛及びその化合物	mg/L	---	---	<0.001	---	<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下	鉛及びその化合物
ヒ素及びその化合物	mg/L	---	---	<0.001	---	<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下	ヒ素及びその化合物
六価クロム化合物	mg/L	---	---	<0.002	---	<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/L以下	六価クロム化合物
亜硝酸態窒素	mg/L	---	0.024	---	---	0.024	0.024	0.024	0.04mg/L以下	亜硝酸態窒素
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	0.01mg/L以下	シアン化物イオン及び塩化シアン
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	---	<0.1	---	---	<0.1	<0.1	<0.1	10mg/L以下	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素
フッ素及びその化合物	mg/L	---	<0.08	---	---	<0.08	<0.08	<0.08	0.8mg/L以下	フッ素及びその化合物
ホウ素及びその化合物	mg/L	---	---	<0.1	---	<0.1	<0.1	<0.1	1.0mg/L以下	ホウ素及びその化合物
四塩化炭素	mg/L	---	<0.0002	---	---	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.002mg/L以下	四塩化炭素
1,4-ジオキサン	mg/L	---	<0.005	---	---	<0.005	<0.005	<0.005	0.05mg/L以下	1,4-ジオキサン
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	---	<0.004	---	---	<0.004	<0.004	<0.004	0.04mg/L以下	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン
ジクロロメタン	mg/L	---	<0.002	---	---	<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/L以下	ジクロロメタン
テトラクロロエチレン	mg/L	---	<0.001	---	---	<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下	テトラクロロエチレン
トリクロロエチレン	mg/L	---	<0.001	---	---	<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下	トリクロロエチレン
ベンゼン	mg/L	---	<0.001	---	---	<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下	ベンゼン
塩素酸	mg/L	---	<0.06	---	---	<0.06	<0.06	<0.06	0.6mg/L以下	塩素酸
クロロ酢酸	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	0.02mg/L以下	クロロ酢酸
クロロホルム	mg/L	---	<0.001	---	---	<0.001	<0.001	<0.001	0.06mg/L以下	クロロホルム
ジクロロ酢酸	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	0.03mg/L以下	ジクロロ酢酸
ジブromokクロロメタン	mg/L	---	<0.001	---	---	<0.001	<0.001	<0.001	0.1mg/L以下	ジブromokクロロメタン
臭素酸	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	0.01mg/L以下	臭素酸
総トリハロメタン	mg/L	---	<0.001	---	---	<0.001	<0.001	<0.001	0.1mg/L以下	総トリハロメタン
トリクロロ酢酸	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	0.03mg/L以下	トリクロロ酢酸
ブromोजクロロメタン	mg/L	---	<0.001	---	---	<0.001	<0.001	<0.001	0.03mg/L以下	ブromोजクロロメタン
ブromホルム	mg/L	---	<0.001	---	---	<0.001	<0.001	<0.001	0.09mg/L以下	ブromホルム
ホルムアルデヒド	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	0.08mg/L以下	ホルムアルデヒド
亜鉛及びその化合物	mg/L	---	---	<0.01	---	<0.01	<0.01	<0.01	1.0mg/L以下	亜鉛及びその化合物
アルミニウム及びその化合物	mg/L	---	---	<0.01	---	<0.01	<0.01	<0.01	0.2mg/L以下	アルミニウム及びその化合物
鉄及びその化合物	mg/L	---	---	<0.03	---	<0.03	<0.03	<0.03	0.3mg/L以下	鉄及びその化合物
銅及びその化合物	mg/L	---	---	<0.01	---	<0.01	<0.01	<0.01	1.0mg/L以下	銅及びその化合物
ナトリウム及びその化合物	mg/L	---	13	---	---	13	13	13	200mg/L以下	ナトリウム及びその化合物
マンガン及びその化合物	mg/L	---	---	0.016	---	0.016	0.016	0.016	0.05mg/L以下	マンガン及びその化合物
塩化物イオン	mg/L	---	12	---	---	12	12	12	200mg/L以下	塩化物イオン
カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	mg/L	---	125	---	---	125	125	125	300mg/L以下	カルシウム、マグネシウム等 (硬度)
蒸発残留物	mg/L	---	221	---	---	221	221	221	500mg/L以下	蒸発残留物
陰イオン界面活性剤	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	0.2mg/L以下	陰イオン界面活性剤
ジェオスミン	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	0.0001mg/L以下	ジェオスミン
2-メチルイソボルネオール	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	0.00001mg/L以下	2-メチルイソボルネオール
非イオン界面活性剤	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	0.02mg/L以下	非イオン界面活性剤
フェノール類	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	0.005mg/L以下	フェノール類
有機物 (全有機炭素の量)	mg/L	---	<0.3	---	---	<0.3	<0.3	<0.3	3mg/L以下	有機物 (全有機炭素の量)
pH値		8.3	8.4	8.4	8.3	8.4	8.3	8.4	5.8以上8.6以下	pH値
味		---	---	---	---	---	---	---	異常でないこと	味
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと	臭気
色度	度	1	1	1	1	1	1	1	5度以下	色度
濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	2度以下	濁度
消毒の残留効果 (残留塩素)	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	0.1mg/L以上	消毒の残留効果 (残留塩素)

上座 1 号水源(上座系)

上座１号水源	単位等	５月	８月	１１月	２月	最大値	最小値	年平均	水質基準等	上座１号水源
アンチモン及びその化合物	mg/L	---	---	<0.002	---	<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/L以下	アンチモン及びその化合物
ウラン及びその化合物	mg/L	---	---	<0.0002	---	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.002mg/L以下	ウラン及びその化合物
ニッケル及びその化合物	mg/L	---	---	<0.002	---	<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/L以下	ニッケル及びその化合物
１，２-ジクロロエタン	mg/L	---	<0.0004	---	---	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0.004mg/L以下	１，２-ジクロロエタン
トルエン	mg/L	---	<0.001	---	---	<0.001	<0.001	<0.001	0.4mg/L以下	トルエン
フタル酸ジ(２-エチルヘキシル)	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	0.08mg/L以下	フタル酸ジ(２-エチルヘキシル)
ジクロロアセトニトリル	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	0.01mg/L以下	ジクロロアセトニトリル
抱水クロラール	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	0.02mg/L以下	抱水クロラール
農薬類		---	---	---	---	---	---	---	１以下	農薬類
残留塩素	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	1mg/L以下	残留塩素
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	---	125	---	---	125	125	125	10mg/L以上100mg/L以下	カルシウム、マグネシウム等（硬度）
マンガン及びその化合物	mg/L	---	---	0.016	---	0.016	0.016	0.016	0.01mg/L以下	マンガン及びその化合物
遊離炭酸	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	20mg/L以下	遊離炭酸
１，１，１-トリクロロエタン	mg/L	---	<0.03	---	---	<0.03	<0.03	<0.03	0.3mg/L以下	１，１，１-トリクロロエタン
メチルｔ-ブチルエーテル(MTBE)	mg/L	---	<0.002	---	---	<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/L以下	メチルｔ-ブチルエーテル(MTBE)
有機物等(KmnO ₄ 消費量)	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	3mg/L以下	有機物等(KmnO ₄ 消費量)
臭気強度(TON)		---	---	---	---	---	---	---	３以下	臭気強度(TON)
蒸発残留物	mg/L	---	221	---	---	221	221	221	30mg/L以上200mg/L以下	蒸発残留物
濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	１度以下	濁度
pH値		8.3	8.4	8.4	8.3	8.4	8.3	8.4	7.5程度	pH値
腐食性（ランゲリア指数）		---	---	---	---	---	---	---	-1程度以上とし、極力0に近づける	腐食性（ランゲリア指数）
従属栄養細菌	cfu/mL	1	1	0	1	1	0	1	1cfuの検出で形成される菌落数≦2,000以下	従属栄養細菌
１，１-ジクロロエチレン	mg/L	---	<0.01	---	---	<0.01	<0.01	<0.01	0.1mg/L以下	１，１-ジクロロエチレン
アルミニウム及びその化合物	mg/L	---	---	<0.01	---	<0.01	<0.01	<0.01	0.1mg/L以下	アルミニウム及びその化合物
PFOs及びPFOA	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	0.00005mg/L以下	PFOs及びPFOA
アンモニア態窒素	mg/L	---	0.18	---	---	0.18	0.18	0.18	---	アンモニア態窒素
電気伝導率	μ S/cm	307	315	313	314	315	307	312	---	電気伝導率
カリウム	mg/L	---	5	---	---	5	5	5	---	カリウム
マグネシウム	mg/L	---	8	---	---	8	8	8	---	マグネシウム
カルシウム	mg/L	---	37	---	---	37	37	37	---	カルシウム
臭素イオン	mg/L	---	0.15	---	---	0.15	0.15	0.15	---	臭素イオン
硝酸態窒素	mg/L	---	<0.1	---	---	<0.1	<0.1	<0.1	---	硝酸態窒素
リン酸イオン	mg/L	---	<0.5	---	---	<0.5	<0.5	<0.5	---	リン酸イオン
硫酸イオン	mg/L	---	33	---	---	33	33	33	---	硫酸イオン
嫌気性芽胞菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	検出されないこと	嫌気性芽胞菌
クリプトスボリジウム	個/20L	---	---	---	---	---	---	---	検出されないこと	クリプトスボリジウム
ジアレルギー	個/20L	---	---	---	---	---	---	---	検出されないこと	ジアレルギー

令和6年度 水源水質分析結果一覧

上座2号水源(上座系)

上座2号水源	単位等	5月	8月	11月	2月	最大値	最小値	年平均	水質基準等	上座2号水源
採水者	----	----	----	----	----	----	----	----	----	採水者
採水年月日	---	R6.5.21	R6.8.20	R6.11.26	R7.2.18	----	----	----	----	採水年月日
採水時刻	時：分	10:26	11:02	10:50	10:35	----	----	----	----	採水時刻
天候	前日・当日	雨・晴	晴・晴	晴・晴	晴・晴	----	----	----	----	天候
気温	℃	26.7	33.2	13.2	6.8	33.2	6.8	20	----	気温
水温	℃	16.2	16.4	15.8	15.6	16.4	15.6	16	----	水温
一般細菌	個/mL	0	0	1	1	1	0	0	100個/mL以下	一般細菌
大腸菌	+・-	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	検出されないこと	大腸菌
カドミウム及びその化合物	mg/L	----	----	<0.0003	----	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.003mg/L以下	カドミウム及びその化合物
水銀及びその化合物	mg/L	----	----	----	----	----	----	----	0.0005mg/L以下	水銀及びその化合物
セレン及びその化合物	mg/L	----	----	<0.001	----	<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下	セレン及びその化合物
鉛及びその化合物	mg/L	----	----	<0.001	----	<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下	鉛及びその化合物
ヒ素及びその化合物	mg/L	----	----	<0.001	----	<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下	ヒ素及びその化合物
六価クロム化合物	mg/L	----	----	<0.002	----	<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/L以下	六価クロム化合物
亜硝酸態窒素	mg/L	----	0.004	----	----	0.004	0.004	0.004	0.04mg/L以下	亜硝酸態窒素
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	----	----	----	----	----	----	----	0.01mg/L以下	シアン化物イオン及び塩化シアン
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	----	<0.1	----	----	<0.1	<0.1	<0.1	10mg/L以下	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素
フッ素及びその化合物	mg/L	----	0.09	----	----	0.09	0.09	0.09	0.8mg/L以下	フッ素及びその化合物
ホウ素及びその化合物	mg/L	----	----	<0.1	----	<0.1	<0.1	<0.1	1.0mg/L以下	ホウ素及びその化合物
四塩化炭素	mg/L	----	<0.0002	----	----	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.002mg/L以下	四塩化炭素
1,4-ジオキサン	mg/L	----	<0.005	----	----	<0.005	<0.005	<0.005	0.05mg/L以下	1,4-ジオキサン
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	----	<0.004	----	----	<0.004	<0.004	<0.004	0.04mg/L以下	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン
ジクロロメタン	mg/L	----	<0.002	----	----	<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/L以下	ジクロロメタン
テトラクロロエチレン	mg/L	----	<0.001	----	----	<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下	テトラクロロエチレン
トリクロロエチレン	mg/L	----	<0.001	----	----	<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下	トリクロロエチレン
ベンゼン	mg/L	----	<0.001	----	----	<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下	ベンゼン
塩素酸	mg/L	----	<0.06	----	----	<0.06	<0.06	<0.06	0.6mg/L以下	塩素酸
クロロ酢酸	mg/L	----	----	----	----	----	----	----	0.02mg/L以下	クロロ酢酸
クロロホルム	mg/L	----	<0.001	----	----	<0.001	<0.001	<0.001	0.06mg/L以下	クロロホルム
ジクロロ酢酸	mg/L	----	----	----	----	----	----	----	0.03mg/L以下	ジクロロ酢酸
ジブロモクロロメタン	mg/L	----	<0.001	----	----	<0.001	<0.001	<0.001	0.1mg/L以下	ジブロモクロロメタン
臭素酸	mg/L	----	----	----	----	----	----	----	0.01mg/L以下	臭素酸
総トリハロメタン	mg/L	----	<0.001	----	----	<0.001	<0.001	<0.001	0.1mg/L以下	総トリハロメタン
トリクロロ酢酸	mg/L	----	----	----	----	----	----	----	0.03mg/L以下	トリクロロ酢酸
ブロモジクロロメタン	mg/L	----	<0.001	----	----	<0.001	<0.001	<0.001	0.03mg/L以下	ブロモジクロロメタン
ブロモホルム	mg/L	----	<0.001	----	----	<0.001	<0.001	<0.001	0.09mg/L以下	ブロモホルム
ホルムアルデヒド	mg/L	----	----	----	----	----	----	----	0.08mg/L以下	ホルムアルデヒド
亜鉛及びその化合物	mg/L	----	----	<0.01	----	<0.01	<0.01	<0.01	1.0mg/L以下	亜鉛及びその化合物
アルミニウム及びその化合物	mg/L	----	----	<0.01	----	<0.01	<0.01	<0.01	0.2mg/L以下	アルミニウム及びその化合物
鉄及びその化合物	mg/L	----	----	<0.03	----	<0.03	<0.03	<0.03	0.3mg/L以下	鉄及びその化合物
銅及びその化合物	mg/L	----	----	<0.01	----	<0.01	<0.01	<0.01	1.0mg/L以下	銅及びその化合物
ナトリウム及びその化合物	mg/L	----	25	----	----	25	25	25	200mg/L以下	ナトリウム及びその化合物
マンガン及びその化合物	mg/L	----	----	0.012	----	0.012	0.012	0.012	0.05mg/L以下	マンガン及びその化合物
塩化物イオン	mg/L	----	7	----	----	7	7	7	200mg/L以下	塩化物イオン
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	----	63	----	----	63	63	63	300mg/L以下	カルシウム、マグネシウム等（硬度）
蒸発残留物	mg/L	----	167	----	----	167	167	167	500mg/L以下	蒸発残留物
陰イオン界面活性剤	mg/L	----	----	----	----	----	----	----	0.2mg/L以下	陰イオン界面活性剤
ジェオスミン	mg/L	----	----	----	----	----	----	----	0.0001mg/L以下	ジェオスミン
2-メチルイソボルネオール	mg/L	----	----	----	----	----	----	----	0.00001mg/L以下	2-メチルイソボルネオール
非イオン界面活性剤	mg/L	----	----	----	----	----	----	----	0.02mg/L以下	非イオン界面活性剤
フェノール類	mg/L	----	----	----	----	----	----	----	0.005mg/L以下	フェノール類
有機物（全有機炭素の量）	mg/L	----	0.8	----	----	0.8	0.8	0.8	3mg/L以下	有機物（全有機炭素の量）
pH値		8.5	8.4	8.6	8.5	8.6	8.4	8.5	5.8以上8.6以下	pH値
味		----	----	----	----	----	----	----	異常でないこと	味
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと	臭気
色度	度	6	6	6	6	6	6	6	5度以下	色度
濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	2度以下	濁度
消毒の残留効果（残留塩素）	mg/L	----	----	----	----	----	----	----	0.1mg/L以上	消毒の残留効果（残留塩素）

上座2号水源(上座系)

[illegible]

令和6年度 水源水質分析結果一覧

上座3号水源(上座系)

上座3号水源	単位等	---	8月	11月	2月	最大値	最小値	年平均	水質基準等	上座3号水源
採水者	---	---	---	---	---	---	---	---	---	採水者
採水年月日	---	---	R6. 8. 20	R6. 11. 26	R7. 2. 18	---	---	---	---	採水年月日
採水時刻	時：分	---	10:45	10:38	10:22	---	---	---	---	採水時刻
天候	前日・当日	---	晴・晴	晴・晴	晴・晴	---	---	---	---	天候
気温	℃	---	32.8	11.0	9.0	32.8	9.0	17.6	---	気温
水温	℃	---	16.8	16.4	16.8	16.8	16.4	16.7	---	水温
一般細菌	個/mL	---	0	0	0	0	0	0	100個/mL以下	一般細菌
大腸菌	+・-	---	(-)	(-)	(-)	---	(-)	(-)	検出されないこと	大腸菌
カドミウム及びその化合物	mg/L	---	---	<0.0003	---	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.003mg/L以下	カドミウム及びその化合物
水銀及びその化合物	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	0.0005mg/L以下	水銀及びその化合物
セレン及びその化合物	mg/L	---	---	<0.001	---	<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下	セレン及びその化合物
鉛及びその化合物	mg/L	---	---	<0.001	---	<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下	鉛及びその化合物
ヒ素及びその化合物	mg/L	---	---	<0.001	---	<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下	ヒ素及びその化合物
六価クロム化合物	mg/L	---	---	<0.002	---	<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/L以下	六価クロム化合物
亜硝酸態窒素	mg/L	---	0.076	---	---	0.076	0.076	0.076	0.04mg/L以下	亜硝酸態窒素
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	0.01mg/L以下	シアン化物イオン及び塩化シアン
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	---	0.1	---	---	0.1	0.1	0.1	10mg/L以下	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素
フッ素及びその化合物	mg/L	---	<0.08	---	---	<0.08	<0.08	<0.08	0.8mg/L以下	フッ素及びその化合物
ホウ素及びその化合物	mg/L	---	---	<0.1	---	<0.1	<0.1	<0.1	1.0mg/L以下	ホウ素及びその化合物
四塩化炭素	mg/L	---	<0.0002	---	---	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.002mg/L以下	四塩化炭素
1,4-ジオキサン	mg/L	---	<0.005	---	---	<0.005	<0.005	<0.005	0.05mg/L以下	1,4-ジオキサン
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	---	<0.004	---	---	<0.004	<0.004	<0.004	0.04mg/L以下	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン
ジクロロメタン	mg/L	---	<0.002	---	---	<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/L以下	ジクロロメタン
テトラクロロエチレン	mg/L	---	<0.001	---	---	<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下	テトラクロロエチレン
トリクロロエチレン	mg/L	---	<0.001	---	---	<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下	トリクロロエチレン
ベンゼン	mg/L	---	<0.001	---	---	<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下	ベンゼン
塩素酸	mg/L	---	<0.06	---	---	<0.06	<0.06	<0.06	0.6mg/L以下	塩素酸
クロロ酢酸	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	0.02mg/L以下	クロロ酢酸
クロロホルム	mg/L	---	<0.001	---	---	<0.001	<0.001	<0.001	0.06mg/L以下	クロロホルム
ジクロロ酢酸	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	0.03mg/L以下	ジクロロ酢酸
ジブromクロロメタン	mg/L	---	<0.001	---	---	<0.001	<0.001	<0.001	0.1mg/L以下	ジブromクロロメタン
臭素酸	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	0.01mg/L以下	臭素酸
総トリハロメタン	mg/L	---	<0.001	---	---	<0.001	<0.001	<0.001	0.1mg/L以下	総トリハロメタン
トリクロロ酢酸	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	0.03mg/L以下	トリクロロ酢酸
ブromジクロロメタン	mg/L	---	<0.001	---	---	<0.001	<0.001	<0.001	0.03mg/L以下	ブromジクロロメタン
ブromホルム	mg/L	---	<0.001	---	---	<0.001	<0.001	<0.001	0.09mg/L以下	ブromホルム
ホルムアルデヒド	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	0.08mg/L以下	ホルムアルデヒド
亜鉛及びその化合物	mg/L	---	---	0.01	---	0.01	0.01	0.01	1.0mg/L以下	亜鉛及びその化合物
アルミニウム及びその化合物	mg/L	---	---	<0.01	---	<0.01	<0.01	<0.01	0.2mg/L以下	アルミニウム及びその化合物
鉄及びその化合物	mg/L	---	---	0.10	---	0.10	0.10	0.10	0.3mg/L以下	鉄及びその化合物
銅及びその化合物	mg/L	---	---	<0.01	---	<0.01	<0.01	<0.01	1.0mg/L以下	銅及びその化合物
ナトリウム及びその化合物	mg/L	---	22	---	---	22	22	22	200mg/L以下	ナトリウム及びその化合物
マンガン及びその化合物	mg/L	---	---	0.025	---	0.025	0.025	0.025	0.05mg/L以下	マンガン及びその化合物
塩化物イオン	mg/L	---	13	---	---	13	13	13	200mg/L以下	塩化物イオン
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	---	130	---	---	130	130	130	300mg/L以下	カルシウム、マグネシウム等（硬度）
蒸発残留物	mg/L	---	225	---	---	225	225	225	500mg/L以下	蒸発残留物
陰イオン界面活性剤	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	0.2mg/L以下	陰イオン界面活性剤
ジェオスミン	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	0.0001mg/L以下	ジェオスミン
2-メチルイソボルネオール	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	0.00001mg/L以下	2-メチルイソボルネオール
非イオン界面活性剤	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	0.02mg/L以下	非イオン界面活性剤
フェノール類	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	0.005mg/L以下	フェノール類
有機物（全有機炭素の量）	mg/L	---	0.7	---	---	0.7	0.7	0.7	3mg/L以下	有機物（全有機炭素の量）
pH値	---	---	8.2	8.4	8.3	8.4	8.2	8.3	5.8以上8.6以下	pH値
味	---	---	---	---	---	---	---	---	異常でないこと	味
臭気	---	---	異常なし	異常なし	異常なし	---	異常なし	異常なし	異常でないこと	臭気
色度	度	---	5	5	5	5	5	5	5度以下	色度
濁度	度	---	0.1	<0.1	0.2	0.2	<0.1	0.1	2度以下	濁度
消毒の残留効果（残留塩素）	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	0.1mg/L以上	消毒の残留効果（残留塩素）

上座3号水源(上座系)

[illegible]

令和6年度 水源水質分析結果一覧

上座 4 号水源 (上座系)

上座 4 号水源	単位等	5月	8月	11月	2月	最大値	最小値	年平均	水質基準等	上座 4 号水源
採水者	----	----	----	----	----	----	----	----	----	採水者
採水年月日	---	R6. 5. 21	R6. 8. 20	R6. 11. 26	R7. 2. 18	----	----	----	----	採水年月日
採水時刻	時：分	10:11	10:29	10:25	10:10	----	----	----	----	採水時刻
天候	前日・当日	雨・晴	晴・晴	晴・晴	晴・晴	----	----	----	----	天候
気温	℃	25.3	31.3	11.5	5.4	31.3	5.4	18.4	----	気温
水温	℃	16.7	16.8	16.5	16.8	16.8	16.5	16.7	----	水温
一般細菌	個/mL	0	1	0	1	1	0	0	100個/mL以下	一般細菌
大腸菌	+・-	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	検出されないこと	大腸菌
カドミウム及びその化合物	mg/L	----	----	<0.0003	----	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.003mg/L以下	カドミウム及びその化合物
水銀及びその化合物	mg/L	----	----	----	----	----	----	----	0.0005mg/L以下	水銀及びその化合物
セレン及びその化合物	mg/L	----	----	<0.001	----	<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下	セレン及びその化合物
鉛及びその化合物	mg/L	----	----	<0.001	----	<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下	鉛及びその化合物
ヒ素及びその化合物	mg/L	----	----	<0.001	----	<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下	ヒ素及びその化合物
六価クロム化合物	mg/L	----	----	<0.002	----	<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/L以下	六価クロム化合物
亜硝酸態窒素	mg/L	----	0.079	----	----	0.079	0.079	0.079	0.04mg/L以下	亜硝酸態窒素
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	----	----	----	----	----	----	----	0.01mg/L以下	シアン化物イオン及び塩化シアン
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	----	0.1	----	----	0.1	0.1	0.1	10mg/L以下	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素
フッ素及びその化合物	mg/L	----	<0.08	----	----	<0.08	<0.08	<0.08	0.8mg/L以下	フッ素及びその化合物
ホウ素及びその化合物	mg/L	----	----	<0.1	----	<0.1	<0.1	<0.1	1.0mg/L以下	ホウ素及びその化合物
四塩化炭素	mg/L	----	<0.0002	----	----	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.002mg/L以下	四塩化炭素
1,4-ジオキサン	mg/L	----	<0.005	----	----	<0.005	<0.005	<0.005	0.05mg/L以下	1,4-ジオキサン
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	----	<0.004	----	----	<0.004	<0.004	<0.004	0.04mg/L以下	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン
ジクロロメタン	mg/L	----	<0.002	----	----	<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/L以下	ジクロロメタン
テトラクロロエチレン	mg/L	----	<0.001	----	----	<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下	テトラクロロエチレン
トリクロロエチレン	mg/L	----	<0.001	----	----	<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下	トリクロロエチレン
ベンゼン	mg/L	----	<0.001	----	----	<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下	ベンゼン
塩素酸	mg/L	----	<0.06	----	----	<0.06	<0.06	<0.06	0.6mg/L以下	塩素酸
クロロ酢酸	mg/L	----	----	----	----	----	----	----	0.02mg/L以下	クロロ酢酸
クロロホルム	mg/L	----	<0.001	----	----	<0.001	<0.001	<0.001	0.06mg/L以下	クロロホルム
ジクロロ酢酸	mg/L	----	----	----	----	----	----	----	0.03mg/L以下	ジクロロ酢酸
ジブromokクロロメタン	mg/L	----	<0.001	----	----	<0.001	<0.001	<0.001	0.1mg/L以下	ジブromokクロロメタン
臭素酸	mg/L	----	----	----	----	----	----	----	0.01mg/L以下	臭素酸
総トリハロメタン	mg/L	----	<0.001	----	----	<0.001	<0.001	<0.001	0.1mg/L以下	総トリハロメタン
トリクロロ酢酸	mg/L	----	----	----	----	----	----	----	0.03mg/L以下	トリクロロ酢酸
ブromोजクロロメタン	mg/L	----	<0.001	----	----	<0.001	<0.001	<0.001	0.03mg/L以下	ブromोजクロロメタン
ブromホルム	mg/L	----	<0.001	----	----	<0.001	<0.001	<0.001	0.09mg/L以下	ブromホルム
ホルムアルデヒド	mg/L	----	----	----	----	----	----	----	0.08mg/L以下	ホルムアルデヒド
亜鉛及びその化合物	mg/L	----	----	<0.01	----	<0.01	<0.01	<0.01	1.0mg/L以下	亜鉛及びその化合物
アルミニウム及びその化合物	mg/L	----	----	<0.01	----	<0.01	<0.01	<0.01	0.2mg/L以下	アルミニウム及びその化合物
鉄及びその化合物	mg/L	----	----	0.06	----	0.06	0.06	0.06	0.3mg/L以下	鉄及びその化合物
銅及びその化合物	mg/L	----	----	<0.01	----	<0.01	<0.01	<0.01	1.0mg/L以下	銅及びその化合物
ナトリウム及びその化合物	mg/L	----	29	----	----	29	29	29	200mg/L以下	ナトリウム及びその化合物
マンガン及びその化合物	mg/L	----	----	0.029	----	0.029	0.029	0.029	0.05mg/L以下	マンガン及びその化合物
塩化物イオン	mg/L	----	10	----	----	10	10	10	200mg/L以下	塩化物イオン
カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	mg/L	----	92	----	----	92	92	92	300mg/L以下	カルシウム、マグネシウム等 (硬度)
蒸発残留物	mg/L	----	209	----	----	209	209	209	500mg/L以下	蒸発残留物
陰イオン界面活性剤	mg/L	----	----	----	----	----	----	----	0.2mg/L以下	陰イオン界面活性剤
ジェオスミン	mg/L	----	----	----	----	----	----	----	0.0001mg/L以下	ジェオスミン
2-メチルイソボルネオール	mg/L	----	----	----	----	----	----	----	0.00001mg/L以下	2-メチルイソボルネオール
非イオン界面活性剤	mg/L	----	----	----	----	----	----	----	0.02mg/L以下	非イオン界面活性剤
フェノール類	mg/L	----	----	----	----	----	----	----	0.005mg/L以下	フェノール類
有機物 (全有機炭素の量)	mg/L	----	1.0	----	----	1.0	1.0	1.0	3mg/L以下	有機物 (全有機炭素の量)
pH値		8.4	8.3	8.6	8.4	8.6	8.3	8.4	5.8以上8.6以下	pH値
味		----	----	----	----	----	----	----	異常でないこと	味
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと	臭気
色度	度	8	8	9	8	9	8	8	5度以下	色度
濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	2度以下	濁度
消毒の残留効果 (残留塩素)	mg/L	----	----	----	----	----	----	----	0.1mg/L以上	消毒の残留効果 (残留塩素)

上座4号水源(上座系)

[illegible]

令和6年度 水源水質分析結果一覧

上座 5号水源 (上座系)

上座 5号水源	単位等	5月	8月	11月	2月	最大値	最小値	年平均	水質基準等	上座 5号水源
採水者	----	----	----	----	----	----	----	----	----	採水者
採水年月日	---	R6. 5. 21	R6. 8. 20	R6. 11. 26	R7. 2. 18	---	---	---	---	採水年月日
採水時刻	時：分	10:40	11:20	11:07	10:47	---	---	---	---	採水時刻
天候	前日・当日	雨・晴	晴・晴	晴・晴	晴・晴	---	---	---	---	天候
気温	℃	28.4	29.4	13.2	6.2	29.4	6.2	19.3	---	気温
水温	℃	16.0	16.2	15.8	15.6	16.2	15.6	15.9	---	水温
一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	100個/mL以下	一般細菌
大腸菌	+・-	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	検出されないこと	大腸菌
カドミウム及びその化合物	mg/L	---	---	<0.0003	---	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.003mg/L以下	カドミウム及びその化合物
水銀及びその化合物	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	0.0005mg/L以下	水銀及びその化合物
セレン及びその化合物	mg/L	---	---	<0.001	---	<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下	セレン及びその化合物
鉛及びその化合物	mg/L	---	---	<0.001	---	<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下	鉛及びその化合物
ヒ素及びその化合物	mg/L	---	---	<0.001	---	<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下	ヒ素及びその化合物
六価クロム化合物	mg/L	---	---	<0.002	---	<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/L以下	六価クロム化合物
亜硝酸態窒素	mg/L	---	<0.004	---	---	<0.004	<0.004	<0.004	0.04mg/L以下	亜硝酸態窒素
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	0.01mg/L以下	シアン化物イオン及び塩化シアン
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	---	<0.1	---	---	<0.1	<0.1	<0.1	10mg/L以下	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素
フッ素及びその化合物	mg/L	---	<0.08	---	---	<0.08	<0.08	<0.08	0.8mg/L以下	フッ素及びその化合物
ホウ素及びその化合物	mg/L	---	---	<0.1	---	<0.1	<0.1	<0.1	1.0mg/L以下	ホウ素及びその化合物
四塩化炭素	mg/L	---	<0.0002	---	---	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.002mg/L以下	四塩化炭素
1,4-ジオキサン	mg/L	---	<0.005	---	---	<0.005	<0.005	<0.005	0.05mg/L以下	1,4-ジオキサン
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	---	<0.004	---	---	<0.004	<0.004	<0.004	0.04mg/L以下	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン
ジクロロメタン	mg/L	---	<0.002	---	---	<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/L以下	ジクロロメタン
テトラクロロエチレン	mg/L	---	<0.001	---	---	<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下	テトラクロロエチレン
トリクロロエチレン	mg/L	---	<0.001	---	---	<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下	トリクロロエチレン
ベンゼン	mg/L	---	<0.001	---	---	<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下	ベンゼン
塩素酸	mg/L	---	<0.06	---	---	<0.06	<0.06	<0.06	0.6mg/L以下	塩素酸
クロロ酢酸	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	0.02mg/L以下	クロロ酢酸
クロロホルム	mg/L	---	<0.001	---	---	<0.001	<0.001	<0.001	0.06mg/L以下	クロロホルム
ジクロロ酢酸	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	0.03mg/L以下	ジクロロ酢酸
ジブromokクロロメタン	mg/L	---	<0.001	---	---	<0.001	<0.001	<0.001	0.1mg/L以下	ジブromokクロロメタン
臭素酸	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	0.01mg/L以下	臭素酸
総トリハロメタン	mg/L	---	<0.001	---	---	<0.001	<0.001	<0.001	0.1mg/L以下	総トリハロメタン
トリクロロ酢酸	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	0.03mg/L以下	トリクロロ酢酸
ブromोजクロロメタン	mg/L	---	<0.001	---	---	<0.001	<0.001	<0.001	0.03mg/L以下	ブromोजクロロメタン
ブromホルム	mg/L	---	<0.001	---	---	<0.001	<0.001	<0.001	0.09mg/L以下	ブromホルム
ホルムアルデヒド	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	0.08mg/L以下	ホルムアルデヒド
亜鉛及びその化合物	mg/L	---	---	<0.01	---	<0.01	<0.01	<0.01	1.0mg/L以下	亜鉛及びその化合物
アルミニウム及びその化合物	mg/L	---	---	<0.01	---	<0.01	<0.01	<0.01	0.2mg/L以下	アルミニウム及びその化合物
鉄及びその化合物	mg/L	---	---	<0.03	---	<0.03	<0.03	<0.03	0.3mg/L以下	鉄及びその化合物
銅及びその化合物	mg/L	---	---	<0.01	---	<0.01	<0.01	<0.01	1.0mg/L以下	銅及びその化合物
ナトリウム及びその化合物	mg/L	---	10	---	---	10	10	10	200mg/L以下	ナトリウム及びその化合物
マンガン及びその化合物	mg/L	---	---	0.010	---	0.010	0.010	0.010	0.05mg/L以下	マンガン及びその化合物
塩化物イオン	mg/L	---	7	---	---	7	7	7	200mg/L以下	塩化物イオン
カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	mg/L	---	75	---	---	75	75	75	300mg/L以下	カルシウム、マグネシウム等 (硬度)
蒸発残留物	mg/L	---	150	---	---	150	150	150	500mg/L以下	蒸発残留物
陰イオン界面活性剤	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	0.2mg/L以下	陰イオン界面活性剤
ジェオスミン	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	0.0001mg/L以下	ジェオスミン
2-メチルイソボルネオール	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	0.00001mg/L以下	2-メチルイソボルネオール
非イオン界面活性剤	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	0.02mg/L以下	非イオン界面活性剤
フェノール類	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	0.005mg/L以下	フェノール類
有機物 (全有機炭素の量)	mg/L	---	<0.3	---	---	<0.3	<0.3	<0.3	3mg/L以下	有機物 (全有機炭素の量)
pH値		8.5	8.5	8.5	8.4	8.5	8.4	8.5	5.8以上8.6以下	pH値
味		---	---	---	---	---	---	---	異常でないこと	味
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと	臭気
色度	度	1	1	1	1	1	1	1	5度以下	色度
濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	2度以下	濁度
消毒の残留効果 (残留塩素)	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	0.1mg/L以上	消毒の残留効果 (残留塩素)

上座5号水源(上座系)

上座5号水源	単位等	5月	8月	11月	2月	最大値	最小値	年平均	水質基準等	上座5号水源
アンチモン及びその化合物	mg/L	---	---	<0.002	---	<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/L以下	アンチモン及びその化合物
ウラン及びその化合物	mg/L	---	---	<0.0002	---	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.002mg/L以下	ウラン及びその化合物
ニッケル及びその化合物	mg/L	---	---	<0.002	---	<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/L以下	ニッケル及びその化合物
1,2-ジクロロエタン	mg/L	---	<0.0004	---	---	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0.004mg/L以下	1,2-ジクロロエタン
トルエン	mg/L	---	<0.001	---	---	<0.001	<0.001	<0.001	0.4mg/L以下	トルエン
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	0.08mg/L以下	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)
ジクロロアセトニトリル	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	0.01mg/L以下	ジクロロアセトニトリル
抱水クロール	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	0.02mg/L以下	抱水クロール
農薬類		---	---	---	---	---	---	---	1以下	農薬類
残留塩素	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	1mg/L以下	残留塩素
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	---	75	---	---	75	75	75	10mg/L以上100mg/L以下	カルシウム、マグネシウム等(硬度)
マンガン及びその化合物	mg/L	---	---	0.010	---	0.010	0.010	0.010	0.01mg/L以下	マンガン及びその化合物
遊離炭酸	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	20mg/L以下	遊離炭酸
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	---	<0.03	---	---	<0.03	<0.03	<0.03	0.3mg/L以下	1,1,1-トリクロロエタン
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)	mg/L	---	<0.002	---	---	<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/L以下	メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)
有機物等(KMnO4消費量)	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	3mg/L以下	有機物等(KMnO4消費量)
臭気強度(TON)		---	---	---	---	---	---	---	3以下	臭気強度(TON)
蒸発残留物	mg/L	---	150	---	---	150	150	150	30mg/L以上200mg/L以下	蒸発残留物
濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	1度以下	濁度
pH値		8.5	8.5	8.5	8.4	8.5	8.4	8.5	7.5程度	pH値
腐食性(ランゲリア指数)		---	---	---	---	---	---	---	-1程度以上とし、極力0に近づける	腐食性(ランゲリア指数)
従属栄養細菌	cfu/mL	72	23	12	14	72	12	30	検出されえないこと	従属栄養細菌
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	---	<0.01	---	---	<0.01	<0.01	<0.01	0.1mg/L以下	1,1-ジクロロエチレン
アルミニウム及びその化合物	mg/L	---	---	<0.01	---	<0.01	<0.01	<0.01	0.1mg/L以下	アルミニウム及びその化合物
PFOS及びPFOA	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	0.00005mg/L以下	PFOS及びPFOA
アンモニア態窒素	mg/L	---	0.33	---	---	0.33	0.33	0.33	---	アンモニア態窒素
電気伝導率	μS/cm	203	210	207	205	210	203	206	---	電気伝導率
カリウム	mg/L	---	6	---	---	6	6	6	---	カリウム
マグネシウム	mg/L	---	6	---	---	6	6	6	---	マグネシウム
カルシウム	mg/L	---	21	---	---	21	21	21	---	カルシウム
臭素イオン	mg/L	---	0.05	---	---	0.05	0.05	0.05	---	臭素イオン
硝酸態窒素	mg/L	---	<0.1	---	---	<0.1	<0.1	<0.1	---	硝酸態窒素
リン酸イオン	mg/L	---	<0.5	---	---	<0.5	<0.5	<0.5	---	リン酸イオン
硫酸イオン	mg/L	---	11	---	---	11	11	11	---	硫酸イオン
嫌気性芽胞菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	検出されえないこと	嫌気性芽胞菌
クリプトスボリジウム	個/20L	---	---	---	---	---	---	---	検出されえないこと	クリプトスボリジウム
ジアルジア	個/20L	---	---	---	---	---	---	---	検出されえないこと	ジアルジア

令和6年度 水源水質分析結果一覧

上座 6 号水源 (上座系)

上座 6 号水源	単位等	5月	8月	11月	2月	最大値	最小値	年平均	水質基準等	上座 6 号水源
採水者	----	----	----	----	----	----	----	----	----	採水者
採水年月日	---	R6. 5. 21	R6. 8. 20	R6. 11. 26	R7. 2. 18	---	---	---	---	採水年月日
採水時刻	時：分	10:58	11:35	11:20	11:00	---	---	---	---	採水時刻
天候	前日・当日	雨・晴	晴・晴	晴・晴	晴・晴	---	---	---	---	天候
気温	℃	29. 2	34. 8	14. 4	6. 9	34. 8	6. 9	21. 3	---	気温
水温	℃	16. 0	16. 2	15. 8	15. 8	16. 2	15. 8	16	---	水温
一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	100個/mL以下	一般細菌
大腸菌	＋・－	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	検出されないこと	大腸菌
カドミウム及びその化合物	mg/L	---	---	<0. 0003	---	<0. 0003	<0. 0003	<0. 0003	0. 003mg/L以下	カドミウム及びその化合物
水銀及びその化合物	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	0. 0005mg/L以下	水銀及びその化合物
セレン及びその化合物	mg/L	---	---	<0. 001	---	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01mg/L以下	セレン及びその化合物
鉛及びその化合物	mg/L	---	---	<0. 001	---	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01mg/L以下	鉛及びその化合物
ヒ素及びその化合物	mg/L	---	---	<0. 001	---	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01mg/L以下	ヒ素及びその化合物
六価クロム化合物	mg/L	---	---	<0. 002	---	<0. 002	<0. 002	<0. 002	0. 02mg/L以下	六価クロム化合物
亜硝酸態窒素	mg/L	---	<0. 004	---	---	<0. 004	<0. 004	<0. 004	0. 04mg/L以下	亜硝酸態窒素
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	0. 01mg/L以下	シアン化物イオン及び塩化シアン
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	---	<0. 1	---	---	<0. 1	<0. 1	<0. 1	10mg/L以下	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素
フッ素及びその化合物	mg/L	---	<0. 08	---	---	<0. 08	<0. 08	<0. 08	0. 8mg/L以下	フッ素及びその化合物
ホウ素及びその化合物	mg/L	---	---	<0. 1	---	<0. 1	<0. 1	<0. 1	1. 0mg/L以下	ホウ素及びその化合物
四塩化炭素	mg/L	---	<0. 0002	---	---	<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002	0. 002mg/L以下	四塩化炭素
1, 4-ジオキサン	mg/L	---	<0. 005	---	---	<0. 005	<0. 005	<0. 005	0. 05mg/L以下	1, 4-ジオキサン
シス-1, 2-ジクロロエチレン及び トランス-1, 2-ジクロロエチレン	mg/L	---	<0. 004	---	---	<0. 004	<0. 004	<0. 004	0. 04mg/L以下	シス-1, 2-ジクロロエチレン及び トランス-1, 2-ジクロロエチレン
ジクロロメタン	mg/L	---	<0. 002	---	---	<0. 002	<0. 002	<0. 002	0. 02mg/L以下	ジクロロメタン
テトラクロロエチレン	mg/L	---	<0. 001	---	---	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01mg/L以下	テトラクロロエチレン
トリクロロエチレン	mg/L	---	<0. 001	---	---	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01mg/L以下	トリクロロエチレン
ベンゼン	mg/L	---	<0. 001	---	---	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01mg/L以下	ベンゼン
塩素酸	mg/L	---	<0. 06	---	---	<0. 06	<0. 06	<0. 06	0. 6mg/L以下	塩素酸
クロロ酢酸	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	0. 02mg/L以下	クロロ酢酸
クロロホルム	mg/L	---	<0. 001	---	---	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 06mg/L以下	クロロホルム
ジクロロ酢酸	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	0. 03mg/L以下	ジクロロ酢酸
ジブromokクロロメタン	mg/L	---	<0. 001	---	---	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 1mg/L以下	ジブromokクロロメタン
臭素酸	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	0. 01mg/L以下	臭素酸
総トリハロメタン	mg/L	---	<0. 001	---	---	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 1mg/L以下	総トリハロメタン
トリクロロ酢酸	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	0. 03mg/L以下	トリクロロ酢酸
ブromोजクロロメタン	mg/L	---	<0. 001	---	---	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 03mg/L以下	ブromोजクロロメタン
ブromホルム	mg/L	---	<0. 001	---	---	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 09mg/L以下	ブromホルム
ホルムアルデヒド	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	0. 08mg/L以下	ホルムアルデヒド
亜鉛及びその化合物	mg/L	---	---	<0. 01	---	<0. 01	<0. 01	<0. 01	1. 0mg/L以下	亜鉛及びその化合物
アルミニウム及びその化合物	mg/L	---	---	<0. 01	---	<0. 01	<0. 01	<0. 01	0. 2mg/L以下	アルミニウム及びその化合物
鉄及びその化合物	mg/L	---	---	<0. 03	---	<0. 03	<0. 03	<0. 03	0. 3mg/L以下	鉄及びその化合物
銅及びその化合物	mg/L	---	---	<0. 01	---	<0. 01	<0. 01	<0. 01	1. 0mg/L以下	銅及びその化合物
ナトリウム及びその化合物	mg/L	---	9	---	---	9	9	9	200mg/L以下	ナトリウム及びその化合物
マンガン及びその化合物	mg/L	---	---	0. 015	---	0. 015	0. 015	0. 015	0. 05mg/L以下	マンガン及びその化合物
塩化物イオン	mg/L	---	7	---	---	7	7	7	200mg/L以下	塩化物イオン
カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	mg/L	---	82	---	---	82	82	82	300mg/L以下	カルシウム、マグネシウム等 (硬度)
蒸発残留物	mg/L	---	146	---	---	146	146	146	500mg/L以下	蒸発残留物
陰イオン界面活性剤	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	0. 2mg/L以下	陰イオン界面活性剤
ジェオスミン	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	0. 0001mg/L以下	ジェオスミン
2-メチルイソボルネオール	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	0. 00001mg/L以下	2-メチルイソボルネオール
非イオン界面活性剤	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	0. 02mg/L以下	非イオン界面活性剤
フェノール類	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	0. 005mg/L以下	フェノール類
有機物 (全有機炭素の量)	mg/L	---	<0. 3	---	---	<0. 3	<0. 3	<0. 3	3mg/L以下	有機物 (全有機炭素の量)
p H値		8. 4	8. 4	8. 5	8. 4	8. 5	8. 4	8. 4	5. 8以上8. 6以下	p H値
味		---	---	---	---	---	---	---	異常でないこと	味
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと	臭気
色度	度	1	1	1	1	1	1	1	5度以下	色度
濁度	度	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	2度以下	濁度
消毒の残留効果 (残留塩素)	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	0. 1mg/L以上	消毒の残留効果 (残留塩素)

上座6号水源(上座系)

[illegible]