

# 令和7年度 水源水質分析結果一覧

南部 1 号水源 (南部系)

| 南部 1 号水源                           | 単位等   | 6月        | 8月        | 11月        | 2月        | 最大値      | 最小値      | 年平均      | 水質基準等          | 南部 1 号水源                           |
|------------------------------------|-------|-----------|-----------|------------|-----------|----------|----------|----------|----------------|------------------------------------|
| 採水者                                | ---   | ---       | ---       | ---        | ---       | ---      | ---      | ---      | ---            | 採水者                                |
| 採水年月日                              | ---   | R7. 6. 19 | R7. 8. 26 | R7. 11. 26 | R8. 2. 25 | ---      | ---      | ---      | ---            | 採水年月日                              |
| 採水時刻                               | 時：分   | 8:15      | 7:55      | 8:27       | 8:05      | ---      | ---      | ---      | ---            | 採水時刻                               |
| 天候                                 | 前日・当日 | 晴・晴       | 晴・晴       | 曇・晴        | 曇・雨       | ---      | ---      | ---      | ---            | 天候                                 |
| 気温                                 | ℃     | 27. 1     | 30. 4     | 8. 0       | 11. 3     | 30. 4    | 8. 0     | 19. 2    | ---            | 気温                                 |
| 水温                                 | ℃     | 15. 8     | 16. 5     | 15. 6      | 15. 6     | 16. 5    | 15. 6    | 15. 9    | ---            | 水温                                 |
| 一般細菌                               | 個/mL  | 0         | 2         | 0          | 0         | 2        | 0        | 0        | 100個/mL以下      | 一般細菌                               |
| 大腸菌                                | +・-   | (-)       | (-)       | (-)        | (-)       | (-)      | (-)      | (-)      | 検出されないこと       | 大腸菌                                |
| カドミウム及びその化合物                       | mg/L  | ---       | <0. 0003  | ---        | ---       | <0. 0003 | <0. 0003 | <0. 0003 | 0. 003mg/L以下   | カドミウム及びその化合物                       |
| 水銀及びその化合物                          | mg/L  | ---       | ---       | ---        | ---       | ---      | ---      | ---      | 0. 0005mg/L以下  | 水銀及びその化合物                          |
| セレン及びその化合物                         | mg/L  | ---       | <0. 001   | ---        | ---       | <0. 001  | <0. 001  | <0. 001  | 0. 01mg/L以下    | セレン及びその化合物                         |
| 鉛及びその化合物                           | mg/L  | ---       | <0. 001   | ---        | ---       | <0. 001  | <0. 001  | <0. 001  | 0. 01mg/L以下    | 鉛及びその化合物                           |
| ヒ素及びその化合物                          | mg/L  | ---       | <0. 001   | ---        | ---       | <0. 001  | <0. 001  | <0. 001  | 0. 01mg/L以下    | ヒ素及びその化合物                          |
| 六価クロム化合物                           | mg/L  | ---       | <0. 002   | ---        | ---       | <0. 002  | <0. 002  | <0. 002  | 0. 02mg/L以下    | 六価クロム化合物                           |
| 亜硝酸態窒素                             | mg/L  | ---       | 0. 009    | ---        | ---       | 0. 009   | 0. 009   | 0. 009   | 0. 04mg/L以下    | 亜硝酸態窒素                             |
| シアン化物イオン及び塩化シアン                    | mg/L  | ---       | ---       | ---        | ---       | ---      | ---      | ---      | 0. 01mg/L以下    | シアン化物イオン及び塩化シアン                    |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                      | mg/L  | ---       | <0. 1     | ---        | ---       | <0. 1    | <0. 1    | <0. 1    | 10mg/L以下       | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                      |
| フッ素及びその化合物                         | mg/L  | ---       | 0. 08     | ---        | ---       | 0. 08    | 0. 08    | 0. 08    | 0. 8mg/L以下     | フッ素及びその化合物                         |
| ホウ素及びその化合物                         | mg/L  | ---       | <0. 1     | ---        | ---       | <0. 1    | <0. 1    | <0. 1    | 1. 0mg/L以下     | ホウ素及びその化合物                         |
| 四塩化炭素                              | mg/L  | ---       | <0. 0002  | ---        | ---       | <0. 0002 | <0. 0002 | <0. 0002 | 0. 002mg/L以下   | 四塩化炭素                              |
| 1,4-ジオキサン                          | mg/L  | ---       | <0. 005   | ---        | ---       | <0. 005  | <0. 005  | <0. 005  | 0. 05mg/L以下    | 1,4-ジオキサン                          |
| シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L  | ---       | <0. 004   | ---        | ---       | <0. 004  | <0. 004  | <0. 004  | 0. 04mg/L以下    | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン |
| ジクロロメタン                            | mg/L  | ---       | <0. 002   | ---        | ---       | <0. 002  | <0. 002  | <0. 002  | 0. 02mg/L以下    | ジクロロメタン                            |
| テトラクロロエチレン                         | mg/L  | ---       | <0. 001   | ---        | ---       | <0. 001  | <0. 001  | <0. 001  | 0. 01mg/L以下    | テトラクロロエチレン                         |
| トリクロロエチレン                          | mg/L  | ---       | <0. 001   | ---        | ---       | <0. 001  | <0. 001  | <0. 001  | 0. 01mg/L以下    | トリクロロエチレン                          |
| ベンゼン                               | mg/L  | ---       | <0. 001   | ---        | ---       | <0. 001  | <0. 001  | <0. 001  | 0. 01mg/L以下    | ベンゼン                               |
| 塩素酸                                | mg/L  | ---       | <0. 06    | ---        | ---       | <0. 06   | <0. 06   | <0. 06   | 0. 6mg/L以下     | 塩素酸                                |
| クロロ酢酸                              | mg/L  | ---       | ---       | ---        | ---       | ---      | ---      | ---      | 0. 02mg/L以下    | クロロ酢酸                              |
| クロロホルム                             | mg/L  | ---       | <0. 001   | ---        | ---       | <0. 001  | <0. 001  | <0. 001  | 0. 06mg/L以下    | クロロホルム                             |
| ジクロロ酢酸                             | mg/L  | ---       | ---       | ---        | ---       | ---      | ---      | ---      | 0. 03mg/L以下    | ジクロロ酢酸                             |
| ジブromクロロメタン                        | mg/L  | ---       | <0. 001   | ---        | ---       | <0. 001  | <0. 001  | <0. 001  | 0. 1mg/L以下     | ジブromクロロメタン                        |
| 臭素酸                                | mg/L  | ---       | ---       | ---        | ---       | ---      | ---      | ---      | 0. 01mg/L以下    | 臭素酸                                |
| 総トリハロメタン                           | mg/L  | ---       | <0. 001   | ---        | ---       | <0. 001  | <0. 001  | <0. 001  | 0. 1mg/L以下     | 総トリハロメタン                           |
| トリクロロ酢酸                            | mg/L  | ---       | ---       | ---        | ---       | ---      | ---      | ---      | 0. 03mg/L以下    | トリクロロ酢酸                            |
| ブromジクロロメタン                        | mg/L  | ---       | <0. 001   | ---        | ---       | <0. 001  | <0. 001  | <0. 001  | 0. 03mg/L以下    | ブromジクロロメタン                        |
| ブromホルム                            | mg/L  | ---       | <0. 001   | ---        | ---       | <0. 001  | <0. 001  | <0. 001  | 0. 09mg/L以下    | ブromホルム                            |
| ホルムアルデヒド                           | mg/L  | ---       | ---       | ---        | ---       | ---      | ---      | ---      | 0. 08mg/L以下    | ホルムアルデヒド                           |
| 亜鉛及びその化合物                          | mg/L  | ---       | <0. 01    | ---        | ---       | <0. 01   | <0. 01   | <0. 01   | 1. 0mg/L以下     | 亜鉛及びその化合物                          |
| アルミニウム及びその化合物                      | mg/L  | ---       | <0. 01    | ---        | ---       | <0. 01   | <0. 01   | <0. 01   | 0. 2mg/L以下     | アルミニウム及びその化合物                      |
| 鉄及びその化合物                           | mg/L  | ---       | <0. 03    | ---        | ---       | <0. 03   | <0. 03   | <0. 03   | 0. 3mg/L以下     | 鉄及びその化合物                           |
| 銅及びその化合物                           | mg/L  | ---       | <0. 01    | ---        | ---       | <0. 01   | <0. 01   | <0. 01   | 1. 0mg/L以下     | 銅及びその化合物                           |
| ナトリウム及びその化合物                       | mg/L  | ---       | 8         | ---        | ---       | 8        | 8        | 8        | 200mg/L以下      | ナトリウム及びその化合物                       |
| マンガン及びその化合物                        | mg/L  | ---       | 0. 040    | ---        | ---       | 0. 040   | 0. 040   | 0. 040   | 0. 05mg/L以下    | マンガン及びその化合物                        |
| 塩化物イオン                             | mg/L  | ---       | 6         | ---        | ---       | 6        | 6        | 6        | 200mg/L以下      | 塩化物イオン                             |
| カルシウム、マグネシウム等 (硬度)                 | mg/L  | ---       | 78        | ---        | ---       | 78       | 78       | 78       | 300mg/L以下      | カルシウム、マグネシウム等 (硬度)                 |
| 蒸発残留物                              | mg/L  | ---       | 143       | ---        | ---       | 143      | 143      | 143      | 500mg/L以下      | 蒸発残留物                              |
| 陰イオン界面活性剤                          | mg/L  | ---       | ---       | ---        | ---       | ---      | ---      | ---      | 0. 2mg/L以下     | 陰イオン界面活性剤                          |
| ジェオスミン                             | mg/L  | ---       | ---       | ---        | ---       | ---      | ---      | ---      | 0. 00001mg/L以下 | ジェオスミン                             |
| 2-メチルイソボルネオール                      | mg/L  | ---       | ---       | ---        | ---       | ---      | ---      | ---      | 0. 00001mg/L以下 | 2-メチルイソボルネオール                      |
| 非イオン界面活性剤                          | mg/L  | ---       | ---       | ---        | ---       | ---      | ---      | ---      | 0. 02mg/L以下    | 非イオン界面活性剤                          |
| フェノール類                             | mg/L  | ---       | ---       | ---        | ---       | ---      | ---      | ---      | 0. 005mg/L以下   | フェノール類                             |
| 有機物 (全有機炭素の量)                      | mg/L  | ---       | 0. 3      | ---        | ---       | 0. 3     | 0. 3     | 0. 3     | 3mg/L以下        | 有機物 (全有機炭素の量)                      |
| pH値                                | ---   | 8. 4      | 8. 2      | 8. 4       | 8. 3      | 8. 4     | 8. 2     | 8. 3     | 5. 8以上8. 6以下   | pH値                                |
| 味                                  | ---   | ---       | ---       | ---        | ---       | ---      | ---      | ---      | 異常でないこと        | 味                                  |
| 臭気                                 | ---   | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし       | 異常なし      | 異常なし     | 異常なし     | 異常なし     | 異常でないこと        | 臭気                                 |
| 色度                                 | 度     | 1         | 1         | 1          | 1         | 1        | 1        | 1        | 5度以下           | 色度                                 |
| 濁度                                 | 度     | <0. 1     | <0. 1     | <0. 1      | <0. 1     | <0. 1    | <0. 1    | <0. 1    | 2度以下           | 濁度                                 |
| 消毒の残留効果 (残留塩素)                     | mg/L  | ---       | ---       | ---        | ---       | ---      | ---      | ---      | 0. 1mg/L以上     | 消毒の残留効果 (残留塩素)                     |

南部 1 号水源(南部系)

[illegible]

# 令和7年度 水源水質分析結果一覧

南部2号水源(南部系)

| 南部2号水源                             | 単位等   | 6月      | 8月      | ―― | 2月      | 最大値     | 最小値     | 年平均     | 水質基準等         | 南部2号水源                             |
|------------------------------------|-------|---------|---------|----|---------|---------|---------|---------|---------------|------------------------------------|
| 採水者                                | ――    | ――      | ――      | ―― | ――      | ――      | ――      | ――      | ――            | 採水者                                |
| 採水年月日                              | ――    | R7.6.19 | R7.8.26 | ―― | R8.2.25 | ――      | ――      | ――      | ――            | 採水年月日                              |
| 採水時刻                               | 時：分   | 8:29    | 8:10    | ―― | 8:15    | ――      | ――      | ――      | ――            | 採水時刻                               |
| 天候                                 | 前日・当日 | 晴・晴     | 晴・晴     | ―― | 曇・雨     | ――      | ――      | ――      | ――            | 天候                                 |
| 気温                                 | ℃     | 27.3    | 31.2    | ―― | 11.2    | 31.2    | 11.2    | 23.2    | ――            | 気温                                 |
| 水温                                 | ℃     | 15.8    | 16.2    | ―― | 15.5    | 16.2    | 15.5    | 15.8    | ――            | 水温                                 |
| 一般細菌                               | 個/mL  | 0       | 0       | ―― | 0       | 0       | 0       | 0       | 100個/mL以下     | 一般細菌                               |
| 大腸菌                                | +・-   | (-)     | (-)     | ―― | (-)     | (-)     | (-)     | (-)     | 検出されないこと      | 大腸菌                                |
| カドミウム及びその化合物                       | mg/L  | ――      | <0.0003 | ―― | ――      | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 0.003mg/L以下   | カドミウム及びその化合物                       |
| 水銀及びその化合物                          | mg/L  | ――      | ――      | ―― | ――      | ――      | ――      | ――      | 0.0005mg/L以下  | 水銀及びその化合物                          |
| セレン及びその化合物                         | mg/L  | ――      | <0.001  | ―― | ――      | <0.001  | <0.001  | <0.001  | 0.01mg/L以下    | セレン及びその化合物                         |
| 鉛及びその化合物                           | mg/L  | ――      | <0.001  | ―― | ――      | <0.001  | <0.001  | <0.001  | 0.01mg/L以下    | 鉛及びその化合物                           |
| ヒ素及びその化合物                          | mg/L  | ――      | <0.001  | ―― | ――      | <0.001  | <0.001  | <0.001  | 0.01mg/L以下    | ヒ素及びその化合物                          |
| 六価クロム化合物                           | mg/L  | ――      | <0.002  | ―― | ――      | <0.002  | <0.002  | <0.002  | 0.02mg/L以下    | 六価クロム化合物                           |
| 亜硝酸態窒素                             | mg/L  | ――      | <0.004  | ―― | ――      | <0.004  | <0.004  | <0.004  | 0.04mg/L以下    | 亜硝酸態窒素                             |
| シアン化合物イオン及び塩化シアン                   | mg/L  | ――      | ――      | ―― | ――      | ――      | ――      | ――      | 0.01mg/L以下    | シアン化合物イオン及び塩化シアン                   |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                      | mg/L  | ――      | <0.1    | ―― | ――      | <0.1    | <0.1    | <0.1    | 10mg/L以下      | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                      |
| フッ素及びその化合物                         | mg/L  | ――      | <0.08   | ―― | ――      | <0.08   | <0.08   | <0.08   | 0.8mg/L以下     | フッ素及びその化合物                         |
| ホウ素及びその化合物                         | mg/L  | ――      | <0.1    | ―― | ――      | <0.1    | <0.1    | <0.1    | 1.0mg/L以下     | ホウ素及びその化合物                         |
| 四塩化炭素                              | mg/L  | ――      | <0.0002 | ―― | ――      | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 0.002mg/L以下   | 四塩化炭素                              |
| 1,4-ジオキサン                          | mg/L  | ――      | <0.005  | ―― | ――      | <0.005  | <0.005  | <0.005  | 0.05mg/L以下    | 1,4-ジオキサン                          |
| シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L  | ――      | <0.004  | ―― | ――      | <0.004  | <0.004  | <0.004  | 0.04mg/L以下    | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン |
| ジクロロメタン                            | mg/L  | ――      | <0.002  | ―― | ――      | <0.002  | <0.002  | <0.002  | 0.02mg/L以下    | ジクロロメタン                            |
| テトラクロロエチレン                         | mg/L  | ――      | <0.001  | ―― | ――      | <0.001  | <0.001  | <0.001  | 0.01mg/L以下    | テトラクロロエチレン                         |
| トリクロロエチレン                          | mg/L  | ――      | <0.001  | ―― | ――      | <0.001  | <0.001  | <0.001  | 0.01mg/L以下    | トリクロロエチレン                          |
| ベンゼン                               | mg/L  | ――      | <0.001  | ―― | ――      | <0.001  | <0.001  | <0.001  | 0.01mg/L以下    | ベンゼン                               |
| 塩素酸                                | mg/L  | ――      | <0.06   | ―― | ――      | <0.06   | <0.06   | <0.06   | 0.6mg/L以下     | 塩素酸                                |
| クロロ酢酸                              | mg/L  | ――      | ――      | ―― | ――      | ――      | ――      | ――      | 0.02mg/L以下    | クロロ酢酸                              |
| クロロホルム                             | mg/L  | ――      | <0.001  | ―― | ――      | <0.001  | <0.001  | <0.001  | 0.06mg/L以下    | クロロホルム                             |
| ジクロロ酢酸                             | mg/L  | ――      | ――      | ―― | ――      | ――      | ――      | ――      | 0.03mg/L以下    | ジクロロ酢酸                             |
| ジブロモクロロメタン                         | mg/L  | ――      | <0.001  | ―― | ――      | <0.001  | <0.001  | <0.001  | 0.1mg/L以下     | ジブロモクロロメタン                         |
| 臭素酸                                | mg/L  | ――      | ――      | ―― | ――      | ――      | ――      | ――      | 0.01mg/L以下    | 臭素酸                                |
| 総トリハロメタン                           | mg/L  | ――      | <0.001  | ―― | ――      | <0.001  | <0.001  | <0.001  | 0.1mg/L以下     | 総トリハロメタン                           |
| トリクロロ酢酸                            | mg/L  | ――      | ――      | ―― | ――      | ――      | ――      | ――      | 0.03mg/L以下    | トリクロロ酢酸                            |
| ブロモジクロロメタン                         | mg/L  | ――      | <0.001  | ―― | ――      | <0.001  | <0.001  | <0.001  | 0.03mg/L以下    | ブロモジクロロメタン                         |
| ブロモホルム                             | mg/L  | ――      | <0.001  | ―― | ――      | <0.001  | <0.001  | <0.001  | 0.09mg/L以下    | ブロモホルム                             |
| ホルムアルデヒド                           | mg/L  | ――      | ――      | ―― | ――      | ――      | ――      | ――      | 0.08mg/L以下    | ホルムアルデヒド                           |
| 亜鉛及びその化合物                          | mg/L  | ――      | <0.01   | ―― | ――      | <0.01   | <0.01   | <0.01   | 1.0mg/L以下     | 亜鉛及びその化合物                          |
| アルミニウム及びその化合物                      | mg/L  | ――      | <0.01   | ―― | ――      | <0.01   | <0.01   | <0.01   | 0.2mg/L以下     | アルミニウム及びその化合物                      |
| 鉄及びその化合物                           | mg/L  | ――      | <0.03   | ―― | ――      | <0.03   | <0.03   | <0.03   | 0.3mg/L以下     | 鉄及びその化合物                           |
| 銅及びその化合物                           | mg/L  | ――      | <0.01   | ―― | ――      | <0.01   | <0.01   | <0.01   | 1.0mg/L以下     | 銅及びその化合物                           |
| ナトリウム及びその化合物                       | mg/L  | ――      | 8       | ―― | ――      | 8       | 8       | 8       | 200mg/L以下     | ナトリウム及びその化合物                       |
| マンガン及びその化合物                        | mg/L  | ――      | 0.024   | ―― | ――      | 0.024   | 0.024   | 0.024   | 0.05mg/L以下    | マンガン及びその化合物                        |
| 塩化物イオン                             | mg/L  | ――      | 6       | ―― | ――      | 6       | 6       | 6       | 200mg/L以下     | 塩化物イオン                             |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度)                  | mg/L  | ――      | 81      | ―― | ――      | 81      | 81      | 81      | 300mg/L以下     | カルシウム、マグネシウム等(硬度)                  |
| 蒸発残留物                              | mg/L  | ――      | 144     | ―― | ――      | 144     | 144     | 144     | 500mg/L以下     | 蒸発残留物                              |
| 陰イオン界面活性剤                          | mg/L  | ――      | ――      | ―― | ――      | ――      | ――      | ――      | 0.2mg/L以下     | 陰イオン界面活性剤                          |
| ジェオスミン                             | mg/L  | ――      | ――      | ―― | ――      | ――      | ――      | ――      | 0.00001mg/L以下 | ジェオスミン                             |
| 2-メチルイソボルネオール                      | mg/L  | ――      | ――      | ―― | ――      | ――      | ――      | ――      | 0.00001mg/L以下 | 2-メチルイソボルネオール                      |
| 非イオン界面活性剤                          | mg/L  | ――      | ――      | ―― | ――      | ――      | ――      | ――      | 0.02mg/L以下    | 非イオン界面活性剤                          |
| フェノール類                             | mg/L  | ――      | ――      | ―― | ――      | ――      | ――      | ――      | 0.005mg/L以下   | フェノール類                             |
| 有機物(全有機炭素の量)                       | mg/L  | ――      | <0.3    | ―― | ――      | <0.3    | <0.3    | <0.3    | 3mg/L以下       | 有機物(全有機炭素の量)                       |
| pH値                                | ――    | 8.3     | 8.2     | ―― | 8.2     | 8.3     | 8.2     | 8.2     | 5.8以上8.6以下    | pH値                                |
| 味                                  | ――    | ――      | ――      | ―― | ――      | ――      | ――      | ――      | 異常でないこと       | 味                                  |
| 臭気                                 | ――    | 異常なし    | 異常なし    | ―― | 異常なし    | 異常なし    | 異常なし    | 異常なし    | 異常でないこと       | 臭気                                 |
| 色度                                 | 度     | 1       | 1       | ―― | 2       | 2       | 1       | 1       | 5度以下          | 色度                                 |
| 濁度                                 | 度     | <0.1    | <0.1    | ―― | <0.1    | <0.1    | <0.1    | <0.1    | 2度以下          | 濁度                                 |
| 消毒の残留効果(残留塩素)                      | mg/L  | ――      | ――      | ―― | ――      | ――      | ――      | ――      | 0.1mg/L以上     | 消毒の残留効果(残留塩素)                      |

南部 2 号水源(南部系)

| 南部2号水源               | 単位等            | 6月   | 8月      | --- | 2月   | 最大値     | 最小値     | 年平均     | 水質基準等                 | 南部2号水源               |
|----------------------|----------------|------|---------|-----|------|---------|---------|---------|-----------------------|----------------------|
| アンチモン及びその化合物         | mg/L           | ---  | <0.002  | --- | ---  | <0.002  | <0.002  | <0.002  | 0.02mg/L以下            | アンチモン及びその化合物         |
| ウラン及びその化合物           | mg/L           | ---  | <0.0002 | --- | ---  | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 0.02mg/L以下            | ウラン及びその化合物           |
| ニッケル及びその化合物          | mg/L           | ---  | <0.002  | --- | ---  | <0.002  | <0.002  | <0.002  | 0.02mg/L以下            | ニッケル及びその化合物          |
| 1,2-ジクロロエタン          | mg/L           | ---  | <0.0004 | --- | ---  | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | 0.004mg/L以下           | 1,2-ジクロロエタン          |
| トルエン                 | mg/L           | ---  | <0.001  | --- | ---  | <0.001  | <0.001  | <0.001  | 0.4mg/L以下             | トルエン                 |
| フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)     | mg/L           | ---  | ---     | --- | ---  | ---     | ---     | ---     | 0.08mg/L以下            | フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)     |
| ジクロロアセトニトリル          | mg/L           | ---  | ---     | --- | ---  | ---     | ---     | ---     | 0.01mg/L以下            | ジクロロアセトニトリル          |
| 抱水クロラール              | mg/L           | ---  | ---     | --- | ---  | ---     | ---     | ---     | 0.02mg/L以下            | 抱水クロラール              |
| 農薬類                  | ---            | ---  | ---     | --- | ---  | ---     | ---     | ---     | 1以下                   | 農薬類                  |
| 残留塩素                 | mg/L           | ---  | ---     | --- | ---  | ---     | ---     | ---     | 1mg/L以下               | 残留塩素                 |
| カルシウム、マグネシウム等（硬度）    | mg/L           | ---  | 81      | --- | ---  | 81      | 81      | 81      | 10mg/L以上100mg/L以下     | カルシウム、マグネシウム等（硬度）    |
| マンガン及びその化合物          | mg/L           | ---  | 0.024   | --- | ---  | 0.024   | 0.024   | 0.024   | 0.01mg/L以下            | マンガン及びその化合物          |
| 遊離炭酸                 | mg/L           | ---  | ---     | --- | ---  | ---     | ---     | ---     | 20mg/L以下              | 遊離炭酸                 |
| 1,1,1-トリクロロエタン       | mg/L           | ---  | <0.03   | --- | ---  | <0.03   | <0.03   | <0.03   | 0.3mg/L以下             | 1,1,1-トリクロロエタン       |
| メチルtertブチルエーテル(MTBE) | mg/L           | ---  | <0.002  | --- | ---  | <0.002  | <0.002  | <0.002  | 0.02mg/L以下            | メチルtertブチルエーテル(MTBE) |
| 有機物等(KMnO4消費量)       | mg/L           | ---  | ---     | --- | ---  | ---     | ---     | ---     | 3mg/L以下               | 有機物等(KMnO4消費量)       |
| 臭気強度(TON)            | ---            | ---  | ---     | --- | ---  | ---     | ---     | ---     | 3以下                   | 臭気強度(TON)            |
| 蒸発残留物                | mg/L           | ---  | 144     | --- | ---  | 144     | 144     | 144     | 30mg/L以上200mg/L以下     | 蒸発残留物                |
| 濁度                   | 度              | <0.1 | <0.1    | --- | <0.1 | <0.1    | <0.1    | <0.1    | 1度以下                  | 濁度                   |
| pH値                  | ---            | 8.3  | 8.2     | --- | 8.2  | 8.3     | 8.2     | 8.2     | 7.5程度                 | pH値                  |
| 腐食性（ラングリア指数）         | ---            | ---  | ---     | --- | ---  | ---     | ---     | ---     | -1程度以上とし、極力0に近づく      | 腐食性（ラングリア指数）         |
| 従属栄養細菌               | cfu/ml         | 29   | 6       | --- | 40   | 40      | 6       | 25      | 注の検法で形成される集落数が2,000以下 | 従属栄養細菌               |
| 1,1-ジクロロエチレン         | mg/L           | ---  | <0.01   | --- | ---  | <0.01   | <0.01   | <0.01   | 0.1mg/L以下             | 1,1-ジクロロエチレン         |
| アルミニウム及びその化合物        | mg/L           | ---  | <0.01   | --- | ---  | <0.01   | <0.01   | <0.01   | 0.1mg/L以下             | アルミニウム及びその化合物        |
| PFOS及びPFOA           | mg/L           | ---  | ---     | --- | ---  | ---     | ---     | ---     | 0.00005mg/L以下         | PFOS及びPFOA           |
| アンモニア態窒素             | mg/L           | ---  | 0.24    | --- | ---  | 0.24    | 0.24    | 0.24    | ---                   | アンモニア態窒素             |
| 電気伝導率                | μS/cm          | 198  | 198     | --- | 200  | 200     | 198     | 199     | ---                   | 電気伝導率                |
| カリウム                 | mg/L           | ---  | 5       | --- | ---  | 5       | 5       | 5       | ---                   | カリウム                 |
| マグネシウム               | mg/L           | ---  | 6       | --- | ---  | 6       | 6       | 6       | ---                   | マグネシウム               |
| カルシウム                | mg/L           | ---  | 23      | --- | ---  | 23      | 23      | 23      | ---                   | カルシウム                |
| 臭素イオン                | mg/L           | ---  | <0.05   | --- | ---  | <0.05   | <0.05   | <0.05   | ---                   | 臭素イオン                |
| 硝酸態窒素                | mg/L           | ---  | <0.1    | --- | ---  | <0.1    | <0.1    | <0.1    | ---                   | 硝酸態窒素                |
| リン酸イオン               | mg/L           | ---  | <0.5    | --- | ---  | <0.5    | <0.5    | <0.5    | ---                   | リン酸イオン               |
| 硫酸イオン                | mg/L           | ---  | 10      | --- | ---  | 10      | 10      | 10      | ---                   | 硫酸イオン                |
| 嫌気性芽胞菌               | 個/mL           | 0    | 0       | --- | 0    | 0       | 0       | 0       | 検出されないこと              | 嫌気性芽胞菌               |
| クリプトスボリジウム<br>ジアルジア  | 個/20L<br>個/20L | ---  | ---     | --- | ---  | ---     | ---     | ---     | 検出されないこと<br>検出されないこと  | クリプトスボリジウム<br>ジアルジア  |

# 令和7年度 水源水質分析結果一覧

南部3号水源(南部系)

| 南部3号水源                             | 単位等   | 6月        | 8月        | 11月        | 2月        | 最大値     | 最小値     | 年平均     | 水質基準等         | 南部3号水源                             |
|------------------------------------|-------|-----------|-----------|------------|-----------|---------|---------|---------|---------------|------------------------------------|
| 採水者                                | ---   | ---       | ---       | ---        | ---       | ---     | ---     | ---     | ---           | 採水者                                |
| 採水年月日                              | ---   | R7. 6. 19 | R7. 8. 26 | R7. 11. 26 | R8. 2. 25 | ---     | ---     | ---     | ---           | 採水年月日                              |
| 採水時刻                               | 時：分   | 9:19      | 9:11      | 9:20       | 10:01     | ---     | ---     | ---     | ---           | 採水時刻                               |
| 天候                                 | 前日・当日 | 晴・晴       | 晴・晴       | 曇・晴        | 曇・雨       | ---     | ---     | ---     | ---           | 天候                                 |
| 気温                                 | ℃     | 28.7      | 32.7      | 8.4        | 11.4      | 32.7    | 8.4     | 20.3    | ---           | 気温                                 |
| 水温                                 | ℃     | 15.8      | 15.8      | 15.8       | 15.6      | 15.8    | 15.6    | 15.8    | ---           | 水温                                 |
| 一般細菌                               | 個/mL  | 0         | 0         | 0          | 0         | 0       | 0       | 0       | 100個/mL以下     | 一般細菌                               |
| 大腸菌                                | +・-   | (-)       | (-)       | (-)        | (-)       | (-)     | (-)     | (-)     | 検出されないこと      | 大腸菌                                |
| カドミウム及びその化合物                       | mg/L  | ---       | <0.0003   | ---        | ---       | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 0.003mg/L以下   | カドミウム及びその化合物                       |
| 水銀及びその化合物                          | mg/L  | ---       | ---       | ---        | ---       | ---     | ---     | ---     | 0.0005mg/L以下  | 水銀及びその化合物                          |
| セレン及びその化合物                         | mg/L  | ---       | <0.001    | ---        | ---       | <0.001  | <0.001  | <0.001  | 0.01mg/L以下    | セレン及びその化合物                         |
| 鉛及びその化合物                           | mg/L  | ---       | <0.001    | ---        | ---       | <0.001  | <0.001  | <0.001  | 0.01mg/L以下    | 鉛及びその化合物                           |
| ヒ素及びその化合物                          | mg/L  | ---       | <0.001    | ---        | ---       | <0.001  | <0.001  | <0.001  | 0.01mg/L以下    | ヒ素及びその化合物                          |
| 六価クロム化合物                           | mg/L  | ---       | <0.002    | ---        | ---       | <0.002  | <0.002  | <0.002  | 0.02mg/L以下    | 六価クロム化合物                           |
| 亜硝酸態窒素                             | mg/L  | ---       | <0.004    | ---        | ---       | <0.004  | <0.004  | <0.004  | 0.04mg/L以下    | 亜硝酸態窒素                             |
| シアン化物イオン及び塩化シアン                    | mg/L  | ---       | ---       | ---        | ---       | ---     | ---     | ---     | 0.01mg/L以下    | シアン化物イオン及び塩化シアン                    |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                      | mg/L  | ---       | <0.1      | ---        | ---       | <0.1    | <0.1    | <0.1    | 10mg/L以下      | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                      |
| フッ素及びその化合物                         | mg/L  | ---       | <0.08     | ---        | ---       | <0.08   | <0.08   | <0.08   | 0.8mg/L以下     | フッ素及びその化合物                         |
| ホウ素及びその化合物                         | mg/L  | ---       | <0.1      | ---        | ---       | <0.1    | <0.1    | <0.1    | 1.0mg/L以下     | ホウ素及びその化合物                         |
| 四塩化炭素                              | mg/L  | ---       | <0.0002   | ---        | ---       | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 0.002mg/L以下   | 四塩化炭素                              |
| 1,4-ジオキサン                          | mg/L  | ---       | <0.005    | ---        | ---       | <0.005  | <0.005  | <0.005  | 0.05mg/L以下    | 1,4-ジオキサン                          |
| シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L  | ---       | <0.004    | ---        | ---       | <0.004  | <0.004  | <0.004  | 0.04mg/L以下    | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン |
| ジクロロメタン                            | mg/L  | ---       | <0.002    | ---        | ---       | <0.002  | <0.002  | <0.002  | 0.02mg/L以下    | ジクロロメタン                            |
| テトラクロロエチレン                         | mg/L  | ---       | <0.001    | ---        | ---       | <0.001  | <0.001  | <0.001  | 0.01mg/L以下    | テトラクロロエチレン                         |
| トリクロロエチレン                          | mg/L  | ---       | <0.001    | ---        | ---       | <0.001  | <0.001  | <0.001  | 0.01mg/L以下    | トリクロロエチレン                          |
| ベンゼン                               | mg/L  | ---       | <0.001    | ---        | ---       | <0.001  | <0.001  | <0.001  | 0.01mg/L以下    | ベンゼン                               |
| 塩素酸                                | mg/L  | ---       | <0.06     | ---        | ---       | <0.06   | <0.06   | <0.06   | 0.6mg/L以下     | 塩素酸                                |
| クロロ酢酸                              | mg/L  | ---       | ---       | ---        | ---       | ---     | ---     | ---     | 0.02mg/L以下    | クロロ酢酸                              |
| クロロホルム                             | mg/L  | ---       | <0.001    | ---        | ---       | <0.001  | <0.001  | <0.001  | 0.06mg/L以下    | クロロホルム                             |
| ジクロロ酢酸                             | mg/L  | ---       | ---       | ---        | ---       | ---     | ---     | ---     | 0.03mg/L以下    | ジクロロ酢酸                             |
| ジブromクロロメタン                        | mg/L  | ---       | <0.001    | ---        | ---       | <0.001  | <0.001  | <0.001  | 0.1mg/L以下     | ジブromクロロメタン                        |
| 臭素酸                                | mg/L  | ---       | ---       | ---        | ---       | ---     | ---     | ---     | 0.01mg/L以下    | 臭素酸                                |
| 総トリハロメタン                           | mg/L  | ---       | <0.001    | ---        | ---       | <0.001  | <0.001  | <0.001  | 0.1mg/L以下     | 総トリハロメタン                           |
| トリクロロ酢酸                            | mg/L  | ---       | ---       | ---        | ---       | ---     | ---     | ---     | 0.03mg/L以下    | トリクロロ酢酸                            |
| ブromジクロロメタン                        | mg/L  | ---       | <0.001    | ---        | ---       | <0.001  | <0.001  | <0.001  | 0.03mg/L以下    | ブromジクロロメタン                        |
| ブromホルム                            | mg/L  | ---       | <0.001    | ---        | ---       | <0.001  | <0.001  | <0.001  | 0.09mg/L以下    | ブromホルム                            |
| ホルムアルデヒド                           | mg/L  | ---       | ---       | ---        | ---       | ---     | ---     | ---     | 0.08mg/L以下    | ホルムアルデヒド                           |
| 亜鉛及びその化合物                          | mg/L  | ---       | <0.01     | ---        | ---       | <0.01   | <0.01   | <0.01   | 1.0mg/L以下     | 亜鉛及びその化合物                          |
| アルミニウム及びその化合物                      | mg/L  | ---       | <0.01     | ---        | ---       | <0.01   | <0.01   | <0.01   | 0.2mg/L以下     | アルミニウム及びその化合物                      |
| 鉄及びその化合物                           | mg/L  | ---       | 0.04      | ---        | ---       | 0.04    | 0.04    | 0.04    | 0.3mg/L以下     | 鉄及びその化合物                           |
| 銅及びその化合物                           | mg/L  | ---       | <0.01     | ---        | ---       | <0.01   | <0.01   | <0.01   | 1.0mg/L以下     | 銅及びその化合物                           |
| ナトリウム及びその化合物                       | mg/L  | ---       | 7         | ---        | ---       | 7       | 7       | 7       | 200mg/L以下     | ナトリウム及びその化合物                       |
| マンガン及びその化合物                        | mg/L  | ---       | 0.025     | ---        | ---       | 0.025   | 0.025   | 0.025   | 0.05mg/L以下    | マンガン及びその化合物                        |
| 塩化物イオン                             | mg/L  | ---       | 5         | ---        | ---       | 5       | 5       | 5       | 200mg/L以下     | 塩化物イオン                             |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度)                  | mg/L  | ---       | 65        | ---        | ---       | 65      | 65      | 65      | 300mg/L以下     | カルシウム、マグネシウム等(硬度)                  |
| 蒸発残留物                              | mg/L  | ---       | 119       | ---        | ---       | 119     | 119     | 119     | 500mg/L以下     | 蒸発残留物                              |
| 陰イオン界面活性剤                          | mg/L  | ---       | ---       | ---        | ---       | ---     | ---     | ---     | 0.2mg/L以下     | 陰イオン界面活性剤                          |
| ジェオスミン                             | mg/L  | ---       | ---       | ---        | ---       | ---     | ---     | ---     | 0.00001mg/L以下 | ジェオスミン                             |
| 2-メチルイソボルネオール                      | mg/L  | ---       | ---       | ---        | ---       | ---     | ---     | ---     | 0.00001mg/L以下 | 2-メチルイソボルネオール                      |
| 非イオン界面活性剤                          | mg/L  | ---       | ---       | ---        | ---       | ---     | ---     | ---     | 0.02mg/L以下    | 非イオン界面活性剤                          |
| フェノール類                             | mg/L  | ---       | ---       | ---        | ---       | ---     | ---     | ---     | 0.005mg/L以下   | フェノール類                             |
| 有機物(全有機炭素の量)                       | mg/L  | ---       | <0.3      | ---        | ---       | <0.3    | <0.3    | <0.3    | 3mg/L以下       | 有機物(全有機炭素の量)                       |
| pH値                                | ---   | 8.4       | 8.3       | 8.4        | 8.4       | 8.4     | 8.3     | 8.4     | 5.8以上8.6以下    | pH値                                |
| 味                                  | ---   | ---       | ---       | ---        | ---       | ---     | ---     | ---     | 異常でないこと       | 味                                  |
| 臭気                                 | ---   | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし       | 異常なし      | 異常なし    | 異常なし    | 異常なし    | 異常でないこと       | 臭気                                 |
| 色度                                 | 度     | 1         | 1         | 2          | 1         | 2       | 1       | 1       | 5度以下          | 色度                                 |
| 濁度                                 | 度     | <0.1      | 0.1       | <0.1       | 0.1       | 0.1     | <0.1    | <0.1    | 2度以下          | 濁度                                 |
| 消毒の残留効果(残留塩素)                      | mg/L  | ---       | ---       | ---        | ---       | ---     | ---     | ---     | 0.1mg/L以上     | 消毒の残留効果(残留塩素)                      |

## 南部3号水源(南部系)

| 南部3号水源                      | 単位等    | 6月   | 8月      | 11月  | 2月  | 最大値     | 最小値     | 年平均     | 水質基準等                                      | 南部3号水源                      |
|-----------------------------|--------|------|---------|------|-----|---------|---------|---------|--------------------------------------------|-----------------------------|
| アンチモン及びその化合物                | mg/L   | ---  | <0.002  | ---  | --- | <0.002  | <0.002  | <0.002  | 0.02mg/L以下                                 | アンチモン及びその化合物                |
| ウラン及びその化合物                  | mg/L   | ---  | <0.0002 | ---  | --- | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 0.002mg/L以下                                | ウラン及びその化合物                  |
| ニッケル及びその化合物                 | mg/L   | ---  | <0.002  | ---  | --- | <0.002  | <0.002  | <0.002  | 0.02mg/L以下                                 | ニッケル及びその化合物                 |
| 1,2-ジクロロエタン                 | mg/L   | ---  | <0.0004 | ---  | --- | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | 0.004mg/L以下                                | 1,2-ジクロロエタン                 |
| トルエン                        | mg/L   | ---  | <0.001  | ---  | --- | <0.001  | <0.001  | <0.001  | 0.4mg/L以下                                  | トルエン                        |
| フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)            | mg/L   | ---  | ---     | ---  | --- | ---     | ---     | ---     | 0.08mg/L以下                                 | フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)            |
| ジクロロアセトニトリル                 | mg/L   | ---  | ---     | ---  | --- | ---     | ---     | ---     | 0.01mg/L以下                                 | ジクロロアセトニトリル                 |
| 抱水コロラール                     | mg/L   | ---  | ---     | ---  | --- | ---     | ---     | ---     | 0.02mg/L以下                                 | 抱水コロラール                     |
| 農薬類                         | ---    | ---  | ---     | ---  | --- | ---     | ---     | ---     | 1以下                                        | 農薬類                         |
| 残留塩素                        | mg/L   | ---  | ---     | ---  | --- | ---     | ---     | ---     | 1mg/L以下                                    | 残留塩素                        |
| カルシウム、マグネシウム等（硬度）           | mg/L   | ---  | 65      | ---  | --- | 65      | 65      | 65      | 10mg/L以上100mg/L以下                          | カルシウム、マグネシウム等（硬度）           |
| マンガン及びその化合物                 | mg/L   | ---  | 0.025   | ---  | --- | 0.025   | 0.025   | 0.025   | 0.01mg/L以下                                 | マンガン及びその化合物                 |
| 遊離炭酸                        | mg/L   | ---  | ---     | ---  | --- | ---     | ---     | ---     | 20mg/L以下                                   | 遊離炭酸                        |
| 1,1,1-トリクロロエタン              | mg/L   | ---  | <0.03   | ---  | --- | <0.03   | <0.03   | <0.03   | 0.3mg/L以下                                  | 1,1,1-トリクロロエタン              |
| メチルトリブチルエーテル(MTBE)          | mg/L   | ---  | <0.002  | ---  | --- | <0.002  | <0.002  | <0.002  | 0.02mg/L以下                                 | メチルトリブチルエーテル(MTBE)          |
| 有機物等(KMnO <sub>4</sub> 消費量) | mg/L   | ---  | ---     | ---  | --- | ---     | ---     | ---     | 3mg/L以下                                    | 有機物等(KMnO <sub>4</sub> 消費量) |
| 臭気強度(TON)                   | ---    | ---  | ---     | ---  | --- | ---     | ---     | ---     | 3以下                                        | 臭気強度(TON)                   |
| 蒸発残留物                       | mg/L   | ---  | 119     | ---  | --- | 119     | 119     | 119     | 30mg/L以上200mg/L以下                          | 蒸発残留物                       |
| 濁度                          | 度      | <0.1 | 0.1     | <0.1 | 0.1 | 0.1     | <0.1    | <0.1    | 1度以下                                       | 濁度                          |
| pH値                         | ---    | 8.4  | 8.3     | 8.4  | 8.4 | 8.4     | 8.3     | 8.4     | 7.5程度                                      | pH値                         |
| 腐食性（ランゲリア指数）                | ---    | ---  | ---     | ---  | --- | ---     | ---     | ---     | -1程度以上とし、能力0に近づける<br>1㎖の水中で形成される重量が0.000以下 | 腐食性（ランゲリア指数）                |
| 従属栄養細菌                      | cfu/mL | 2    | 0       | 15   | 56  | 56      | 0       | 18      | ---                                        | 従属栄養細菌                      |
| 1,1-ジクロロエチレン                | mg/L   | ---  | <0.01   | ---  | --- | <0.01   | <0.01   | <0.01   | 0.1mg/L以下                                  | 1,1-ジクロロエチレン                |
| アルミニウム及びその化合物               | mg/L   | ---  | <0.01   | ---  | --- | <0.01   | <0.01   | <0.01   | 0.1mg/L以下                                  | アルミニウム及びその化合物               |
| PFOS及びPFOA                  | mg/L   | ---  | ---     | ---  | --- | ---     | ---     | ---     | 0.00005mg/L以下                              | PFOS及びPFOA                  |
| アンモニア態窒素                    | mg/L   | ---  | 0.23    | ---  | --- | 0.23    | 0.23    | 0.23    | ---                                        | アンモニア態窒素                    |
| 電気伝導率                       | μS/cm  | 175  | 163     | 177  | 163 | 177     | 163     | 170     | ---                                        | 電気伝導率                       |
| カリウム                        | mg/L   | ---  | 5       | ---  | --- | 5       | 5       | 5       | ---                                        | カリウム                        |
| マグネシウム                      | mg/L   | ---  | 5       | ---  | --- | 5       | 5       | 5       | ---                                        | マグネシウム                      |
| カルシウム                       | mg/L   | ---  | 18      | ---  | --- | 18      | 18      | 18      | ---                                        | カルシウム                       |
| 臭素イオン                       | mg/L   | ---  | <0.05   | ---  | --- | <0.05   | <0.05   | <0.05   | ---                                        | 臭素イオン                       |
| 硝酸態窒素                       | mg/L   | ---  | <0.1    | ---  | --- | <0.1    | <0.1    | <0.1    | ---                                        | 硝酸態窒素                       |
| リン酸イオン                      | mg/L   | ---  | <0.5    | ---  | --- | <0.5    | <0.5    | <0.5    | ---                                        | リン酸イオン                      |
| 硫酸イオン                       | mg/L   | ---  | 8       | ---  | --- | 8       | 8       | 8       | ---                                        | 硫酸イオン                       |
| 嫌気性芽胞菌                      | 個/mL   | 0    | 0       | 0    | 0   | 0       | 0       | 0       | 検出されないこと                                   | 嫌気性芽胞菌                      |
| クリプトスポリジウム                  | 個/20L  | ---  | ---     | ---  | --- | ---     | ---     | ---     | 検出されないこと                                   | クリプトスポリジウム                  |
| ジアリジオン                      | 個/20L  | ---  | ---     | ---  | --- | ---     | ---     | ---     | 検出されないこと                                   | ジアリジオン                      |

# 令和7年度 水源水質分析結果一覧

南部4号水源(南部系)

| 南部4号水源                             | 単位等   | 6月      | 8月      | 11月      | 2月      | 最大値     | 最小値     | 年平均     | 水質基準等         | 南部4号水源                             |
|------------------------------------|-------|---------|---------|----------|---------|---------|---------|---------|---------------|------------------------------------|
| 採水者                                | ---   | ---     | ---     | ---      | ---     | ---     | ---     | ---     | ---           | 採水者                                |
| 採水年月日                              | ---   | R7.6.19 | R7.8.26 | R7.11.26 | R8.2.25 | ---     | ---     | ---     | ---           | 採水年月日                              |
| 採水時刻                               | 時：分   | 9:34    | 9:29    | 9:33     | 8:30    | ---     | ---     | ---     | ---           | 採水時刻                               |
| 天候                                 | 前日・当日 | 晴・晴     | 晴・晴     | 曇・晴      | 曇・雨     | ---     | ---     | ---     | ---           | 天候                                 |
| 気温                                 | ℃     | 27.5    | 31.6    | 8.9      | 10.8    | 31.6    | 8.9     | 19.7    | ---           | 気温                                 |
| 水温                                 | ℃     | 16.0    | 16.2    | 15.2     | 15.0    | 16.2    | 15.0    | 15.6    | ---           | 水温                                 |
| 一般細菌                               | 個/mL  | 0       | 0       | 0        | 0       | 0       | 0       | 0       | 100個/mL以下     | 一般細菌                               |
| 大腸菌                                | +・-   | (-)     | (-)     | (-)      | (-)     | (-)     | (-)     | (-)     | 検出されないこと      | 大腸菌                                |
| カドミウム及びその化合物                       | mg/L  | ---     | <0.0003 | ---      | ---     | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 0.003mg/L以下   | カドミウム及びその化合物                       |
| 水銀及びその化合物                          | mg/L  | ---     | ---     | ---      | ---     | ---     | ---     | ---     | 0.0005mg/L以下  | 水銀及びその化合物                          |
| セレン及びその化合物                         | mg/L  | ---     | <0.001  | ---      | ---     | <0.001  | <0.001  | <0.001  | 0.01mg/L以下    | セレン及びその化合物                         |
| 鉛及びその化合物                           | mg/L  | ---     | <0.001  | ---      | ---     | <0.001  | <0.001  | <0.001  | 0.01mg/L以下    | 鉛及びその化合物                           |
| ヒ素及びその化合物                          | mg/L  | ---     | <0.001  | ---      | ---     | <0.001  | <0.001  | <0.001  | 0.01mg/L以下    | ヒ素及びその化合物                          |
| 六価クロム化合物                           | mg/L  | ---     | <0.002  | ---      | ---     | <0.002  | <0.002  | <0.002  | 0.02mg/L以下    | 六価クロム化合物                           |
| 亜硝酸態窒素                             | mg/L  | ---     | 0.012   | ---      | ---     | 0.012   | 0.012   | 0.012   | 0.04mg/L以下    | 亜硝酸態窒素                             |
| シアン化物イオン及び塩化シアン                    | mg/L  | ---     | ---     | ---      | ---     | ---     | ---     | ---     | 0.01mg/L以下    | シアン化物イオン及び塩化シアン                    |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                      | mg/L  | ---     | <0.1    | ---      | ---     | <0.1    | <0.1    | <0.1    | 10mg/L以下      | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                      |
| フッ素及びその化合物                         | mg/L  | ---     | <0.08   | ---      | ---     | <0.08   | <0.08   | <0.08   | 0.8mg/L以下     | フッ素及びその化合物                         |
| ホウ素及びその化合物                         | mg/L  | ---     | <0.1    | ---      | ---     | <0.1    | <0.1    | <0.1    | 1.0mg/L以下     | ホウ素及びその化合物                         |
| 四塩化炭素                              | mg/L  | ---     | <0.0002 | ---      | ---     | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 0.002mg/L以下   | 四塩化炭素                              |
| 1,4-ジオキサン                          | mg/L  | ---     | <0.005  | ---      | ---     | <0.005  | <0.005  | <0.005  | 0.05mg/L以下    | 1,4-ジオキサン                          |
| シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L  | ---     | <0.004  | ---      | ---     | <0.004  | <0.004  | <0.004  | 0.04mg/L以下    | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン |
| ジクロロメタン                            | mg/L  | ---     | <0.002  | ---      | ---     | <0.002  | <0.002  | <0.002  | 0.02mg/L以下    | ジクロロメタン                            |
| テトラクロロエチレン                         | mg/L  | ---     | <0.001  | ---      | ---     | <0.001  | <0.001  | <0.001  | 0.01mg/L以下    | テトラクロロエチレン                         |
| トリクロロエチレン                          | mg/L  | ---     | <0.001  | ---      | ---     | <0.001  | <0.001  | <0.001  | 0.01mg/L以下    | トリクロロエチレン                          |
| ベンゼン                               | mg/L  | ---     | <0.001  | ---      | ---     | <0.001  | <0.001  | <0.001  | 0.01mg/L以下    | ベンゼン                               |
| 塩素酸                                | mg/L  | ---     | <0.06   | ---      | ---     | <0.06   | <0.06   | <0.06   | 0.6mg/L以下     | 塩素酸                                |
| クロロ酢酸                              | mg/L  | ---     | ---     | ---      | ---     | ---     | ---     | ---     | 0.02mg/L以下    | クロロ酢酸                              |
| クロロホルム                             | mg/L  | ---     | <0.001  | ---      | ---     | <0.001  | <0.001  | <0.001  | 0.06mg/L以下    | クロロホルム                             |
| ジクロロ酢酸                             | mg/L  | ---     | ---     | ---      | ---     | ---     | ---     | ---     | 0.03mg/L以下    | ジクロロ酢酸                             |
| ジブロモクロロメタン                         | mg/L  | ---     | <0.001  | ---      | ---     | <0.001  | <0.001  | <0.001  | 0.1mg/L以下     | ジブロモクロロメタン                         |
| 臭素酸                                | mg/L  | ---     | ---     | ---      | ---     | ---     | ---     | ---     | 0.01mg/L以下    | 臭素酸                                |
| 総トリハロメタン                           | mg/L  | ---     | <0.001  | ---      | ---     | <0.001  | <0.001  | <0.001  | 0.1mg/L以下     | 総トリハロメタン                           |
| トリクロロ酢酸                            | mg/L  | ---     | ---     | ---      | ---     | ---     | ---     | ---     | 0.03mg/L以下    | トリクロロ酢酸                            |
| ブロモジクロロメタン                         | mg/L  | ---     | <0.001  | ---      | ---     | <0.001  | <0.001  | <0.001  | 0.03mg/L以下    | ブロモジクロロメタン                         |
| ブロモホルム                             | mg/L  | ---     | <0.001  | ---      | ---     | <0.001  | <0.001  | <0.001  | 0.09mg/L以下    | ブロモホルム                             |
| ホルムアルデヒド                           | mg/L  | ---     | ---     | ---      | ---     | ---     | ---     | ---     | 0.08mg/L以下    | ホルムアルデヒド                           |
| 亜鉛及びその化合物                          | mg/L  | ---     | <0.01   | ---      | ---     | <0.01   | <0.01   | <0.01   | 1.0mg/L以下     | 亜鉛及びその化合物                          |
| アルミニウム及びその化合物                      | mg/L  | ---     | <0.01   | ---      | ---     | <0.01   | <0.01   | <0.01   | 0.2mg/L以下     | アルミニウム及びその化合物                      |
| 鉄及びその化合物                           | mg/L  | ---     | <0.03   | ---      | ---     | <0.03   | <0.03   | <0.03   | 0.3mg/L以下     | 鉄及びその化合物                           |
| 銅及びその化合物                           | mg/L  | ---     | <0.01   | ---      | ---     | <0.01   | <0.01   | <0.01   | 1.0mg/L以下     | 銅及びその化合物                           |
| ナトリウム及びその化合物                       | mg/L  | ---     | 8       | ---      | ---     | 8       | 8       | 8       | 200mg/L以下     | ナトリウム及びその化合物                       |
| マンガン及びその化合物                        | mg/L  | ---     | 0.018   | ---      | ---     | 0.018   | 0.018   | 0.018   | 0.05mg/L以下    | マンガン及びその化合物                        |
| 塩化物イオン                             | mg/L  | ---     | 5       | ---      | ---     | 5       | 5       | 5       | 200mg/L以下     | 塩化物イオン                             |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度)                  | mg/L  | ---     | 75      | ---      | ---     | 75      | 75      | 75      | 300mg/L以下     | カルシウム、マグネシウム等(硬度)                  |
| 蒸発残留物                              | mg/L  | ---     | 141     | ---      | ---     | 141     | 141     | 141     | 500mg/L以下     | 蒸発残留物                              |
| 陰イオン界面活性剤                          | mg/L  | ---     | ---     | ---      | ---     | ---     | ---     | ---     | 0.2mg/L以下     | 陰イオン界面活性剤                          |
| ジェオスミン                             | mg/L  | ---     | ---     | ---      | ---     | ---     | ---     | ---     | 0.00001mg/L以下 | ジェオスミン                             |
| 2-メチルイソボルネオール                      | mg/L  | ---     | ---     | ---      | ---     | ---     | ---     | ---     | 0.00001mg/L以下 | 2-メチルイソボルネオール                      |
| 非イオン界面活性剤                          | mg/L  | ---     | ---     | ---      | ---     | ---     | ---     | ---     | 0.02mg/L以下    | 非イオン界面活性剤                          |
| フェノール類                             | mg/L  | ---     | ---     | ---      | ---     | ---     | ---     | ---     | 0.005mg/L以下   | フェノール類                             |
| 有機物(全有機炭素の量)                       | mg/L  | ---     | <0.3    | ---      | ---     | <0.3    | <0.3    | <0.3    | 3mg/L以下       | 有機物(全有機炭素の量)                       |
| pH値                                | ---   | 8.4     | 8.2     | 8.4      | 8.3     | 8.4     | 8.2     | 8.3     | 5.8以上8.6以下    | pH値                                |
| 味                                  | ---   | ---     | ---     | ---      | ---     | ---     | ---     | ---     | 異常でないこと       | 味                                  |
| 臭気                                 | ---   | 異常なし    | 異常なし    | 異常なし     | 異常なし    | 異常なし    | 異常なし    | 異常なし    | 異常でないこと       | 臭気                                 |
| 色度                                 | 度     | 1       | 1       | <1       | <1      | 1       | <1      | <1      | 5度以下          | 色度                                 |
| 濁度                                 | 度     | <0.1    | <0.1    | <0.1     | 0.2     | 0.2     | <0.1    | <0.1    | 2度以下          | 濁度                                 |
| 消毒の残留効果(残留塩素)                      | mg/L  | ---     | ---     | ---      | ---     | ---     | ---     | ---     | 0.1mg/L以上     | 消毒の残留効果(残留塩素)                      |

南部4号水源(南部系)

[illegible]

## 令和7年度 水源水質分析結果一覧

南部5号水源(南部系)

| 南部5号水源                             | 単位等   | 6月        | 8月        | 11月        | 2月        | 最大値     | 最小値     | 年平均     | 水質基準等         | 南部5号水源                             |
|------------------------------------|-------|-----------|-----------|------------|-----------|---------|---------|---------|---------------|------------------------------------|
| 採水者                                | ---   | ---       | ---       | ---        | ---       | ---     | ---     | ---     | ---           | 採水者                                |
| 採水年月日                              | ---   | R7. 6. 19 | R7. 8. 26 | R7. 11. 26 | R8. 2. 25 | ---     | ---     | ---     | ---           | 採水年月日                              |
| 採水時刻                               | 時：分   | 9:05      | 8:57      | 9:08       | 9:50      | ---     | ---     | ---     | ---           | 採水時刻                               |
| 天候                                 | 前日・当日 | 晴・晴       | 晴・晴       | 曇・晴        | 曇・雨       | ---     | ---     | ---     | ---           | 天候                                 |
| 気温                                 | ℃     | 26.4      | 27.3      | 7.4        | 11.5      | 27.3    | 7.4     | 18.2    | ---           | 気温                                 |
| 水温                                 | ℃     | 15.5      | 15.5      | 15.4       | 15.5      | 15.5    | 15.4    | 15.5    | ---           | 水温                                 |
| 一般細菌                               | 個/mL  | 0         | 0         | 0          | 0         | 0       | 0       | 0       | 100個/mL以下     | 一般細菌                               |
| 大腸菌                                | +・-   | (-)       | (-)       | (-)        | (-)       | (-)     | (-)     | (-)     | 検出されないこと      | 大腸菌                                |
| カドミウム及びその化合物                       | mg/L  | ---       | <0.0003   | ---        | ---       | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 0.003mg/L以下   | カドミウム及びその化合物                       |
| 水銀及びその化合物                          | mg/L  | ---       | ---       | ---        | ---       | ---     | ---     | ---     | 0.0005mg/L以下  | 水銀及びその化合物                          |
| セレン及びその化合物                         | mg/L  | ---       | <0.001    | ---        | ---       | <0.001  | <0.001  | <0.001  | 0.01mg/L以下    | セレン及びその化合物                         |
| 鉛及びその化合物                           | mg/L  | ---       | <0.001    | ---        | ---       | <0.001  | <0.001  | <0.001  | 0.01mg/L以下    | 鉛及びその化合物                           |
| ヒ素及びその化合物                          | mg/L  | ---       | <0.001    | ---        | ---       | <0.001  | <0.001  | <0.001  | 0.01mg/L以下    | ヒ素及びその化合物                          |
| 六価クロム化合物                           | mg/L  | ---       | <0.002    | ---        | ---       | <0.002  | <0.002  | <0.002  | 0.02mg/L以下    | 六価クロム化合物                           |
| 亜硝酸態窒素                             | mg/L  | ---       | 0.022     | ---        | ---       | 0.022   | 0.022   | 0.022   | 0.04mg/L以下    | 亜硝酸態窒素                             |
| シアン化物イオン及び塩化シアン                    | mg/L  | ---       | ---       | ---        | ---       | ---     | ---     | ---     | 0.01mg/L以下    | シアン化物イオン及び塩化シアン                    |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                      | mg/L  | ---       | <0.1      | ---        | ---       | <0.1    | <0.1    | <0.1    | 10mg/L以下      | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                      |
| フッ素及びその化合物                         | mg/L  | ---       | <0.08     | ---        | ---       | <0.08   | <0.08   | <0.08   | 0.8mg/L以下     | フッ素及びその化合物                         |
| ホウ素及びその化合物                         | mg/L  | ---       | <0.1      | ---        | ---       | <0.1    | <0.1    | <0.1    | 1.0mg/L以下     | ホウ素及びその化合物                         |
| 四塩化炭素                              | mg/L  | ---       | <0.0002   | ---        | ---       | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 0.002mg/L以下   | 四塩化炭素                              |
| 1,4-ジオキサン                          | mg/L  | ---       | <0.005    | ---        | ---       | <0.005  | <0.005  | <0.005  | 0.05mg/L以下    | 1,4-ジオキサン                          |
| シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L  | ---       | <0.004    | ---        | ---       | <0.004  | <0.004  | <0.004  | 0.04mg/L以下    | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン |
| ジクロロメタン                            | mg/L  | ---       | <0.002    | ---        | ---       | <0.002  | <0.002  | <0.002  | 0.02mg/L以下    | ジクロロメタン                            |
| テトラクロロエチレン                         | mg/L  | ---       | <0.001    | ---        | ---       | <0.001  | <0.001  | <0.001  | 0.01mg/L以下    | テトラクロロエチレン                         |
| トリクロロエチレン                          | mg/L  | ---       | <0.001    | ---        | ---       | <0.001  | <0.001  | <0.001  | 0.01mg/L以下    | トリクロロエチレン                          |
| ベンゼン                               | mg/L  | ---       | <0.001    | ---        | ---       | <0.001  | <0.001  | <0.001  | 0.01mg/L以下    | ベンゼン                               |
| 塩素酸                                | mg/L  | ---       | <0.06     | ---        | ---       | <0.06   | <0.06   | <0.06   | 0.6mg/L以下     | 塩素酸                                |
| クロロ酢酸                              | mg/L  | ---       | ---       | ---        | ---       | ---     | ---     | ---     | 0.02mg/L以下    | クロロ酢酸                              |
| クロロホルム                             | mg/L  | ---       | <0.001    | ---        | ---       | <0.001  | <0.001  | <0.001  | 0.06mg/L以下    | クロロホルム                             |
| ジクロロ酢酸                             | mg/L  | ---       | ---       | ---        | ---       | ---     | ---     | ---     | 0.03mg/L以下    | ジクロロ酢酸                             |
| ジブromクロロメタン                        | mg/L  | ---       | <0.001    | ---        | ---       | <0.001  | <0.001  | <0.001  | 0.1mg/L以下     | ジブromクロロメタン                        |
| 臭素酸                                | mg/L  | ---       | ---       | ---        | ---       | ---     | ---     | ---     | 0.01mg/L以下    | 臭素酸                                |
| 総トリハロメタン                           | mg/L  | ---       | <0.001    | ---        | ---       | <0.001  | <0.001  | <0.001  | 0.1mg/L以下     | 総トリハロメタン                           |
| トリクロロ酢酸                            | mg/L  | ---       | ---       | ---        | ---       | ---     | ---     | ---     | 0.03mg/L以下    | トリクロロ酢酸                            |
| ブromジクロロメタン                        | mg/L  | ---       | <0.001    | ---        | ---       | <0.001  | <0.001  | <0.001  | 0.03mg/L以下    | ブromジクロロメタン                        |
| ブromホルム                            | mg/L  | ---       | <0.001    | ---        | ---       | <0.001  | <0.001  | <0.001  | 0.09mg/L以下    | ブromホルム                            |
| ホルムアルデヒド                           | mg/L  | ---       | ---       | ---        | ---       | ---     | ---     | ---     | 0.08mg/L以下    | ホルムアルデヒド                           |
| 亜鉛及びその化合物                          | mg/L  | ---       | <0.01     | ---        | ---       | <0.01   | <0.01   | <0.01   | 1.0mg/L以下     | 亜鉛及びその化合物                          |
| アルミニウム及びその化合物                      | mg/L  | ---       | <0.01     | ---        | ---       | <0.01   | <0.01   | <0.01   | 0.2mg/L以下     | アルミニウム及びその化合物                      |
| 鉄及びその化合物                           | mg/L  | ---       | <0.03     | ---        | ---       | <0.03   | <0.03   | <0.03   | 0.3mg/L以下     | 鉄及びその化合物                           |
| 銅及びその化合物                           | mg/L  | ---       | <0.01     | ---        | ---       | <0.01   | <0.01   | <0.01   | 1.0mg/L以下     | 銅及びその化合物                           |
| ナトリウム及びその化合物                       | mg/L  | ---       | 7         | ---        | ---       | 7       | 7       | 7       | 200mg/L以下     | ナトリウム及びその化合物                       |
| マンガン及びその化合物                        | mg/L  | ---       | 0.040     | ---        | ---       | 0.040   | 0.040   | 0.040   | 0.05mg/L以下    | マンガン及びその化合物                        |
| 塩化物イオン                             | mg/L  | ---       | 5         | ---        | ---       | 5       | 5       | 5       | 200mg/L以下     | 塩化物イオン                             |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度)                  | mg/L  | ---       | 67        | ---        | ---       | 67      | 67      | 67      | 300mg/L以下     | カルシウム、マグネシウム等(硬度)                  |
| 蒸発残留物                              | mg/L  | ---       | 127       | ---        | ---       | 127     | 127     | 127     | 500mg/L以下     | 蒸発残留物                              |
| 陰イオン界面活性剤                          | mg/L  | ---       | ---       | ---        | ---       | ---     | ---     | ---     | 0.2mg/L以下     | 陰イオン界面活性剤                          |
| ジェオスミン                             | mg/L  | ---       | ---       | ---        | ---       | ---     | ---     | ---     | 0.00001mg/L以下 | ジェオスミン                             |
| 2-メチルイソボルネオール                      | mg/L  | ---       | ---       | ---        | ---       | ---     | ---     | ---     | 0.00001mg/L以下 | 2-メチルイソボルネオール                      |
| 非イオン界面活性剤                          | mg/L  | ---       | ---       | ---        | ---       | ---     | ---     | ---     | 0.02mg/L以下    | 非イオン界面活性剤                          |
| フェノール類                             | mg/L  | ---       | ---       | ---        | ---       | ---     | ---     | ---     | 0.005mg/L以下   | フェノール類                             |
| 有機物(全有機炭素の量)                       | mg/L  | ---       | <0.3      | ---        | ---       | <0.3    | <0.3    | <0.3    | 3mg/L以下       | 有機物(全有機炭素の量)                       |
| pH値                                | ---   | 8.4       | 8.2       | 8.4        | 8.3       | 8.4     | 8.2     | 8.3     | 5.8以上8.6以下    | pH値                                |
| 味                                  | ---   | ---       | ---       | ---        | ---       | ---     | ---     | ---     | 異常でないこと       | 味                                  |
| 臭気                                 | ---   | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし       | 異常なし      | 異常なし    | 異常なし    | 異常なし    | 異常でないこと       | 臭気                                 |
| 色度                                 | 度     | 1         | 1         | 1          | 1         | 1       | 1       | 1       | 5度以下          | 色度                                 |
| 濁度                                 | 度     | <0.1      | <0.1      | <0.1       | <0.1      | <0.1    | <0.1    | <0.1    | 2度以下          | 濁度                                 |
| 消毒の残留効果(残留塩素)                      | mg/L  | ---       | ---       | ---        | ---       | ---     | ---     | ---     | 0.1mg/L以上     | 消毒の残留効果(残留塩素)                      |

南部5号水源(南部系)

| 南部5号水源                      | 単位等    | 6月   | 8月      | 11月  | 2月   | 最大値     | 最小値     | 年平均     | 水質基準等                  | 南部5号水源                      |
|-----------------------------|--------|------|---------|------|------|---------|---------|---------|------------------------|-----------------------------|
| アンチモン及びその化合物                | mg/L   | ---  | <0.002  | ---  | ---  | <0.002  | <0.002  | <0.002  | 0.02mg/L以下             | アンチモン及びその化合物                |
| ウラン及びその化合物                  | mg/L   | ---  | <0.0002 | ---  | ---  | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 0.002mg/L以下            | ウラン及びその化合物                  |
| ニッケル及びその化合物                 | mg/L   | ---  | <0.002  | ---  | ---  | <0.002  | <0.002  | <0.002  | 0.02mg/L以下             | ニッケル及びその化合物                 |
| 1,2-ジクロロエタン                 | mg/L   | ---  | <0.0004 | ---  | ---  | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | 0.004mg/L以下            | 1,2-ジクロロエタン                 |
| トルエン                        | mg/L   | ---  | <0.001  | ---  | ---  | <0.001  | <0.001  | <0.001  | 0.4mg/L以下              | トルエン                        |
| フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)            | mg/L   | ---  | ---     | ---  | ---  | ---     | ---     | ---     | 0.08mg/L以下             | フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)            |
| ジクロロアセトニトリル                 | mg/L   | ---  | ---     | ---  | ---  | ---     | ---     | ---     | 0.01mg/L以下             | ジクロロアセトニトリル                 |
| 抱水コロラール                     | mg/L   | ---  | ---     | ---  | ---  | ---     | ---     | ---     | 0.02mg/L以下             | 抱水コロラール                     |
| 農薬類                         | ---    | ---  | ---     | ---  | ---  | ---     | ---     | ---     | 1以下                    | 農薬類                         |
| 残留塩素                        | mg/L   | ---  | ---     | ---  | ---  | ---     | ---     | ---     | 1mg/L以下                | 残留塩素                        |
| カルシウム、マグネシウム等（硬度）           | mg/L   | ---  | 67      | ---  | ---  | 67      | 67      | 67      | 10mg/L以上100mg/L以下      | カルシウム、マグネシウム等（硬度）           |
| マンガン及びその化合物                 | mg/L   | ---  | 0.040   | ---  | ---  | 0.040   | 0.040   | 0.040   | 0.01mg/L以下             | マンガン及びその化合物                 |
| 遊離炭酸                        | mg/L   | ---  | ---     | ---  | ---  | ---     | ---     | ---     | 20mg/L以下               | 遊離炭酸                        |
| 1,1,1-トリクロロエタン              | mg/L   | ---  | <0.03   | ---  | ---  | <0.03   | <0.03   | <0.03   | 0.3mg/L以下              | 1,1,1-トリクロロエタン              |
| メチルtertブチルエーテル(MTBE)        | mg/L   | ---  | <0.002  | ---  | ---  | <0.002  | <0.002  | <0.002  | 0.02mg/L以下             | メチルtertブチルエーテル(MTBE)        |
| 有機物等(KMnO <sub>4</sub> 消費量) | mg/L   | ---  | ---     | ---  | ---  | ---     | ---     | ---     | 3mg/L以下                | 有機物等(KMnO <sub>4</sub> 消費量) |
| 臭気強度(TON)                   | ---    | ---  | ---     | ---  | ---  | ---     | ---     | ---     | 3以下                    | 臭気強度(TON)                   |
| 蒸発残留物                       | mg/L   | ---  | 127     | ---  | ---  | 127     | 127     | 127     | 30mg/L以上200mg/L以下      | 蒸発残留物                       |
| 濁度                          | 度      | <0.1 | <0.1    | <0.1 | <0.1 | <0.1    | <0.1    | <0.1    | 1度以下                   | 濁度                          |
| pH値                         | ---    | 8.4  | 8.2     | 8.4  | 8.3  | 8.4     | 8.2     | 8.3     | 7.5程度                  | pH値                         |
| 腐食性（ランゲリア指数）                | ---    | ---  | ---     | ---  | ---  | ---     | ---     | ---     | -1程度以上とし、能力0に近づく       | 腐食性（ランゲリア指数）                |
| 従属栄養細菌                      | cfu/mL | 55   | 42      | 299  | 28   | 299     | 28      | 106     | 1mLの水で形成される集落数が2,000以下 | 従属栄養細菌                      |
| 1,1-ジクロロエチレン                | mg/L   | ---  | <0.01   | ---  | ---  | <0.01   | <0.01   | <0.01   | 0.1mg/L以下              | 1,1-ジクロロエチレン                |
| アルミニウム及びその化合物               | mg/L   | ---  | <0.01   | ---  | ---  | <0.01   | <0.01   | <0.01   | 0.1mg/L以下              | アルミニウム及びその化合物               |
| PFOS及びPFOA                  | mg/L   | ---  | ---     | ---  | ---  | ---     | ---     | ---     | 0.00005mg/L以下          | PFOS及びPFOA                  |
| アンモニア態窒素                    | mg/L   | ---  | 0.26    | ---  | ---  | 0.26    | 0.26    | 0.26    | ---                    | アンモニア態窒素                    |
| 電気伝導率                       | μS/cm  | 170  | 169     | 171  | 169  | 171     | 169     | 170     | ---                    | 電気伝導率                       |
| カリウム                        | mg/L   | ---  | 5       | ---  | ---  | 5       | 5       | 5       | ---                    | カリウム                        |
| マグネシウム                      | mg/L   | ---  | 5       | ---  | ---  | 5       | 5       | 5       | ---                    | マグネシウム                      |
| カルシウム                       | mg/L   | ---  | 18      | ---  | ---  | 18      | 18      | 18      | ---                    | カルシウム                       |
| 臭素イオン                       | mg/L   | ---  | <0.05   | ---  | ---  | <0.05   | <0.05   | <0.05   | ---                    | 臭素イオン                       |
| 硝酸態窒素                       | mg/L   | ---  | <0.1    | ---  | ---  | <0.1    | <0.1    | <0.1    | ---                    | 硝酸態窒素                       |
| リン酸イオン                      | mg/L   | ---  | 0.6     | ---  | ---  | 0.6     | 0.6     | 0.6     | ---                    | リン酸イオン                      |
| 硫酸イオン                       | mg/L   | ---  | 7       | ---  | ---  | 7       | 7       | 7       | ---                    | 硫酸イオン                       |
| 嫌気性芽胞菌                      | 個/mL   | 0    | 0       | 0    | 0    | 0       | 0       | 0       | 検出されないこと               | 嫌気性芽胞菌                      |
| クリプトスポリジウム                  | 個/20L  | ---  | ---     | ---  | ---  | ---     | ---     | ---     | 検出されないこと               | クリプトスポリジウム                  |
| ジアリジオン                      | 個/20L  | ---  | ---     | ---  | ---  | ---     | ---     | ---     | 検出されないこと               | ジアリジオン                      |

## 令和7年度 水源水質分析結果一覧

南部6号水源(南部系)

| 南部6号水源                             | 単位等   | 6月      | 8月      | 11月      | 2月      | 最大値     | 最小値     | 年平均     | 水質基準等         | 南部6号水源                             |
|------------------------------------|-------|---------|---------|----------|---------|---------|---------|---------|---------------|------------------------------------|
| 採水者                                | ---   | ---     | ---     | ---      | ---     | ---     | ---     | ---     | ---           | 採水者                                |
| 採水年月日                              | ---   | R7.6.19 | R7.8.26 | R7.11.26 | R8.2.25 | ---     | ---     | ---     | ---           | 採水年月日                              |
| 採水時刻                               | 時：分   | 8:41    | 8:27    | 8:44     | 9:27    | ---     | ---     | ---     | ---           | 採水時刻                               |
| 天候                                 | 前日・当日 | 晴・晴     | 晴・晴     | 曇・晴      | 曇・雨     | ---     | ---     | ---     | ---           | 天候                                 |
| 気温                                 | ℃     | 27.0    | 30.2    | 7.6      | 12.2    | 30.2    | 7.6     | 19.2    | ---           | 気温                                 |
| 水温                                 | ℃     | 15.9    | 16.8    | 16.9     | 17.0    | 17.0    | 15.9    | 16.6    | ---           | 水温                                 |
| 一般細菌                               | 個/mL  | 10      | 0       | 12       | 2       | 12      | 0       | 6       | 100個/mL以下     | 一般細菌                               |
| 大腸菌                                | +・-   | (-)     | (-)     | (-)      | (-)     | (-)     | (-)     | (-)     | 検出されないこと      | 大腸菌                                |
| カドミウム及びその化合物                       | mg/L  | ---     | <0.0003 | ---      | ---     | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 0.003mg/L以下   | カドミウム及びその化合物                       |
| 水銀及びその化合物                          | mg/L  | ---     | ---     | ---      | ---     | ---     | ---     | ---     | 0.0005mg/L以下  | 水銀及びその化合物                          |
| セレン及びその化合物                         | mg/L  | ---     | <0.001  | ---      | ---     | <0.001  | <0.001  | <0.001  | 0.01mg/L以下    | セレン及びその化合物                         |
| 鉛及びその化合物                           | mg/L  | ---     | <0.001  | ---      | ---     | <0.001  | <0.001  | <0.001  | 0.01mg/L以下    | 鉛及びその化合物                           |
| ヒ素及びその化合物                          | mg/L  | ---     | <0.001  | ---      | ---     | <0.001  | <0.001  | <0.001  | 0.01mg/L以下    | ヒ素及びその化合物                          |
| 六価クロム化合物                           | mg/L  | ---     | <0.002  | ---      | ---     | <0.002  | <0.002  | <0.002  | 0.02mg/L以下    | 六価クロム化合物                           |
| 亜硝酸態窒素                             | mg/L  | ---     | 0.018   | ---      | ---     | 0.018   | 0.018   | 0.018   | 0.04mg/L以下    | 亜硝酸態窒素                             |
| シアン化物イオン及び塩化シアン                    | mg/L  | ---     | ---     | ---      | ---     | ---     | ---     | ---     | 0.01mg/L以下    | シアン化物イオン及び塩化シアン                    |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                      | mg/L  | ---     | <0.1    | ---      | ---     | <0.1    | <0.1    | <0.1    | 10mg/L以下      | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                      |
| フッ素及びその化合物                         | mg/L  | ---     | 0.09    | ---      | ---     | 0.09    | 0.09    | 0.09    | 0.8mg/L以下     | フッ素及びその化合物                         |
| ホウ素及びその化合物                         | mg/L  | ---     | <0.1    | ---      | ---     | <0.1    | <0.1    | <0.1    | 1.0mg/L以下     | ホウ素及びその化合物                         |
| 四塩化炭素                              | mg/L  | ---     | <0.0002 | ---      | ---     | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 0.002mg/L以下   | 四塩化炭素                              |
| 1,4-ジオキサン                          | mg/L  | ---     | <0.005  | ---      | ---     | <0.005  | <0.005  | <0.005  | 0.05mg/L以下    | 1,4-ジオキサン                          |
| シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L  | ---     | <0.004  | ---      | ---     | <0.004  | <0.004  | <0.004  | 0.04mg/L以下    | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン |
| ジクロロメタン                            | mg/L  | ---     | <0.002  | ---      | ---     | <0.002  | <0.002  | <0.002  | 0.02mg/L以下    | ジクロロメタン                            |
| テトラクロロエチレン                         | mg/L  | ---     | <0.001  | ---      | ---     | <0.001  | <0.001  | <0.001  | 0.01mg/L以下    | テトラクロロエチレン                         |
| トリクロロエチレン                          | mg/L  | ---     | <0.001  | ---      | ---     | <0.001  | <0.001  | <0.001  | 0.01mg/L以下    | トリクロロエチレン                          |
| ベンゼン                               | mg/L  | ---     | <0.001  | ---      | ---     | <0.001  | <0.001  | <0.001  | 0.01mg/L以下    | ベンゼン                               |
| 塩素酸                                | mg/L  | ---     | <0.06   | ---      | ---     | <0.06   | <0.06   | <0.06   | 0.6mg/L以下     | 塩素酸                                |
| クロロ酢酸                              | mg/L  | ---     | ---     | ---      | ---     | ---     | ---     | ---     | 0.02mg/L以下    | クロロ酢酸                              |
| クロロホルム                             | mg/L  | ---     | <0.001  | ---      | ---     | <0.001  | <0.001  | <0.001  | 0.06mg/L以下    | クロロホルム                             |
| ジクロロ酢酸                             | mg/L  | ---     | ---     | ---      | ---     | ---     | ---     | ---     | 0.03mg/L以下    | ジクロロ酢酸                             |
| ジブromクロロメタン                        | mg/L  | ---     | <0.001  | ---      | ---     | <0.001  | <0.001  | <0.001  | 0.1mg/L以下     | ジブromクロロメタン                        |
| 臭素酸                                | mg/L  | ---     | ---     | ---      | ---     | ---     | ---     | ---     | 0.01mg/L以下    | 臭素酸                                |
| 総トリハロメタン                           | mg/L  | ---     | <0.001  | ---      | ---     | <0.001  | <0.001  | <0.001  | 0.1mg/L以下     | 総トリハロメタン                           |
| トリクロロ酢酸                            | mg/L  | ---     | ---     | ---      | ---     | ---     | ---     | ---     | 0.03mg/L以下    | トリクロロ酢酸                            |
| ブromジクロロメタン                        | mg/L  | ---     | <0.001  | ---      | ---     | <0.001  | <0.001  | <0.001  | 0.03mg/L以下    | ブromジクロロメタン                        |
| ブromホルム                            | mg/L  | ---     | <0.001  | ---      | ---     | <0.001  | <0.001  | <0.001  | 0.09mg/L以下    | ブromホルム                            |
| ホルムアルデヒド                           | mg/L  | ---     | ---     | ---      | ---     | ---     | ---     | ---     | 0.08mg/L以下    | ホルムアルデヒド                           |
| 亜鉛及びその化合物                          | mg/L  | ---     | <0.01   | ---      | ---     | <0.01   | <0.01   | <0.01   | 1.0mg/L以下     | 亜鉛及びその化合物                          |
| アルミニウム及びその化合物                      | mg/L  | ---     | <0.01   | ---      | ---     | <0.01   | <0.01   | <0.01   | 0.2mg/L以下     | アルミニウム及びその化合物                      |
| 鉄及びその化合物                           | mg/L  | ---     | 0.16    | ---      | ---     | 0.16    | 0.16    | 0.16    | 0.3mg/L以下     | 鉄及びその化合物                           |
| 銅及びその化合物                           | mg/L  | ---     | <0.01   | ---      | ---     | <0.01   | <0.01   | <0.01   | 1.0mg/L以下     | 銅及びその化合物                           |
| ナトリウム及びその化合物                       | mg/L  | ---     | 9       | ---      | ---     | 9       | 9       | 9       | 200mg/L以下     | ナトリウム及びその化合物                       |
| マンガン及びその化合物                        | mg/L  | ---     | 0.032   | ---      | ---     | 0.032   | 0.032   | 0.032   | 0.05mg/L以下    | マンガン及びその化合物                        |
| 塩化物イオン                             | mg/L  | ---     | 5       | ---      | ---     | 5       | 5       | 5       | 200mg/L以下     | 塩化物イオン                             |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度)                  | mg/L  | ---     | 72      | ---      | ---     | 72      | 72      | 72      | 300mg/L以下     | カルシウム、マグネシウム等(硬度)                  |
| 蒸発残留物                              | mg/L  | ---     | 139     | ---      | ---     | 139     | 139     | 139     | 500mg/L以下     | 蒸発残留物                              |
| 陰イオン界面活性剤                          | mg/L  | ---     | ---     | ---      | ---     | ---     | ---     | ---     | 0.2mg/L以下     | 陰イオン界面活性剤                          |
| ジェオスミン                             | mg/L  | ---     | ---     | ---      | ---     | ---     | ---     | ---     | 0.00001mg/L以下 | ジェオスミン                             |
| 2-メチルイソボルネオール                      | mg/L  | ---     | ---     | ---      | ---     | ---     | ---     | ---     | 0.00001mg/L以下 | 2-メチルイソボルネオール                      |
| 非イオン界面活性剤                          | mg/L  | ---     | ---     | ---      | ---     | ---     | ---     | ---     | 0.02mg/L以下    | 非イオン界面活性剤                          |
| フェノール類                             | mg/L  | ---     | ---     | ---      | ---     | ---     | ---     | ---     | 0.005mg/L以下   | フェノール類                             |
| 有機物(全有機炭素の量)                       | mg/L  | ---     | 0.3     | ---      | ---     | 0.3     | 0.3     | 0.3     | 3mg/L以下       | 有機物(全有機炭素の量)                       |
| pH値                                | ---   | 8.3     | 8.2     | 8.4      | 8.3     | 8.4     | 8.2     | 8.3     | 5.8以上8.6以下    | pH値                                |
| 味                                  | ---   | ---     | ---     | ---      | ---     | ---     | ---     | ---     | 異常でないこと       | 味                                  |
| 臭気                                 | ---   | 異常なし    | 異常なし    | 異常なし     | 異常なし    | 異常なし    | 異常なし    | 異常なし    | 異常でないこと       | 臭気                                 |
| 色度                                 | 度     | 4       | 4       | 6        | 2       | 6       | 2       | 4       | 5度以下          | 色度                                 |
| 濁度                                 | 度     | 0.7     | 1.1     | 1.6      | <0.1    | 1.6     | <0.1    | 0.8     | 2度以下          | 濁度                                 |
| 消毒の残留効果(残留塩素)                      | mg/L  | ---     | ---     | ---      | ---     | ---     | ---     | ---     | 0.1mg/L以上     | 消毒の残留効果(残留塩素)                      |

## 南部 6 号水源(南部系)

[illegible]

## 令和7年度 水源水質分析結果一覧

南部7号水源(南部系)

| 南部7号水源                             | 単位等   | 6月      | 8月      | 11月      | 2月      | 最大値     | 最小値     | 年平均     | 水質基準等         | 南部7号水源                             |
|------------------------------------|-------|---------|---------|----------|---------|---------|---------|---------|---------------|------------------------------------|
| 採水者                                | ---   | ---     | ---     | ---      | ---     | ---     | ---     | ---     | ---           | 採水者                                |
| 採水年月日                              | ---   | R7.6.19 | R7.8.26 | R7.11.26 | R8.2.25 | ---     | ---     | ---     | ---           | 採水年月日                              |
| 採水時刻                               | 時：分   | 8:52    | 8:41    | 8:55     | 9:37    | ---     | ---     | ---     | ---           | 採水時刻                               |
| 天候                                 | 前日・当日 | 晴・晴     | 晴・晴     | 曇・晴      | 曇・雨     | ---     | ---     | ---     | ---           | 天候                                 |
| 気温                                 | ℃     | 26.1    | 29.3    | 7.2      | 11.2    | 29.3    | 7.2     | 18.4    | ---           | 気温                                 |
| 水温                                 | ℃     | 15.9    | 16.1    | 15.8     | 16.0    | 16.1    | 15.8    | 16      | ---           | 水温                                 |
| 一般細菌                               | 個/mL  | 0       | 2       | 0        | 0       | 2       | 0       | 0       | 100個/mL以下     | 一般細菌                               |
| 大腸菌                                | +・-   | (-)     | (-)     | (-)      | (-)     | (-)     | (-)     | (-)     | 検出されないこと      | 大腸菌                                |
| カドミウム及びその化合物                       | mg/L  | ---     | <0.0003 | ---      | ---     | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 0.003mg/L以下   | カドミウム及びその化合物                       |
| 水銀及びその化合物                          | mg/L  | ---     | ---     | ---      | ---     | ---     | ---     | ---     | 0.0005mg/L以下  | 水銀及びその化合物                          |
| セレン及びその化合物                         | mg/L  | ---     | <0.001  | ---      | ---     | <0.001  | <0.001  | <0.001  | 0.01mg/L以下    | セレン及びその化合物                         |
| 鉛及びその化合物                           | mg/L  | ---     | <0.001  | ---      | ---     | <0.001  | <0.001  | <0.001  | 0.01mg/L以下    | 鉛及びその化合物                           |
| ヒ素及びその化合物                          | mg/L  | ---     | <0.001  | ---      | ---     | <0.001  | <0.001  | <0.001  | 0.01mg/L以下    | ヒ素及びその化合物                          |
| 六価クロム化合物                           | mg/L  | ---     | <0.002  | ---      | ---     | <0.002  | <0.002  | <0.002  | 0.02mg/L以下    | 六価クロム化合物                           |
| 亜硝酸態窒素                             | mg/L  | ---     | 0.14    | ---      | ---     | 0.14    | 0.14    | 0.14    | 0.04mg/L以下    | 亜硝酸態窒素                             |
| シアン化物イオン及び塩化シアン                    | mg/L  | ---     | ---     | ---      | ---     | ---     | ---     | ---     | 0.01mg/L以下    | シアン化物イオン及び塩化シアン                    |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                      | mg/L  | ---     | 0.2     | ---      | ---     | 0.2     | 0.2     | 0.2     | 10mg/L以下      | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                      |
| フッ素及びその化合物                         | mg/L  | ---     | 0.09    | ---      | ---     | 0.09    | 0.09    | 0.09    | 0.8mg/L以下     | フッ素及びその化合物                         |
| ホウ素及びその化合物                         | mg/L  | ---     | <0.1    | ---      | ---     | <0.1    | <0.1    | <0.1    | 1.0mg/L以下     | ホウ素及びその化合物                         |
| 四塩化炭素                              | mg/L  | ---     | <0.0002 | ---      | ---     | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 0.002mg/L以下   | 四塩化炭素                              |
| 1,4-ジオキサン                          | mg/L  | ---     | <0.005  | ---      | ---     | <0.005  | <0.005  | <0.005  | 0.05mg/L以下    | 1,4-ジオキサン                          |
| シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L  | ---     | <0.004  | ---      | ---     | <0.004  | <0.004  | <0.004  | 0.04mg/L以下    | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン |
| ジクロロメタン                            | mg/L  | ---     | <0.002  | ---      | ---     | <0.002  | <0.002  | <0.002  | 0.02mg/L以下    | ジクロロメタン                            |
| テトラクロロエチレン                         | mg/L  | ---     | <0.001  | ---      | ---     | <0.001  | <0.001  | <0.001  | 0.01mg/L以下    | テトラクロロエチレン                         |
| トリクロロエチレン                          | mg/L  | ---     | <0.001  | ---      | ---     | <0.001  | <0.001  | <0.001  | 0.01mg/L以下    | トリクロロエチレン                          |
| ベンゼン                               | mg/L  | ---     | <0.001  | ---      | ---     | <0.001  | <0.001  | <0.001  | 0.01mg/L以下    | ベンゼン                               |
| 塩素酸                                | mg/L  | ---     | <0.06   | ---      | ---     | <0.06   | <0.06   | <0.06   | 0.6mg/L以下     | 塩素酸                                |
| クロロ酢酸                              | mg/L  | ---     | ---     | ---      | ---     | ---     | ---     | ---     | 0.02mg/L以下    | クロロ酢酸                              |
| クロロホルム                             | mg/L  | ---     | <0.001  | ---      | ---     | <0.001  | <0.001  | <0.001  | 0.06mg/L以下    | クロロホルム                             |
| ジクロロ酢酸                             | mg/L  | ---     | ---     | ---      | ---     | ---     | ---     | ---     | 0.03mg/L以下    | ジクロロ酢酸                             |
| ジブromクロロメタン                        | mg/L  | ---     | <0.001  | ---      | ---     | <0.001  | <0.001  | <0.001  | 0.1mg/L以下     | ジブromクロロメタン                        |
| 臭素酸                                | mg/L  | ---     | ---     | ---      | ---     | ---     | ---     | ---     | 0.01mg/L以下    | 臭素酸                                |
| 総トリハロメタン                           | mg/L  | ---     | <0.001  | ---      | ---     | <0.001  | <0.001  | <0.001  | 0.1mg/L以下     | 総トリハロメタン                           |
| トリクロロ酢酸                            | mg/L  | ---     | ---     | ---      | ---     | ---     | ---     | ---     | 0.03mg/L以下    | トリクロロ酢酸                            |
| ブromジクロロメタン                        | mg/L  | ---     | <0.001  | ---      | ---     | <0.001  | <0.001  | <0.001  | 0.03mg/L以下    | ブromジクロロメタン                        |
| ブromホルム                            | mg/L  | ---     | <0.001  | ---      | ---     | <0.001  | <0.001  | <0.001  | 0.09mg/L以下    | ブromホルム                            |
| ホルムアルデヒド                           | mg/L  | ---     | ---     | ---      | ---     | ---     | ---     | ---     | 0.08mg/L以下    | ホルムアルデヒド                           |
| 亜鉛及びその化合物                          | mg/L  | ---     | <0.01   | ---      | ---     | <0.01   | <0.01   | <0.01   | 1.0mg/L以下     | 亜鉛及びその化合物                          |
| アルミニウム及びその化合物                      | mg/L  | ---     | <0.01   | ---      | ---     | <0.01   | <0.01   | <0.01   | 0.2mg/L以下     | アルミニウム及びその化合物                      |
| 鉄及びその化合物                           | mg/L  | ---     | <0.03   | ---      | ---     | <0.03   | <0.03   | <0.03   | 0.3mg/L以下     | 鉄及びその化合物                           |
| 銅及びその化合物                           | mg/L  | ---     | <0.01   | ---      | ---     | <0.01   | <0.01   | <0.01   | 1.0mg/L以下     | 銅及びその化合物                           |
| ナトリウム及びその化合物                       | mg/L  | ---     | 9       | ---      | ---     | 9       | 9       | 9       | 200mg/L以下     | ナトリウム及びその化合物                       |
| マンガン及びその化合物                        | mg/L  | ---     | 0.037   | ---      | ---     | 0.037   | 0.037   | 0.037   | 0.05mg/L以下    | マンガン及びその化合物                        |
| 塩化物イオン                             | mg/L  | ---     | 5       | ---      | ---     | 5       | 5       | 5       | 200mg/L以下     | 塩化物イオン                             |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度)                  | mg/L  | ---     | 73      | ---      | ---     | 73      | 73      | 73      | 300mg/L以下     | カルシウム、マグネシウム等(硬度)                  |
| 蒸発残留物                              | mg/L  | ---     | 140     | ---      | ---     | 140     | 140     | 140     | 500mg/L以下     | 蒸発残留物                              |
| 陰イオン界面活性剤                          | mg/L  | ---     | ---     | ---      | ---     | ---     | ---     | ---     | 0.2mg/L以下     | 陰イオン界面活性剤                          |
| ジェオスミン                             | mg/L  | ---     | ---     | ---      | ---     | ---     | ---     | ---     | 0.00001mg/L以下 | ジェオスミン                             |
| 2-メチルイソボルネオール                      | mg/L  | ---     | ---     | ---      | ---     | ---     | ---     | ---     | 0.00001mg/L以下 | 2-メチルイソボルネオール                      |
| 非イオン界面活性剤                          | mg/L  | ---     | ---     | ---      | ---     | ---     | ---     | ---     | 0.02mg/L以下    | 非イオン界面活性剤                          |
| フェノール類                             | mg/L  | ---     | ---     | ---      | ---     | ---     | ---     | ---     | 0.005mg/L以下   | フェノール類                             |
| 有機物(全有機炭素の量)                       | mg/L  | ---     | 0.3     | ---      | ---     | 0.3     | 0.3     | 0.3     | 3mg/L以下       | 有機物(全有機炭素の量)                       |
| pH値                                | ---   | 8.3     | 8.1     | 8.4      | 8.3     | 8.4     | 8.1     | 8.3     | 5.8以上8.6以下    | pH値                                |
| 味                                  | ---   | ---     | ---     | ---      | ---     | ---     | ---     | ---     | 異常でないこと       | 味                                  |
| 臭気                                 | ---   | 異常なし    | 異常なし    | 異常なし     | 異常なし    | 異常なし    | 異常なし    | 異常なし    | 異常でないこと       | 臭気                                 |
| 色度                                 | 度     | 2       | 2       | 2        | 2       | 2       | 2       | 2       | 5度以下          | 色度                                 |
| 濁度                                 | 度     | <0.1    | <0.1    | <0.1     | <0.1    | <0.1    | <0.1    | <0.1    | 2度以下          | 濁度                                 |
| 消毒の残留効果(残留塩素)                      | mg/L  | ---     | ---     | ---      | ---     | ---     | ---     | ---     | 0.1mg/L以上     | 消毒の残留効果(残留塩素)                      |

南部7号水源(南部系)

| 南部7号水源                      | 単位等    | 6月   | 8月      | 11月  | 2月   | 最大値     | 最小値     | 年平均     | 水質基準等                                        | 南部7号水源                      |
|-----------------------------|--------|------|---------|------|------|---------|---------|---------|----------------------------------------------|-----------------------------|
| アンチモン及びその化合物                | mg/L   | ---  | <0.002  | ---  | ---  | <0.002  | <0.002  | <0.002  | 0.02mg/L以下                                   | アンチモン及びその化合物                |
| ウラン及びその化合物                  | mg/L   | ---  | <0.0002 | ---  | ---  | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 0.002mg/L以下                                  | ウラン及びその化合物                  |
| ニッケル及びその化合物                 | mg/L   | ---  | <0.002  | ---  | ---  | <0.002  | <0.002  | <0.002  | 0.02mg/L以下                                   | ニッケル及びその化合物                 |
| 1,2-ジクロロエタン                 | mg/L   | ---  | <0.0004 | ---  | ---  | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | 0.004mg/L以下                                  | 1,2-ジクロロエタン                 |
| トルエン                        | mg/L   | ---  | <0.001  | ---  | ---  | <0.001  | <0.001  | <0.001  | 0.4mg/L以下                                    | トルエン                        |
| フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)            | mg/L   | ---  | ---     | ---  | ---  | ---     | ---     | ---     | 0.08mg/L以下                                   | フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)            |
| ジクロロアセトニトリル                 | mg/L   | ---  | ---     | ---  | ---  | ---     | ---     | ---     | 0.01mg/L以下                                   | ジクロロアセトニトリル                 |
| 抱水コロラール                     | mg/L   | ---  | ---     | ---  | ---  | ---     | ---     | ---     | 0.02mg/L以下                                   | 抱水コロラール                     |
| 農薬類                         | ---    | ---  | ---     | ---  | ---  | ---     | ---     | ---     | 1以下                                          | 農薬類                         |
| 残留塩素                        | mg/L   | ---  | ---     | ---  | ---  | ---     | ---     | ---     | 1mg/L以下                                      | 残留塩素                        |
| カルシウム、マグネシウム等（硬度）           | mg/L   | ---  | 73      | ---  | ---  | 73      | 73      | 73      | 10mg/L以上100mg/L以下                            | カルシウム、マグネシウム等（硬度）           |
| マンガン及びその化合物                 | mg/L   | ---  | 0.037   | ---  | ---  | 0.037   | 0.037   | 0.037   | 0.01mg/L以下                                   | マンガン及びその化合物                 |
| 遊離炭酸                        | mg/L   | ---  | ---     | ---  | ---  | ---     | ---     | ---     | 20mg/L以下                                     | 遊離炭酸                        |
| 1,1,1-トリクロロエタン              | mg/L   | ---  | <0.03   | ---  | ---  | <0.03   | <0.03   | <0.03   | 0.3mg/L以下                                    | 1,1,1-トリクロロエタン              |
| メチルトートブチルエーテル(MTBE)         | mg/L   | ---  | <0.002  | ---  | ---  | <0.002  | <0.002  | <0.002  | 0.02mg/L以下                                   | メチルトートブチルエーテル(MTBE)         |
| 有機物等(KMnO <sub>4</sub> 消費量) | mg/L   | ---  | ---     | ---  | ---  | ---     | ---     | ---     | 3mg/L以下                                      | 有機物等(KMnO <sub>4</sub> 消費量) |
| 臭気強度(TON)                   | ---    | ---  | ---     | ---  | ---  | ---     | ---     | ---     | 3以下                                          | 臭気強度(TON)                   |
| 蒸発残留物                       | mg/L   | ---  | 140     | ---  | ---  | 140     | 140     | 140     | 30mg/L以上200mg/L以下                            | 蒸発残留物                       |
| 濁度                          | 度      | <0.1 | <0.1    | <0.1 | <0.1 | <0.1    | <0.1    | <0.1    | 1度以下                                         | 濁度                          |
| pH値                         | ---    | 8.3  | 8.1     | 8.4  | 8.3  | 8.4     | 8.1     | 8.3     | 7.5程度                                        | pH値                         |
| 腐食性（ランゲリア指数）                | ---    | ---  | ---     | ---  | ---  | ---     | ---     | ---     | -1程度以上とし、能力0℃に近づける<br>1㎖の液体で形成される電阻率が2,900以下 | 腐食性（ランゲリア指数）                |
| 従属栄養細菌                      | cfu/mL | 2    | 24      | 10   | 23   | 24      | 2       | 15      | 1㎖の水中で形成される菌数数が2,900以下                       | 従属栄養細菌                      |
| 1,1-ジクロロエチレン                | mg/L   | ---  | <0.01   | ---  | ---  | <0.01   | <0.01   | <0.01   | 0.1mg/L以下                                    | 1,1-ジクロロエチレン                |
| アルミニウム及びその化合物               | mg/L   | ---  | <0.01   | ---  | ---  | <0.01   | <0.01   | <0.01   | 0.1mg/L以下                                    | アルミニウム及びその化合物               |
| PFOS及びPFOA                  | mg/L   | ---  | ---     | ---  | ---  | ---     | ---     | ---     | 0.00005mg/L以下                                | PFOS及びPFOA                  |
| アンモニニア態窒素                   | mg/L   | ---  | 0.52    | ---  | ---  | 0.52    | 0.52    | 0.52    | ---                                          | アンモニニア態窒素                   |
| 電気伝導率                       | μS/cm  | 197  | 199     | 200  | 199  | 200     | 197     | 199     | ---                                          | 電気伝導率                       |
| カリウム                        | mg/L   | ---  | 8       | ---  | ---  | 8       | 8       | 8       | ---                                          | カリウム                        |
| マグネシウム                      | mg/L   | ---  | 7       | ---  | ---  | 7       | 7       | 7       | ---                                          | マグネシウム                      |
| カルシウム                       | mg/L   | ---  | 18      | ---  | ---  | 18      | 18      | 18      | ---                                          | カルシウム                       |
| 臭素イオン                       | mg/L   | ---  | <0.05   | ---  | ---  | <0.05   | <0.05   | <0.05   | ---                                          | 臭素イオン                       |
| 硝酸態窒素                       | mg/L   | ---  | <0.1    | ---  | ---  | <0.1    | <0.1    | <0.1    | ---                                          | 硝酸態窒素                       |
| リン酸イオン                      | mg/L   | ---  | 0.7     | ---  | ---  | 0.7     | 0.7     | 0.7     | ---                                          | リン酸イオン                      |
| 硫酸イオン                       | mg/L   | ---  | 6       | ---  | ---  | 6       | 6       | 6       | ---                                          | 硫酸イオン                       |
| 嫌気性芽胞菌                      | 個/mL   | 0    | 0       | 0    | 0    | 0       | 0       | 0       | 検出されないこと                                     | 嫌気性芽胞菌                      |
| クリプトスボリジウム                  | 個/20L  | ---  | ---     | ---  | ---  | ---     | ---     | ---     | 検出されないこと                                     | クリプトスボリジウム                  |
| ジアリジオン                      | 個/20L  | ---  | ---     | ---  | ---  | ---     | ---     | ---     | 検出されないこと                                     | ジアリジオン                      |

# 令和7年度 水源水質分析結果一覧

南部 9 号水源 (南部系)

| 南部 9 号水源                               | 単位等   | --- | 8月        | 11月        | 2月        | 最大値     | 最小値     | 年平均     | 水質基準等         | 南部 9 号水源                               |
|----------------------------------------|-------|-----|-----------|------------|-----------|---------|---------|---------|---------------|----------------------------------------|
| 採水者                                    | ---   | --- |           |            |           | ---     | ---     | ---     | ---           | 採水者                                    |
| 採水年月日                                  | ---   | --- | R7. 8. 26 | R7. 11. 26 | R8. 2. 25 | ---     | ---     | ---     | ---           | 採水年月日                                  |
| 採水時刻                                   | 時：分   | --- | 10:05     | 9:50       | 8:45      | ---     | ---     | ---     | ---           | 採水時刻                                   |
| 天候                                     | 前日・当日 | --- | 晴・晴       | 曇・晴        | 曇・雨       | ---     | ---     | ---     | ---           | 天候                                     |
| 気温                                     | ℃     | --- | 33.0      | 10.1       | 10.8      | 33.0    | 10.1    | 18      | ---           | 気温                                     |
| 水温                                     | ℃     | --- | 16.2      | 15.9       | 16.0      | 16.2    | 15.9    | 16      | ---           | 水温                                     |
| 一般細菌                                   | 個/mL  | --- | 0         | 0          | 0         | 0       | 0       | 0       | 100個/mL以下     | 一般細菌                                   |
| 大腸菌                                    | +・-   | --- | (-)       | (-)        | (-)       | ---     | (-)     | (-)     | 検出されないこと      | 大腸菌                                    |
| カドミウム及びその化合物                           | mg/L  | --- | <0.0003   | ---        | ---       | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 0.003mg/L以下   | カドミウム及びその化合物                           |
| 水銀及びその化合物                              | mg/L  | --- | ---       | ---        | ---       | ---     | ---     | ---     | 0.0005mg/L以下  | 水銀及びその化合物                              |
| セレン及びその化合物                             | mg/L  | --- | <0.001    | ---        | ---       | <0.001  | <0.001  | <0.001  | 0.01mg/L以下    | セレン及びその化合物                             |
| 鉛及びその化合物                               | mg/L  | --- | <0.001    | ---        | ---       | <0.001  | <0.001  | <0.001  | 0.01mg/L以下    | 鉛及びその化合物                               |
| ヒ素及びその化合物                              | mg/L  | --- | <0.001    | ---        | ---       | <0.001  | <0.001  | <0.001  | 0.01mg/L以下    | ヒ素及びその化合物                              |
| 六価クロム化合物                               | mg/L  | --- | <0.002    | ---        | ---       | <0.002  | <0.002  | <0.002  | 0.02mg/L以下    | 六価クロム化合物                               |
| 亜硝酸態窒素                                 | mg/L  | --- | <0.004    | ---        | ---       | <0.004  | <0.004  | <0.004  | 0.04mg/L以下    | 亜硝酸態窒素                                 |
| シアン化物イオン及び塩化シアン                        | mg/L  | --- | ---       | ---        | ---       | ---     | ---     | ---     | 0.01mg/L以下    | シアン化物イオン及び塩化シアン                        |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                          | mg/L  | --- | <0.1      | ---        | ---       | <0.1    | <0.1    | <0.1    | 10mg/L以下      | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                          |
| フッ素及びその化合物                             | mg/L  | --- | <0.08     | ---        | ---       | <0.08   | <0.08   | <0.08   | 0.8mg/L以下     | フッ素及びその化合物                             |
| ホウ素及びその化合物                             | mg/L  | --- | <0.1      | ---        | ---       | <0.1    | <0.1    | <0.1    | 1.0mg/L以下     | ホウ素及びその化合物                             |
| 四塩化炭素                                  | mg/L  | --- | <0.0002   | ---        | ---       | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 0.002mg/L以下   | 四塩化炭素                                  |
| 1,4-ジオキサン                              | mg/L  | --- | <0.005    | ---        | ---       | <0.005  | <0.005  | <0.005  | 0.05mg/L以下    | 1,4-ジオキサン                              |
| シス-1,2-ジクロロエチレン及び<br>トランス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L  | --- | <0.004    | ---        | ---       | <0.004  | <0.004  | <0.004  | 0.04mg/L以下    | シス-1,2-ジクロロエチレン及び<br>トランス-1,2-ジクロロエチレン |
| ジクロロメタン                                | mg/L  | --- | <0.002    | ---        | ---       | <0.002  | <0.002  | <0.002  | 0.02mg/L以下    | ジクロロメタン                                |
| テトラクロロエチレン                             | mg/L  | --- | <0.001    | ---        | ---       | <0.001  | <0.001  | <0.001  | 0.01mg/L以下    | テトラクロロエチレン                             |
| トリクロロエチレン                              | mg/L  | --- | <0.001    | ---        | ---       | <0.001  | <0.001  | <0.001  | 0.01mg/L以下    | トリクロロエチレン                              |
| ベンゼン                                   | mg/L  | --- | <0.001    | ---        | ---       | <0.001  | <0.001  | <0.001  | 0.01mg/L以下    | ベンゼン                                   |
| 塩素酸                                    | mg/L  | --- | <0.06     | ---        | ---       | <0.06   | <0.06   | <0.06   | 0.6mg/L以下     | 塩素酸                                    |
| クロロ酢酸                                  | mg/L  | --- | ---       | ---        | ---       | ---     | ---     | ---     | 0.02mg/L以下    | クロロ酢酸                                  |
| クロロホルム                                 | mg/L  | --- | <0.001    | ---        | ---       | <0.001  | <0.001  | <0.001  | 0.06mg/L以下    | クロロホルム                                 |
| ジクロロ酢酸                                 | mg/L  | --- | ---       | ---        | ---       | ---     | ---     | ---     | 0.03mg/L以下    | ジクロロ酢酸                                 |
| ジブロモクロロメタン                             | mg/L  | --- | <0.001    | ---        | ---       | <0.001  | <0.001  | <0.001  | 0.1mg/L以下     | ジブロモクロロメタン                             |
| 臭素酸                                    | mg/L  | --- | ---       | ---        | ---       | ---     | ---     | ---     | 0.01mg/L以下    | 臭素酸                                    |
| 総トリハロメタン                               | mg/L  | --- | <0.001    | ---        | ---       | <0.001  | <0.001  | <0.001  | 0.1mg/L以下     | 総トリハロメタン                               |
| トリクロロ酢酸                                | mg/L  | --- | ---       | ---        | ---       | ---     | ---     | ---     | 0.03mg/L以下    | トリクロロ酢酸                                |
| ブロモジクロロメタン                             | mg/L  | --- | <0.001    | ---        | ---       | <0.001  | <0.001  | <0.001  | 0.03mg/L以下    | ブロモジクロロメタン                             |
| ブロモホルム                                 | mg/L  | --- | <0.001    | ---        | ---       | <0.001  | <0.001  | <0.001  | 0.09mg/L以下    | ブロモホルム                                 |
| ホルムアルデヒド                               | mg/L  | --- | ---       | ---        | ---       | ---     | ---     | ---     | 0.08mg/L以下    | ホルムアルデヒド                               |
| 亜鉛及びその化合物                              | mg/L  | --- | <0.01     | ---        | ---       | <0.01   | <0.01   | <0.01   | 1.0mg/L以下     | 亜鉛及びその化合物                              |
| アルミニウム及びその化合物                          | mg/L  | --- | <0.01     | ---        | ---       | <0.01   | <0.01   | <0.01   | 0.2mg/L以下     | アルミニウム及びその化合物                          |
| 鉄及びその化合物                               | mg/L  | --- | 0.11      | ---        | ---       | 0.11    | 0.11    | 0.11    | 0.3mg/L以下     | 鉄及びその化合物                               |
| 銅及びその化合物                               | mg/L  | --- | <0.01     | ---        | ---       | <0.01   | <0.01   | <0.01   | 1.0mg/L以下     | 銅及びその化合物                               |
| ナトリウム及びその化合物                           | mg/L  | --- | 7         | ---        | ---       | 7       | 7       | 7       | 200mg/L以下     | ナトリウム及びその化合物                           |
| マンガン及びその化合物                            | mg/L  | --- | 0.057     | ---        | ---       | 0.057   | 0.057   | 0.057   | 0.05mg/L以下    | マンガン及びその化合物                            |
| 塩化物イオン                                 | mg/L  | --- | 5         | ---        | ---       | 5       | 5       | 5       | 200mg/L以下     | 塩化物イオン                                 |
| カルシウム、マグネシウム等 (硬度)                     | mg/L  | --- | 68        | ---        | ---       | 68      | 68      | 68      | 300mg/L以下     | カルシウム、マグネシウム等 (硬度)                     |
| 蒸発残留物                                  | mg/L  | --- | 133       | ---        | ---       | 133     | 133     | 133     | 500mg/L以下     | 蒸発残留物                                  |
| 陰イオン界面活性剤                              | mg/L  | --- | ---       | ---        | ---       | ---     | ---     | ---     | 0.2mg/L以下     | 陰イオン界面活性剤                              |
| ジェオスミン                                 | mg/L  | --- | ---       | ---        | ---       | ---     | ---     | ---     | 0.00001mg/L以下 | ジェオスミン                                 |
| 2-メチルイソボルネオール                          | mg/L  | --- | ---       | ---        | ---       | ---     | ---     | ---     | 0.00001mg/L以下 | 2-メチルイソボルネオール                          |
| 非イオン界面活性剤                              | mg/L  | --- | ---       | ---        | ---       | ---     | ---     | ---     | 0.02mg/L以下    | 非イオン界面活性剤                              |
| フェノール類                                 | mg/L  | --- | ---       | ---        | ---       | ---     | ---     | ---     | 0.005mg/L以下   | フェノール類                                 |
| 有機物 (全有機炭素の量)                          | mg/L  | --- | <0.3      | ---        | ---       | <0.3    | <0.3    | <0.3    | 3mg/L以下       | 有機物 (全有機炭素の量)                          |
| pH値                                    |       | --- | 8.2       | 8.3        | 8.3       | 8.3     | 8.2     | 8.3     | 5.8以上8.6以下    | pH値                                    |
| 味                                      |       | --- | ---       | ---        | ---       | ---     | ---     | ---     | 異常でないこと       | 味                                      |
| 臭気                                     |       | --- | 異常なし      | 異常なし       | 異常なし      | 異常なし    | 異常なし    | 異常なし    | 異常でないこと       | 臭気                                     |
| 色度                                     | 度     | --- | 2         | 2          | 2         | 2       | 2       | 2       | 5度以下          | 色度                                     |
| 濁度                                     | 度     | --- | 0.1       | <0.1       | <0.1      | 0.1     | <0.1    | <0.1    | 2度以下          | 濁度                                     |
| 消毒の残留効果 (残留塩素)                         | mg/L  | --- | ---       | ---        | ---       | ---     | ---     | ---     | 0.1mg/L以上     | 消毒の残留効果 (残留塩素)                         |
| アンチモン及びその化合物                           | mg/L  | --- | <0.002    | ---        | ---       | <0.002  | <0.002  | <0.002  | 0.02mg/L以下    | アンチモン及びその化合物                           |

## 南部9号水源(南部系)

[illegible]

# 令和7年度 水源水質分析結果一覧

南部 1 0 号水源 (南部系)

| 南部 1 0 号水源                         | 単位等   | 6月        | 8月        | --- | --- | 最大値      | 最小値      | 年平均      | 水質基準等          | 南部 1 0 号水源                         |
|------------------------------------|-------|-----------|-----------|-----|-----|----------|----------|----------|----------------|------------------------------------|
| 採水者                                | ---   | ---       | ---       | --- | --- | ---      | ---      | ---      | ---            | 採水者                                |
| 採水年月日                              | ---   | R7. 6. 19 | R7. 8. 26 | --- | --- | ---      | ---      | ---      | ---            | 採水年月日                              |
| 採水時刻                               | 時：分   | 9:52      | 9:51      | --- | --- | ---      | ---      | ---      | ---            | 採水時刻                               |
| 天候                                 | 前日・当日 | 晴・晴       | 晴・晴       | --- | --- | ---      | ---      | ---      | ---            | 天候                                 |
| 気温                                 | ℃     | 27. 8     | 30. 4     | --- | --- | 30. 4    | 27. 8    | 29. 1    | ---            | 気温                                 |
| 水温                                 | ℃     | 16. 2     | 16. 6     | --- | --- | 16. 6    | 16. 2    | 16. 4    | ---            | 水温                                 |
| 一般細菌                               | 個/mL  | 0         | 0         | --- | --- | 0        | 0        | 0        | 100個/mL以下      | 一般細菌                               |
| 大腸菌                                | +・-   | (-)       | (-)       | --- | --- | (-)      | ---      | ---      | 検出されないこと       | 大腸菌                                |
| カドミウム及びその化合物                       | mg/L  | ---       | <0. 0003  | --- | --- | <0. 0003 | <0. 0003 | <0. 0003 | 0. 003mg/L以下   | カドミウム及びその化合物                       |
| 水銀及びその化合物                          | mg/L  | ---       | ---       | --- | --- | ---      | ---      | ---      | 0. 0005mg/L以下  | 水銀及びその化合物                          |
| セレン及びその化合物                         | mg/L  | ---       | <0. 001   | --- | --- | <0. 001  | <0. 001  | <0. 001  | 0. 01mg/L以下    | セレン及びその化合物                         |
| 鉛及びその化合物                           | mg/L  | ---       | <0. 001   | --- | --- | <0. 001  | <0. 001  | <0. 001  | 0. 01mg/L以下    | 鉛及びその化合物                           |
| ヒ素及びその化合物                          | mg/L  | ---       | <0. 001   | --- | --- | <0. 001  | <0. 001  | <0. 001  | 0. 01mg/L以下    | ヒ素及びその化合物                          |
| 六価クロム化合物                           | mg/L  | ---       | <0. 002   | --- | --- | <0. 002  | <0. 002  | <0. 002  | 0. 02mg/L以下    | 六価クロム化合物                           |
| 亜硝酸態窒素                             | mg/L  | ---       | <0. 004   | --- | --- | <0. 004  | <0. 004  | <0. 004  | 0. 04mg/L以下    | 亜硝酸態窒素                             |
| シアン化物イオン及び塩化シアン                    | mg/L  | ---       | ---       | --- | --- | ---      | ---      | ---      | 0. 01mg/L以下    | シアン化物イオン及び塩化シアン                    |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                      | mg/L  | ---       | <0. 1     | --- | --- | <0. 1    | <0. 1    | <0. 1    | 10mg/L以下       | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                      |
| フッ素及びその化合物                         | mg/L  | ---       | <0. 08    | --- | --- | <0. 08   | <0. 08   | <0. 08   | 0. 8mg/L以下     | フッ素及びその化合物                         |
| ホウ素及びその化合物                         | mg/L  | ---       | <0. 1     | --- | --- | <0. 1    | <0. 1    | <0. 1    | 1. 0mg/L以下     | ホウ素及びその化合物                         |
| 四塩化炭素                              | mg/L  | ---       | <0. 0002  | --- | --- | <0. 0002 | <0. 0002 | <0. 0002 | 0. 002mg/L以下   | 四塩化炭素                              |
| 1,4-ジオキサン                          | mg/L  | ---       | <0. 005   | --- | --- | <0. 005  | <0. 005  | <0. 005  | 0. 05mg/L以下    | 1,4-ジオキサン                          |
| シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L  | ---       | <0. 004   | --- | --- | <0. 004  | <0. 004  | <0. 004  | 0. 04mg/L以下    | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン |
| ジクロロメタン                            | mg/L  | ---       | <0. 002   | --- | --- | <0. 002  | <0. 002  | <0. 002  | 0. 02mg/L以下    | ジクロロメタン                            |
| テトラクロロエチレン                         | mg/L  | ---       | <0. 001   | --- | --- | <0. 001  | <0. 001  | <0. 001  | 0. 01mg/L以下    | テトラクロロエチレン                         |
| トリクロロエチレン                          | mg/L  | ---       | <0. 001   | --- | --- | <0. 001  | <0. 001  | <0. 001  | 0. 01mg/L以下    | トリクロロエチレン                          |
| ベンゼン                               | mg/L  | ---       | <0. 001   | --- | --- | <0. 001  | <0. 001  | <0. 001  | 0. 01mg/L以下    | ベンゼン                               |
| 塩素酸                                | mg/L  | ---       | <0. 06    | --- | --- | <0. 06   | <0. 06   | <0. 06   | 0. 6mg/L以下     | 塩素酸                                |
| クロロ酢酸                              | mg/L  | ---       | ---       | --- | --- | ---      | ---      | ---      | 0. 02mg/L以下    | クロロ酢酸                              |
| クロロホルム                             | mg/L  | ---       | <0. 001   | --- | --- | <0. 001  | <0. 001  | <0. 001  | 0. 06mg/L以下    | クロロホルム                             |
| ジクロロ酢酸                             | mg/L  | ---       | ---       | --- | --- | ---      | ---      | ---      | 0. 03mg/L以下    | ジクロロ酢酸                             |
| ジブromクロロメタン                        | mg/L  | ---       | <0. 001   | --- | --- | <0. 001  | <0. 001  | <0. 001  | 0. 1mg/L以下     | ジブromクロロメタン                        |
| 臭素酸                                | mg/L  | ---       | ---       | --- | --- | ---      | ---      | ---      | 0. 01mg/L以下    | 臭素酸                                |
| 総トリハロメタン                           | mg/L  | ---       | <0. 001   | --- | --- | <0. 001  | <0. 001  | <0. 001  | 0. 1mg/L以下     | 総トリハロメタン                           |
| トリクロロ酢酸                            | mg/L  | ---       | ---       | --- | --- | ---      | ---      | ---      | 0. 03mg/L以下    | トリクロロ酢酸                            |
| ブromジクロロメタン                        | mg/L  | ---       | <0. 001   | --- | --- | <0. 001  | <0. 001  | <0. 001  | 0. 03mg/L以下    | ブromジクロロメタン                        |
| ブromホルム                            | mg/L  | ---       | <0. 001   | --- | --- | <0. 001  | <0. 001  | <0. 001  | 0. 09mg/L以下    | ブromホルム                            |
| ホルムアルデヒド                           | mg/L  | ---       | ---       | --- | --- | ---      | ---      | ---      | 0. 08mg/L以下    | ホルムアルデヒド                           |
| 亜鉛及びその化合物                          | mg/L  | ---       | <0. 01    | --- | --- | <0. 01   | <0. 01   | <0. 01   | 1. 0mg/L以下     | 亜鉛及びその化合物                          |
| アルミニウム及びその化合物                      | mg/L  | ---       | <0. 01    | --- | --- | <0. 01   | <0. 01   | <0. 01   | 0. 2mg/L以下     | アルミニウム及びその化合物                      |
| 鉄及びその化合物                           | mg/L  | ---       | 0. 05     | --- | --- | 0. 05    | 0. 05    | 0. 05    | 0. 3mg/L以下     | 鉄及びその化合物                           |
| 銅及びその化合物                           | mg/L  | ---       | <0. 01    | --- | --- | <0. 01   | <0. 01   | <0. 01   | 1. 0mg/L以下     | 銅及びその化合物                           |
| ナトリウム及びその化合物                       | mg/L  | ---       | 7         | --- | --- | 7        | 7        | 7        | 200mg/L以下      | ナトリウム及びその化合物                       |
| マンガン及びその化合物                        | mg/L  | ---       | 0. 056    | --- | --- | 0. 056   | 0. 056   | 0. 056   | 0. 05mg/L以下    | マンガン及びその化合物                        |
| 塩化物イオン                             | mg/L  | ---       | 5         | --- | --- | 5        | 5        | 5        | 200mg/L以下      | 塩化物イオン                             |
| カルシウム、マグネシウム等 (硬度)                 | mg/L  | ---       | 69        | --- | --- | 69       | 69       | 69       | 300mg/L以下      | カルシウム、マグネシウム等 (硬度)                 |
| 蒸発残留物                              | mg/L  | ---       | 137       | --- | --- | 137      | 137      | 137      | 500mg/L以下      | 蒸発残留物                              |
| 陰イオン界面活性剤                          | mg/L  | ---       | ---       | --- | --- | ---      | ---      | ---      | 0. 2mg/L以下     | 陰イオン界面活性剤                          |
| ジェオスミン                             | mg/L  | ---       | ---       | --- | --- | ---      | ---      | ---      | 0. 00001mg/L以下 | ジェオスミン                             |
| 2-メチルイソボルネオール                      | mg/L  | ---       | ---       | --- | --- | ---      | ---      | ---      | 0. 00001mg/L以下 | 2-メチルイソボルネオール                      |
| 非イオン界面活性剤                          | mg/L  | ---       | ---       | --- | --- | ---      | ---      | ---      | 0. 02mg/L以下    | 非イオン界面活性剤                          |
| フェノール類                             | mg/L  | ---       | ---       | --- | --- | ---      | ---      | ---      | 0. 005mg/L以下   | フェノール類                             |
| 有機物 (全有機炭素の量)                      | mg/L  | ---       | <0. 3     | --- | --- | <0. 3    | <0. 3    | <0. 3    | 3mg/L以下        | 有機物 (全有機炭素の量)                      |
| pH値                                | ---   | 8. 3      | 8. 1      | --- | --- | 8. 3     | 8. 1     | 8. 2     | 5. 8以上8. 6以下   | pH値                                |
| 味                                  | ---   | ---       | ---       | --- | --- | ---      | ---      | ---      | 異常でないこと        | 味                                  |
| 臭気                                 | ---   | 異常なし      | 異常なし      | --- | --- | 異常なし     | 異常なし     | 異常なし     | 異常でないこと        | 臭気                                 |
| 色度                                 | 度     | 1         | 1         | --- | --- | 1        | 1        | 1        | 5度以下           | 色度                                 |
| 濁度                                 | 度     | <0. 1     | <0. 1     | --- | --- | <0. 1    | <0. 1    | <0. 1    | 2度以下           | 濁度                                 |
| 消毒の残留効果 (残留塩素)                     | mg/L  | ---       | ---       | --- | --- | ---      | ---      | ---      | 0. 1mg/L以上     | 消毒の残留効果 (残留塩素)                     |

南部10号水源(南部系)

[illegible]

# 令和7年度 水源水質分析結果一覧

南部 1 1 号水源(南部系)

| 南部 1 1 号水源                         | 単位等   | 6月        | 8月        | 11月        | 2月        | 最大値     | 最小値     | 年平均     | 水質基準等         | 南部 1 1 号水源                         |
|------------------------------------|-------|-----------|-----------|------------|-----------|---------|---------|---------|---------------|------------------------------------|
| 採水者                                | ---   | ---       | ---       | ---        | ---       | ---     | ---     | ---     | ---           | 採水者                                |
| 採水年月日                              | ---   | R7. 6. 19 | R7. 8. 26 | R7. 11. 26 | R8. 2. 25 | ---     | ---     | ---     | ---           | 採水年月日                              |
| 採水時刻                               | 時：分   | 10:40     | 10:22     | 10:07      | 8:59      | ---     | ---     | ---     | ---           | 採水時刻                               |
| 天候                                 | 前日・当日 | 晴・晴       | 晴・晴       | 曇・晴        | 曇・雨       | ---     | ---     | ---     | ---           | 天候                                 |
| 気温                                 | ℃     | 28.6      | 30.3      | 9.6        | 11.2      | 30.3    | 9.6     | 19.9    | ---           | 気温                                 |
| 水温                                 | ℃     | 15.8      | 15.7      | 15.5       | 15.5      | 15.8    | 15.5    | 15.6    | ---           | 水温                                 |
| 一般細菌                               | 個/mL  | 0         | 0         | 0          | 0         | 0       | 0       | 0       | 100個/mL以下     | 一般細菌                               |
| 大腸菌                                | +・-   | (-)       | (-)       | (-)        | (-)       | (-)     | (-)     | (-)     | 検出されないこと      | 大腸菌                                |
| カドミウム及びその化合物                       | mg/L  | ---       | <0.0003   | ---        | ---       | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 0.003mg/L以下   | カドミウム及びその化合物                       |
| 水銀及びその化合物                          | mg/L  | ---       | ---       | ---        | ---       | ---     | ---     | ---     | 0.0005mg/L以下  | 水銀及びその化合物                          |
| セレン及びその化合物                         | mg/L  | ---       | <0.001    | ---        | ---       | <0.001  | <0.001  | <0.001  | 0.01mg/L以下    | セレン及びその化合物                         |
| 鉛及びその化合物                           | mg/L  | ---       | <0.001    | ---        | ---       | <0.001  | <0.001  | <0.001  | 0.01mg/L以下    | 鉛及びその化合物                           |
| ヒ素及びその化合物                          | mg/L  | ---       | <0.001    | ---        | ---       | <0.001  | <0.001  | <0.001  | 0.01mg/L以下    | ヒ素及びその化合物                          |
| 六価クロム化合物                           | mg/L  | ---       | <0.002    | ---        | ---       | <0.002  | <0.002  | <0.002  | 0.02mg/L以下    | 六価クロム化合物                           |
| 亜硝酸態窒素                             | mg/L  | ---       | 0.009     | ---        | ---       | 0.009   | 0.009   | 0.009   | 0.04mg/L以下    | 亜硝酸態窒素                             |
| シアン化物イオン及び塩化シアン                    | mg/L  | ---       | ---       | ---        | ---       | ---     | ---     | ---     | 0.01mg/L以下    | シアン化物イオン及び塩化シアン                    |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                      | mg/L  | ---       | <0.1      | ---        | ---       | <0.1    | <0.1    | <0.1    | 10mg/L以下      | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                      |
| フッ素及びその化合物                         | mg/L  | ---       | <0.08     | ---        | ---       | <0.08   | <0.08   | <0.08   | 0.8mg/L以下     | フッ素及びその化合物                         |
| ホウ素及びその化合物                         | mg/L  | ---       | <0.1      | ---        | ---       | <0.1    | <0.1    | <0.1    | 1.0mg/L以下     | ホウ素及びその化合物                         |
| 四塩化炭素                              | mg/L  | ---       | <0.0002   | ---        | ---       | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 0.002mg/L以下   | 四塩化炭素                              |
| 1,4-ジオキサン                          | mg/L  | ---       | <0.005    | ---        | ---       | <0.005  | <0.005  | <0.005  | 0.05mg/L以下    | 1,4-ジオキサン                          |
| シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L  | ---       | <0.004    | ---        | ---       | <0.004  | <0.004  | <0.004  | 0.04mg/L以下    | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン |
| ジクロロメタン                            | mg/L  | ---       | <0.002    | ---        | ---       | <0.002  | <0.002  | <0.002  | 0.02mg/L以下    | ジクロロメタン                            |
| テトラクロロエチレン                         | mg/L  | ---       | <0.001    | ---        | ---       | <0.001  | <0.001  | <0.001  | 0.01mg/L以下    | テトラクロロエチレン                         |
| トリクロロエチレン                          | mg/L  | ---       | <0.001    | ---        | ---       | <0.001  | <0.001  | <0.001  | 0.01mg/L以下    | トリクロロエチレン                          |
| ベンゼン                               | mg/L  | ---       | <0.001    | ---        | ---       | <0.001  | <0.001  | <0.001  | 0.01mg/L以下    | ベンゼン                               |
| 塩素酸                                | mg/L  | ---       | <0.06     | ---        | ---       | <0.06   | <0.06   | <0.06   | 0.6mg/L以下     | 塩素酸                                |
| クロロ酢酸                              | mg/L  | ---       | ---       | ---        | ---       | ---     | ---     | ---     | 0.02mg/L以下    | クロロ酢酸                              |
| クロロホルム                             | mg/L  | ---       | <0.001    | ---        | ---       | <0.001  | <0.001  | <0.001  | 0.06mg/L以下    | クロロホルム                             |
| ジクロロ酢酸                             | mg/L  | ---       | ---       | ---        | ---       | ---     | ---     | ---     | 0.03mg/L以下    | ジクロロ酢酸                             |
| ジブロモクロロメタン                         | mg/L  | ---       | <0.001    | ---        | ---       | <0.001  | <0.001  | <0.001  | 0.1mg/L以下     | ジブロモクロロメタン                         |
| 臭素酸                                | mg/L  | ---       | ---       | ---        | ---       | ---     | ---     | ---     | 0.01mg/L以下    | 臭素酸                                |
| 総トリハロメタン                           | mg/L  | ---       | <0.001    | ---        | ---       | <0.001  | <0.001  | <0.001  | 0.1mg/L以下     | 総トリハロメタン                           |
| トリクロロ酢酸                            | mg/L  | ---       | ---       | ---        | ---       | ---     | ---     | ---     | 0.03mg/L以下    | トリクロロ酢酸                            |
| ブロモジクロロメタン                         | mg/L  | ---       | <0.001    | ---        | ---       | <0.001  | <0.001  | <0.001  | 0.03mg/L以下    | ブロモジクロロメタン                         |
| ブロモホルム                             | mg/L  | ---       | <0.001    | ---        | ---       | <0.001  | <0.001  | <0.001  | 0.09mg/L以下    | ブロモホルム                             |
| ホルムアルデヒド                           | mg/L  | ---       | ---       | ---        | ---       | ---     | ---     | ---     | 0.08mg/L以下    | ホルムアルデヒド                           |
| 亜鉛及びその化合物                          | mg/L  | ---       | <0.01     | ---        | ---       | <0.01   | <0.01   | <0.01   | 1.0mg/L以下     | 亜鉛及びその化合物                          |
| アルミニウム及びその化合物                      | mg/L  | ---       | <0.01     | ---        | ---       | <0.01   | <0.01   | <0.01   | 0.2mg/L以下     | アルミニウム及びその化合物                      |
| 鉄及びその化合物                           | mg/L  | ---       | 0.05      | ---        | ---       | 0.05    | 0.05    | 0.05    | 0.3mg/L以下     | 鉄及びその化合物                           |
| 銅及びその化合物                           | mg/L  | ---       | <0.01     | ---        | ---       | <0.01   | <0.01   | <0.01   | 1.0mg/L以下     | 銅及びその化合物                           |
| ナトリウム及びその化合物                       | mg/L  | ---       | 7         | ---        | ---       | 7       | 7       | 7       | 200mg/L以下     | ナトリウム及びその化合物                       |
| マンガン及びその化合物                        | mg/L  | ---       | 0.056     | ---        | ---       | 0.056   | 0.056   | 0.056   | 0.05mg/L以下    | マンガン及びその化合物                        |
| 塩化物イオン                             | mg/L  | ---       | 5         | ---        | ---       | 5       | 5       | 5       | 200mg/L以下     | 塩化物イオン                             |
| カルシウム、マグネシウム等（硬度）                  | mg/L  | ---       | 71        | ---        | ---       | 71      | 71      | 71      | 300mg/L以下     | カルシウム、マグネシウム等（硬度）                  |
| 蒸発残留物                              | mg/L  | ---       | 132       | ---        | ---       | 132     | 132     | 132     | 500mg/L以下     | 蒸発残留物                              |
| 陰イオン界面活性剤                          | mg/L  | ---       | ---       | ---        | ---       | ---     | ---     | ---     | 0.2mg/L以下     | 陰イオン界面活性剤                          |
| ジェオスミン                             | mg/L  | ---       | ---       | ---        | ---       | ---     | ---     | ---     | 0.00001mg/L以下 | ジェオスミン                             |
| 2-メチルイソボルネオール                      | mg/L  | ---       | ---       | ---        | ---       | ---     | ---     | ---     | 0.00001mg/L以下 | 2-メチルイソボルネオール                      |
| 非イオン界面活性剤                          | mg/L  | ---       | ---       | ---        | ---       | ---     | ---     | ---     | 0.02mg/L以下    | 非イオン界面活性剤                          |
| フェノール類                             | mg/L  | ---       | ---       | ---        | ---       | ---     | ---     | ---     | 0.005mg/L以下   | フェノール類                             |
| 有機物（全有機炭素の量）                       | mg/L  | ---       | <0.3      | ---        | ---       | <0.3    | <0.3    | <0.3    | 3mg/L以下       | 有機物（全有機炭素の量）                       |
| pH値                                |       | 8.3       | 8.1       | 8.3        | 8.3       | 8.3     | 8.1     | 8.2     | 5.8以上8.6以下    | pH値                                |
| 味                                  |       | ---       | ---       | ---        | ---       | ---     | ---     | ---     | 異常でないこと       | 味                                  |
| 臭気                                 |       | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし       | 異常なし      | 異常なし    | 異常なし    | 異常なし    | 異常でないこと       | 臭気                                 |
| 色度                                 | 度     | 2         | 2         | 2          | 2         | 2       | 2       | 2       | 5度以下          | 色度                                 |
| 濁度                                 | 度     | <0.1      | <0.1      | <0.1       | <0.1      | <0.1    | <0.1    | <0.1    | 2度以下          | 濁度                                 |
| 消毒の残留効果（残留塩素）                      | mg/L  | ---       | ---       | ---        | ---       | ---     | ---     | ---     | 0.1mg/L以上     | 消毒の残留効果（残留塩素）                      |

南部 1 1 号水源(南部系)

[illegible]

## 令和7年度 水源水質分析結果一覧

南部 1 2 号水源(南部系)

| 南部 1 2 号水源                         | 単位等   | --- | 8月        | 11月        | 2月        | 最大値      | 最小値      | 年平均      | 水質基準等          | 南部 1 2 号水源                         |
|------------------------------------|-------|-----|-----------|------------|-----------|----------|----------|----------|----------------|------------------------------------|
| 採水者                                | ---   | --- |           |            |           | ---      | ---      | ---      | ---            | 採水者                                |
| 採水年月日                              | ---   | --- | R7. 8. 26 | R7. 11. 26 | R8. 2. 25 | ---      | ---      | ---      | ---            | 採水年月日                              |
| 採水時刻                               | 時：分   | --- | 10:36     | 10:18      | 9:10      | ---      | ---      | ---      | ---            | 採水時刻                               |
| 天候                                 | 前日・当日 | --- | 晴・晴       | 曇・晴        | 曇・雨       | ---      | ---      | ---      | ---            | 天候                                 |
| 気温                                 | ℃     | --- | 27. 4     | 10. 2      | 11. 1     | 27. 4    | 10. 2    | 16. 2    | ---            | 気温                                 |
| 水温                                 | ℃     | --- | 15. 8     | 15. 6      | 15. 5     | 15. 8    | 15. 5    | 15. 6    | ---            | 水温                                 |
| 一般細菌                               | 個/mL  | --- | 0         | 0          | 0         | 0        | 0        | 0        | 100個/mL以下      | 一般細菌                               |
| 大腸菌                                | +・-   | --- | (-)       | (-)        | (-)       | ---      | (-)      | (-)      | 検出されないこと       | 大腸菌                                |
| カドミウム及びその化合物                       | mg/L  | --- | <0. 0003  | ---        | ---       | <0. 0003 | <0. 0003 | <0. 0003 | 0. 003mg/L以下   | カドミウム及びその化合物                       |
| 水銀及びその化合物                          | mg/L  | --- | ---       | ---        | ---       | ---      | ---      | ---      | 0. 0005mg/L以下  | 水銀及びその化合物                          |
| セレン及びその化合物                         | mg/L  | --- | <0. 001   | ---        | ---       | <0. 001  | <0. 001  | <0. 001  | 0. 01mg/L以下    | セレン及びその化合物                         |
| 鉛及びその化合物                           | mg/L  | --- | <0. 001   | ---        | ---       | <0. 001  | <0. 001  | <0. 001  | 0. 01mg/L以下    | 鉛及びその化合物                           |
| ヒ素及びその化合物                          | mg/L  | --- | <0. 001   | ---        | ---       | <0. 001  | <0. 001  | <0. 001  | 0. 01mg/L以下    | ヒ素及びその化合物                          |
| 六価クロム化合物                           | mg/L  | --- | <0. 002   | ---        | ---       | <0. 002  | <0. 002  | <0. 002  | 0. 02mg/L以下    | 六価クロム化合物                           |
| 亜硝酸態窒素                             | mg/L  | --- | <0. 004   | ---        | ---       | <0. 004  | <0. 004  | <0. 004  | 0. 04mg/L以下    | 亜硝酸態窒素                             |
| シアン化物イオン及び塩化シアン                    | mg/L  | --- | ---       | ---        | ---       | ---      | ---      | ---      | 0. 01mg/L以下    | シアン化物イオン及び塩化シアン                    |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                      | mg/L  | --- | <0. 1     | ---        | ---       | <0. 1    | <0. 1    | <0. 1    | 10mg/L以下       | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                      |
| フッ素及びその化合物                         | mg/L  | --- | 0. 08     | ---        | ---       | 0. 08    | 0. 08    | 0. 08    | 0. 8mg/L以下     | フッ素及びその化合物                         |
| ホウ素及びその化合物                         | mg/L  | --- | <0. 1     | ---        | ---       | <0. 1    | <0. 1    | <0. 1    | 1. 0mg/L以下     | ホウ素及びその化合物                         |
| 四塩化炭素                              | mg/L  | --- | <0. 0002  | ---        | ---       | <0. 0002 | <0. 0002 | <0. 0002 | 0. 002mg/L以下   | 四塩化炭素                              |
| 1,4-ジオキサン                          | mg/L  | --- | <0. 005   | ---        | ---       | <0. 005  | <0. 005  | <0. 005  | 0. 05mg/L以下    | 1,4-ジオキサン                          |
| シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L  | --- | <0. 004   | ---        | ---       | <0. 004  | <0. 004  | <0. 004  | 0. 04mg/L以下    | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン |
| ジクロロメタン                            | mg/L  | --- | <0. 002   | ---        | ---       | <0. 002  | <0. 002  | <0. 002  | 0. 02mg/L以下    | ジクロロメタン                            |
| テトラクロロエチレン                         | mg/L  | --- | <0. 001   | ---        | ---       | <0. 001  | <0. 001  | <0. 001  | 0. 01mg/L以下    | テトラクロロエチレン                         |
| トリクロロエチレン                          | mg/L  | --- | <0. 001   | ---        | ---       | <0. 001  | <0. 001  | <0. 001  | 0. 01mg/L以下    | トリクロロエチレン                          |
| ベンゼン                               | mg/L  | --- | <0. 001   | ---        | ---       | <0. 001  | <0. 001  | <0. 001  | 0. 01mg/L以下    | ベンゼン                               |
| 塩素酸                                | mg/L  | --- | <0. 06    | ---        | ---       | <0. 06   | <0. 06   | <0. 06   | 0. 6mg/L以下     | 塩素酸                                |
| クロロ酢酸                              | mg/L  | --- | ---       | ---        | ---       | ---      | ---      | ---      | 0. 02mg/L以下    | クロロ酢酸                              |
| クロロホルム                             | mg/L  | --- | <0. 001   | ---        | ---       | <0. 001  | <0. 001  | <0. 001  | 0. 06mg/L以下    | クロロホルム                             |
| ジクロロ酢酸                             | mg/L  | --- | ---       | ---        | ---       | ---      | ---      | ---      | 0. 03mg/L以下    | ジクロロ酢酸                             |
| ジブロモクロロメタン                         | mg/L  | --- | <0. 001   | ---        | ---       | <0. 001  | <0. 001  | <0. 001  | 0. 1mg/L以下     | ジブロモクロロメタン                         |
| 臭素酸                                | mg/L  | --- | ---       | ---        | ---       | ---      | ---      | ---      | 0. 01mg/L以下    | 臭素酸                                |
| 総トリハロメタン                           | mg/L  | --- | <0. 001   | ---        | ---       | <0. 001  | <0. 001  | <0. 001  | 0. 1mg/L以下     | 総トリハロメタン                           |
| トリクロロ酢酸                            | mg/L  | --- | ---       | ---        | ---       | ---      | ---      | ---      | 0. 03mg/L以下    | トリクロロ酢酸                            |
| ブロモジクロロメタン                         | mg/L  | --- | <0. 001   | ---        | ---       | <0. 001  | <0. 001  | <0. 001  | 0. 03mg/L以下    | ブロモジクロロメタン                         |
| ブロモホルム                             | mg/L  | --- | <0. 001   | ---        | ---       | <0. 001  | <0. 001  | <0. 001  | 0. 09mg/L以下    | ブロモホルム                             |
| ホルムアルデヒド                           | mg/L  | --- | ---       | ---        | ---       | ---      | ---      | ---      | 0. 08mg/L以下    | ホルムアルデヒド                           |
| 亜鉛及びその化合物                          | mg/L  | --- | <0. 01    | ---        | ---       | <0. 01   | <0. 01   | <0. 01   | 1. 0mg/L以下     | 亜鉛及びその化合物                          |
| アルミニウム及びその化合物                      | mg/L  | --- | <0. 01    | ---        | ---       | <0. 01   | <0. 01   | <0. 01   | 0. 2mg/L以下     | アルミニウム及びその化合物                      |
| 鉄及びその化合物                           | mg/L  | --- | 0. 04     | ---        | ---       | 0. 04    | 0. 04    | 0. 04    | 0. 3mg/L以下     | 鉄及びその化合物                           |
| 銅及びその化合物                           | mg/L  | --- | <0. 01    | ---        | ---       | <0. 01   | <0. 01   | <0. 01   | 1. 0mg/L以下     | 銅及びその化合物                           |
| ナトリウム及びその化合物                       | mg/L  | --- | 9         | ---        | ---       | 9        | 9        | 9        | 200mg/L以下      | ナトリウム及びその化合物                       |
| マンガン及びその化合物                        | mg/L  | --- | 0. 063    | ---        | ---       | 0. 063   | 0. 063   | 0. 063   | 0. 05mg/L以下    | マンガン及びその化合物                        |
| 塩化物イオン                             | mg/L  | --- | 5         | ---        | ---       | 5        | 5        | 5        | 200mg/L以下      | 塩化物イオン                             |
| カルシウム、マグネシウム等（総度）                  | mg/L  | --- | 75        | ---        | ---       | 75       | 75       | 75       | 300mg/L以下      | カルシウム、マグネシウム等（総度）                  |
| 蒸発残留物                              | mg/L  | --- | 133       | ---        | ---       | 133      | 133      | 133      | 500mg/L以下      | 蒸発残留物                              |
| 陰イオン界面活性剤                          | mg/L  | --- | ---       | ---        | ---       | ---      | ---      | ---      | 0. 2mg/L以下     | 陰イオン界面活性剤                          |
| ジェオスミン                             | mg/L  | --- | ---       | ---        | ---       | ---      | ---      | ---      | 0. 00001mg/L以下 | ジェオスミン                             |
| 2-メチルイソボルネオール                      | mg/L  | --- | ---       | ---        | ---       | ---      | ---      | ---      | 0. 00001mg/L以下 | 2-メチルイソボルネオール                      |
| 非イオン界面活性剤                          | mg/L  | --- | ---       | ---        | ---       | ---      | ---      | ---      | 0. 02mg/L以下    | 非イオン界面活性剤                          |
| フェノール類                             | mg/L  | --- | ---       | ---        | ---       | ---      | ---      | ---      | 0. 005mg/L以下   | フェノール類                             |
| 有機物（全有機炭素の量）                       | mg/L  | --- | 0. 4      | ---        | ---       | 0. 4     | 0. 4     | 0. 4     | 3mg/L以下        | 有機物（全有機炭素の量）                       |
| pH値                                | ---   | --- | 8. 1      | 8. 3       | 8. 2      | 8. 3     | 8. 1     | 8. 2     | 5. 8以上8. 6以下   | pH値                                |
| 味                                  | ---   | --- | ---       | ---        | ---       | ---      | ---      | ---      | 異常でないこと        | 味                                  |
| 臭気                                 | ---   | --- | 異常なし      | 異常なし       | 異常なし      | 異常なし     | 異常なし     | 異常なし     | 異常でないこと        | 臭気                                 |
| 色度                                 | 度     | --- | 1         | 2          | 2         | 2        | 1        | 2        | 5度以下           | 色度                                 |
| 濁度                                 | 度     | --- | <0. 1     | <0. 1      | <0. 1     | <0. 1    | <0. 1    | <0. 1    | 2度以下           | 濁度                                 |
| 消毒の残留効果（残留塩素）                      | mg/L  | --- | ---       | ---        | ---       | ---      | ---      | ---      | 0. 1mg/L以上     | 消毒の残留効果（残留塩素）                      |

南部 1 2 号水源(南部系)

[illegible]

# 令和7年度 水源水質分析結果一覧

志津1号水源(志津系)

| 志津1号水源                             | 単位等   | 5月      | 7月      | 11月      | 1月      | 最大値     | 最小値     | 年平均     | 水質基準等         | 志津1号水源                             |
|------------------------------------|-------|---------|---------|----------|---------|---------|---------|---------|---------------|------------------------------------|
| 採水者                                | ---   | ---     | ---     | ---      | ---     | ---     | ---     | ---     | ---           | 採水者                                |
| 採水年月日                              | ---   | R7.5.27 | R7.7.29 | R7.11.11 | R8.1.27 | ---     | ---     | ---     | ---           | 採水年月日                              |
| 採水時刻                               | 時：分   | 10:20   | 11:20   | 10:40    | 10:20   | ---     | ---     | ---     | ---           | 採水時刻                               |
| 天候                                 | 前日・当日 | 曇・曇     | 晴・晴     | 曇・曇      | 晴・曇     | ---     | ---     | ---     | ---           | 天候                                 |
| 気温                                 | ℃     | 19.7    | 26.6    | 18.0     | 9.7     | 26.6    | 9.7     | 18.5    | ---           | 気温                                 |
| 水温                                 | ℃     | 16.1    | 16.0    | 15.7     | 15.4    | 16.1    | 15.4    | 15.8    | ---           | 水温                                 |
| 一般細菌                               | 個/mL  | 0       | 0       | 1        | 0       | 1       | 0       | 0       | 100個/mL以下     | 一般細菌                               |
| 大腸菌                                | +・-   | (-)     | (-)     | (-)      | (-)     | (-)     | (-)     | (-)     | 検出されないこと      | 大腸菌                                |
| カドミウム及びその化合物                       | mg/L  | ---     | <0.0003 | ---      | ---     | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 0.003mg/L以下   | カドミウム及びその化合物                       |
| 水銀及びその化合物                          | mg/L  | ---     | ---     | ---      | ---     | ---     | ---     | ---     | 0.0005mg/L以下  | 水銀及びその化合物                          |
| セレン及びその化合物                         | mg/L  | ---     | <0.001  | ---      | ---     | <0.001  | <0.001  | <0.001  | 0.01mg/L以下    | セレン及びその化合物                         |
| 鉛及びその化合物                           | mg/L  | ---     | <0.001  | ---      | ---     | <0.001  | <0.001  | <0.001  | 0.01mg/L以下    | 鉛及びその化合物                           |
| ヒ素及びその化合物                          | mg/L  | ---     | <0.001  | ---      | ---     | <0.001  | <0.001  | <0.001  | 0.01mg/L以下    | ヒ素及びその化合物                          |
| 六価クロム化合物                           | mg/L  | ---     | <0.002  | ---      | ---     | <0.002  | <0.002  | <0.002  | 0.02mg/L以下    | 六価クロム化合物                           |
| 亜硝酸態窒素                             | mg/L  | ---     | <0.004  | ---      | ---     | <0.004  | <0.004  | <0.004  | 0.04mg/L以下    | 亜硝酸態窒素                             |
| シアン化物イオン及び塩化シアン                    | mg/L  | ---     | ---     | ---      | ---     | ---     | ---     | ---     | 0.01mg/L以下    | シアン化物イオン及び塩化シアン                    |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                      | mg/L  | ---     | <0.1    | ---      | ---     | <0.1    | <0.1    | <0.1    | 10mg/L以下      | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                      |
| フッ素及びその化合物                         | mg/L  | ---     | <0.08   | ---      | ---     | <0.08   | <0.08   | <0.08   | 0.8mg/L以下     | フッ素及びその化合物                         |
| ホウ素及びその化合物                         | mg/L  | ---     | <0.1    | ---      | ---     | <0.1    | <0.1    | <0.1    | 1.0mg/L以下     | ホウ素及びその化合物                         |
| 四塩化炭素                              | mg/L  | ---     | <0.0002 | ---      | ---     | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 0.002mg/L以下   | 四塩化炭素                              |
| 1,4-ジオキサン                          | mg/L  | ---     | <0.005  | ---      | ---     | <0.005  | <0.005  | <0.005  | 0.05mg/L以下    | 1,4-ジオキサン                          |
| シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L  | ---     | <0.004  | ---      | ---     | <0.004  | <0.004  | <0.004  | 0.04mg/L以下    | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン |
| ジクロロメタン                            | mg/L  | ---     | <0.002  | ---      | ---     | <0.002  | <0.002  | <0.002  | 0.02mg/L以下    | ジクロロメタン                            |
| テトラクロロエチレン                         | mg/L  | ---     | <0.001  | ---      | ---     | <0.001  | <0.001  | <0.001  | 0.01mg/L以下    | テトラクロロエチレン                         |
| トリクロロエチレン                          | mg/L  | ---     | <0.001  | ---      | ---     | <0.001  | <0.001  | <0.001  | 0.01mg/L以下    | トリクロロエチレン                          |
| ベンゼン                               | mg/L  | ---     | <0.001  | ---      | ---     | <0.001  | <0.001  | <0.001  | 0.01mg/L以下    | ベンゼン                               |
| 塩素酸                                | mg/L  | ---     | <0.06   | ---      | ---     | <0.06   | <0.06   | <0.06   | 0.6mg/L以下     | 塩素酸                                |
| クロロ酢酸                              | mg/L  | ---     | ---     | ---      | ---     | ---     | ---     | ---     | 0.02mg/L以下    | クロロ酢酸                              |
| クロロホルム                             | mg/L  | ---     | <0.001  | ---      | ---     | <0.001  | <0.001  | <0.001  | 0.06mg/L以下    | クロロホルム                             |
| ジクロロ酢酸                             | mg/L  | ---     | ---     | ---      | ---     | ---     | ---     | ---     | 0.03mg/L以下    | ジクロロ酢酸                             |
| ジブロモクロロメタン                         | mg/L  | ---     | <0.001  | ---      | ---     | <0.001  | <0.001  | <0.001  | 0.1mg/L以下     | ジブロモクロロメタン                         |
| 臭素酸                                | mg/L  | ---     | ---     | ---      | ---     | ---     | ---     | ---     | 0.01mg/L以下    | 臭素酸                                |
| 総トリハロメタン                           | mg/L  | ---     | <0.001  | ---      | ---     | <0.001  | <0.001  | <0.001  | 0.1mg/L以下     | 総トリハロメタン                           |
| トリクロロ酢酸                            | mg/L  | ---     | ---     | ---      | ---     | ---     | ---     | ---     | 0.03mg/L以下    | トリクロロ酢酸                            |
| ブロモジクロロメタン                         | mg/L  | ---     | <0.001  | ---      | ---     | <0.001  | <0.001  | <0.001  | 0.03mg/L以下    | ブロモジクロロメタン                         |
| ブロモホルム                             | mg/L  | ---     | <0.001  | ---      | ---     | <0.001  | <0.001  | <0.001  | 0.09mg/L以下    | ブロモホルム                             |
| ホルムアルデヒド                           | mg/L  | ---     | ---     | ---      | ---     | ---     | ---     | ---     | 0.08mg/L以下    | ホルムアルデヒド                           |
| 亜鉛及びその化合物                          | mg/L  | ---     | <0.01   | ---      | ---     | <0.01   | <0.01   | <0.01   | 1.0mg/L以下     | 亜鉛及びその化合物                          |
| アルミニウム及びその化合物                      | mg/L  | ---     | <0.01   | ---      | ---     | <0.01   | <0.01   | <0.01   | 0.2mg/L以下     | アルミニウム及びその化合物                      |
| 鉄及びその化合物                           | mg/L  | ---     | <0.03   | ---      | ---     | <0.03   | <0.03   | <0.03   | 0.3mg/L以下     | 鉄及びその化合物                           |
| 銅及びその化合物                           | mg/L  | ---     | <0.01   | ---      | ---     | <0.01   | <0.01   | <0.01   | 1.0mg/L以下     | 銅及びその化合物                           |
| ナトリウム及びその化合物                       | mg/L  | ---     | 15      | ---      | ---     | 15      | 15      | 15      | 200mg/L以下     | ナトリウム及びその化合物                       |
| マンガン及びその化合物                        | mg/L  | ---     | 0.014   | ---      | ---     | 0.014   | 0.014   | 0.014   | 0.05mg/L以下    | マンガン及びその化合物                        |
| 塩化物イオン                             | mg/L  | ---     | 5       | ---      | ---     | 5       | 5       | 5       | 200mg/L以下     | 塩化物イオン                             |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度)                  | mg/L  | ---     | 56      | ---      | ---     | 56      | 56      | 56      | 300mg/L以下     | カルシウム、マグネシウム等(硬度)                  |
| 蒸発残留物                              | mg/L  | ---     | 129     | ---      | ---     | 129     | 129     | 129     | 500mg/L以下     | 蒸発残留物                              |
| 陰イオン界面活性剤                          | mg/L  | ---     | ---     | ---      | ---     | ---     | ---     | ---     | 0.2mg/L以下     | 陰イオン界面活性剤                          |
| ジェオスミン                             | mg/L  | ---     | ---     | ---      | ---     | ---     | ---     | ---     | 0.00001mg/L以下 | ジェオスミン                             |
| 2-メチルイソボルネオール                      | mg/L  | ---     | ---     | ---      | ---     | ---     | ---     | ---     | 0.00001mg/L以下 | 2-メチルイソボルネオール                      |
| 非イオン界面活性剤                          | mg/L  | ---     | ---     | ---      | ---     | ---     | ---     | ---     | 0.02mg/L以下    | 非イオン界面活性剤                          |
| フェノール類                             | mg/L  | ---     | ---     | ---      | ---     | ---     | ---     | ---     | 0.005mg/L以下   | フェノール類                             |
| 有機物(全有機炭素の量)                       | mg/L  | ---     | 0.5     | ---      | ---     | 0.5     | 0.5     | 0.5     | 3mg/L以下       | 有機物(全有機炭素の量)                       |
| pH値                                | ---   | 8.6     | 8.6     | 8.6      | 8.7     | 8.7     | 8.6     | 8.6     | 5.8以上8.6以下    | pH値                                |
| 味                                  | ---   | ---     | ---     | ---      | ---     | ---     | ---     | ---     | 異常でないこと       | 味                                  |
| 臭気                                 | ---   | 異常なし    | 異常なし    | 異常なし     | 異常なし    | 異常なし    | 異常なし    | 異常なし    | 異常でないこと       | 臭気                                 |
| 色度                                 | 度     | 3       | 3       | 3        | 3       | 3       | 3       | 3       | 5度以下          | 色度                                 |
| 濁度                                 | 度     | <0.1    | <0.1    | <0.1     | <0.1    | <0.1    | <0.1    | <0.1    | 2度以下          | 濁度                                 |
| 消毒の残留効果(残留塩素)                      | mg/L  | ---     | ---     | ---      | ---     | ---     | ---     | ---     | 0.1mg/L以上     | 消毒の残留効果(残留塩素)                      |

## 志津1号水源(志津系)

| 志津1号水源                      | 単位等    | 5月      | 7月      | 11月     | 1月      | 最大値     | 最小値     | 年平均     | 水質基準等                                         | 志津1号水源                      |
|-----------------------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------------------------------------------|-----------------------------|
| アンチモン及びその化合物                | mg/L   | <0.002  | <0.002  | <0.002  | <0.002  | <0.002  | <0.002  | <0.002  | 0.02mg/L以下                                    | アンチモン及びその化合物                |
| ウラン及びその化合物                  | mg/L   | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 0.002mg/L以下                                   | ウラン及びその化合物                  |
| ニッケル及びその化合物                 | mg/L   | <0.002  | <0.002  | <0.002  | <0.002  | <0.002  | <0.002  | <0.002  | 0.02mg/L以下                                    | ニッケル及びその化合物                 |
| 1,2-ジクロロエタン                 | mg/L   | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | 0.004mg/L以下                                   | 1,2-ジクロロエタン                 |
| トルエン                        | mg/L   | <0.001  | <0.001  | <0.001  | <0.001  | <0.001  | <0.001  | <0.001  | 0.4mg/L以下                                     | トルエン                        |
| フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)            | mg/L   | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | 0.08mg/L以下                                    | フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)            |
| ジクロロアセトニトリル                 | mg/L   | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | 0.01mg/L以下                                    | ジクロロアセトニトリル                 |
| 抱水クローラル                     | mg/L   | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | 0.02mg/L以下                                    | 抱水クローラル                     |
| 農薬類                         | -      | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | 1度以下                                          | 農薬類                         |
| 残留塩素                        | mg/L   | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | 1mg/L以下                                       | 残留塩素                        |
| カルシウム、マグネシウム等（硬度）           | mg/L   | 56      | 56      | 56      | 56      | 56      | 56      | 56      | 10mg/L以上100mg/L以下                             | カルシウム、マグネシウム等（硬度）           |
| マンガン及びその化合物                 | mg/L   | 0.014   | 0.014   | 0.014   | 0.014   | 0.014   | 0.014   | 0.014   | 0.01mg/L以下                                    | マンガンを含有する化合物                |
| 遊離炭酸                        | mg/L   | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | 20mg/L以下                                      | 遊離炭酸                        |
| 1,1,1-トリクロロエタン              | mg/L   | <0.03   | <0.03   | <0.03   | <0.03   | <0.03   | <0.03   | <0.03   | 0.3mg/L以下                                     | 1,1,1-トリクロロエタン              |
| メチルトートピクルエーテル(MTBE)         | mg/L   | <0.002  | <0.002  | <0.002  | <0.002  | <0.002  | <0.002  | <0.002  | 0.02mg/L以下                                    | メチルトートピクルエーテル(MTBE)         |
| 有機物等(KMnO <sub>4</sub> 消費量) | mg/L   | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | 3mg/L以下                                       | 有機物等(KMnO <sub>4</sub> 消費量) |
| 臭気強度(TON)                   | -      | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | 3以下                                           | 臭気強度(TON)                   |
| 蒸発残留物                       | mg/L   | 129     | 129     | 129     | 129     | 129     | 129     | 129     | 30mg/L以上200mg/L以下                             | 蒸発残留物                       |
| 濁度                          | 度      | <0.1    | <0.1    | <0.1    | <0.1    | <0.1    | <0.1    | <0.1    | 1度以下                                          | 濁度                          |
| pH値                         | -      | 8.6     | 8.6     | 8.6     | 8.7     | 8.7     | 8.6     | 8.6     | 7.5程度                                         | pH値                         |
| 腐食性（ランゲリア指数）                | -      | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -1程度以上とし、能力0に近づける<br>1mlの溶液中で生成される重量が約2.000以下 | 腐食性（ランゲリア指数）                |
| 従属栄養細菌                      | cfu/ml | 3       | 0       | 1       | 0       | 3       | 0       | 1       | 1                                             | 従属栄養細菌                      |
| 1,1-ジクロロエチレン                | mg/L   | <0.01   | <0.01   | <0.01   | <0.01   | <0.01   | <0.01   | <0.01   | 0.1mg/L以下                                     | 1,1-ジクロロエチレン                |
| アルミニウム及びその化合物               | mg/L   | <0.01   | <0.01   | <0.01   | <0.01   | <0.01   | <0.01   | <0.01   | 0.1mg/L以下                                     | アルミニウム及びその化合物               |
| PFOA及びPFPA                  | mg/L   | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | 0.00005mg/L以下                                 | PFOA及びPFPA                  |
| アンモニア態窒素                    | mg/L   | 0.58    | 0.58    | 0.58    | 0.58    | 0.58    | 0.58    | 0.58    | -                                             | アンモニオン態窒素                   |
| 電気伝導率                       | μ S/cm | 190     | 190     | 190     | 194     | 194     | 190     | 191     | -                                             | 電気伝導率                       |
| カリウム                        | mg/L   | 9       | 9       | 9       | 9       | 9       | 9       | 9       | -                                             | カリウム                        |
| マグネシウム                      | mg/L   | 4       | 4       | 4       | 4       | 4       | 4       | 4       | -                                             | マグネシウム                      |
| カルシウム                       | mg/L   | 15      | 15      | 15      | 15      | 15      | 15      | 15      | -                                             | カルシウム                       |
| 臭素イオン                       | mg/L   | <0.05   | <0.05   | <0.05   | <0.05   | <0.05   | <0.05   | <0.05   | -                                             | 臭素イオン                       |
| 硝酸態窒素                       | mg/L   | <0.1    | <0.1    | <0.1    | <0.1    | <0.1    | <0.1    | <0.1    | -                                             | 硝酸態窒素                       |
| リン酸イオン                      | mg/L   | <0.5    | <0.5    | <0.5    | <0.5    | <0.5    | <0.5    | <0.5    | -                                             | リン酸イオン                      |
| 硫酸イオン                       | mg/L   | <2      | <2      | <2      | <2      | <2      | <2      | <2      | -                                             | 硫酸イオン                       |
| 嫌気性芽胞菌                      | 個/mL   | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 検出されないこと                                      | 嫌気性芽胞菌                      |
| クリプトスボリジウム                  | 個/20L  | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | 検出されないこと                                      | クリプトスボリジウム                  |
| ジアリジオン                      | 個/20L  | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | 検出されないこと                                      | ジアリジオン                      |

# 令和7年度 水源水質分析結果一覧

志津2号水源(志津系)

| 志津2号水源                             | 単位等   | 5月      | 7月      | 11月      | 1月      | 最大値     | 最小値     | 年平均     | 水質基準等         | 志津2号水源                             |
|------------------------------------|-------|---------|---------|----------|---------|---------|---------|---------|---------------|------------------------------------|
| 採水者                                | ---   | ---     | ---     | ---      | ---     | ---     | ---     | ---     | ---           | 採水者                                |
| 採水年月日                              | ---   | R7.5.27 | R7.7.29 | R7.11.11 | R8.1.27 | ---     | ---     | ---     | ---           | 採水年月日                              |
| 採水時刻                               | 時：分   | 9:43    | 10:30   | 10:04    | 9:35    | ---     | ---     | ---     | ---           | 採水時刻                               |
| 天候                                 | 前日・当日 | 曇・曇     | 晴・晴     | 曇・曇      | 晴・曇     | ---     | ---     | ---     | ---           | 天候                                 |
| 気温                                 | ℃     | 17.9    | 30.2    | 13.7     | 5.5     | 30.2    | 5.5     | 16.8    | ---           | 気温                                 |
| 水温                                 | ℃     | 16.0    | 16.0    | 15.9     | 15.5    | 16.0    | 15.5    | 15.8    | ---           | 水温                                 |
| 一般細菌                               | 個/mL  | 0       | 0       | 1        | 0       | 1       | 0       | 0       | 100個/mL以下     | 一般細菌                               |
| 大腸菌                                | +・-   | (-)     | (-)     | (-)      | (-)     | (-)     | (-)     | (-)     | 検出されないこと      | 大腸菌                                |
| カドミウム及びその化合物                       | mg/L  | ---     | <0.0003 | ---      | ---     | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 0.003mg/L以下   | カドミウム及びその化合物                       |
| 水銀及びその化合物                          | mg/L  | ---     | ---     | ---      | ---     | ---     | ---     | ---     | 0.0005mg/L以下  | 水銀及びその化合物                          |
| セレン及びその化合物                         | mg/L  | ---     | <0.001  | ---      | ---     | <0.001  | <0.001  | <0.001  | 0.01mg/L以下    | セレン及びその化合物                         |
| 鉛及びその化合物                           | mg/L  | ---     | <0.001  | ---      | ---     | <0.001  | <0.001  | <0.001  | 0.01mg/L以下    | 鉛及びその化合物                           |
| ヒ素及びその化合物                          | mg/L  | ---     | <0.001  | ---      | ---     | <0.001  | <0.001  | <0.001  | 0.01mg/L以下    | ヒ素及びその化合物                          |
| 六価クロム化合物                           | mg/L  | ---     | <0.002  | ---      | ---     | <0.002  | <0.002  | <0.002  | 0.02mg/L以下    | 六価クロム化合物                           |
| 亜硝酸態窒素                             | mg/L  | ---     | <0.004  | ---      | ---     | <0.004  | <0.004  | <0.004  | 0.04mg/L以下    | 亜硝酸態窒素                             |
| シアン化物イオン及び塩化シアン                    | mg/L  | ---     | ---     | ---      | ---     | ---     | ---     | ---     | 0.01mg/L以下    | シアン化物イオン及び塩化シアン                    |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                      | mg/L  | ---     | <0.1    | ---      | ---     | <0.1    | <0.1    | <0.1    | 10mg/L以下      | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                      |
| フッ素及びその化合物                         | mg/L  | ---     | <0.08   | ---      | ---     | <0.08   | <0.08   | <0.08   | 0.8mg/L以下     | フッ素及びその化合物                         |
| ホウ素及びその化合物                         | mg/L  | ---     | <0.1    | ---      | ---     | <0.1    | <0.1    | <0.1    | 1.0mg/L以下     | ホウ素及びその化合物                         |
| 四塩化炭素                              | mg/L  | ---     | <0.0002 | ---      | ---     | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 0.002mg/L以下   | 四塩化炭素                              |
| 1,4-ジオキサン                          | mg/L  | ---     | <0.005  | ---      | ---     | <0.005  | <0.005  | <0.005  | 0.05mg/L以下    | 1,4-ジオキサン                          |
| シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L  | ---     | <0.004  | ---      | ---     | <0.004  | <0.004  | <0.004  | 0.04mg/L以下    | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン |
| ジクロロメタン                            | mg/L  | ---     | <0.002  | ---      | ---     | <0.002  | <0.002  | <0.002  | 0.02mg/L以下    | ジクロロメタン                            |
| テトラクロロエチレン                         | mg/L  | ---     | <0.001  | ---      | ---     | <0.001  | <0.001  | <0.001  | 0.01mg/L以下    | テトラクロロエチレン                         |
| トリクロロエチレン                          | mg/L  | ---     | <0.001  | ---      | ---     | <0.001  | <0.001  | <0.001  | 0.01mg/L以下    | トリクロロエチレン                          |
| ベンゼン                               | mg/L  | ---     | <0.001  | ---      | ---     | <0.001  | <0.001  | <0.001  | 0.01mg/L以下    | ベンゼン                               |
| 塩素酸                                | mg/L  | ---     | <0.06   | ---      | ---     | <0.06   | <0.06   | <0.06   | 0.6mg/L以下     | 塩素酸                                |
| クロロ酢酸                              | mg/L  | ---     | ---     | ---      | ---     | ---     | ---     | ---     | 0.02mg/L以下    | クロロ酢酸                              |
| クロロホルム                             | mg/L  | ---     | <0.001  | ---      | ---     | <0.001  | <0.001  | <0.001  | 0.06mg/L以下    | クロロホルム                             |
| ジクロロ酢酸                             | mg/L  | ---     | ---     | ---      | ---     | ---     | ---     | ---     | 0.03mg/L以下    | ジクロロ酢酸                             |
| ジブロモクロロメタン                         | mg/L  | ---     | <0.001  | ---      | ---     | <0.001  | <0.001  | <0.001  | 0.1mg/L以下     | ジブロモクロロメタン                         |
| 臭素酸                                | mg/L  | ---     | ---     | ---      | ---     | ---     | ---     | ---     | 0.01mg/L以下    | 臭素酸                                |
| 総トリハロメタン                           | mg/L  | ---     | <0.001  | ---      | ---     | <0.001  | <0.001  | <0.001  | 0.1mg/L以下     | 総トリハロメタン                           |
| トリクロロ酢酸                            | mg/L  | ---     | ---     | ---      | ---     | ---     | ---     | ---     | 0.03mg/L以下    | トリクロロ酢酸                            |
| ブロモジクロロメタン                         | mg/L  | ---     | <0.001  | ---      | ---     | <0.001  | <0.001  | <0.001  | 0.03mg/L以下    | ブロモジクロロメタン                         |
| ブロモホルム                             | mg/L  | ---     | <0.001  | ---      | ---     | <0.001  | <0.001  | <0.001  | 0.09mg/L以下    | ブロモホルム                             |
| ホルムアルデヒド                           | mg/L  | ---     | ---     | ---      | ---     | ---     | ---     | ---     | 0.08mg/L以下    | ホルムアルデヒド                           |
| 亜鉛及びその化合物                          | mg/L  | ---     | <0.01   | ---      | ---     | <0.01   | <0.01   | <0.01   | 1.0mg/L以下     | 亜鉛及びその化合物                          |
| アルミニウム及びその化合物                      | mg/L  | ---     | <0.01   | ---      | ---     | <0.01   | <0.01   | <0.01   | 0.2mg/L以下     | アルミニウム及びその化合物                      |
| 鉄及びその化合物                           | mg/L  | ---     | <0.03   | ---      | ---     | <0.03   | <0.03   | <0.03   | 0.3mg/L以下     | 鉄及びその化合物                           |
| 銅及びその化合物                           | mg/L  | ---     | <0.01   | ---      | ---     | <0.01   | <0.01   | <0.01   | 1.0mg/L以下     | 銅及びその化合物                           |
| ナトリウム及びその化合物                       | mg/L  | ---     | 12      | ---      | ---     | 12      | 12      | 12      | 200mg/L以下     | ナトリウム及びその化合物                       |
| マンガン及びその化合物                        | mg/L  | ---     | 0.021   | ---      | ---     | 0.021   | 0.021   | 0.021   | 0.05mg/L以下    | マンガン及びその化合物                        |
| 塩化物イオン                             | mg/L  | ---     | 5       | ---      | ---     | 5       | 5       | 5       | 200mg/L以下     | 塩化物イオン                             |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度)                  | mg/L  | ---     | 64      | ---      | ---     | 64      | 64      | 64      | 300mg/L以下     | カルシウム、マグネシウム等(硬度)                  |
| 蒸発残留物                              | mg/L  | ---     | 129     | ---      | ---     | 129     | 129     | 129     | 500mg/L以下     | 蒸発残留物                              |
| 陰イオン界面活性剤                          | mg/L  | ---     | ---     | ---      | ---     | ---     | ---     | ---     | 0.2mg/L以下     | 陰イオン界面活性剤                          |
| ジェオスミン                             | mg/L  | ---     | ---     | ---      | ---     | ---     | ---     | ---     | 0.00001mg/L以下 | ジェオスミン                             |
| 2-メチルイソボルネオール                      | mg/L  | ---     | ---     | ---      | ---     | ---     | ---     | ---     | 0.00001mg/L以下 | 2-メチルイソボルネオール                      |
| 非イオン界面活性剤                          | mg/L  | ---     | ---     | ---      | ---     | ---     | ---     | ---     | 0.02mg/L以下    | 非イオン界面活性剤                          |
| フェノール類                             | mg/L  | ---     | ---     | ---      | ---     | ---     | ---     | ---     | 0.005mg/L以下   | フェノール類                             |
| 有機物(全有機炭素の量)                       | mg/L  | ---     | 0.4     | ---      | ---     | 0.4     | 0.4     | 0.4     | 3mg/L以下       | 有機物(全有機炭素の量)                       |
| pH値                                | ---   | 8.5     | 8.5     | 8.5      | 8.7     | 8.7     | 8.5     | 8.6     | 5.8以上8.6以下    | pH値                                |
| 味                                  | ---   | ---     | ---     | ---      | ---     | ---     | ---     | ---     | 異常でないこと       | 味                                  |
| 臭気                                 | ---   | 異常なし    | 異常なし    | 異常なし     | 異常なし    | 異常なし    | 異常なし    | 異常なし    | 異常でないこと       | 臭気                                 |
| 色度                                 | 度     | 2       | 2       | 2        | 2       | 2       | 2       | 2       | 5度以下          | 色度                                 |
| 濁度                                 | 度     | <0.1    | <0.1    | <0.1     | <0.1    | <0.1    | <0.1    | <0.1    | 2度以下          | 濁度                                 |
| 消毒の残留効果(残留塩素)                      | mg/L  | ---     | ---     | ---      | ---     | ---     | ---     | ---     | 0.1mg/L以上     | 消毒の残留効果(残留塩素)                      |

## 志津2号水源(志津系)

[illegible]

# 令和7年度 水源水質分析結果一覧

志津3号水源(志津系)

| 志津3号水源                             | 単位等   | 5月      | 7月      | 11月      | 1月      | 最大値     | 最小値     | 年平均     | 水質基準等         | 志津3号水源                             |
|------------------------------------|-------|---------|---------|----------|---------|---------|---------|---------|---------------|------------------------------------|
| 採水者                                | ---   | ---     | ---     | ---      | ---     | ---     | ---     | ---     | ---           | 採水者                                |
| 採水年月日                              | ---   | R7.5.27 | R7.7.29 | R7.11.11 | R8.1.27 | ---     | ---     | ---     | ---           | 採水年月日                              |
| 採水時刻                               | 時：分   | 8:50    | 9:10    | 9:10     | 8:37    | ---     | ---     | ---     | ---           | 採水時刻                               |
| 天候                                 | 前日・当日 | 曇・曇     | 晴・晴     | 曇・曇      | 晴・曇     | ---     | ---     | ---     | ---           | 天候                                 |
| 気温                                 | ℃     | 17.0    | 30.1    | 12.1     | 3.4     | 30.1    | 3.4     | 15.6    | ---           | 気温                                 |
| 水温                                 | ℃     | 15.9    | 16.0    | 15.7     | 15.4    | 16.0    | 15.4    | 15.8    | ---           | 水温                                 |
| 一般細菌                               | 個/mL  | 0       | 0       | 1        | 0       | 1       | 0       | 0       | 100個/mL以下     | 一般細菌                               |
| 大腸菌                                | +・-   | (-)     | (-)     | (-)      | (-)     | (-)     | (-)     | (-)     | 検出されないこと      | 大腸菌                                |
| カドミウム及びその化合物                       | mg/L  | ---     | <0.0003 | ---      | ---     | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 0.003mg/L以下   | カドミウム及びその化合物                       |
| 水銀及びその化合物                          | mg/L  | ---     | ---     | ---      | ---     | ---     | ---     | ---     | 0.0005mg/L以下  | 水銀及びその化合物                          |
| セレン及びその化合物                         | mg/L  | ---     | <0.001  | ---      | ---     | <0.001  | <0.001  | <0.001  | 0.01mg/L以下    | セレン及びその化合物                         |
| 鉛及びその化合物                           | mg/L  | ---     | <0.001  | ---      | ---     | <0.001  | <0.001  | <0.001  | 0.01mg/L以下    | 鉛及びその化合物                           |
| ヒ素及びその化合物                          | mg/L  | ---     | <0.001  | ---      | ---     | <0.001  | <0.001  | <0.001  | 0.01mg/L以下    | ヒ素及びその化合物                          |
| 六価クロム化合物                           | mg/L  | ---     | <0.002  | ---      | ---     | <0.002  | <0.002  | <0.002  | 0.02mg/L以下    | 六価クロム化合物                           |
| 亜硝酸態窒素                             | mg/L  | ---     | <0.004  | ---      | ---     | <0.004  | <0.004  | <0.004  | 0.04mg/L以下    | 亜硝酸態窒素                             |
| シアン化物イオン及び塩化シアン                    | mg/L  | ---     | ---     | ---      | ---     | ---     | ---     | ---     | 0.01mg/L以下    | シアン化物イオン及び塩化シアン                    |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                      | mg/L  | ---     | <0.1    | ---      | ---     | <0.1    | <0.1    | <0.1    | 10mg/L以下      | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                      |
| フッ素及びその化合物                         | mg/L  | ---     | <0.08   | ---      | ---     | <0.08   | <0.08   | <0.08   | 0.8mg/L以下     | フッ素及びその化合物                         |
| ホウ素及びその化合物                         | mg/L  | ---     | <0.1    | ---      | ---     | <0.1    | <0.1    | <0.1    | 1.0mg/L以下     | ホウ素及びその化合物                         |
| 四塩化炭素                              | mg/L  | ---     | <0.0002 | ---      | ---     | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 0.002mg/L以下   | 四塩化炭素                              |
| 1,4-ジオキサン                          | mg/L  | ---     | <0.005  | ---      | ---     | <0.005  | <0.005  | <0.005  | 0.05mg/L以下    | 1,4-ジオキサン                          |
| シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L  | ---     | <0.004  | ---      | ---     | <0.004  | <0.004  | <0.004  | 0.04mg/L以下    | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン |
| ジクロロメタン                            | mg/L  | ---     | <0.002  | ---      | ---     | <0.002  | <0.002  | <0.002  | 0.02mg/L以下    | ジクロロメタン                            |
| テトラクロロエチレン                         | mg/L  | ---     | <0.001  | ---      | ---     | <0.001  | <0.001  | <0.001  | 0.01mg/L以下    | テトラクロロエチレン                         |
| トリクロロエチレン                          | mg/L  | ---     | <0.001  | ---      | ---     | <0.001  | <0.001  | <0.001  | 0.01mg/L以下    | トリクロロエチレン                          |
| ベンゼン                               | mg/L  | ---     | <0.001  | ---      | ---     | <0.001  | <0.001  | <0.001  | 0.01mg/L以下    | ベンゼン                               |
| 塩素酸                                | mg/L  | ---     | <0.06   | ---      | ---     | <0.06   | <0.06   | <0.06   | 0.6mg/L以下     | 塩素酸                                |
| クロロ酢酸                              | mg/L  | ---     | ---     | ---      | ---     | ---     | ---     | ---     | 0.02mg/L以下    | クロロ酢酸                              |
| クロロホルム                             | mg/L  | ---     | <0.001  | ---      | ---     | <0.001  | <0.001  | <0.001  | 0.06mg/L以下    | クロロホルム                             |
| ジクロロ酢酸                             | mg/L  | ---     | ---     | ---      | ---     | ---     | ---     | ---     | 0.03mg/L以下    | ジクロロ酢酸                             |
| ジブromクロロメタン                        | mg/L  | ---     | <0.001  | ---      | ---     | <0.001  | <0.001  | <0.001  | 0.1mg/L以下     | ジブromクロロメタン                        |
| 臭素酸                                | mg/L  | ---     | ---     | ---      | ---     | ---     | ---     | ---     | 0.01mg/L以下    | 臭素酸                                |
| 総トリハロメタン                           | mg/L  | ---     | <0.001  | ---      | ---     | <0.001  | <0.001  | <0.001  | 0.1mg/L以下     | 総トリハロメタン                           |
| トリクロロ酢酸                            | mg/L  | ---     | ---     | ---      | ---     | ---     | ---     | ---     | 0.03mg/L以下    | トリクロロ酢酸                            |
| ブromジクロロメタン                        | mg/L  | ---     | <0.001  | ---      | ---     | <0.001  | <0.001  | <0.001  | 0.03mg/L以下    | ブromジクロロメタン                        |
| ブromホルム                            | mg/L  | ---     | <0.001  | ---      | ---     | <0.001  | <0.001  | <0.001  | 0.09mg/L以下    | ブromホルム                            |
| ホルムアルデヒド                           | mg/L  | ---     | ---     | ---      | ---     | ---     | ---     | ---     | 0.08mg/L以下    | ホルムアルデヒド                           |
| 亜鉛及びその化合物                          | mg/L  | ---     | <0.01   | ---      | ---     | <0.01   | <0.01   | <0.01   | 1.0mg/L以下     | 亜鉛及びその化合物                          |
| アルミニウム及びその化合物                      | mg/L  | ---     | <0.01   | ---      | ---     | <0.01   | <0.01   | <0.01   | 0.2mg/L以下     | アルミニウム及びその化合物                      |
| 鉄及びその化合物                           | mg/L  | ---     | <0.03   | ---      | ---     | <0.03   | <0.03   | <0.03   | 0.3mg/L以下     | 鉄及びその化合物                           |
| 銅及びその化合物                           | mg/L  | ---     | <0.01   | ---      | ---     | <0.01   | <0.01   | <0.01   | 1.0mg/L以下     | 銅及びその化合物                           |
| ナトリウム及びその化合物                       | mg/L  | ---     | 10      | ---      | ---     | 10      | 10      | 10      | 200mg/L以下     | ナトリウム及びその化合物                       |
| マンガン及びその化合物                        | mg/L  | ---     | 0.020   | ---      | ---     | 0.020   | 0.020   | 0.020   | 0.05mg/L以下    | マンガン及びその化合物                        |
| 塩化物イオン                             | mg/L  | ---     | 5       | ---      | ---     | 5       | 5       | 5       | 200mg/L以下     | 塩化物イオン                             |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度)                  | mg/L  | ---     | 75      | ---      | ---     | 75      | 75      | 75      | 300mg/L以下     | カルシウム、マグネシウム等(硬度)                  |
| 蒸発残留物                              | mg/L  | ---     | 129     | ---      | ---     | 129     | 129     | 129     | 500mg/L以下     | 蒸発残留物                              |
| 陰イオン界面活性剤                          | mg/L  | ---     | ---     | ---      | ---     | ---     | ---     | ---     | 0.2mg/L以下     | 陰イオン界面活性剤                          |
| ジェオスミン                             | mg/L  | ---     | ---     | ---      | ---     | ---     | ---     | ---     | 0.00001mg/L以下 | ジェオスミン                             |
| 2-メチルイソボルネオール                      | mg/L  | ---     | ---     | ---      | ---     | ---     | ---     | ---     | 0.00001mg/L以下 | 2-メチルイソボルネオール                      |
| 非イオン界面活性剤                          | mg/L  | ---     | ---     | ---      | ---     | ---     | ---     | ---     | 0.02mg/L以下    | 非イオン界面活性剤                          |
| フェノール類                             | mg/L  | ---     | ---     | ---      | ---     | ---     | ---     | ---     | 0.005mg/L以下   | フェノール類                             |
| 有機物(全有機炭素の量)                       | mg/L  | ---     | 0.4     | ---      | ---     | 0.4     | 0.4     | 0.4     | 3mg/L以下       | 有機物(全有機炭素の量)                       |
| pH値                                | ---   | 8.5     | 8.5     | 8.5      | 8.7     | 8.7     | 8.5     | 8.6     | 5.8以上8.6以下    | pH値                                |
| 味                                  | ---   | ---     | ---     | ---      | ---     | ---     | ---     | ---     | 異常でないこと       | 味                                  |
| 臭気                                 | ---   | 異常なし    | 異常なし    | 異常なし     | 異常なし    | 異常なし    | 異常なし    | 異常なし    | 異常でないこと       | 臭気                                 |
| 色度                                 | 度     | 2       | 2       | 2        | 2       | 2       | 2       | 2       | 5度以下          | 色度                                 |
| 濁度                                 | 度     | <0.1    | <0.1    | <0.1     | <0.1    | <0.1    | <0.1    | <0.1    | 2度以下          | 濁度                                 |
| 消毒の残留効果(残留塩素)                      | mg/L  | ---     | ---     | ---      | ---     | ---     | ---     | ---     | 0.1mg/L以上     | 消毒の残留効果(残留塩素)                      |

## 志津3号水源(志津系)

[illegible]

# 令和7年度 水源水質分析結果一覧

志津4号水源(志津系)

| 志津4号水源                             | 単位等   | 5月      | 7月      | 11月      | 1月      | 最大値     | 最小値     | 年平均     | 水質基準等         | 志津4号水源                             |
|------------------------------------|-------|---------|---------|----------|---------|---------|---------|---------|---------------|------------------------------------|
| 採水者                                | ---   | ---     | ---     | ---      | ---     | ---     | ---     | ---     | ---           | 採水者                                |
| 採水年月日                              | ---   | R7.5.27 | R7.7.29 | R7.11.11 | R8.1.27 | ---     | ---     | ---     | ---           | 採水年月日                              |
| 採水時刻                               | 時:分   | 9:00    | 9:30    | 9:22     | 8:51    | ---     | ---     | ---     | ---           | 採水時刻                               |
| 天候                                 | 前日・当日 | 曇・曇     | 晴・晴     | 曇・曇      | 晴・曇     | ---     | ---     | ---     | ---           | 天候                                 |
| 気温                                 | ℃     | 18.2    | 32.5    | 13.3     | 3.7     | 32.5    | 3.7     | 16.9    | ---           | 気温                                 |
| 水温                                 | ℃     | 16.0    | 16.0    | 15.7     | 15.4    | 16.0    | 15.4    | 15.8    | ---           | 水温                                 |
| 一般細菌                               | 個/mL  | 0       | 0       | 0        | 0       | 0       | 0       | 0       | 100個/mL以下     | 一般細菌                               |
| 大腸菌                                | +・-   | (-)     | (-)     | (-)      | (-)     | (-)     | (-)     | (-)     | 検出されないこと      | 大腸菌                                |
| カドミウム及びその化合物                       | mg/L  | ---     | <0.0003 | ---      | ---     | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 0.003mg/L以下   | カドミウム及びその化合物                       |
| 水銀及びその化合物                          | mg/L  | ---     | ---     | ---      | ---     | ---     | ---     | ---     | 0.0005mg/L以下  | 水銀及びその化合物                          |
| セレン及びその化合物                         | mg/L  | ---     | <0.001  | ---      | ---     | <0.001  | <0.001  | <0.001  | 0.01mg/L以下    | セレン及びその化合物                         |
| 鉛及びその化合物                           | mg/L  | ---     | <0.001  | ---      | ---     | <0.001  | <0.001  | <0.001  | 0.01mg/L以下    | 鉛及びその化合物                           |
| ヒ素及びその化合物                          | mg/L  | ---     | <0.001  | ---      | ---     | <0.001  | <0.001  | <0.001  | 0.01mg/L以下    | ヒ素及びその化合物                          |
| 六価クロム化合物                           | mg/L  | ---     | <0.002  | ---      | ---     | <0.002  | <0.002  | <0.002  | 0.02mg/L以下    | 六価クロム化合物                           |
| 亜硝酸態窒素                             | mg/L  | ---     | <0.004  | ---      | ---     | <0.004  | <0.004  | <0.004  | 0.04mg/L以下    | 亜硝酸態窒素                             |
| シアン化物イオン及び塩化シアン                    | mg/L  | ---     | ---     | ---      | ---     | ---     | ---     | ---     | 0.01mg/L以下    | シアン化物イオン及び塩化シアン                    |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                      | mg/L  | ---     | <0.1    | ---      | ---     | <0.1    | <0.1    | <0.1    | 10mg/L以下      | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                      |
| フッ素及びその化合物                         | mg/L  | ---     | <0.08   | ---      | ---     | <0.08   | <0.08   | <0.08   | 0.8mg/L以下     | フッ素及びその化合物                         |
| ホウ素及びその化合物                         | mg/L  | ---     | <0.1    | ---      | ---     | <0.1    | <0.1    | <0.1    | 1.0mg/L以下     | ホウ素及びその化合物                         |
| 四塩化炭素                              | mg/L  | ---     | <0.0002 | ---      | ---     | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 0.002mg/L以下   | 四塩化炭素                              |
| 1,4-ジオキサン                          | mg/L  | ---     | <0.005  | ---      | ---     | <0.005  | <0.005  | <0.005  | 0.05mg/L以下    | 1,4-ジオキサン                          |
| シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L  | ---     | <0.004  | ---      | ---     | <0.004  | <0.004  | <0.004  | 0.04mg/L以下    | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン |
| ジクロロメタン                            | mg/L  | ---     | <0.002  | ---      | ---     | <0.002  | <0.002  | <0.002  | 0.02mg/L以下    | ジクロロメタン                            |
| テトラクロロエチレン                         | mg/L  | ---     | <0.001  | ---      | ---     | <0.001  | <0.001  | <0.001  | 0.01mg/L以下    | テトラクロロエチレン                         |
| トリクロロエチレン                          | mg/L  | ---     | <0.001  | ---      | ---     | <0.001  | <0.001  | <0.001  | 0.01mg/L以下    | トリクロロエチレン                          |
| ベンゼン                               | mg/L  | ---     | <0.001  | ---      | ---     | <0.001  | <0.001  | <0.001  | 0.01mg/L以下    | ベンゼン                               |
| 塩素酸                                | mg/L  | ---     | <0.06   | ---      | ---     | <0.06   | <0.06   | <0.06   | 0.6mg/L以下     | 塩素酸                                |
| クロロ酢酸                              | mg/L  | ---     | ---     | ---      | ---     | ---     | ---     | ---     | 0.02mg/L以下    | クロロ酢酸                              |
| クロロホルム                             | mg/L  | ---     | <0.001  | ---      | ---     | <0.001  | <0.001  | <0.001  | 0.06mg/L以下    | クロロホルム                             |
| ジクロロ酢酸                             | mg/L  | ---     | ---     | ---      | ---     | ---     | ---     | ---     | 0.03mg/L以下    | ジクロロ酢酸                             |
| ジブromクロロメタン                        | mg/L  | ---     | <0.001  | ---      | ---     | <0.001  | <0.001  | <0.001  | 0.1mg/L以下     | ジブromクロロメタン                        |
| 臭素酸                                | mg/L  | ---     | ---     | ---      | ---     | ---     | ---     | ---     | 0.01mg/L以下    | 臭素酸                                |
| 総トリハロメタン                           | mg/L  | ---     | <0.001  | ---      | ---     | <0.001  | <0.001  | <0.001  | 0.1mg/L以下     | 総トリハロメタン                           |
| トリクロロ酢酸                            | mg/L  | ---     | ---     | ---      | ---     | ---     | ---     | ---     | 0.03mg/L以下    | トリクロロ酢酸                            |
| ブromジクロロメタン                        | mg/L  | ---     | <0.001  | ---      | ---     | <0.001  | <0.001  | <0.001  | 0.03mg/L以下    | ブromジクロロメタン                        |
| ブromホルム                            | mg/L  | ---     | <0.001  | ---      | ---     | <0.001  | <0.001  | <0.001  | 0.09mg/L以下    | ブromホルム                            |
| ホルムアルデヒド                           | mg/L  | ---     | ---     | ---      | ---     | ---     | ---     | ---     | 0.08mg/L以下    | ホルムアルデヒド                           |
| 亜鉛及びその化合物                          | mg/L  | ---     | <0.01   | ---      | ---     | <0.01   | <0.01   | <0.01   | 1.0mg/L以下     | 亜鉛及びその化合物                          |
| アルミニウム及びその化合物                      | mg/L  | ---     | <0.01   | ---      | ---     | <0.01   | <0.01   | <0.01   | 0.2mg/L以下     | アルミニウム及びその化合物                      |
| 鉄及びその化合物                           | mg/L  | ---     | <0.03   | ---      | ---     | <0.03   | <0.03   | <0.03   | 0.3mg/L以下     | 鉄及びその化合物                           |
| 銅及びその化合物                           | mg/L  | ---     | <0.01   | ---      | ---     | <0.01   | <0.01   | <0.01   | 1.0mg/L以下     | 銅及びその化合物                           |
| ナトリウム及びその化合物                       | mg/L  | ---     | 11      | ---      | ---     | 11      | 11      | 11      | 200mg/L以下     | ナトリウム及びその化合物                       |
| マンガン及びその化合物                        | mg/L  | ---     | 0.019   | ---      | ---     | 0.019   | 0.019   | 0.019   | 0.05mg/L以下    | マンガン及びその化合物                        |
| 塩化物イオン                             | mg/L  | ---     | 5       | ---      | ---     | 5       | 5       | 5       | 200mg/L以下     | 塩化物イオン                             |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度)                  | mg/L  | ---     | 67      | ---      | ---     | 67      | 67      | 67      | 300mg/L以下     | カルシウム、マグネシウム等(硬度)                  |
| 蒸発残留物                              | mg/L  | ---     | 131     | ---      | ---     | 131     | 131     | 131     | 500mg/L以下     | 蒸発残留物                              |
| 陰イオン界面活性剤                          | mg/L  | ---     | ---     | ---      | ---     | ---     | ---     | ---     | 0.2mg/L以下     | 陰イオン界面活性剤                          |
| ジェオスミン                             | mg/L  | ---     | ---     | ---      | ---     | ---     | ---     | ---     | 0.00001mg/L以下 | ジェオスミン                             |
| 2-メチルイソボルネオール                      | mg/L  | ---     | ---     | ---      | ---     | ---     | ---     | ---     | 0.00001mg/L以下 | 2-メチルイソボルネオール                      |
| 非イオン界面活性剤                          | mg/L  | ---     | ---     | ---      | ---     | ---     | ---     | ---     | 0.02mg/L以下    | 非イオン界面活性剤                          |
| フェノール類                             | mg/L  | ---     | ---     | ---      | ---     | ---     | ---     | ---     | 0.005mg/L以下   | フェノール類                             |
| 有機物(全有機炭素の量)                       | mg/L  | ---     | 0.3     | ---      | ---     | 0.3     | 0.3     | 0.3     | 3mg/L以下       | 有機物(全有機炭素の量)                       |
| pH値                                | ---   | 8.5     | 8.5     | 8.5      | 8.7     | 8.7     | 8.5     | 8.6     | 5.8以上8.6以下    | pH値                                |
| 味                                  | ---   | ---     | ---     | ---      | ---     | ---     | ---     | ---     | 異常でないこと       | 味                                  |
| 臭気                                 | ---   | 異常なし    | 異常なし    | 異常なし     | 異常なし    | 異常なし    | 異常なし    | 異常なし    | 異常でないこと       | 臭気                                 |
| 色度                                 | 度     | 2       | 2       | 2        | 2       | 2       | 2       | 2       | 5度以下          | 色度                                 |
| 濁度                                 | 度     | <0.1    | <0.1    | <0.1     | <0.1    | <0.1    | <0.1    | <0.1    | 2度以下          | 濁度                                 |
| 消毒の残留効果(残留塩素)                      | mg/L  | ---     | ---     | ---      | ---     | ---     | ---     | ---     | 0.1mg/L以上     | 消毒の残留効果(残留塩素)                      |

## 志津4号水源(志津系)

[illegible]

# 令和7年度 水源水質分析結果一覧

志津5号水源(志津系)

| 志津5号水源                             | 単位等   | 5月      | 7月      | 11月      | 1月      | 最大値     | 最小値     | 年平均     | 水質基準等         | 志津5号水源                             |
|------------------------------------|-------|---------|---------|----------|---------|---------|---------|---------|---------------|------------------------------------|
| 採水者                                | ---   | ---     | ---     | ---      | ---     | ---     | ---     | ---     | ---           | 採水者                                |
| 採水年月日                              | ---   | R7.5.27 | R7.7.29 | R7.11.11 | R8.1.27 | ---     | ---     | ---     | ---           | 採水年月日                              |
| 採水時刻                               | 時：分   | 9:12    | 9:45    | 9:33     | 9:03    | ---     | ---     | ---     | ---           | 採水時刻                               |
| 天候                                 | 前日・当日 | 曇・曇     | 晴・晴     | 曇・曇      | 晴・曇     | ---     | ---     | ---     | ---           | 天候                                 |
| 気温                                 | ℃     | 19.0    | 32.5    | 14.9     | 5.0     | 32.5    | 5.0     | 17.8    | ---           | 気温                                 |
| 水温                                 | ℃     | 15.9    | 16.0    | 15.6     | 15.6    | 16.0    | 15.6    | 15.8    | ---           | 水温                                 |
| 一般細菌                               | 個/mL  | 0       | 0       | 0        | 0       | 0       | 0       | 0       | 100個/mL以下     | 一般細菌                               |
| 大腸菌                                | +・-   | (-)     | (-)     | (-)      | (-)     | (-)     | (-)     | (-)     | 検出されないこと      | 大腸菌                                |
| カドミウム及びその化合物                       | mg/L  | ---     | <0.0003 | ---      | ---     | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 0.003mg/L以下   | カドミウム及びその化合物                       |
| 水銀及びその化合物                          | mg/L  | ---     | ---     | ---      | ---     | ---     | ---     | ---     | 0.0005mg/L以下  | 水銀及びその化合物                          |
| セレン及びその化合物                         | mg/L  | ---     | <0.001  | ---      | ---     | <0.001  | <0.001  | <0.001  | 0.01mg/L以下    | セレン及びその化合物                         |
| 鉛及びその化合物                           | mg/L  | ---     | <0.001  | ---      | ---     | <0.001  | <0.001  | <0.001  | 0.01mg/L以下    | 鉛及びその化合物                           |
| ヒ素及びその化合物                          | mg/L  | ---     | <0.001  | ---      | ---     | <0.001  | <0.001  | <0.001  | 0.01mg/L以下    | ヒ素及びその化合物                          |
| 六価クロム化合物                           | mg/L  | ---     | <0.002  | ---      | ---     | <0.002  | <0.002  | <0.002  | 0.02mg/L以下    | 六価クロム化合物                           |
| 亜硝酸態窒素                             | mg/L  | ---     | 0.006   | ---      | ---     | 0.006   | 0.006   | 0.006   | 0.04mg/L以下    | 亜硝酸態窒素                             |
| シアン化物イオン及び塩化シアン                    | mg/L  | ---     | ---     | ---      | ---     | ---     | ---     | ---     | 0.01mg/L以下    | シアン化物イオン及び塩化シアン                    |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                      | mg/L  | ---     | <0.1    | ---      | ---     | <0.1    | <0.1    | <0.1    | 10mg/L以下      | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                      |
| フッ素及びその化合物                         | mg/L  | ---     | <0.08   | ---      | ---     | <0.08   | <0.08   | <0.08   | 0.8mg/L以下     | フッ素及びその化合物                         |
| ホウ素及びその化合物                         | mg/L  | ---     | <0.1    | ---      | ---     | <0.1    | <0.1    | <0.1    | 1.0mg/L以下     | ホウ素及びその化合物                         |
| 四塩化炭素                              | mg/L  | ---     | <0.0002 | ---      | ---     | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 0.002mg/L以下   | 四塩化炭素                              |
| 1,4-ジオキサン                          | mg/L  | ---     | <0.005  | ---      | ---     | <0.005  | <0.005  | <0.005  | 0.05mg/L以下    | 1,4-ジオキサン                          |
| シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L  | ---     | <0.004  | ---      | ---     | <0.004  | <0.004  | <0.004  | 0.04mg/L以下    | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン |
| ジクロロメタン                            | mg/L  | ---     | <0.002  | ---      | ---     | <0.002  | <0.002  | <0.002  | 0.02mg/L以下    | ジクロロメタン                            |
| テトラクロロエチレン                         | mg/L  | ---     | <0.001  | ---      | ---     | <0.001  | <0.001  | <0.001  | 0.01mg/L以下    | テトラクロロエチレン                         |
| トリクロロエチレン                          | mg/L  | ---     | <0.001  | ---      | ---     | <0.001  | <0.001  | <0.001  | 0.01mg/L以下    | トリクロロエチレン                          |
| ベンゼン                               | mg/L  | ---     | <0.001  | ---      | ---     | <0.001  | <0.001  | <0.001  | 0.01mg/L以下    | ベンゼン                               |
| 塩素酸                                | mg/L  | ---     | <0.06   | ---      | ---     | <0.06   | <0.06   | <0.06   | 0.6mg/L以下     | 塩素酸                                |
| クロロ酢酸                              | mg/L  | ---     | ---     | ---      | ---     | ---     | ---     | ---     | 0.02mg/L以下    | クロロ酢酸                              |
| クロロホルム                             | mg/L  | ---     | <0.001  | ---      | ---     | <0.001  | <0.001  | <0.001  | 0.06mg/L以下    | クロロホルム                             |
| ジクロロ酢酸                             | mg/L  | ---     | ---     | ---      | ---     | ---     | ---     | ---     | 0.03mg/L以下    | ジクロロ酢酸                             |
| ジブロモクロロメタン                         | mg/L  | ---     | <0.001  | ---      | ---     | <0.001  | <0.001  | <0.001  | 0.1mg/L以下     | ジブロモクロロメタン                         |
| 臭素酸                                | mg/L  | ---     | ---     | ---      | ---     | ---     | ---     | ---     | 0.01mg/L以下    | 臭素酸                                |
| 総トリハロメタン                           | mg/L  | ---     | <0.001  | ---      | ---     | <0.001  | <0.001  | <0.001  | 0.1mg/L以下     | 総トリハロメタン                           |
| トリクロロ酢酸                            | mg/L  | ---     | ---     | ---      | ---     | ---     | ---     | ---     | 0.03mg/L以下    | トリクロロ酢酸                            |
| ブロモジクロロメタン                         | mg/L  | ---     | <0.001  | ---      | ---     | <0.001  | <0.001  | <0.001  | 0.03mg/L以下    | ブロモジクロロメタン                         |
| ブロモホルム                             | mg/L  | ---     | <0.001  | ---      | ---     | <0.001  | <0.001  | <0.001  | 0.09mg/L以下    | ブロモホルム                             |
| ホルムアルデヒド                           | mg/L  | ---     | ---     | ---      | ---     | ---     | ---     | ---     | 0.08mg/L以下    | ホルムアルデヒド                           |
| 亜鉛及びその化合物                          | mg/L  | ---     | <0.01   | ---      | ---     | <0.01   | <0.01   | <0.01   | 1.0mg/L以下     | 亜鉛及びその化合物                          |
| アルミニウム及びその化合物                      | mg/L  | ---     | <0.01   | ---      | ---     | <0.01   | <0.01   | <0.01   | 0.2mg/L以下     | アルミニウム及びその化合物                      |
| 鉄及びその化合物                           | mg/L  | ---     | <0.03   | ---      | ---     | <0.03   | <0.03   | <0.03   | 0.3mg/L以下     | 鉄及びその化合物                           |
| 銅及びその化合物                           | mg/L  | ---     | <0.01   | ---      | ---     | <0.01   | <0.01   | <0.01   | 1.0mg/L以下     | 銅及びその化合物                           |
| ナトリウム及びその化合物                       | mg/L  | ---     | 11      | ---      | ---     | 11      | 11      | 11      | 200mg/L以下     | ナトリウム及びその化合物                       |
| マンガン及びその化合物                        | mg/L  | ---     | 0.020   | ---      | ---     | 0.020   | 0.020   | 0.020   | 0.05mg/L以下    | マンガン及びその化合物                        |
| 塩化物イオン                             | mg/L  | ---     | 5       | ---      | ---     | 5       | 5       | 5       | 200mg/L以下     | 塩化物イオン                             |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度)                  | mg/L  | ---     | 70      | ---      | ---     | 70      | 70      | 70      | 300mg/L以下     | カルシウム、マグネシウム等(硬度)                  |
| 蒸発残留物                              | mg/L  | ---     | 131     | ---      | ---     | 131     | 131     | 131     | 500mg/L以下     | 蒸発残留物                              |
| 陰イオン界面活性剤                          | mg/L  | ---     | ---     | ---      | ---     | ---     | ---     | ---     | 0.2mg/L以下     | 陰イオン界面活性剤                          |
| ジェオスミン                             | mg/L  | ---     | ---     | ---      | ---     | ---     | ---     | ---     | 0.00001mg/L以下 | ジェオスミン                             |
| 2-メチルイソボルネオール                      | mg/L  | ---     | ---     | ---      | ---     | ---     | ---     | ---     | 0.00001mg/L以下 | 2-メチルイソボルネオール                      |
| 非イオン界面活性剤                          | mg/L  | ---     | ---     | ---      | ---     | ---     | ---     | ---     | 0.02mg/L以下    | 非イオン界面活性剤                          |
| フェノール類                             | mg/L  | ---     | ---     | ---      | ---     | ---     | ---     | ---     | 0.005mg/L以下   | フェノール類                             |
| 有機物(全有機炭素の量)                       | mg/L  | ---     | 0.4     | ---      | ---     | 0.4     | 0.4     | 0.4     | 3mg/L以下       | 有機物(全有機炭素の量)                       |
| pH値                                | ---   | 8.5     | 8.5     | 8.6      | 8.7     | 8.7     | 8.5     | 8.6     | 5.8以上8.6以下    | pH値                                |
| 味                                  | ---   | ---     | ---     | ---      | ---     | ---     | ---     | ---     | 異常でないこと       | 味                                  |
| 臭気                                 | ---   | 異常なし    | 異常なし    | 異常なし     | 異常なし    | 異常なし    | 異常なし    | 異常なし    | 異常でないこと       | 臭気                                 |
| 色度                                 | 度     | 2       | 2       | 2        | 2       | 2       | 2       | 2       | 5度以下          | 色度                                 |
| 濁度                                 | 度     | <0.1    | <0.1    | <0.1     | <0.1    | <0.1    | <0.1    | <0.1    | 2度以下          | 濁度                                 |
| 消毒の残留効果(残留塩素)                      | mg/L  | ---     | ---     | ---      | ---     | ---     | ---     | ---     | 0.1mg/L以上     | 消毒の残留効果(残留塩素)                      |

## 志津5号水源(志津系)

| 志津5号水源                      | 単位等    | 5月   | 7月      | 11月  | 1月   | 最大値     | 最小値     | 年平均     | 水質基準等                  | 志津5号水源                      |
|-----------------------------|--------|------|---------|------|------|---------|---------|---------|------------------------|-----------------------------|
| アンチモン及びその化合物                | mg/L   | ---  | <0.002  | ---  | ---  | <0.002  | <0.002  | <0.002  | 0.02mg/L以下             | アンチモン及びその化合物                |
| ウラン及びその化合物                  | mg/L   | ---  | <0.0002 | ---  | ---  | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 0.002mg/L以下            | ウラン及びその化合物                  |
| ニッケル及びその化合物                 | mg/L   | ---  | <0.002  | ---  | ---  | <0.002  | <0.002  | <0.002  | 0.02mg/L以下             | ニッケル及びその化合物                 |
| 1,2-ジクロロエタン                 | mg/L   | ---  | <0.0004 | ---  | ---  | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | 0.004mg/L以下            | 1,2-ジクロロエタン                 |
| トルエン                        | mg/L   | ---  | <0.001  | ---  | ---  | <0.001  | <0.001  | <0.001  | 0.4mg/L以下              | トルエン                        |
| フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)            | mg/L   | ---  | ---     | ---  | ---  | ---     | ---     | ---     | 0.08mg/L以下             | フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)            |
| ジクロロアセトニトリル                 | mg/L   | ---  | ---     | ---  | ---  | ---     | ---     | ---     | 0.01mg/L以下             | ジクロロアセトニトリル                 |
| 抱水コロラール                     | mg/L   | ---  | ---     | ---  | ---  | ---     | ---     | ---     | 0.02mg/L以下             | 抱水コロラール                     |
| 農薬類                         | ---    | ---  | ---     | ---  | ---  | ---     | ---     | ---     | 1以下                    | 農薬類                         |
| 残留塩素                        | mg/L   | ---  | ---     | ---  | ---  | ---     | ---     | ---     | 1mg/L以下                | 残留塩素                        |
| カルシウム、マグネシウム等（硬度）           | mg/L   | ---  | 70      | ---  | ---  | 70      | 70      | 70      | 10mg/L以上100mg/L以下      | カルシウム、マグネシウム等（硬度）           |
| マンガン及びその化合物                 | mg/L   | ---  | 0.020   | ---  | ---  | 0.020   | 0.020   | 0.020   | 0.01mg/L以下             | マンガン及びその化合物                 |
| 遊離炭酸                        | mg/L   | ---  | ---     | ---  | ---  | ---     | ---     | ---     | 20mg/L以下               | 遊離炭酸                        |
| 1,1,1-トリクロロエタン              | mg/L   | ---  | <0.03   | ---  | ---  | <0.03   | <0.03   | <0.03   | 0.3mg/L以下              | 1,1,1-トリクロロエタン              |
| メチルヒンブチルエーテル(MTBE)          | mg/L   | ---  | <0.002  | ---  | ---  | <0.002  | <0.002  | <0.002  | 0.02mg/L以下             | メチルヒンブチルエーテル(MTBE)          |
| 有機物等(KMnO <sub>4</sub> 消費量) | mg/L   | ---  | ---     | ---  | ---  | ---     | ---     | ---     | 3mg/L以下                | 有機物等(KMnO <sub>4</sub> 消費量) |
| 臭気強度(TON)                   | ---    | ---  | ---     | ---  | ---  | ---     | ---     | ---     | 3以下                    | 臭気強度(TON)                   |
| 蒸発残留物                       | mg/L   | ---  | 131     | ---  | ---  | 131     | 131     | 131     | 30mg/L以上200mg/L以下      | 蒸発残留物                       |
| 濁度                          | 度      | <0.1 | <0.1    | <0.1 | <0.1 | <0.1    | <0.1    | <0.1    | 1度以下                   | 濁度                          |
| pH値                         | ---    | 8.5  | 8.5     | 8.6  | 8.7  | 8.7     | 8.5     | 8.6     | 7.5程度                  | pH値                         |
| 腐食性（ランゲリア指数）                | ---    | ---  | ---     | ---  | ---  | ---     | ---     | ---     | -1程度以上とし、能力0に近づく       | 腐食性（ランゲリア指数）                |
| 従属栄養細菌                      | cfu/mL | 1    | 0       | 1    | 1    | 1       | 0       | 1       | 16Lの水で形成される集落数が2,000以下 | 従属栄養細菌                      |
| 1,1-ジクロロエチレン                | mg/L   | ---  | <0.01   | ---  | ---  | <0.01   | <0.01   | <0.01   | 0.1mg/L以下              | 1,1-ジクロロエチレン                |
| アルミニウム及びその化合物               | mg/L   | ---  | <0.01   | ---  | ---  | <0.01   | <0.01   | <0.01   | 0.1mg/L以下              | アルミニウム及びその化合物               |
| PFOS及びPFOA                  | mg/L   | ---  | ---     | ---  | ---  | ---     | ---     | ---     | 0.00005mg/L以下          | PFOS及びPFOA                  |
| アンモニア態窒素                    | mg/L   | ---  | 0.35    | ---  | ---  | 0.35    | 0.35    | 0.35    | ---                    | アンモニア態窒素                    |
| 電気伝導率                       | μS/cm  | 187  | 189     | 187  | 190  | 190     | 187     | 188     | ---                    | 電気伝導率                       |
| カリウム                        | mg/L   | ---  | 7       | ---  | ---  | 7       | 7       | 7       | ---                    | カリウム                        |
| マグネシウム                      | mg/L   | ---  | 6       | ---  | ---  | 6       | 6       | 6       | ---                    | マグネシウム                      |
| カルシウム                       | mg/L   | ---  | 19      | ---  | ---  | 19      | 19      | 19      | ---                    | カルシウム                       |
| 臭素イオン                       | mg/L   | ---  | <0.05   | ---  | ---  | <0.05   | <0.05   | <0.05   | ---                    | 臭素イオン                       |
| 硝酸態窒素                       | mg/L   | ---  | <0.1    | ---  | ---  | <0.1    | <0.1    | <0.1    | ---                    | 硝酸態窒素                       |
| リン酸イオン                      | mg/L   | ---  | <0.5    | ---  | ---  | <0.5    | <0.5    | <0.5    | ---                    | リン酸イオン                      |
| 硫酸イオン                       | mg/L   | ---  | <2      | ---  | ---  | <2      | <2      | <2      | ---                    | 硫酸イオン                       |
| 嫌気性芽胞菌                      | 個/mL   | 0    | 0       | 0    | 0    | 0       | 0       | 0       | 検出されないこと               | 嫌気性芽胞菌                      |
| クリプトスボリジウム<br>ジアリジ          | 個/20L  | ---  | ---     | ---  | ---  | ---     | ---     | ---     | 検出されないこと               | クリプトスボリジウム<br>ジアリジ          |

# 令和7年度 水源水質分析結果一覧

志津 6 号水源 (志津系)

| 志津 6 号水源                           | 単位等   | 5月        | 7月        | 11月        | 1月        | 最大値     | 最小値     | 年平均     | 水質基準等         | 志津 6 号水源                           |
|------------------------------------|-------|-----------|-----------|------------|-----------|---------|---------|---------|---------------|------------------------------------|
| 採水者                                | ---   | ---       | ---       | ---        | ---       | ---     | ---     | ---     | ---           | 採水者                                |
| 採水年月日                              | ---   | R7. 5. 27 | R7. 7. 29 | R7. 11. 11 | R8. 1. 27 | ---     | ---     | ---     | ---           | 採水年月日                              |
| 採水時刻                               | 時：分   | 9:53      | 10:45     | 10:14      | 9:50      | ---     | ---     | ---     | ---           | 採水時刻                               |
| 天候                                 | 前日・当日 | 曇・曇       | 晴・晴       | 曇・曇        | 晴・曇       | ---     | ---     | ---     | ---           | 天候                                 |
| 気温                                 | ℃     | 18.2      | 33.9      | 14.9       | 5.1       | 33.9    | 5.1     | 18      | ---           | 気温                                 |
| 水温                                 | ℃     | 16.0      | 16.5      | 16.0       | 15.1      | 16.5    | 15.5    | 16      | ---           | 水温                                 |
| 一般細菌                               | 個/mL  | 0         | 0         | 1          | 0         | 1       | 0       | 0       | 100個/mL以下     | 一般細菌                               |
| 大腸菌                                | +・-   | (-)       | (-)       | (-)        | (-)       | (-)     | (-)     | (-)     | 検出されないこと      | 大腸菌                                |
| カドミウム及びその化合物                       | mg/L  | ---       | <0.0003   | ---        | ---       | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 0.003mg/L以下   | カドミウム及びその化合物                       |
| 水銀及びその化合物                          | mg/L  | ---       | ---       | ---        | ---       | ---     | ---     | ---     | 0.0005mg/L以下  | 水銀及びその化合物                          |
| セレン及びその化合物                         | mg/L  | ---       | <0.001    | ---        | ---       | <0.001  | <0.001  | <0.001  | 0.01mg/L以下    | セレン及びその化合物                         |
| 鉛及びその化合物                           | mg/L  | ---       | <0.001    | ---        | ---       | <0.001  | <0.001  | <0.001  | 0.01mg/L以下    | 鉛及びその化合物                           |
| ヒ素及びその化合物                          | mg/L  | ---       | <0.001    | ---        | ---       | <0.001  | <0.001  | <0.001  | 0.01mg/L以下    | ヒ素及びその化合物                          |
| 六価クロム化合物                           | mg/L  | ---       | <0.002    | ---        | ---       | <0.002  | <0.002  | <0.002  | 0.02mg/L以下    | 六価クロム化合物                           |
| 亜硝酸態窒素                             | mg/L  | ---       | <0.004    | ---        | ---       | <0.004  | <0.004  | <0.004  | 0.04mg/L以下    | 亜硝酸態窒素                             |
| シアン化物イオン及び塩化シアン                    | mg/L  | ---       | ---       | ---        | ---       | ---     | ---     | ---     | 0.01mg/L以下    | シアン化物イオン及び塩化シアン                    |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                      | mg/L  | ---       | <0.1      | ---        | ---       | <0.1    | <0.1    | <0.1    | 10mg/L以下      | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                      |
| フッ素及びその化合物                         | mg/L  | ---       | <0.08     | ---        | ---       | <0.08   | <0.08   | <0.08   | 0.8mg/L以下     | フッ素及びその化合物                         |
| ホウ素及びその化合物                         | mg/L  | ---       | <0.1      | ---        | ---       | <0.1    | <0.1    | <0.1    | 1.0mg/L以下     | ホウ素及びその化合物                         |
| 四塩化炭素                              | mg/L  | ---       | <0.0002   | ---        | ---       | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 0.002mg/L以下   | 四塩化炭素                              |
| 1,4-ジオキサン                          | mg/L  | ---       | <0.005    | ---        | ---       | <0.005  | <0.005  | <0.005  | 0.05mg/L以下    | 1,4-ジオキサン                          |
| シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L  | ---       | <0.004    | ---        | ---       | <0.004  | <0.004  | <0.004  | 0.04mg/L以下    | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン |
| ジクロロメタン                            | mg/L  | ---       | <0.002    | ---        | ---       | <0.002  | <0.002  | <0.002  | 0.02mg/L以下    | ジクロロメタン                            |
| テトラクロロエチレン                         | mg/L  | ---       | <0.001    | ---        | ---       | <0.001  | <0.001  | <0.001  | 0.01mg/L以下    | テトラクロロエチレン                         |
| トリクロロエチレン                          | mg/L  | ---       | <0.001    | ---        | ---       | <0.001  | <0.001  | <0.001  | 0.01mg/L以下    | トリクロロエチレン                          |
| ベンゼン                               | mg/L  | ---       | <0.001    | ---        | ---       | <0.001  | <0.001  | <0.001  | 0.01mg/L以下    | ベンゼン                               |
| 塩素酸                                | mg/L  | ---       | <0.06     | ---        | ---       | <0.06   | <0.06   | <0.06   | 0.6mg/L以下     | 塩素酸                                |
| クロロ酢酸                              | mg/L  | ---       | ---       | ---        | ---       | ---     | ---     | ---     | 0.02mg/L以下    | クロロ酢酸                              |
| クロロホルム                             | mg/L  | ---       | <0.001    | ---        | ---       | <0.001  | <0.001  | <0.001  | 0.06mg/L以下    | クロロホルム                             |
| ジクロロ酢酸                             | mg/L  | ---       | ---       | ---        | ---       | ---     | ---     | ---     | 0.03mg/L以下    | ジクロロ酢酸                             |
| ジブromクロロメタン                        | mg/L  | ---       | <0.001    | ---        | ---       | <0.001  | <0.001  | <0.001  | 0.1mg/L以下     | ジブromクロロメタン                        |
| 臭素酸                                | mg/L  | ---       | ---       | ---        | ---       | ---     | ---     | ---     | 0.01mg/L以下    | 臭素酸                                |
| 総トリハロメタン                           | mg/L  | ---       | <0.001    | ---        | ---       | <0.001  | <0.001  | <0.001  | 0.1mg/L以下     | 総トリハロメタン                           |
| トリクロロ酢酸                            | mg/L  | ---       | ---       | ---        | ---       | ---     | ---     | ---     | 0.03mg/L以下    | トリクロロ酢酸                            |
| ブromジクロロメタン                        | mg/L  | ---       | <0.001    | ---        | ---       | <0.001  | <0.001  | <0.001  | 0.03mg/L以下    | ブromジクロロメタン                        |
| ブromホルム                            | mg/L  | ---       | <0.001    | ---        | ---       | <0.001  | <0.001  | <0.001  | 0.09mg/L以下    | ブromホルム                            |
| ホルムアルデヒド                           | mg/L  | ---       | ---       | ---        | ---       | ---     | ---     | ---     | 0.08mg/L以下    | ホルムアルデヒド                           |
| 亜鉛及びその化合物                          | mg/L  | ---       | <0.01     | ---        | ---       | <0.01   | <0.01   | <0.01   | 1.0mg/L以下     | 亜鉛及びその化合物                          |
| アルミニウム及びその化合物                      | mg/L  | ---       | <0.01     | ---        | ---       | <0.01   | <0.01   | <0.01   | 0.2mg/L以下     | アルミニウム及びその化合物                      |
| 鉄及びその化合物                           | mg/L  | ---       | <0.03     | ---        | ---       | <0.03   | <0.03   | <0.03   | 0.3mg/L以下     | 鉄及びその化合物                           |
| 銅及びその化合物                           | mg/L  | ---       | <0.01     | ---        | ---       | <0.01   | <0.01   | <0.01   | 1.0mg/L以下     | 銅及びその化合物                           |
| ナトリウム及びその化合物                       | mg/L  | ---       | 12        | ---        | ---       | 12      | 12      | 12      | 200mg/L以下     | ナトリウム及びその化合物                       |
| マンガン及びその化合物                        | mg/L  | ---       | 0.021     | ---        | ---       | 0.021   | 0.021   | 0.021   | 0.05mg/L以下    | マンガン及びその化合物                        |
| 塩化物イオン                             | mg/L  | ---       | 5         | ---        | ---       | 5       | 5       | 5       | 200mg/L以下     | 塩化物イオン                             |
| カルシウム、マグネシウム等 (硬度)                 | mg/L  | ---       | 65        | ---        | ---       | 65      | 65      | 65      | 300mg/L以下     | カルシウム、マグネシウム等 (硬度)                 |
| 蒸発残留物                              | mg/L  | ---       | 131       | ---        | ---       | 131     | 131     | 131     | 500mg/L以下     | 蒸発残留物                              |
| 陰イオン界面活性剤                          | mg/L  | ---       | ---       | ---        | ---       | ---     | ---     | ---     | 0.2mg/L以下     | 陰イオン界面活性剤                          |
| ジェオスミン                             | mg/L  | ---       | ---       | ---        | ---       | ---     | ---     | ---     | 0.00001mg/L以下 | ジェオスミン                             |
| 2-メチルイソボルネオール                      | mg/L  | ---       | ---       | ---        | ---       | ---     | ---     | ---     | 0.00001mg/L以下 | 2-メチルイソボルネオール                      |
| 非イオン界面活性剤                          | mg/L  | ---       | ---       | ---        | ---       | ---     | ---     | ---     | 0.02mg/L以下    | 非イオン界面活性剤                          |
| フェノール類                             | mg/L  | ---       | ---       | ---        | ---       | ---     | ---     | ---     | 0.005mg/L以下   | フェノール類                             |
| 有機物 (全有機炭素の量)                      | mg/L  | ---       | 0.4       | ---        | ---       | 0.4     | 0.4     | 0.4     | 3mg/L以下       | 有機物 (全有機炭素の量)                      |
| pH値                                | ---   | 8.5       | 8.4       | 8.5        | 8.7       | 8.7     | 8.4     | 8.5     | 5.8以上8.6以下    | pH値                                |
| 味                                  | ---   | ---       | ---       | ---        | ---       | ---     | ---     | ---     | 異常でないこと       | 味                                  |
| 臭気                                 | ---   | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし       | 異常なし      | 異常なし    | 異常なし    | 異常なし    | 異常でないこと       | 臭気                                 |
| 色度                                 | 度     | 2         | 2         | 2          | 2         | 2       | 2       | 2       | 5度以下          | 色度                                 |
| 濁度                                 | 度     | <0.1      | <0.1      | <0.1       | <0.1      | <0.1    | <0.1    | <0.1    | 2度以下          | 濁度                                 |
| 消毒の残留効果 (残留塩素)                     | mg/L  | ---       | ---       | ---        | ---       | ---     | ---     | ---     | 0.1mg/L以上     | 消毒の残留効果 (残留塩素)                     |

## 志津6号水源(志津系)

[illegible]

# 令和7年度 水源水質分析結果一覧

志津7号水源(志津系)

| 志津7号水源                             | 単位等   | 5月        | 7月        | 11月        | 1月        | 最大値     | 最小値     | 年平均     | 水質基準等         | 志津7号水源                             |
|------------------------------------|-------|-----------|-----------|------------|-----------|---------|---------|---------|---------------|------------------------------------|
| 採水者                                | ---   | ---       | ---       | ---        | ---       | ---     | ---     | ---     | ---           | 採水者                                |
| 採水年月日                              | ---   | R7. 5. 27 | R7. 7. 29 | R7. 11. 11 | R8. 1. 27 | ---     | ---     | ---     | ---           | 採水年月日                              |
| 採水時刻                               | 時：分   | 10:05     | 11:03     | 10:25      | 10:05     | ---     | ---     | ---     | ---           | 採水時刻                               |
| 天候                                 | 前日・当日 | 曇・曇       | 晴・晴       | 曇・曇        | 晴・曇       | ---     | ---     | ---     | ---           | 天候                                 |
| 気温                                 | ℃     | 18.2      | 34.7      | 16.4       | 6.7       | 34.7    | 6.7     | 19      | ---           | 気温                                 |
| 水温                                 | ℃     | 16.0      | 16.0      | 15.7       | 15.5      | 16.0    | 15.5    | 15.8    | ---           | 水温                                 |
| 一般細菌                               | 個/mL  | 0         | 0         | 1          | 0         | 1       | 0       | 0       | 100個/mL以下     | 一般細菌                               |
| 大腸菌                                | +・-   | (-)       | (-)       | (-)        | (-)       | (-)     | (-)     | (-)     | 検出されないこと      | 大腸菌                                |
| カドミウム及びその化合物                       | mg/L  | ---       | <0.0003   | ---        | ---       | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 0.003mg/L以下   | カドミウム及びその化合物                       |
| 水銀及びその化合物                          | mg/L  | ---       | ---       | ---        | ---       | ---     | ---     | ---     | 0.0005mg/L以下  | 水銀及びその化合物                          |
| セレン及びその化合物                         | mg/L  | ---       | <0.001    | ---        | ---       | <0.001  | <0.001  | <0.001  | 0.01mg/L以下    | セレン及びその化合物                         |
| 鉛及びその化合物                           | mg/L  | ---       | <0.001    | ---        | ---       | <0.001  | <0.001  | <0.001  | 0.01mg/L以下    | 鉛及びその化合物                           |
| ヒ素及びその化合物                          | mg/L  | ---       | <0.001    | ---        | ---       | <0.001  | <0.001  | <0.001  | 0.01mg/L以下    | ヒ素及びその化合物                          |
| 六価クロム化合物                           | mg/L  | ---       | <0.002    | ---        | ---       | <0.002  | <0.002  | <0.002  | 0.02mg/L以下    | 六価クロム化合物                           |
| 亜硝酸態窒素                             | mg/L  | ---       | <0.004    | ---        | ---       | <0.004  | <0.004  | <0.004  | 0.04mg/L以下    | 亜硝酸態窒素                             |
| シアン化物イオン及び塩化シアン                    | mg/L  | ---       | ---       | ---        | ---       | ---     | ---     | ---     | 0.01mg/L以下    | シアン化物イオン及び塩化シアン                    |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                      | mg/L  | ---       | <0.1      | ---        | ---       | <0.1    | <0.1    | <0.1    | 10mg/L以下      | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                      |
| フッ素及びその化合物                         | mg/L  | ---       | <0.08     | ---        | ---       | <0.08   | <0.08   | <0.08   | 0.8mg/L以下     | フッ素及びその化合物                         |
| ホウ素及びその化合物                         | mg/L  | ---       | <0.1      | ---        | ---       | <0.1    | <0.1    | <0.1    | 1.0mg/L以下     | ホウ素及びその化合物                         |
| 四塩化炭素                              | mg/L  | ---       | <0.0002   | ---        | ---       | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 0.002mg/L以下   | 四塩化炭素                              |
| 1,4-ジオキサン                          | mg/L  | ---       | <0.005    | ---        | ---       | <0.005  | <0.005  | <0.005  | 0.05mg/L以下    | 1,4-ジオキサン                          |
| シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L  | ---       | <0.004    | ---        | ---       | <0.004  | <0.004  | <0.004  | 0.04mg/L以下    | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン |
| ジクロロメタン                            | mg/L  | ---       | <0.002    | ---        | ---       | <0.002  | <0.002  | <0.002  | 0.02mg/L以下    | ジクロロメタン                            |
| テトラクロロエチレン                         | mg/L  | ---       | <0.001    | ---        | ---       | <0.001  | <0.001  | <0.001  | 0.01mg/L以下    | テトラクロロエチレン                         |
| トリクロロエチレン                          | mg/L  | ---       | <0.001    | ---        | ---       | <0.001  | <0.001  | <0.001  | 0.01mg/L以下    | トリクロロエチレン                          |
| ベンゼン                               | mg/L  | ---       | <0.001    | ---        | ---       | <0.001  | <0.001  | <0.001  | 0.01mg/L以下    | ベンゼン                               |
| 塩素酸                                | mg/L  | ---       | <0.06     | ---        | ---       | <0.06   | <0.06   | <0.06   | 0.6mg/L以下     | 塩素酸                                |
| クロロ酢酸                              | mg/L  | ---       | ---       | ---        | ---       | ---     | ---     | ---     | 0.02mg/L以下    | クロロ酢酸                              |
| クロロホルム                             | mg/L  | ---       | <0.001    | ---        | ---       | <0.001  | <0.001  | <0.001  | 0.06mg/L以下    | クロロホルム                             |
| ジクロロ酢酸                             | mg/L  | ---       | ---       | ---        | ---       | ---     | ---     | ---     | 0.03mg/L以下    | ジクロロ酢酸                             |
| ジブロモクロロメタン                         | mg/L  | ---       | <0.001    | ---        | ---       | <0.001  | <0.001  | <0.001  | 0.1mg/L以下     | ジブロモクロロメタン                         |
| 臭素酸                                | mg/L  | ---       | ---       | ---        | ---       | ---     | ---     | ---     | 0.01mg/L以下    | 臭素酸                                |
| 総トリハロメタン                           | mg/L  | ---       | <0.001    | ---        | ---       | <0.001  | <0.001  | <0.001  | 0.1mg/L以下     | 総トリハロメタン                           |
| トリクロロ酢酸                            | mg/L  | ---       | ---       | ---        | ---       | ---     | ---     | ---     | 0.03mg/L以下    | トリクロロ酢酸                            |
| ブロモジクロロメタン                         | mg/L  | ---       | <0.001    | ---        | ---       | <0.001  | <0.001  | <0.001  | 0.03mg/L以下    | ブロモジクロロメタン                         |
| ブロモホルム                             | mg/L  | ---       | <0.001    | ---        | ---       | <0.001  | <0.001  | <0.001  | 0.09mg/L以下    | ブロモホルム                             |
| ホルムアルデヒド                           | mg/L  | ---       | ---       | ---        | ---       | ---     | ---     | ---     | 0.08mg/L以下    | ホルムアルデヒド                           |
| 亜鉛及びその化合物                          | mg/L  | ---       | <0.01     | ---        | ---       | <0.01   | <0.01   | <0.01   | 1.0mg/L以下     | 亜鉛及びその化合物                          |
| アルミニウム及びその化合物                      | mg/L  | ---       | <0.01     | ---        | ---       | <0.01   | <0.01   | <0.01   | 0.2mg/L以下     | アルミニウム及びその化合物                      |
| 鉄及びその化合物                           | mg/L  | ---       | <0.03     | ---        | ---       | <0.03   | <0.03   | <0.03   | 0.3mg/L以下     | 鉄及びその化合物                           |
| 銅及びその化合物                           | mg/L  | ---       | <0.01     | ---        | ---       | <0.01   | <0.01   | <0.01   | 1.0mg/L以下     | 銅及びその化合物                           |
| ナトリウム及びその化合物                       | mg/L  | ---       | 13        | ---        | ---       | 13      | 13      | 13      | 200mg/L以下     | ナトリウム及びその化合物                       |
| マンガン及びその化合物                        | mg/L  | ---       | 0.016     | ---        | ---       | 0.016   | 0.016   | 0.016   | 0.05mg/L以下    | マンガン及びその化合物                        |
| 塩化物イオン                             | mg/L  | ---       | 5         | ---        | ---       | 5       | 5       | 5       | 200mg/L以下     | 塩化物イオン                             |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度)                  | mg/L  | ---       | 64        | ---        | ---       | 64      | 64      | 64      | 300mg/L以下     | カルシウム、マグネシウム等(硬度)                  |
| 蒸発残留物                              | mg/L  | ---       | 127       | ---        | ---       | 127     | 127     | 127     | 500mg/L以下     | 蒸発残留物                              |
| 陰イオン界面活性剤                          | mg/L  | ---       | ---       | ---        | ---       | ---     | ---     | ---     | 0.2mg/L以下     | 陰イオン界面活性剤                          |
| ジェオスミン                             | mg/L  | ---       | ---       | ---        | ---       | ---     | ---     | ---     | 0.00001mg/L以下 | ジェオスミン                             |
| 2-メチルイソボルネオール                      | mg/L  | ---       | ---       | ---        | ---       | ---     | ---     | ---     | 0.00001mg/L以下 | 2-メチルイソボルネオール                      |
| 非イオン界面活性剤                          | mg/L  | ---       | ---       | ---        | ---       | ---     | ---     | ---     | 0.02mg/L以下    | 非イオン界面活性剤                          |
| フェノール類                             | mg/L  | ---       | ---       | ---        | ---       | ---     | ---     | ---     | 0.005mg/L以下   | フェノール類                             |
| 有機物(全有機炭素の量)                       | mg/L  | ---       | 0.4       | ---        | ---       | 0.4     | 0.4     | 0.4     | 3mg/L以下       | 有機物(全有機炭素の量)                       |
| pH値                                | ---   | 8.5       | 8.4       | 8.5        | 8.7       | 8.7     | 8.4     | 8.5     | 5.8以上8.6以下    | pH値                                |
| 味                                  | ---   | ---       | ---       | ---        | ---       | ---     | ---     | ---     | 異常でないこと       | 味                                  |
| 臭気                                 | ---   | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし       | 異常なし      | 異常なし    | 異常なし    | 異常なし    | 異常でないこと       | 臭気                                 |
| 色度                                 | 度     | 2         | 2         | 3          | 2         | 3       | 2       | 2       | 5度以下          | 色度                                 |
| 濁度                                 | 度     | <0.1      | <0.1      | <0.1       | <0.1      | <0.1    | <0.1    | <0.1    | 2度以下          | 濁度                                 |
| 消毒の残留効果(残留塩素)                      | mg/L  | ---       | ---       | ---        | ---       | ---     | ---     | ---     | 0.1mg/L以上     | 消毒の残留効果(残留塩素)                      |

## 志津7号水源(志津系)

[illegible]

# 令和7年度 水源水質分析結果一覧

志津8号水源(志津系)

| 志津8号水源                             | 単位等   | 6月      | 8月      | 11月      | 2月      | 最大値     | 最小値     | 年平均     | 水質基準等         | 志津8号水源                             |
|------------------------------------|-------|---------|---------|----------|---------|---------|---------|---------|---------------|------------------------------------|
| 採水者                                | ---   | ---     | ---     | ---      | ---     | ---     | ---     | ---     | ---           | 採水者                                |
| 採水年月日                              | ---   | R7.6.17 | R7.8.19 | R7.11.18 | R8.2.17 | ---     | ---     | ---     | ---           | 採水年月日                              |
| 採水時刻                               | 時:分   | 12:10   | 9:10    | 9:27     | 8:51    | ---     | ---     | ---     | ---           | 採水時刻                               |
| 天候                                 | 前日・当日 | 晴・晴     | 晴・晴     | 晴・曇      | 曇・晴     | ---     | ---     | ---     | ---           | 天候                                 |
| 気温                                 | ℃     | 34.9    | 31.5    | 12.5     | 7.2     | 34.9    | 7.2     | 21.5    | ---           | 気温                                 |
| 水温                                 | ℃     | 15.8    | 16.4    | 15.6     | 15.2    | 16.4    | 15.2    | 15.8    | ---           | 水温                                 |
| 一般細菌                               | 個/mL  | 0       | 0       | 0        | 0       | 0       | 0       | 0       | 100個/mL以下     | 一般細菌                               |
| 大腸菌                                | +・-   | (-)     | (-)     | (-)      | (-)     | (-)     | (-)     | (-)     | 検出されないこと      | 大腸菌                                |
| カドミウム及びその化合物                       | mg/L  | ---     | <0.0003 | ---      | ---     | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 0.003mg/L以下   | カドミウム及びその化合物                       |
| 水銀及びその化合物                          | mg/L  | ---     | ---     | ---      | ---     | ---     | ---     | ---     | 0.0005mg/L以下  | 水銀及びその化合物                          |
| セレン及びその化合物                         | mg/L  | ---     | <0.001  | ---      | ---     | <0.001  | <0.001  | <0.001  | 0.01mg/L以下    | セレン及びその化合物                         |
| 鉛及びその化合物                           | mg/L  | ---     | <0.001  | ---      | ---     | <0.001  | <0.001  | <0.001  | 0.01mg/L以下    | 鉛及びその化合物                           |
| ヒ素及びその化合物                          | mg/L  | ---     | <0.001  | ---      | ---     | <0.001  | <0.001  | <0.001  | 0.01mg/L以下    | ヒ素及びその化合物                          |
| 六価クロム化合物                           | mg/L  | ---     | <0.002  | ---      | ---     | <0.002  | <0.002  | <0.002  | 0.02mg/L以下    | 六価クロム化合物                           |
| 亜硝酸態窒素                             | mg/L  | ---     | <0.004  | ---      | ---     | <0.004  | <0.004  | <0.004  | 0.04mg/L以下    | 亜硝酸態窒素                             |
| シアン化物イオン及び塩化シアン                    | mg/L  | ---     | ---     | ---      | ---     | ---     | ---     | ---     | 0.01mg/L以下    | シアン化物イオン及び塩化シアン                    |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                      | mg/L  | ---     | <0.1    | ---      | ---     | <0.1    | <0.1    | <0.1    | 10mg/L以下      | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                      |
| フッ素及びその化合物                         | mg/L  | ---     | <0.08   | ---      | ---     | <0.08   | <0.08   | <0.08   | 0.8mg/L以下     | フッ素及びその化合物                         |
| ホウ素及びその化合物                         | mg/L  | ---     | <0.1    | ---      | ---     | <0.1    | <0.1    | <0.1    | 1.0mg/L以下     | ホウ素及びその化合物                         |
| 四塩化炭素                              | mg/L  | ---     | ---     | <0.0002  | ---     | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 0.002mg/L以下   | 四塩化炭素                              |
| 1,4-ジオキサン                          | mg/L  | ---     | ---     | <0.005   | ---     | <0.005  | <0.005  | <0.005  | 0.05mg/L以下    | 1,4-ジオキサン                          |
| シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L  | ---     | ---     | <0.004   | ---     | <0.004  | <0.004  | <0.004  | 0.04mg/L以下    | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン |
| ジクロロメタン                            | mg/L  | ---     | ---     | <0.002   | ---     | <0.002  | <0.002  | <0.002  | 0.02mg/L以下    | ジクロロメタン                            |
| テトラクロロエチレン                         | mg/L  | ---     | ---     | <0.001   | ---     | <0.001  | <0.001  | <0.001  | 0.01mg/L以下    | テトラクロロエチレン                         |
| トリクロロエチレン                          | mg/L  | ---     | ---     | <0.001   | ---     | <0.001  | <0.001  | <0.001  | 0.01mg/L以下    | トリクロロエチレン                          |
| ベンゼン                               | mg/L  | ---     | ---     | <0.001   | ---     | <0.001  | <0.001  | <0.001  | 0.01mg/L以下    | ベンゼン                               |
| 塩素酸                                | mg/L  | ---     | <0.06   | ---      | ---     | <0.06   | <0.06   | <0.06   | 0.6mg/L以下     | 塩素酸                                |
| クロロ酢酸                              | mg/L  | ---     | ---     | ---      | ---     | ---     | ---     | ---     | 0.02mg/L以下    | クロロ酢酸                              |
| クロロホルム                             | mg/L  | ---     | ---     | <0.001   | ---     | <0.001  | <0.001  | <0.001  | 0.06mg/L以下    | クロロホルム                             |
| ジクロロ酢酸                             | mg/L  | ---     | ---     | ---      | ---     | ---     | ---     | ---     | 0.03mg/L以下    | ジクロロ酢酸                             |
| ジブロモクロロメタン                         | mg/L  | ---     | ---     | <0.001   | ---     | <0.001  | <0.001  | <0.001  | 0.1mg/L以下     | ジブロモクロロメタン                         |
| 臭素酸                                | mg/L  | ---     | ---     | ---      | ---     | ---     | ---     | ---     | 0.01mg/L以下    | 臭素酸                                |
| 総トリハロメタン                           | mg/L  | ---     | ---     | <0.001   | ---     | <0.001  | <0.001  | <0.001  | 0.1mg/L以下     | 総トリハロメタン                           |
| トリクロロ酢酸                            | mg/L  | ---     | ---     | ---      | ---     | ---     | ---     | ---     | 0.03mg/L以下    | トリクロロ酢酸                            |
| ブロモジクロロメタン                         | mg/L  | ---     | ---     | <0.001   | ---     | <0.001  | <0.001  | <0.001  | 0.03mg/L以下    | ブロモジクロロメタン                         |
| ブロモホルム                             | mg/L  | ---     | ---     | <0.001   | ---     | <0.001  | <0.001  | <0.001  | 0.09mg/L以下    | ブロモホルム                             |
| ホルムアルデヒド                           | mg/L  | ---     | ---     | ---      | ---     | ---     | ---     | ---     | 0.08mg/L以下    | ホルムアルデヒド                           |
| 亜鉛及びその化合物                          | mg/L  | ---     | <0.01   | ---      | ---     | <0.01   | <0.01   | <0.01   | 1.0mg/L以下     | 亜鉛及びその化合物                          |
| アルミニウム及びその化合物                      | mg/L  | ---     | <0.01   | ---      | ---     | <0.01   | <0.01   | <0.01   | 0.2mg/L以下     | アルミニウム及びその化合物                      |
| 鉄及びその化合物                           | mg/L  | ---     | <0.03   | ---      | ---     | <0.03   | <0.03   | <0.03   | 0.3mg/L以下     | 鉄及びその化合物                           |
| 銅及びその化合物                           | mg/L  | ---     | <0.01   | ---      | ---     | <0.01   | <0.01   | <0.01   | 1.0mg/L以下     | 銅及びその化合物                           |
| ナトリウム及びその化合物                       | mg/L  | ---     | 11      | ---      | ---     | 11      | 11      | 11      | 200mg/L以下     | ナトリウム及びその化合物                       |
| マンガン及びその化合物                        | mg/L  | ---     | 0.013   | ---      | ---     | 0.013   | 0.013   | 0.013   | 0.05mg/L以下    | マンガン及びその化合物                        |
| 塩化物イオン                             | mg/L  | ---     | 6       | ---      | ---     | 6       | 6       | 6       | 200mg/L以下     | 塩化物イオン                             |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度)                  | mg/L  | ---     | 61      | ---      | ---     | 61      | 61      | 61      | 300mg/L以下     | カルシウム、マグネシウム等(硬度)                  |
| 蒸発残留物                              | mg/L  | ---     | 133     | ---      | ---     | 133     | 133     | 133     | 500mg/L以下     | 蒸発残留物                              |
| 陰イオン界面活性剤                          | mg/L  | ---     | ---     | ---      | ---     | ---     | ---     | ---     | 0.2mg/L以下     | 陰イオン界面活性剤                          |
| ジェオスミン                             | mg/L  | ---     | ---     | ---      | ---     | ---     | ---     | ---     | 0.00001mg/L以下 | ジェオスミン                             |
| 2-メチルイソボルネオール                      | mg/L  | ---     | ---     | ---      | ---     | ---     | ---     | ---     | 0.00001mg/L以下 | 2-メチルイソボルネオール                      |
| 非イオン界面活性剤                          | mg/L  | ---     | ---     | ---      | ---     | ---     | ---     | ---     | 0.02mg/L以下    | 非イオン界面活性剤                          |
| フェノール類                             | mg/L  | ---     | ---     | ---      | ---     | ---     | ---     | ---     | 0.005mg/L以下   | フェノール類                             |
| 有機物(全有機炭素の量)                       | mg/L  | ---     | 0.3     | ---      | ---     | 0.3     | 0.3     | 0.3     | 3mg/L以下       | 有機物(全有機炭素の量)                       |
| pH値                                | ---   | 8.3     | 8.5     | 8.5      | 8.5     | 8.5     | 8.3     | 8.4     | 5.8以上8.6以下    | pH値                                |
| 味                                  | ---   | ---     | ---     | ---      | ---     | ---     | ---     | ---     | 異常でないこと       | 味                                  |
| 臭気                                 | ---   | 異常なし    | 異常なし    | 異常なし     | 異常なし    | 異常なし    | 異常なし    | 異常なし    | 異常でないこと       | 臭気                                 |
| 色度                                 | 度     | 1       | 2       | 2        | 2       | 2       | 1       | 2       | 5度以下          | 色度                                 |
| 濁度                                 | 度     | <0.1    | <0.1    | <0.1     | <0.1    | <0.1    | <0.1    | <0.1    | 2度以下          | 濁度                                 |
| 消毒の残留効果(残留塩素)                      | mg/L  | ---     | ---     | ---      | ---     | ---     | ---     | ---     | 0.1mg/L以上     | 消毒の残留効果(残留塩素)                      |

## 志津8号水源(志津系)

[illegible]

# 令和7年度 水源水質分析結果一覧

志津9号水源(志津系)

| 志津9号水源                             | 単位等   | 6月      | 8月      | 11月      | 2月      | 最大値     | 最小値     | 年平均     | 水質基準等         | 志津9号水源                             |
|------------------------------------|-------|---------|---------|----------|---------|---------|---------|---------|---------------|------------------------------------|
| 採水者                                | ---   | ---     | ---     | ---      | ---     | ---     | ---     | ---     | ---           | 採水者                                |
| 採水年月日                              | ---   | R7.6.17 | R7.8.19 | R7.11.18 | R8.2.17 | ---     | ---     | ---     | ---           | 採水年月日                              |
| 採水時刻                               | 時：分   | 8:50    | 8:50    | 9:10     | 8:40    | ---     | ---     | ---     | ---           | 採水時刻                               |
| 天候                                 | 前日・当日 | 晴・晴     | 晴・晴     | 晴・曇      | 曇・曇     | ---     | ---     | ---     | ---           | 天候                                 |
| 気温                                 | ℃     | 31.3    | 30.8    | 14.2     | 5.7     | 31.3    | 5.7     | 20.5    | ---           | 気温                                 |
| 水温                                 | ℃     | 15.6    | 16.5    | 15.5     | 15.5    | 16.5    | 15.5    | 15.8    | ---           | 水温                                 |
| 一般細菌                               | 個/mL  | 0       | 1       | 0        | 0       | 1       | 0       | 0       | 100個/mL以下     | 一般細菌                               |
| 大腸菌                                | +・-   | (-)     | (-)     | (-)      | (-)     | (-)     | (-)     | (-)     | 検出されないこと      | 大腸菌                                |
| カドミウム及びその化合物                       | mg/L  | ---     | <0.0003 | ---      | ---     | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 0.003mg/L以下   | カドミウム及びその化合物                       |
| 水銀及びその化合物                          | mg/L  | ---     | ---     | ---      | ---     | ---     | ---     | ---     | 0.0005mg/L以下  | 水銀及びその化合物                          |
| セレン及びその化合物                         | mg/L  | ---     | <0.001  | ---      | ---     | <0.001  | <0.001  | <0.001  | 0.01mg/L以下    | セレン及びその化合物                         |
| 鉛及びその化合物                           | mg/L  | ---     | <0.001  | ---      | ---     | <0.001  | <0.001  | <0.001  | 0.01mg/L以下    | 鉛及びその化合物                           |
| ヒ素及びその化合物                          | mg/L  | ---     | <0.001  | ---      | ---     | <0.001  | <0.001  | <0.001  | 0.01mg/L以下    | ヒ素及びその化合物                          |
| 六価クロム化合物                           | mg/L  | ---     | <0.002  | ---      | ---     | <0.002  | <0.002  | <0.002  | 0.02mg/L以下    | 六価クロム化合物                           |
| 亜硝酸態窒素                             | mg/L  | ---     | <0.004  | ---      | ---     | <0.004  | <0.004  | <0.004  | 0.04mg/L以下    | 亜硝酸態窒素                             |
| シアン化物イオン及び塩化シアン                    | mg/L  | ---     | ---     | ---      | ---     | ---     | ---     | ---     | 0.01mg/L以下    | シアン化物イオン及び塩化シアン                    |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                      | mg/L  | ---     | <0.1    | ---      | ---     | <0.1    | <0.1    | <0.1    | 10mg/L以下      | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                      |
| フッ素及びその化合物                         | mg/L  | ---     | <0.08   | ---      | ---     | <0.08   | <0.08   | <0.08   | 0.8mg/L以下     | フッ素及びその化合物                         |
| ホウ素及びその化合物                         | mg/L  | ---     | <0.1    | ---      | ---     | <0.1    | <0.1    | <0.1    | 1.0mg/L以下     | ホウ素及びその化合物                         |
| 四塩化炭素                              | mg/L  | ---     | ---     | <0.0002  | ---     | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 0.002mg/L以下   | 四塩化炭素                              |
| 1,4-ジオキサン                          | mg/L  | ---     | ---     | <0.005   | ---     | <0.005  | <0.005  | <0.005  | 0.05mg/L以下    | 1,4-ジオキサン                          |
| シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L  | ---     | ---     | <0.004   | ---     | <0.004  | <0.004  | <0.004  | 0.04mg/L以下    | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン |
| ジクロロメタン                            | mg/L  | ---     | ---     | <0.002   | ---     | <0.002  | <0.002  | <0.002  | 0.02mg/L以下    | ジクロロメタン                            |
| テトラクロロエチレン                         | mg/L  | ---     | ---     | <0.001   | ---     | <0.001  | <0.001  | <0.001  | 0.01mg/L以下    | テトラクロロエチレン                         |
| トリクロロエチレン                          | mg/L  | ---     | ---     | <0.001   | ---     | <0.001  | <0.001  | <0.001  | 0.01mg/L以下    | トリクロロエチレン                          |
| ベンゼン                               | mg/L  | ---     | ---     | <0.001   | ---     | <0.001  | <0.001  | <0.001  | 0.01mg/L以下    | ベンゼン                               |
| 塩素酸                                | mg/L  | ---     | <0.06   | ---      | ---     | <0.06   | <0.06   | <0.06   | 0.6mg/L以下     | 塩素酸                                |
| クロロ酢酸                              | mg/L  | ---     | ---     | ---      | ---     | ---     | ---     | ---     | 0.02mg/L以下    | クロロ酢酸                              |
| クロロホルム                             | mg/L  | ---     | ---     | <0.001   | ---     | <0.001  | <0.001  | <0.001  | 0.06mg/L以下    | クロロホルム                             |
| ジクロロ酢酸                             | mg/L  | ---     | ---     | ---      | ---     | ---     | ---     | ---     | 0.03mg/L以下    | ジクロロ酢酸                             |
| ジブロモクロロメタン                         | mg/L  | ---     | ---     | <0.001   | ---     | <0.001  | <0.001  | <0.001  | 0.1mg/L以下     | ジブロモクロロメタン                         |
| 臭素酸                                | mg/L  | ---     | ---     | ---      | ---     | ---     | ---     | ---     | 0.01mg/L以下    | 臭素酸                                |
| 総トリハロメタン                           | mg/L  | ---     | ---     | <0.001   | ---     | <0.001  | <0.001  | <0.001  | 0.1mg/L以下     | 総トリハロメタン                           |
| トリクロロ酢酸                            | mg/L  | ---     | ---     | ---      | ---     | ---     | ---     | ---     | 0.03mg/L以下    | トリクロロ酢酸                            |
| ブロモジクロロメタン                         | mg/L  | ---     | ---     | <0.001   | ---     | <0.001  | <0.001  | <0.001  | 0.03mg/L以下    | ブロモジクロロメタン                         |
| ブロモホルム                             | mg/L  | ---     | ---     | <0.001   | ---     | <0.001  | <0.001  | <0.001  | 0.09mg/L以下    | ブロモホルム                             |
| ホルムアルデヒド                           | mg/L  | ---     | ---     | ---      | ---     | ---     | ---     | ---     | 0.08mg/L以下    | ホルムアルデヒド                           |
| 亜鉛及びその化合物                          | mg/L  | ---     | <0.01   | ---      | ---     | <0.01   | <0.01   | <0.01   | 1.0mg/L以下     | 亜鉛及びその化合物                          |
| アルミニウム及びその化合物                      | mg/L  | ---     | <0.01   | ---      | ---     | <0.01   | <0.01   | <0.01   | 0.2mg/L以下     | アルミニウム及びその化合物                      |
| 鉄及びその化合物                           | mg/L  | ---     | 0.04    | ---      | ---     | 0.04    | 0.04    | 0.04    | 0.3mg/L以下     | 鉄及びその化合物                           |
| 銅及びその化合物                           | mg/L  | ---     | <0.01   | ---      | ---     | <0.01   | <0.01   | <0.01   | 1.0mg/L以下     | 銅及びその化合物                           |
| ナトリウム及びその化合物                       | mg/L  | ---     | 8       | ---      | ---     | 8       | 8       | 8       | 200mg/L以下     | ナトリウム及びその化合物                       |
| マンガン及びその化合物                        | mg/L  | ---     | 0.020   | ---      | ---     | 0.020   | 0.020   | 0.020   | 0.05mg/L以下    | マンガン及びその化合物                        |
| 塩化物イオン                             | mg/L  | ---     | 8       | ---      | ---     | 8       | 8       | 8       | 200mg/L以下     | 塩化物イオン                             |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度)                  | mg/L  | ---     | 73      | ---      | ---     | 73      | 73      | 73      | 300mg/L以下     | カルシウム、マグネシウム等(硬度)                  |
| 蒸発残留物                              | mg/L  | ---     | 141     | ---      | ---     | 141     | 141     | 141     | 500mg/L以下     | 蒸発残留物                              |
| 陰イオン界面活性剤                          | mg/L  | ---     | ---     | ---      | ---     | ---     | ---     | ---     | 0.2mg/L以下     | 陰イオン界面活性剤                          |
| ジェオスミン                             | mg/L  | ---     | ---     | ---      | ---     | ---     | ---     | ---     | 0.00001mg/L以下 | ジェオスミン                             |
| 2-メチルイソボルネオール                      | mg/L  | ---     | ---     | ---      | ---     | ---     | ---     | ---     | 0.00001mg/L以下 | 2-メチルイソボルネオール                      |
| 非イオン界面活性剤                          | mg/L  | ---     | ---     | ---      | ---     | ---     | ---     | ---     | 0.02mg/L以下    | 非イオン界面活性剤                          |
| フェノール類                             | mg/L  | ---     | ---     | ---      | ---     | ---     | ---     | ---     | 0.005mg/L以下   | フェノール類                             |
| 有機物(全有機炭素の量)                       | mg/L  | ---     | <0.3    | ---      | ---     | <0.3    | <0.3    | <0.3    | 3mg/L以下       | 有機物(全有機炭素の量)                       |
| pH値                                | ---   | 8.3     | 8.4     | 8.4      | 8.4     | 8.4     | 8.3     | 8.4     | 5.8以上8.6以下    | pH値                                |
| 味                                  | ---   | ---     | ---     | ---      | ---     | ---     | ---     | ---     | 異常でないこと       | 味                                  |
| 臭気                                 | ---   | 異常なし    | 異常なし    | 異常なし     | 異常なし    | 異常なし    | 異常なし    | 異常なし    | 異常でないこと       | 臭気                                 |
| 色度                                 | 度     | 2       | 1       | 2        | 1       | 2       | 1       | 2       | 5度以下          | 色度                                 |
| 濁度                                 | 度     | <0.1    | 0.1     | 0.6      | <0.1    | 0.6     | <0.1    | 0.2     | 2度以下          | 濁度                                 |
| 消毒の残留効果(残留塩素)                      | mg/L  | ---     | ---     | ---      | ---     | ---     | ---     | ---     | 0.1mg/L以上     | 消毒の残留効果(残留塩素)                      |

## 志津9号水源(志津系)

| 志津9号水源                      | 単位等    | 6月      | 8月      | 11月     | 2月      | 最大値     | 最小値     | 年平均     | 水質基準等                                       | 志津9号水源                      |
|-----------------------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------------------------------------------|-----------------------------|
| アンチモン及びその化合物                | mg/L   | <0.002  | <0.002  | <0.002  | <0.002  | <0.002  | <0.002  | <0.002  | 0.02mg/L以下                                  | アンチモン及びその化合物                |
| ウラン及びその化合物                  | mg/L   | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 0.002mg/L以下                                 | ウラン及びその化合物                  |
| ニッケル及びその化合物                 | mg/L   | <0.002  | <0.002  | <0.002  | <0.002  | <0.002  | <0.002  | <0.002  | 0.02mg/L以下                                  | ニッケル及びその化合物                 |
| 1,2-ジクロロエタン                 | mg/L   | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | 0.004mg/L以下                                 | 1,2-ジクロロエタン                 |
| トルエン                        | mg/L   | <0.001  | <0.001  | <0.001  | <0.001  | <0.001  | <0.001  | <0.001  | 0.4mg/L以下                                   | トルエン                        |
| フタル酸ジ(2-ethylヘキシル)          | mg/L   | ---     | ---     | ---     | ---     | ---     | ---     | ---     | 0.08mg/L以下                                  | フタル酸ジ(2-ethylヘキシル)          |
| ジクロアセトニトリル                  | mg/L   | ---     | ---     | ---     | ---     | ---     | ---     | ---     | 0.01mg/L以下                                  | ジクロアセトニトリル                  |
| 抱水コロラール                     | mg/L   | ---     | ---     | ---     | ---     | ---     | ---     | ---     | 0.02mg/L以下                                  | 抱水コロラール                     |
| 農薬類                         | ---    | ---     | ---     | ---     | ---     | ---     | ---     | ---     | 1度以下                                        | 農薬類                         |
| 残留塩素                        | mg/L   | ---     | ---     | ---     | ---     | ---     | ---     | ---     | 1mg/L以下                                     | 残留塩素                        |
| カルシウム、マグネシウム等（硬度）           | mg/L   | 73      | 73      | 73      | 73      | 73      | 73      | 73      | 10mg/L以上100mg/L以下                           | カルシウム、マグネシウム等（硬度）           |
| マンガン及びその化合物                 | mg/L   | 0.020   | 0.020   | 0.020   | 0.020   | 0.020   | 0.020   | 0.020   | 0.01mg/L以下                                  | マンガン及びその化合物                 |
| 遊離炭酸                        | mg/L   | ---     | ---     | ---     | ---     | ---     | ---     | ---     | 20mg/L以下                                    | 遊離炭酸                        |
| 1,1,1-トリクロロエタン              | mg/L   | <0.03   | <0.03   | <0.03   | <0.03   | <0.03   | <0.03   | <0.03   | 0.3mg/L以下                                   | 1,1,1-トリクロロエタン              |
| メチルトリブチルエーテル(MTBE)          | mg/L   | <0.002  | <0.002  | <0.002  | <0.002  | <0.002  | <0.002  | <0.002  | 0.02mg/L以下                                  | メチルトリブチルエーテル(MTBE)          |
| 有機物等(KMnO <sub>4</sub> 消費量) | mg/L   | ---     | ---     | ---     | ---     | ---     | ---     | ---     | 3mg/L以下                                     | 有機物等(KMnO <sub>4</sub> 消費量) |
| 臭気強度(TON)                   | ---    | ---     | ---     | ---     | ---     | ---     | ---     | ---     | 3以下                                         | 臭気強度(TON)                   |
| 蒸発残留物                       | mg/L   | 141     | 141     | 141     | 141     | 141     | 141     | 141     | 30mg/L以上200mg/L以下                           | 蒸発残留物                       |
| 濁度                          | 度      | <0.1    | 0.1     | 0.6     | <0.1    | 0.6     | <0.1    | 0.2     | 1度以下                                        | 濁度                          |
| pH値                         | ---    | 8.3     | 8.4     | 8.4     | 8.4     | 8.4     | 8.3     | 8.4     | 7.5程度                                       | pH値                         |
| 腐食性（ランゲリア指数）                | ---    | ---     | ---     | ---     | ---     | ---     | ---     | ---     | -1程度以上とし、能力0に近づく<br>1mlの検査で形成される垢重量が2.000以下 | 腐食性（ランゲリア指数）                |
| 従属栄養細菌                      | cfu/ml | 19      | 2       | 31      | 12      | 31      | 2       | 16      | 16以下の検査で形成された菌数                             | 従属栄養細菌                      |
| 1,1-ジクロロエチレン                | mg/L   | ---     | <0.01   | <0.01   | <0.01   | <0.01   | <0.01   | <0.01   | 0.1mg/L以下                                   | 1,1-ジクロロエチレン                |
| アルミニウム及びその化合物               | mg/L   | <0.01   | <0.01   | <0.01   | <0.01   | <0.01   | <0.01   | <0.01   | 0.1mg/L以下                                   | アルミニウム及びその化合物               |
| PPOS及びPFOA                  | mg/L   | ---     | ---     | ---     | ---     | ---     | ---     | ---     | 0.00005mg/L以下                               | PPOS及びPFOA                  |
| アンモニア態窒素                    | mg/L   | 0.23    | 0.23    | 0.23    | 0.23    | 0.23    | 0.23    | 0.23    | ---                                         | アンモニオン態窒素                   |
| 電気伝導率                       | μS/cm  | 187     | 188     | 187     | 186     | 188     | 186     | 187     | ---                                         | 電気伝導率                       |
| カリウム                        | mg/L   | 6       | 6       | 6       | 6       | 6       | 6       | 6       | ---                                         | カリウム                        |
| マグネシウム                      | mg/L   | 5       | 5       | 5       | 5       | 5       | 5       | 5       | ---                                         | マグネシウム                      |
| カルシウム                       | mg/L   | 21      | 21      | 21      | 21      | 21      | 21      | 21      | ---                                         | カルシウム                       |
| 臭素イオン                       | mg/L   | 0.05    | 0.05    | 0.05    | 0.05    | 0.05    | 0.05    | 0.05    | ---                                         | 臭素イオン                       |
| 硝酸態窒素                       | mg/L   | <0.1    | <0.1    | <0.1    | <0.1    | <0.1    | <0.1    | <0.1    | ---                                         | 硝酸態窒素                       |
| リン酸イオン                      | mg/L   | <0.5    | <0.5    | <0.5    | <0.5    | <0.5    | <0.5    | <0.5    | ---                                         | リン酸イオン                      |
| 硫酸イオン                       | mg/L   | 6       | 6       | 6       | 6       | 6       | 6       | 6       | ---                                         | 硫酸イオン                       |
| 嫌気性芽胞菌                      | 個/mL   | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 検出されないこと                                    | 嫌気性芽胞菌                      |
| クリプトスポリジウム                  | 個/20L  | ---     | ---     | ---     | ---     | ---     | ---     | ---     | 検出されないこと                                    | クリプトスポリジウム                  |
| ジアリジオン                      | 個/20L  | ---     | ---     | ---     | ---     | ---     | ---     | ---     | 検出されないこと                                    | ジアリジオン                      |

# 令和7年度 水源水質分析結果一覧

志津10号水源(志津系)

| 志津10号水源                            | 単位等   | 5月      | 7月      | 11月      | 1月      | 最大値     | 最小値     | 年平均     | 水質基準等         | 志津10号水源                            |
|------------------------------------|-------|---------|---------|----------|---------|---------|---------|---------|---------------|------------------------------------|
| 採水者                                | ---   | ---     | ---     | ---      | ---     | ---     | ---     | ---     | ---           | 採水者                                |
| 採水年月日                              | ---   | R7.5.27 | R7.7.29 | R7.11.11 | R8.1.27 | ---     | ---     | ---     | ---           | 採水年月日                              |
| 採水時刻                               | 時：分   | 10:50   | 11:55   | 11:05    | 10:48   | ---     | ---     | ---     | ---           | 採水時刻                               |
| 天候                                 | 前日・当日 | 曇・曇     | 晴・晴     | 曇・曇      | 晴・曇     | ---     | ---     | ---     | ---           | 天候                                 |
| 気温                                 | ℃     | 19.1    | 36.2    | 15.6     | 8.4     | 36.2    | 8.4     | 19.8    | ---           | 気温                                 |
| 水温                                 | ℃     | 15.9    | 16.0    | 15.7     | 15.5    | 16.0    | 15.5    | 15.8    | ---           | 水温                                 |
| 一般細菌                               | 個/mL  | 0       | 0       | 0        | 0       | 0       | 0       | 0       | 100個/mL以下     | 一般細菌                               |
| 大腸菌                                | +・-   | (-)     | (-)     | (-)      | (-)     | (-)     | (-)     | (-)     | 検出されないこと      | 大腸菌                                |
| カドミウム及びその化合物                       | mg/L  | ---     | <0.0003 | ---      | ---     | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 0.003mg/L以下   | カドミウム及びその化合物                       |
| 水銀及びその化合物                          | mg/L  | ---     | ---     | ---      | ---     | ---     | ---     | ---     | 0.0005mg/L以下  | 水銀及びその化合物                          |
| セレン及びその化合物                         | mg/L  | ---     | <0.001  | ---      | ---     | <0.001  | <0.001  | <0.001  | 0.01mg/L以下    | セレン及びその化合物                         |
| 鉛及びその化合物                           | mg/L  | ---     | <0.001  | ---      | ---     | <0.001  | <0.001  | <0.001  | 0.01mg/L以下    | 鉛及びその化合物                           |
| ヒ素及びその化合物                          | mg/L  | ---     | <0.001  | ---      | ---     | <0.001  | <0.001  | <0.001  | 0.01mg/L以下    | ヒ素及びその化合物                          |
| 六価クロム化合物                           | mg/L  | ---     | <0.002  | ---      | ---     | <0.002  | <0.002  | <0.002  | 0.02mg/L以下    | 六価クロム化合物                           |
| 亜硝酸態窒素                             | mg/L  | ---     | <0.004  | ---      | ---     | <0.004  | <0.004  | <0.004  | 0.04mg/L以下    | 亜硝酸態窒素                             |
| シアン化物イオン及び塩化シアン                    | mg/L  | ---     | ---     | ---      | ---     | ---     | ---     | ---     | 0.01mg/L以下    | シアン化物イオン及び塩化シアン                    |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                      | mg/L  | ---     | <0.1    | ---      | ---     | <0.1    | <0.1    | <0.1    | 10mg/L以下      | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                      |
| フッ素及びその化合物                         | mg/L  | ---     | <0.08   | ---      | ---     | <0.08   | <0.08   | <0.08   | 0.8mg/L以下     | フッ素及びその化合物                         |
| ホウ素及びその化合物                         | mg/L  | ---     | <0.1    | ---      | ---     | <0.1    | <0.1    | <0.1    | 1.0mg/L以下     | ホウ素及びその化合物                         |
| 四塩化炭素                              | mg/L  | ---     | <0.0002 | ---      | ---     | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 0.002mg/L以下   | 四塩化炭素                              |
| 1,4-ジオキサン                          | mg/L  | ---     | <0.005  | ---      | ---     | <0.005  | <0.005  | <0.005  | 0.05mg/L以下    | 1,4-ジオキサン                          |
| シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L  | ---     | <0.004  | ---      | ---     | <0.004  | <0.004  | <0.004  | 0.04mg/L以下    | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン |
| ジクロロメタン                            | mg/L  | ---     | <0.002  | ---      | ---     | <0.002  | <0.002  | <0.002  | 0.02mg/L以下    | ジクロロメタン                            |
| テトラクロロエチレン                         | mg/L  | ---     | <0.001  | ---      | ---     | <0.001  | <0.001  | <0.001  | 0.01mg/L以下    | テトラクロロエチレン                         |
| トリクロロエチレン                          | mg/L  | ---     | <0.001  | ---      | ---     | <0.001  | <0.001  | <0.001  | 0.01mg/L以下    | トリクロロエチレン                          |
| ベンゼン                               | mg/L  | ---     | <0.001  | ---      | ---     | <0.001  | <0.001  | <0.001  | 0.01mg/L以下    | ベンゼン                               |
| 塩素酸                                | mg/L  | ---     | <0.06   | ---      | ---     | <0.06   | <0.06   | <0.06   | 0.6mg/L以下     | 塩素酸                                |
| クロロ酢酸                              | mg/L  | ---     | ---     | ---      | ---     | ---     | ---     | ---     | 0.02mg/L以下    | クロロ酢酸                              |
| クロロホルム                             | mg/L  | ---     | <0.001  | ---      | ---     | <0.001  | <0.001  | <0.001  | 0.06mg/L以下    | クロロホルム                             |
| ジクロロ酢酸                             | mg/L  | ---     | ---     | ---      | ---     | ---     | ---     | ---     | 0.03mg/L以下    | ジクロロ酢酸                             |
| ジブromクロロメタン                        | mg/L  | ---     | <0.001  | ---      | ---     | <0.001  | <0.001  | <0.001  | 0.1mg/L以下     | ジブromクロロメタン                        |
| 臭素酸                                | mg/L  | ---     | ---     | ---      | ---     | ---     | ---     | ---     | 0.01mg/L以下    | 臭素酸                                |
| 総トリハロメタン                           | mg/L  | ---     | <0.001  | ---      | ---     | <0.001  | <0.001  | <0.001  | 0.1mg/L以下     | 総トリハロメタン                           |
| トリクロロ酢酸                            | mg/L  | ---     | ---     | ---      | ---     | ---     | ---     | ---     | 0.03mg/L以下    | トリクロロ酢酸                            |
| ブromジクロロメタン                        | mg/L  | ---     | <0.001  | ---      | ---     | <0.001  | <0.001  | <0.001  | 0.03mg/L以下    | ブromジクロロメタン                        |
| ブromホルム                            | mg/L  | ---     | <0.001  | ---      | ---     | <0.001  | <0.001  | <0.001  | 0.09mg/L以下    | ブromホルム                            |
| ホルムアルデヒド                           | mg/L  | ---     | ---     | ---      | ---     | ---     | ---     | ---     | 0.08mg/L以下    | ホルムアルデヒド                           |
| 亜鉛及びその化合物                          | mg/L  | ---     | <0.01   | ---      | ---     | <0.01   | <0.01   | <0.01   | 1.0mg/L以下     | 亜鉛及びその化合物                          |
| アルミニウム及びその化合物                      | mg/L  | ---     | <0.01   | ---      | ---     | <0.01   | <0.01   | <0.01   | 0.2mg/L以下     | アルミニウム及びその化合物                      |
| 鉄及びその化合物                           | mg/L  | ---     | <0.03   | ---      | ---     | <0.03   | <0.03   | <0.03   | 0.3mg/L以下     | 鉄及びその化合物                           |
| 銅及びその化合物                           | mg/L  | ---     | <0.01   | ---      | ---     | <0.01   | <0.01   | <0.01   | 1.0mg/L以下     | 銅及びその化合物                           |
| ナトリウム及びその化合物                       | mg/L  | ---     | 11      | ---      | ---     | 11      | 11      | 11      | 200mg/L以下     | ナトリウム及びその化合物                       |
| マンガン及びその化合物                        | mg/L  | ---     | 0.010   | ---      | ---     | 0.010   | 0.010   | 0.010   | 0.05mg/L以下    | マンガン及びその化合物                        |
| 塩化物イオン                             | mg/L  | ---     | 6       | ---      | ---     | 6       | 6       | 6       | 200mg/L以下     | 塩化物イオン                             |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度)                  | mg/L  | ---     | 69      | ---      | ---     | 69      | 69      | 69      | 300mg/L以下     | カルシウム、マグネシウム等(硬度)                  |
| 蒸発残留物                              | mg/L  | ---     | 132     | ---      | ---     | 132     | 132     | 132     | 500mg/L以下     | 蒸発残留物                              |
| 陰イオン界面活性剤                          | mg/L  | ---     | ---     | ---      | ---     | ---     | ---     | ---     | 0.2mg/L以下     | 陰イオン界面活性剤                          |
| ジェオスミン                             | mg/L  | ---     | ---     | ---      | ---     | ---     | ---     | ---     | 0.00001mg/L以下 | ジェオスミン                             |
| 2-メチルイソボルネオール                      | mg/L  | ---     | ---     | ---      | ---     | ---     | ---     | ---     | 0.00001mg/L以下 | 2-メチルイソボルネオール                      |
| 非イオン界面活性剤                          | mg/L  | ---     | ---     | ---      | ---     | ---     | ---     | ---     | 0.02mg/L以下    | 非イオン界面活性剤                          |
| フェノール類                             | mg/L  | ---     | ---     | ---      | ---     | ---     | ---     | ---     | 0.005mg/L以下   | フェノール類                             |
| 有機物(全有機炭素の量)                       | mg/L  | ---     | <0.3    | ---      | ---     | <0.3    | <0.3    | <0.3    | 3mg/L以下       | 有機物(全有機炭素の量)                       |
| pH値                                | ---   | 8.5     | 8.5     | 8.5      | 8.7     | 8.7     | 8.5     | 8.6     | 5.8以上8.6以下    | pH値                                |
| 味                                  | ---   | ---     | ---     | ---      | ---     | ---     | ---     | ---     | 異常でないこと       | 味                                  |
| 臭気                                 | ---   | 異常なし    | 異常なし    | 異常なし     | 異常なし    | 異常なし    | 異常なし    | 異常なし    | 異常でないこと       | 臭気                                 |
| 色度                                 | 度     | 2       | 2       | 2        | 2       | 2       | 2       | 2       | 5度以下          | 色度                                 |
| 濁度                                 | 度     | <0.1    | <0.1    | <0.1     | <0.1    | <0.1    | <0.1    | <0.1    | 2度以下          | 濁度                                 |
| 消毒の残留効果(残留塩素)                      | mg/L  | ---     | ---     | ---      | ---     | ---     | ---     | ---     | 0.1mg/L以上     | 消毒の残留効果(残留塩素)                      |

## 志津10号水源(志津系)

[illegible]

# 令和7年度 水源水質分析結果一覧

志津 1 1 号水源(志津系)

| 志津 1 1 号水源                         | 単位等   | 5月        | 7月        | 11月        | 1月        | 最大値     | 最小値     | 年平均     | 水質基準等         | 志津 1 1 号水源                         |
|------------------------------------|-------|-----------|-----------|------------|-----------|---------|---------|---------|---------------|------------------------------------|
| 採水者                                | ---   | ---       | ---       | ---        | ---       | ---     | ---     | ---     | ---           | 採水者                                |
| 採水年月日                              | ---   | R7. 5. 27 | R7. 7. 29 | R7. 11. 11 | R8. 1. 27 | ---     | ---     | ---     | ---           | 採水年月日                              |
| 採水時刻                               | 時：分   | 10:37     | 11:39     | 11:55      | 10:35     | ---     | ---     | ---     | ---           | 採水時刻                               |
| 天候                                 | 前日・当日 | 曇・曇       | 晴・晴       | 曇・曇        | 晴・曇       | ---     | ---     | ---     | ---           | 天候                                 |
| 気温                                 | ℃     | 19.3      | 35.3      | 15.9       | 7.3       | 35.3    | 7.3     | 19.4    | ---           | 気温                                 |
| 水温                                 | ℃     | 15.9      | 15.8      | 15.6       | 15.5      | 15.9    | 15.5    | 15.7    | ---           | 水温                                 |
| 一般細菌                               | 個/mL  | 0         | 0         | 0          | 0         | 0       | 0       | 0       | 100個/mL以下     | 一般細菌                               |
| 大腸菌                                | +・-   | (-)       | (-)       | (-)        | (-)       | (-)     | (-)     | (-)     | 検出されないこと      | 大腸菌                                |
| カドミウム及びその化合物                       | mg/L  | ---       | <0.0003   | ---        | ---       | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 0.003mg/L以下   | カドミウム及びその化合物                       |
| 水銀及びその化合物                          | mg/L  | ---       | ---       | ---        | ---       | ---     | ---     | ---     | 0.0005mg/L以下  | 水銀及びその化合物                          |
| セレン及びその化合物                         | mg/L  | ---       | <0.001    | ---        | ---       | <0.001  | <0.001  | <0.001  | 0.01mg/L以下    | セレン及びその化合物                         |
| 鉛及びその化合物                           | mg/L  | ---       | <0.001    | ---        | ---       | <0.001  | <0.001  | <0.001  | 0.01mg/L以下    | 鉛及びその化合物                           |
| ヒ素及びその化合物                          | mg/L  | ---       | <0.001    | ---        | ---       | <0.001  | <0.001  | <0.001  | 0.01mg/L以下    | ヒ素及びその化合物                          |
| 六価クロム化合物                           | mg/L  | ---       | <0.002    | ---        | ---       | <0.002  | <0.002  | <0.002  | 0.02mg/L以下    | 六価クロム化合物                           |
| 亜硝酸態窒素                             | mg/L  | ---       | <0.004    | ---        | ---       | <0.004  | <0.004  | <0.004  | 0.04mg/L以下    | 亜硝酸態窒素                             |
| シアン化物イオン及び塩化シアン                    | mg/L  | ---       | ---       | ---        | ---       | ---     | ---     | ---     | 0.01mg/L以下    | シアン化物イオン及び塩化シアン                    |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                      | mg/L  | ---       | <0.1      | ---        | ---       | <0.1    | <0.1    | <0.1    | 10mg/L以下      | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                      |
| フッ素及びその化合物                         | mg/L  | ---       | <0.08     | ---        | ---       | <0.08   | <0.08   | <0.08   | 0.8mg/L以下     | フッ素及びその化合物                         |
| ホウ素及びその化合物                         | mg/L  | ---       | <0.1      | ---        | ---       | <0.1    | <0.1    | <0.1    | 1.0mg/L以下     | ホウ素及びその化合物                         |
| 四塩化炭素                              | mg/L  | ---       | <0.0002   | ---        | ---       | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 0.002mg/L以下   | 四塩化炭素                              |
| 1,4-ジオキサン                          | mg/L  | ---       | <0.005    | ---        | ---       | <0.005  | <0.005  | <0.005  | 0.05mg/L以下    | 1,4-ジオキサン                          |
| シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L  | ---       | <0.004    | ---        | ---       | <0.004  | <0.004  | <0.004  | 0.04mg/L以下    | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン |
| ジクロロメタン                            | mg/L  | ---       | <0.002    | ---        | ---       | <0.002  | <0.002  | <0.002  | 0.02mg/L以下    | ジクロロメタン                            |
| テトラクロロエチレン                         | mg/L  | ---       | <0.001    | ---        | ---       | <0.001  | <0.001  | <0.001  | 0.01mg/L以下    | テトラクロロエチレン                         |
| トリクロロエチレン                          | mg/L  | ---       | <0.001    | ---        | ---       | <0.001  | <0.001  | <0.001  | 0.01mg/L以下    | トリクロロエチレン                          |
| ベンゼン                               | mg/L  | ---       | <0.001    | ---        | ---       | <0.001  | <0.001  | <0.001  | 0.01mg/L以下    | ベンゼン                               |
| 塩素酸                                | mg/L  | ---       | <0.06     | ---        | ---       | <0.06   | <0.06   | <0.06   | 0.6mg/L以下     | 塩素酸                                |
| クロロ酢酸                              | mg/L  | ---       | ---       | ---        | ---       | ---     | ---     | ---     | 0.02mg/L以下    | クロロ酢酸                              |
| クロロホルム                             | mg/L  | ---       | <0.001    | ---        | ---       | <0.001  | <0.001  | <0.001  | 0.06mg/L以下    | クロロホルム                             |
| ジクロロ酢酸                             | mg/L  | ---       | ---       | ---        | ---       | ---     | ---     | ---     | 0.03mg/L以下    | ジクロロ酢酸                             |
| ジブromクロロメタン                        | mg/L  | ---       | <0.001    | ---        | ---       | <0.001  | <0.001  | <0.001  | 0.1mg/L以下     | ジブromクロロメタン                        |
| 臭素酸                                | mg/L  | ---       | ---       | ---        | ---       | ---     | ---     | ---     | 0.01mg/L以下    | 臭素酸                                |
| 総トリハロメタン                           | mg/L  | ---       | <0.001    | ---        | ---       | <0.001  | <0.001  | <0.001  | 0.1mg/L以下     | 総トリハロメタン                           |
| トリクロロ酢酸                            | mg/L  | ---       | ---       | ---        | ---       | ---     | ---     | ---     | 0.03mg/L以下    | トリクロロ酢酸                            |
| ブromジクロロメタン                        | mg/L  | ---       | <0.001    | ---        | ---       | <0.001  | <0.001  | <0.001  | 0.03mg/L以下    | ブromジクロロメタン                        |
| ブromホルム                            | mg/L  | ---       | <0.001    | ---        | ---       | <0.001  | <0.001  | <0.001  | 0.09mg/L以下    | ブromホルム                            |
| ホルムアルデヒド                           | mg/L  | ---       | ---       | ---        | ---       | ---     | ---     | ---     | 0.08mg/L以下    | ホルムアルデヒド                           |
| 亜鉛及びその化合物                          | mg/L  | ---       | <0.01     | ---        | ---       | <0.01   | <0.01   | <0.01   | 1.0mg/L以下     | 亜鉛及びその化合物                          |
| アルミニウム及びその化合物                      | mg/L  | ---       | <0.01     | ---        | ---       | <0.01   | <0.01   | <0.01   | 0.2mg/L以下     | アルミニウム及びその化合物                      |
| 鉄及びその化合物                           | mg/L  | ---       | <0.03     | ---        | ---       | <0.03   | <0.03   | <0.03   | 0.3mg/L以下     | 鉄及びその化合物                           |
| 銅及びその化合物                           | mg/L  | ---       | <0.01     | ---        | ---       | <0.01   | <0.01   | <0.01   | 1.0mg/L以下     | 銅及びその化合物                           |
| ナトリウム及びその化合物                       | mg/L  | ---       | 12        | ---        | ---       | 12      | 12      | 12      | 200mg/L以下     | ナトリウム及びその化合物                       |
| マンガン及びその化合物                        | mg/L  | ---       | 0.013     | ---        | ---       | 0.013   | 0.013   | 0.013   | 0.05mg/L以下    | マンガン及びその化合物                        |
| 塩化物イオン                             | mg/L  | ---       | 6         | ---        | ---       | 6       | 6       | 6       | 200mg/L以下     | 塩化物イオン                             |
| カルシウム、マグネシウム等（硬度）                  | mg/L  | ---       | 64        | ---        | ---       | 64      | 64      | 64      | 300mg/L以下     | カルシウム、マグネシウム等（硬度）                  |
| 蒸発残留物                              | mg/L  | ---       | 131       | ---        | ---       | 131     | 131     | 131     | 500mg/L以下     | 蒸発残留物                              |
| 陰イオン界面活性剤                          | mg/L  | ---       | ---       | ---        | ---       | ---     | ---     | ---     | 0.2mg/L以下     | 陰イオン界面活性剤                          |
| ジェオスミン                             | mg/L  | ---       | ---       | ---        | ---       | ---     | ---     | ---     | 0.00001mg/L以下 | ジェオスミン                             |
| 2-メチルイソボルネオール                      | mg/L  | ---       | ---       | ---        | ---       | ---     | ---     | ---     | 0.00001mg/L以下 | 2-メチルイソボルネオール                      |
| 非イオン界面活性剤                          | mg/L  | ---       | ---       | ---        | ---       | ---     | ---     | ---     | 0.02mg/L以下    | 非イオン界面活性剤                          |
| フェノール類                             | mg/L  | ---       | ---       | ---        | ---       | ---     | ---     | ---     | 0.005mg/L以下   | フェノール類                             |
| 有機物（全有機炭素の量）                       | mg/L  | ---       | 0.4       | ---        | ---       | 0.4     | 0.4     | 0.4     | 3mg/L以下       | 有機物（全有機炭素の量）                       |
| pH値                                | ---   | 8.5       | 8.4       | 8.5        | 8.7       | 8.7     | 8.4     | 8.5     | 5.8以上8.6以下    | pH値                                |
| 味                                  | ---   | ---       | ---       | ---        | ---       | ---     | ---     | ---     | 異常でないこと       | 味                                  |
| 臭気                                 | ---   | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし       | 異常なし      | 異常なし    | 異常なし    | 異常なし    | 異常でないこと       | 臭気                                 |
| 色度                                 | 度     | 2         | 2         | 2          | 2         | 2       | 2       | 2       | 5度以下          | 色度                                 |
| 濁度                                 | 度     | <0.1      | <0.1      | <0.1       | <0.1      | <0.1    | <0.1    | <0.1    | 2度以下          | 濁度                                 |
| 消毒の残留効果（残留塩素）                      | mg/L  | ---       | ---       | ---        | ---       | ---     | ---     | ---     | 0.1mg/L以上     | 消毒の残留効果（残留塩素）                      |

## 志津11号水源(志津系)

[illegible]

# 令和7年度 水源水質分析結果一覧

志津 1 2 号水源 (志津系)

| 志津 1 2 号水源                             | 単位等   | 6月        | 8月        | 11月        | 2月        | 最大値     | 最小値     | 年平均     | 水質基準等         | 志津 1 2 号水源                             |
|----------------------------------------|-------|-----------|-----------|------------|-----------|---------|---------|---------|---------------|----------------------------------------|
| 採水者                                    | ---   | ---       | ---       | ---        | ---       | ---     | ---     | ---     | ---           | 採水者                                    |
| 採水年月日                                  | ---   | R7. 6. 17 | R7. 8. 19 | R7. 11. 18 | R8. 2. 17 | ---     | ---     | ---     | ---           | 採水年月日                                  |
| 採水時刻                                   | 時：分   | 12:22     | 9:41      | 9:41       | 9:02      | ---     | ---     | ---     | ---           | 採水時刻                                   |
| 天候                                     | 前日・当日 | 晴・晴       | 晴・晴       | 晴・曇        | 曇・曇       | ---     | ---     | ---     | ---           | 天候                                     |
| 気温                                     | ℃     | 34.8      | 32.8      | 13.7       | 7.0       | 34.8    | 7.0     | 22.1    | ---           | 気温                                     |
| 水温                                     | ℃     | 15.7      | 16.2      | 15.8       | 15.5      | 16.2    | 15.5    | 15.8    | ---           | 水温                                     |
| 一般細菌                                   | 個/mL  | 0         | 0         | 0          | 0         | 0       | 0       | 0       | 100個/mL以下     | 一般細菌                                   |
| 大腸菌                                    | +・-   | (-)       | (-)       | (-)        | (-)       | (-)     | (-)     | (-)     | 検出されないこと      | 大腸菌                                    |
| カドミウム及びその化合物                           | mg/L  | ---       | <0.0003   | ---        | ---       | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 0.003mg/L以下   | カドミウム及びその化合物                           |
| 水銀及びその化合物                              | mg/L  | ---       | ---       | ---        | ---       | ---     | ---     | ---     | 0.0005mg/L以下  | 水銀及びその化合物                              |
| セレン及びその化合物                             | mg/L  | ---       | <0.001    | ---        | ---       | <0.001  | <0.001  | <0.001  | 0.01mg/L以下    | セレン及びその化合物                             |
| 鉛及びその化合物                               | mg/L  | ---       | <0.001    | ---        | ---       | <0.001  | <0.001  | <0.001  | 0.01mg/L以下    | 鉛及びその化合物                               |
| ヒ素及びその化合物                              | mg/L  | ---       | <0.001    | ---        | ---       | <0.001  | <0.001  | <0.001  | 0.01mg/L以下    | ヒ素及びその化合物                              |
| 六価クロム化合物                               | mg/L  | ---       | <0.002    | ---        | ---       | <0.002  | <0.002  | <0.002  | 0.02mg/L以下    | 六価クロム化合物                               |
| 亜硝酸態窒素                                 | mg/L  | ---       | <0.004    | ---        | ---       | <0.004  | <0.004  | <0.004  | 0.04mg/L以下    | 亜硝酸態窒素                                 |
| シアン化物イオン及び塩化シアン                        | mg/L  | ---       | ---       | ---        | ---       | ---     | ---     | ---     | 0.01mg/L以下    | シアン化物イオン及び塩化シアン                        |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                          | mg/L  | ---       | <0.1      | ---        | ---       | <0.1    | <0.1    | <0.1    | 10mg/L以下      | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                          |
| フッ素及びその化合物                             | mg/L  | ---       | <0.08     | ---        | ---       | <0.08   | <0.08   | <0.08   | 0.8mg/L以下     | フッ素及びその化合物                             |
| ホウ素及びその化合物                             | mg/L  | ---       | <0.1      | ---        | ---       | <0.1    | <0.1    | <0.1    | 1.0mg/L以下     | ホウ素及びその化合物                             |
| 四塩化炭素                                  | mg/L  | ---       | ---       | <0.0002    | ---       | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 0.002mg/L以下   | 四塩化炭素                                  |
| 1,4-ジオキサン                              | mg/L  | ---       | ---       | <0.005     | ---       | <0.005  | <0.005  | <0.005  | 0.05mg/L以下    | 1,4-ジオキサン                              |
| シス-1,2-ジクロロエチレン及び<br>トランス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L  | ---       | ---       | <0.004     | ---       | <0.004  | <0.004  | <0.004  | 0.04mg/L以下    | シス-1,2-ジクロロエチレン及び<br>トランス-1,2-ジクロロエチレン |
| ジクロロメタン                                | mg/L  | ---       | ---       | <0.002     | ---       | <0.002  | <0.002  | <0.002  | 0.02mg/L以下    | ジクロロメタン                                |
| テトラクロロエチレン                             | mg/L  | ---       | ---       | <0.001     | ---       | <0.001  | <0.001  | <0.001  | 0.01mg/L以下    | テトラクロロエチレン                             |
| トリクロロエチレン                              | mg/L  | ---       | ---       | <0.001     | ---       | <0.001  | <0.001  | <0.001  | 0.01mg/L以下    | トリクロロエチレン                              |
| ベンゼン                                   | mg/L  | ---       | ---       | <0.001     | ---       | <0.001  | <0.001  | <0.001  | 0.01mg/L以下    | ベンゼン                                   |
| 塩素酸                                    | mg/L  | ---       | <0.06     | ---        | ---       | <0.06   | <0.06   | <0.06   | 0.6mg/L以下     | 塩素酸                                    |
| クロロ酢酸                                  | mg/L  | ---       | ---       | ---        | ---       | ---     | ---     | ---     | 0.02mg/L以下    | クロロ酢酸                                  |
| クロロホルム                                 | mg/L  | ---       | ---       | <0.001     | ---       | <0.001  | <0.001  | <0.001  | 0.06mg/L以下    | クロロホルム                                 |
| ジクロロ酢酸                                 | mg/L  | ---       | ---       | ---        | ---       | ---     | ---     | ---     | 0.03mg/L以下    | ジクロロ酢酸                                 |
| ジブromクロロメタン                            | mg/L  | ---       | ---       | <0.001     | ---       | <0.001  | <0.001  | <0.001  | 0.1mg/L以下     | ジブromクロロメタン                            |
| 臭素酸                                    | mg/L  | ---       | ---       | ---        | ---       | ---     | ---     | ---     | 0.01mg/L以下    | 臭素酸                                    |
| 総トリハロメタン                               | mg/L  | ---       | ---       | <0.001     | ---       | <0.001  | <0.001  | <0.001  | 0.1mg/L以下     | 総トリハロメタン                               |
| トリクロロ酢酸                                | mg/L  | ---       | ---       | ---        | ---       | ---     | ---     | ---     | 0.03mg/L以下    | トリクロロ酢酸                                |
| ブromジクロロメタン                            | mg/L  | ---       | ---       | <0.001     | ---       | <0.001  | <0.001  | <0.001  | 0.03mg/L以下    | ブromジクロロメタン                            |
| ブromホルム                                | mg/L  | ---       | ---       | <0.001     | ---       | <0.001  | <0.001  | <0.001  | 0.09mg/L以下    | ブromホルム                                |
| ホルムアルデヒド                               | mg/L  | ---       | ---       | ---        | ---       | ---     | ---     | ---     | 0.08mg/L以下    | ホルムアルデヒド                               |
| 亜鉛及びその化合物                              | mg/L  | ---       | <0.01     | ---        | ---       | <0.01   | <0.01   | <0.01   | 1.0mg/L以下     | 亜鉛及びその化合物                              |
| アルミニウム及びその化合物                          | mg/L  | ---       | <0.01     | ---        | ---       | <0.01   | <0.01   | <0.01   | 0.2mg/L以下     | アルミニウム及びその化合物                          |
| 鉄及びその化合物                               | mg/L  | ---       | <0.03     | ---        | ---       | <0.03   | <0.03   | <0.03   | 0.3mg/L以下     | 鉄及びその化合物                               |
| 銅及びその化合物                               | mg/L  | ---       | <0.01     | ---        | ---       | <0.01   | <0.01   | <0.01   | 1.0mg/L以下     | 銅及びその化合物                               |
| ナトリウム及びその化合物                           | mg/L  | ---       | 11        | ---        | ---       | 11      | 11      | 11      | 200mg/L以下     | ナトリウム及びその化合物                           |
| マンガン及びその化合物                            | mg/L  | ---       | 0.011     | ---        | ---       | 0.011   | 0.011   | 0.011   | 0.05mg/L以下    | マンガン及びその化合物                            |
| 塩化物イオン                                 | mg/L  | ---       | 5         | ---        | ---       | 5       | 5       | 5       | 200mg/L以下     | 塩化物イオン                                 |
| カルシウム、マグネシウム等 (硬度)                     | mg/L  | ---       | 60        | ---        | ---       | 60      | 60      | 60      | 300mg/L以下     | カルシウム、マグネシウム等 (硬度)                     |
| 蒸発残留物                                  | mg/L  | ---       | 123       | ---        | ---       | 123     | 123     | 123     | 500mg/L以下     | 蒸発残留物                                  |
| 陰イオン界面活性剤                              | mg/L  | ---       | ---       | ---        | ---       | ---     | ---     | ---     | 0.2mg/L以下     | 陰イオン界面活性剤                              |
| ジェオスミン                                 | mg/L  | ---       | ---       | ---        | ---       | ---     | ---     | ---     | 0.00001mg/L以下 | ジェオスミン                                 |
| 2-メチルイソボルネオール                          | mg/L  | ---       | ---       | ---        | ---       | ---     | ---     | ---     | 0.00001mg/L以下 | 2-メチルイソボルネオール                          |
| 非イオン界面活性剤                              | mg/L  | ---       | ---       | ---        | ---       | ---     | ---     | ---     | 0.02mg/L以下    | 非イオン界面活性剤                              |
| フェノール類                                 | mg/L  | ---       | ---       | ---        | ---       | ---     | ---     | ---     | 0.005mg/L以下   | フェノール類                                 |
| 有機物 (全有機炭素の量)                          | mg/L  | ---       | 0.3       | ---        | ---       | 0.3     | 0.3     | 0.3     | 3mg/L以下       | 有機物 (全有機炭素の量)                          |
| pH値                                    |       | 8.4       | 8.4       | 8.6        | 8.5       | 8.6     | 8.4     | 8.5     | 5.8以上8.6以下    | pH値                                    |
| 味                                      |       | ---       | ---       | ---        | ---       | ---     | ---     | ---     | 異常でないこと       | 味                                      |
| 臭気                                     |       | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし       | 異常なし      | 異常なし    | 異常なし    | 異常なし    | 異常でないこと       | 臭気                                     |
| 色度                                     | 度     | 1         | 2         | 2          | 2         | 2       | 1       | 2       | 5度以下          | 色度                                     |
| 濁度                                     | 度     | <0.1      | <0.1      | <0.1       | <0.1      | <0.1    | <0.1    | <0.1    | 2度以下          | 濁度                                     |
| 消毒の残留効果 (残留塩素)                         | mg/L  | ---       | ---       | ---        | ---       | ---     | ---     | ---     | 0.1mg/L以上     | 消毒の残留効果 (残留塩素)                         |

## 志津12号水源(志津系)

[illegible]

# 令和7年度 水源水質分析結果一覧

志津 1 3 号水源 (志津系)

| 志津 1 3 号水源                         | 単位等   | 5月        | 7月        | 11月        | 1月        | 最大値     | 最小値     | 年平均     | 水質基準等         | 志津 1 3 号水源                         |
|------------------------------------|-------|-----------|-----------|------------|-----------|---------|---------|---------|---------------|------------------------------------|
| 採水者                                | ---   | ---       | ---       | ---        | ---       | ---     | ---     | ---     | ---           | 採水者                                |
| 採水年月日                              | ---   | R7. 5. 27 | R7. 7. 29 | R7. 11. 11 | R8. 1. 27 | ---     | ---     | ---     | ---           | 採水年月日                              |
| 採水時刻                               | 時：分   | 9:25      | 10:05     | 9:48       | 9:20      | ---     | ---     | ---     | ---           | 採水時刻                               |
| 天候                                 | 前日・当日 | 曇・曇       | 晴・晴       | 曇・曇        | 晴・曇       | ---     | ---     | ---     | ---           | 天候                                 |
| 気温                                 | ℃     | 17.8      | 30.2      | 13.8       | 4.6       | 30.2    | 4.6     | 16.6    | ---           | 気温                                 |
| 水温                                 | ℃     | 16.0      | 16.0      | 16.0       | 15.6      | 16.0    | 15.6    | 15.9    | ---           | 水温                                 |
| 一般細菌                               | 個/mL  | 0         | 0         | 0          | 0         | 0       | 0       | 0       | 100個/mL以下     | 一般細菌                               |
| 大腸菌                                | +・-   | (-)       | (-)       | (-)        | (-)       | (-)     | (-)     | (-)     | 検出されないこと      | 大腸菌                                |
| カドミウム及びその化合物                       | mg/L  | ---       | <0.0003   | ---        | ---       | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 0.003mg/L以下   | カドミウム及びその化合物                       |
| 水銀及びその化合物                          | mg/L  | ---       | ---       | ---        | ---       | ---     | ---     | ---     | 0.0005mg/L以下  | 水銀及びその化合物                          |
| セレン及びその化合物                         | mg/L  | ---       | <0.001    | ---        | ---       | <0.001  | <0.001  | <0.001  | 0.01mg/L以下    | セレン及びその化合物                         |
| 鉛及びその化合物                           | mg/L  | ---       | <0.001    | ---        | ---       | <0.001  | <0.001  | <0.001  | 0.01mg/L以下    | 鉛及びその化合物                           |
| ヒ素及びその化合物                          | mg/L  | ---       | <0.001    | ---        | ---       | <0.001  | <0.001  | <0.001  | 0.01mg/L以下    | ヒ素及びその化合物                          |
| 六価クロム化合物                           | mg/L  | ---       | <0.002    | ---        | ---       | <0.002  | <0.002  | <0.002  | 0.02mg/L以下    | 六価クロム化合物                           |
| 亜硝酸態窒素                             | mg/L  | ---       | <0.004    | ---        | ---       | <0.004  | <0.004  | <0.004  | 0.04mg/L以下    | 亜硝酸態窒素                             |
| シアン化物イオン及び塩化シアン                    | mg/L  | ---       | ---       | ---        | ---       | ---     | ---     | ---     | 0.01mg/L以下    | シアン化物イオン及び塩化シアン                    |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                      | mg/L  | ---       | <0.1      | ---        | ---       | <0.1    | <0.1    | <0.1    | 10mg/L以下      | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                      |
| フッ素及びその化合物                         | mg/L  | ---       | <0.08     | ---        | ---       | <0.08   | <0.08   | <0.08   | 0.8mg/L以下     | フッ素及びその化合物                         |
| ホウ素及びその化合物                         | mg/L  | ---       | <0.1      | ---        | ---       | <0.1    | <0.1    | <0.1    | 1.0mg/L以下     | ホウ素及びその化合物                         |
| 四塩化炭素                              | mg/L  | ---       | <0.0002   | ---        | ---       | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 0.002mg/L以下   | 四塩化炭素                              |
| 1,4-ジオキサン                          | mg/L  | ---       | <0.005    | ---        | ---       | <0.005  | <0.005  | <0.005  | 0.05mg/L以下    | 1,4-ジオキサン                          |
| シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L  | ---       | <0.004    | ---        | ---       | <0.004  | <0.004  | <0.004  | 0.04mg/L以下    | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン |
| ジクロロメタン                            | mg/L  | ---       | <0.002    | ---        | ---       | <0.002  | <0.002  | <0.002  | 0.02mg/L以下    | ジクロロメタン                            |
| テトラクロロエチレン                         | mg/L  | ---       | <0.001    | ---        | ---       | <0.001  | <0.001  | <0.001  | 0.01mg/L以下    | テトラクロロエチレン                         |
| トリクロロエチレン                          | mg/L  | ---       | <0.001    | ---        | ---       | <0.001  | <0.001  | <0.001  | 0.01mg/L以下    | トリクロロエチレン                          |
| ベンゼン                               | mg/L  | ---       | <0.001    | ---        | ---       | <0.001  | <0.001  | <0.001  | 0.01mg/L以下    | ベンゼン                               |
| 塩素酸                                | mg/L  | ---       | <0.06     | ---        | ---       | <0.06   | <0.06   | <0.06   | 0.6mg/L以下     | 塩素酸                                |
| クロロ酢酸                              | mg/L  | ---       | ---       | ---        | ---       | ---     | ---     | ---     | 0.02mg/L以下    | クロロ酢酸                              |
| クロロホルム                             | mg/L  | ---       | <0.001    | ---        | ---       | <0.001  | <0.001  | <0.001  | 0.06mg/L以下    | クロロホルム                             |
| ジクロロ酢酸                             | mg/L  | ---       | ---       | ---        | ---       | ---     | ---     | ---     | 0.03mg/L以下    | ジクロロ酢酸                             |
| ジブromクロロメタン                        | mg/L  | ---       | <0.001    | ---        | ---       | <0.001  | <0.001  | <0.001  | 0.1mg/L以下     | ジブromクロロメタン                        |
| 臭素酸                                | mg/L  | ---       | ---       | ---        | ---       | ---     | ---     | ---     | 0.01mg/L以下    | 臭素酸                                |
| 総トリハロメタン                           | mg/L  | ---       | <0.001    | ---        | ---       | <0.001  | <0.001  | <0.001  | 0.1mg/L以下     | 総トリハロメタン                           |
| トリクロロ酢酸                            | mg/L  | ---       | ---       | ---        | ---       | ---     | ---     | ---     | 0.03mg/L以下    | トリクロロ酢酸                            |
| ブromジクロロメタン                        | mg/L  | ---       | <0.001    | ---        | ---       | <0.001  | <0.001  | <0.001  | 0.03mg/L以下    | ブromジクロロメタン                        |
| ブromホルム                            | mg/L  | ---       | <0.001    | ---        | ---       | <0.001  | <0.001  | <0.001  | 0.09mg/L以下    | ブromホルム                            |
| ホルムアルデヒド                           | mg/L  | ---       | ---       | ---        | ---       | ---     | ---     | ---     | 0.08mg/L以下    | ホルムアルデヒド                           |
| 亜鉛及びその化合物                          | mg/L  | ---       | <0.01     | ---        | ---       | <0.01   | <0.01   | <0.01   | 1.0mg/L以下     | 亜鉛及びその化合物                          |
| アルミニウム及びその化合物                      | mg/L  | ---       | <0.01     | ---        | ---       | <0.01   | <0.01   | <0.01   | 0.2mg/L以下     | アルミニウム及びその化合物                      |
| 鉄及びその化合物                           | mg/L  | ---       | <0.03     | ---        | ---       | <0.03   | <0.03   | <0.03   | 0.3mg/L以下     | 鉄及びその化合物                           |
| 銅及びその化合物                           | mg/L  | ---       | <0.01     | ---        | ---       | <0.01   | <0.01   | <0.01   | 1.0mg/L以下     | 銅及びその化合物                           |
| ナトリウム及びその化合物                       | mg/L  | ---       | 12        | ---        | ---       | 12      | 12      | 12      | 200mg/L以下     | ナトリウム及びその化合物                       |
| マンガン及びその化合物                        | mg/L  | ---       | 0.026     | ---        | ---       | 0.026   | 0.026   | 0.026   | 0.05mg/L以下    | マンガン及びその化合物                        |
| 塩化物イオン                             | mg/L  | ---       | 5         | ---        | ---       | 5       | 5       | 5       | 200mg/L以下     | 塩化物イオン                             |
| カルシウム、マグネシウム等 (硬度)                 | mg/L  | ---       | 66        | ---        | ---       | 66      | 66      | 66      | 300mg/L以下     | カルシウム、マグネシウム等 (硬度)                 |
| 蒸発残留物                              | mg/L  | ---       | 127       | ---        | ---       | 127     | 127     | 127     | 500mg/L以下     | 蒸発残留物                              |
| 陰イオン界面活性剤                          | mg/L  | ---       | ---       | ---        | ---       | ---     | ---     | ---     | 0.2mg/L以下     | 陰イオン界面活性剤                          |
| ジェオスミン                             | mg/L  | ---       | ---       | ---        | ---       | ---     | ---     | ---     | 0.00001mg/L以下 | ジェオスミン                             |
| 2-メチルイソボルネオール                      | mg/L  | ---       | ---       | ---        | ---       | ---     | ---     | ---     | 0.00001mg/L以下 | 2-メチルイソボルネオール                      |
| 非イオン界面活性剤                          | mg/L  | ---       | ---       | ---        | ---       | ---     | ---     | ---     | 0.02mg/L以下    | 非イオン界面活性剤                          |
| フェノール類                             | mg/L  | ---       | ---       | ---        | ---       | ---     | ---     | ---     | 0.005mg/L以下   | フェノール類                             |
| 有機物 (全有機炭素の量)                      | mg/L  | ---       | 0.4       | ---        | ---       | 0.4     | 0.4     | 0.4     | 3mg/L以下       | 有機物 (全有機炭素の量)                      |
| pH値                                | ---   | 8.5       | 8.4       | 8.5        | 8.6       | 8.6     | 8.4     | 8.5     | 5.8以上8.6以下    | pH値                                |
| 味                                  | ---   | ---       | ---       | ---        | ---       | ---     | ---     | ---     | 異常でないこと       | 味                                  |
| 臭気                                 | ---   | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし       | 異常なし      | 異常なし    | 異常なし    | 異常なし    | 異常でないこと       | 臭気                                 |
| 色度                                 | 度     | 2         | 2         | 2          | 2         | 2       | 2       | 2       | 5度以下          | 色度                                 |
| 濁度                                 | 度     | <0.1      | <0.1      | <0.1       | <0.1      | <0.1    | <0.1    | <0.1    | 2度以下          | 濁度                                 |
| 消毒の残留効果 (残留塩素)                     | mg/L  | ---       | ---       | ---        | ---       | ---     | ---     | ---     | 0.1mg/L以上     | 消毒の残留効果 (残留塩素)                     |

## 志津13号水源(志津系)

[illegible]

# 令和7年度 水源水質分析結果一覧

志津 1 4 号水源 (志津系)

| 志津 1 4 号水源                             | 単位等   | 5月        | 7月        | 11月        | 1月        | 最大値     | 最小値     | 年平均     | 水質基準等         | 志津 1 4 号水源                             |
|----------------------------------------|-------|-----------|-----------|------------|-----------|---------|---------|---------|---------------|----------------------------------------|
| 採水者                                    | ---   | ---       | ---       | ---        | ---       | ---     | ---     | ---     | ---           | 採水者                                    |
| 採水年月日                                  | ---   | R7. 5. 27 | R7. 7. 29 | R7. 11. 11 | R8. 1. 27 | ---     | ---     | ---     | ---           | 採水年月日                                  |
| 採水時刻                                   | 時：分   | 8:35      | 8:45      | 8:55       | 8:26      | ---     | ---     | ---     | ---           | 採水時刻                                   |
| 天候                                     | 前日・当日 | 曇・曇       | 晴・晴       | 曇・曇        | 晴・曇       | ---     | ---     | ---     | ---           | 天候                                     |
| 気温                                     | ℃     | 17.8      | 30.5      | 13.4       | 5.5       | 30.5    | 5.5     | 16.8    | ---           | 気温                                     |
| 水温                                     | ℃     | 16.0      | 16.0      | 16.0       | 15.8      | 16.0    | 15.8    | 16      | ---           | 水温                                     |
| 一般細菌                                   | 個/mL  | 0         | 0         | 0          | 0         | 0       | 0       | 0       | 100個/mL以下     | 一般細菌                                   |
| 大腸菌                                    | +・-   | (-)       | (-)       | (-)        | (-)       | (-)     | (-)     | (-)     | 検出されないこと      | 大腸菌                                    |
| カドミウム及びその化合物                           | mg/L  | ---       | <0.0003   | ---        | ---       | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 0.003mg/L以下   | カドミウム及びその化合物                           |
| 水銀及びその化合物                              | mg/L  | ---       | ---       | ---        | ---       | ---     | ---     | ---     | 0.0005mg/L以下  | 水銀及びその化合物                              |
| セレン及びその化合物                             | mg/L  | ---       | <0.001    | ---        | ---       | <0.001  | <0.001  | <0.001  | 0.01mg/L以下    | セレン及びその化合物                             |
| 鉛及びその化合物                               | mg/L  | ---       | <0.001    | ---        | ---       | <0.001  | <0.001  | <0.001  | 0.01mg/L以下    | 鉛及びその化合物                               |
| ヒ素及びその化合物                              | mg/L  | ---       | <0.001    | ---        | ---       | <0.001  | <0.001  | <0.001  | 0.01mg/L以下    | ヒ素及びその化合物                              |
| 六価クロム化合物                               | mg/L  | ---       | <0.002    | ---        | ---       | <0.002  | <0.002  | <0.002  | 0.02mg/L以下    | 六価クロム化合物                               |
| 亜硝酸態窒素                                 | mg/L  | ---       | <0.004    | ---        | ---       | <0.004  | <0.004  | <0.004  | 0.04mg/L以下    | 亜硝酸態窒素                                 |
| シアン化物イオン及び塩化シアン                        | mg/L  | ---       | ---       | ---        | ---       | ---     | ---     | ---     | 0.01mg/L以下    | シアン化物イオン及び塩化シアン                        |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                          | mg/L  | ---       | <0.1      | ---        | ---       | <0.1    | <0.1    | <0.1    | 10mg/L以下      | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                          |
| フッ素及びその化合物                             | mg/L  | ---       | <0.08     | ---        | ---       | <0.08   | <0.08   | <0.08   | 0.8mg/L以下     | フッ素及びその化合物                             |
| ホウ素及びその化合物                             | mg/L  | ---       | <0.1      | ---        | ---       | <0.1    | <0.1    | <0.1    | 1.0mg/L以下     | ホウ素及びその化合物                             |
| 四塩化炭素                                  | mg/L  | ---       | <0.0002   | ---        | ---       | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 0.002mg/L以下   | 四塩化炭素                                  |
| 1,4-ジオキサン                              | mg/L  | ---       | <0.005    | ---        | ---       | <0.005  | <0.005  | <0.005  | 0.05mg/L以下    | 1,4-ジオキサン                              |
| シス-1,2-ジクロロエチレン及び<br>トランス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L  | ---       | <0.004    | ---        | ---       | <0.004  | <0.004  | <0.004  | 0.04mg/L以下    | シス-1,2-ジクロロエチレン及び<br>トランス-1,2-ジクロロエチレン |
| ジクロロメタン                                | mg/L  | ---       | <0.002    | ---        | ---       | <0.002  | <0.002  | <0.002  | 0.02mg/L以下    | ジクロロメタン                                |
| テトラクロロエチレン                             | mg/L  | ---       | <0.001    | ---        | ---       | <0.001  | <0.001  | <0.001  | 0.01mg/L以下    | テトラクロロエチレン                             |
| トリクロロエチレン                              | mg/L  | ---       | <0.001    | ---        | ---       | <0.001  | <0.001  | <0.001  | 0.01mg/L以下    | トリクロロエチレン                              |
| ベンゼン                                   | mg/L  | ---       | <0.001    | ---        | ---       | <0.001  | <0.001  | <0.001  | 0.01mg/L以下    | ベンゼン                                   |
| 塩素酸                                    | mg/L  | ---       | <0.06     | ---        | ---       | <0.06   | <0.06   | <0.06   | 0.6mg/L以下     | 塩素酸                                    |
| クロロ酢酸                                  | mg/L  | ---       | ---       | ---        | ---       | ---     | ---     | ---     | 0.02mg/L以下    | クロロ酢酸                                  |
| クロロホルム                                 | mg/L  | ---       | <0.001    | ---        | ---       | <0.001  | <0.001  | <0.001  | 0.06mg/L以下    | クロロホルム                                 |
| ジクロロ酢酸                                 | mg/L  | ---       | ---       | ---        | ---       | ---     | ---     | ---     | 0.03mg/L以下    | ジクロロ酢酸                                 |
| ジブromクロロメタン                            | mg/L  | ---       | <0.001    | ---        | ---       | <0.001  | <0.001  | <0.001  | 0.1mg/L以下     | ジブromクロロメタン                            |
| 臭素酸                                    | mg/L  | ---       | ---       | ---        | ---       | ---     | ---     | ---     | 0.01mg/L以下    | 臭素酸                                    |
| 総トリハロメタン                               | mg/L  | ---       | <0.001    | ---        | ---       | <0.001  | <0.001  | <0.001  | 0.1mg/L以下     | 総トリハロメタン                               |
| トリクロロ酢酸                                | mg/L  | ---       | ---       | ---        | ---       | ---     | ---     | ---     | 0.03mg/L以下    | トリクロロ酢酸                                |
| ブromジクロロメタン                            | mg/L  | ---       | <0.001    | ---        | ---       | <0.001  | <0.001  | <0.001  | 0.03mg/L以下    | ブromジクロロメタン                            |
| ブromホルム                                | mg/L  | ---       | <0.001    | ---        | ---       | <0.001  | <0.001  | <0.001  | 0.09mg/L以下    | ブromホルム                                |
| ホルムアルデヒド                               | mg/L  | ---       | ---       | ---        | ---       | ---     | ---     | ---     | 0.08mg/L以下    | ホルムアルデヒド                               |
| 亜鉛及びその化合物                              | mg/L  | ---       | <0.01     | ---        | ---       | <0.01   | <0.01   | <0.01   | 1.0mg/L以下     | 亜鉛及びその化合物                              |
| アルミニウム及びその化合物                          | mg/L  | ---       | <0.01     | ---        | ---       | <0.01   | <0.01   | <0.01   | 0.2mg/L以下     | アルミニウム及びその化合物                          |
| 鉄及びその化合物                               | mg/L  | ---       | <0.03     | ---        | ---       | <0.03   | <0.03   | <0.03   | 0.3mg/L以下     | 鉄及びその化合物                               |
| 銅及びその化合物                               | mg/L  | ---       | <0.01     | ---        | ---       | <0.01   | <0.01   | <0.01   | 1.0mg/L以下     | 銅及びその化合物                               |
| ナトリウム及びその化合物                           | mg/L  | ---       | 11        | ---        | ---       | 11      | 11      | 11      | 200mg/L以下     | ナトリウム及びその化合物                           |
| マンガン及びその化合物                            | mg/L  | ---       | 0.019     | ---        | ---       | 0.019   | 0.019   | 0.019   | 0.05mg/L以下    | マンガン及びその化合物                            |
| 塩化物イオン                                 | mg/L  | ---       | 5         | ---        | ---       | 5       | 5       | 5       | 200mg/L以下     | 塩化物イオン                                 |
| カルシウム、マグネシウム等 (硬度)                     | mg/L  | ---       | 69        | ---        | ---       | 69      | 69      | 69      | 300mg/L以下     | カルシウム、マグネシウム等 (硬度)                     |
| 蒸発残留物                                  | mg/L  | ---       | 130       | ---        | ---       | 130     | 130     | 130     | 500mg/L以下     | 蒸発残留物                                  |
| 陰イオン界面活性剤                              | mg/L  | ---       | ---       | ---        | ---       | ---     | ---     | ---     | 0.2mg/L以下     | 陰イオン界面活性剤                              |
| ジェオスミン                                 | mg/L  | ---       | ---       | ---        | ---       | ---     | ---     | ---     | 0.00001mg/L以下 | ジェオスミン                                 |
| 2-メチルイソボルネオール                          | mg/L  | ---       | ---       | ---        | ---       | ---     | ---     | ---     | 0.00001mg/L以下 | 2-メチルイソボルネオール                          |
| 非イオン界面活性剤                              | mg/L  | ---       | ---       | ---        | ---       | ---     | ---     | ---     | 0.02mg/L以下    | 非イオン界面活性剤                              |
| フェノール類                                 | mg/L  | ---       | ---       | ---        | ---       | ---     | ---     | ---     | 0.005mg/L以下   | フェノール類                                 |
| 有機物 (全有機炭素の量)                          | mg/L  | ---       | 0.4       | ---        | ---       | 0.4     | 0.4     | 0.4     | 3mg/L以下       | 有機物 (全有機炭素の量)                          |
| pH値                                    | ---   | 8.5       | 8.4       | 8.5        | 8.7       | 8.7     | 8.4     | 8.5     | 5.8以上8.6以下    | pH値                                    |
| 味                                      | ---   | ---       | ---       | ---        | ---       | ---     | ---     | ---     | 異常でないこと       | 味                                      |
| 臭気                                     | ---   | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし       | 異常なし      | 異常なし    | 異常なし    | 異常なし    | 異常でないこと       | 臭気                                     |
| 色度                                     | 度     | 2         | 2         | 2          | 2         | 2       | 2       | 2       | 5度以下          | 色度                                     |
| 濁度                                     | 度     | <0.1      | <0.1      | <0.1       | <0.1      | <0.1    | <0.1    | <0.1    | 2度以下          | 濁度                                     |
| 消毒の残留効果 (残留塩素)                         | mg/L  | ---       | ---       | ---        | ---       | ---     | ---     | ---     | 0.1mg/L以上     | 消毒の残留効果 (残留塩素)                         |

## 志津14号水源(志津系)

[illegible]

# 令和7年度 水源水質分析結果一覧

上座 1 号水源 (上座系)

| 上座 1 号水源                               | 単位等   | 6月        | 8月        | 11月        | 2月        | 最大値     | 最小値     | 年平均     | 水質基準等         | 上座 1 号水源                               |
|----------------------------------------|-------|-----------|-----------|------------|-----------|---------|---------|---------|---------------|----------------------------------------|
| 採水者                                    | ---   | ---       | ---       | ---        | ---       | ---     | ---     | ---     | ---           | 採水者                                    |
| 採水年月日                                  | ---   | R7. 6. 17 | R7. 8. 19 | R7. 11. 18 | R8. 2. 17 | ---     | ---     | ---     | ---           | 採水年月日                                  |
| 採水時刻                                   | 時：分   | 9:50      | 10:03     | 10:13      | 9:28      | ---     | ---     | ---     | ---           | 採水時刻                                   |
| 天候                                     | 前日・当日 | 晴・晴       | 晴・晴       | 晴・曇        | 曇・曇       | ---     | ---     | ---     | ---           | 天候                                     |
| 気温                                     | ℃     | 35.8      | 32.9      | 13.8       | 7.2       | 35.8    | 7.2     | 22.4    | ---           | 気温                                     |
| 水温                                     | ℃     | 15.8      | 16.0      | 15.6       | 15.5      | 16.0    | 15.5    | 15.7    | ---           | 水温                                     |
| 一般細菌                                   | 個/mL  | 0         | 1         | 0          | 0         | 1       | 0       | 0       | 100個/mL以下     | 一般細菌                                   |
| 大腸菌                                    | +・-   | (-)       | (-)       | (-)        | (-)       | (-)     | (-)     | (-)     | 検出されないこと      | 大腸菌                                    |
| カドミウム及びその化合物                           | mg/L  | ---       | <0.0003   | ---        | ---       | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 0.003mg/L以下   | カドミウム及びその化合物                           |
| 水銀及びその化合物                              | mg/L  | ---       | ---       | ---        | ---       | ---     | ---     | ---     | 0.0005mg/L以下  | 水銀及びその化合物                              |
| セレン及びその化合物                             | mg/L  | ---       | <0.001    | ---        | ---       | <0.001  | <0.001  | <0.001  | 0.01mg/L以下    | セレン及びその化合物                             |
| 鉛及びその化合物                               | mg/L  | ---       | <0.001    | ---        | ---       | <0.001  | <0.001  | <0.001  | 0.01mg/L以下    | 鉛及びその化合物                               |
| ヒ素及びその化合物                              | mg/L  | ---       | <0.001    | ---        | ---       | <0.001  | <0.001  | <0.001  | 0.01mg/L以下    | ヒ素及びその化合物                              |
| 六価クロム化合物                               | mg/L  | ---       | <0.002    | ---        | ---       | <0.002  | <0.002  | <0.002  | 0.02mg/L以下    | 六価クロム化合物                               |
| 亜硝酸態窒素                                 | mg/L  | ---       | <0.004    | ---        | ---       | <0.004  | <0.004  | <0.004  | 0.04mg/L以下    | 亜硝酸態窒素                                 |
| シアン化物イオン及び塩化シアン                        | mg/L  | ---       | ---       | ---        | ---       | ---     | ---     | ---     | 0.01mg/L以下    | シアン化物イオン及び塩化シアン                        |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                          | mg/L  | ---       | <0.1      | ---        | ---       | <0.1    | <0.1    | <0.1    | 10mg/L以下      | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                          |
| フッ素及びその化合物                             | mg/L  | ---       | <0.08     | ---        | ---       | <0.08   | <0.08   | <0.08   | 0.8mg/L以下     | フッ素及びその化合物                             |
| ホウ素及びその化合物                             | mg/L  | ---       | <0.1      | ---        | ---       | <0.1    | <0.1    | <0.1    | 1.0mg/L以下     | ホウ素及びその化合物                             |
| 四塩化炭素                                  | mg/L  | ---       | ---       | <0.0002    | ---       | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 0.002mg/L以下   | 四塩化炭素                                  |
| 1,4-ジオキサン                              | mg/L  | ---       | ---       | <0.005     | ---       | <0.005  | <0.005  | <0.005  | 0.05mg/L以下    | 1,4-ジオキサン                              |
| シス-1,2-ジクロロエチレン及び<br>トランス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L  | ---       | ---       | <0.004     | ---       | <0.004  | <0.004  | <0.004  | 0.04mg/L以下    | シス-1,2-ジクロロエチレン及び<br>トランス-1,2-ジクロロエチレン |
| ジクロロメタン                                | mg/L  | ---       | ---       | <0.002     | ---       | <0.002  | <0.002  | <0.002  | 0.02mg/L以下    | ジクロロメタン                                |
| テトラクロロエチレン                             | mg/L  | ---       | ---       | <0.001     | ---       | <0.001  | <0.001  | <0.001  | 0.01mg/L以下    | テトラクロロエチレン                             |
| トリクロロエチレン                              | mg/L  | ---       | ---       | <0.001     | ---       | <0.001  | <0.001  | <0.001  | 0.01mg/L以下    | トリクロロエチレン                              |
| ベンゼン                                   | mg/L  | ---       | ---       | <0.001     | ---       | <0.001  | <0.001  | <0.001  | 0.01mg/L以下    | ベンゼン                                   |
| 塩素酸                                    | mg/L  | ---       | <0.06     | ---        | ---       | <0.06   | <0.06   | <0.06   | 0.6mg/L以下     | 塩素酸                                    |
| クロロ酢酸                                  | mg/L  | ---       | ---       | ---        | ---       | ---     | ---     | ---     | 0.02mg/L以下    | クロロ酢酸                                  |
| クロロホルム                                 | mg/L  | ---       | ---       | <0.001     | ---       | <0.001  | <0.001  | <0.001  | 0.06mg/L以下    | クロロホルム                                 |
| ジクロロ酢酸                                 | mg/L  | ---       | ---       | ---        | ---       | ---     | ---     | ---     | 0.03mg/L以下    | ジクロロ酢酸                                 |
| ジブロモクロロメタン                             | mg/L  | ---       | ---       | <0.001     | ---       | <0.001  | <0.001  | <0.001  | 0.1mg/L以下     | ジブロモクロロメタン                             |
| 臭素酸                                    | mg/L  | ---       | ---       | ---        | ---       | ---     | ---     | ---     | 0.01mg/L以下    | 臭素酸                                    |
| 総トリハロメタン                               | mg/L  | ---       | ---       | <0.001     | ---       | <0.001  | <0.001  | <0.001  | 0.1mg/L以下     | 総トリハロメタン                               |
| トリクロロ酢酸                                | mg/L  | ---       | ---       | ---        | ---       | ---     | ---     | ---     | 0.03mg/L以下    | トリクロロ酢酸                                |
| ブロモジクロロメタン                             | mg/L  | ---       | ---       | <0.001     | ---       | <0.001  | <0.001  | <0.001  | 0.03mg/L以下    | ブロモジクロロメタン                             |
| ブロモホルム                                 | mg/L  | ---       | ---       | <0.001     | ---       | <0.001  | <0.001  | <0.001  | 0.09mg/L以下    | ブロモホルム                                 |
| ホルムアルデヒド                               | mg/L  | ---       | ---       | ---        | ---       | ---     | ---     | ---     | 0.08mg/L以下    | ホルムアルデヒド                               |
| 亜鉛及びその化合物                              | mg/L  | ---       | <0.01     | ---        | ---       | <0.01   | <0.01   | <0.01   | 1.0mg/L以下     | 亜鉛及びその化合物                              |
| アルミニウム及びその化合物                          | mg/L  | ---       | <0.01     | ---        | ---       | <0.01   | <0.01   | <0.01   | 0.2mg/L以下     | アルミニウム及びその化合物                          |
| 鉄及びその化合物                               | mg/L  | ---       | <0.03     | ---        | ---       | <0.03   | <0.03   | <0.03   | 0.3mg/L以下     | 鉄及びその化合物                               |
| 銅及びその化合物                               | mg/L  | ---       | <0.01     | ---        | ---       | <0.01   | <0.01   | <0.01   | 1.0mg/L以下     | 銅及びその化合物                               |
| ナトリウム及びその化合物                           | mg/L  | ---       | 12        | ---        | ---       | 12      | 12      | 12      | 200mg/L以下     | ナトリウム及びその化合物                           |
| マンガン及びその化合物                            | mg/L  | ---       | 0.017     | ---        | ---       | 0.017   | 0.017   | 0.017   | 0.05mg/L以下    | マンガン及びその化合物                            |
| 塩化物イオン                                 | mg/L  | ---       | 12        | ---        | ---       | 12      | 12      | 12      | 200mg/L以下     | 塩化物イオン                                 |
| カルシウム、マグネシウム等 (硬度)                     | mg/L  | ---       | 136       | ---        | ---       | 136     | 136     | 136     | 300mg/L以下     | カルシウム、マグネシウム等 (硬度)                     |
| 蒸発残留物                                  | mg/L  | ---       | 226       | ---        | ---       | 226     | 226     | 226     | 500mg/L以下     | 蒸発残留物                                  |
| 陰イオン界面活性剤                              | mg/L  | ---       | ---       | ---        | ---       | ---     | ---     | ---     | 0.2mg/L以下     | 陰イオン界面活性剤                              |
| ジェオスミン                                 | mg/L  | ---       | ---       | ---        | ---       | ---     | ---     | ---     | 0.00001mg/L以下 | ジェオスミン                                 |
| 2-メチルイソボルネオール                          | mg/L  | ---       | ---       | ---        | ---       | ---     | ---     | ---     | 0.00001mg/L以下 | 2-メチルイソボルネオール                          |
| 非イオン界面活性剤                              | mg/L  | ---       | ---       | ---        | ---       | ---     | ---     | ---     | 0.02mg/L以下    | 非イオン界面活性剤                              |
| フェノール類                                 | mg/L  | ---       | ---       | ---        | ---       | ---     | ---     | ---     | 0.005mg/L以下   | フェノール類                                 |
| 有機物 (全有機炭素の量)                          | mg/L  | ---       | <0.3      | ---        | ---       | <0.3    | <0.3    | <0.3    | 3mg/L以下       | 有機物 (全有機炭素の量)                          |
| pH値                                    | ---   | 8.3       | 8.4       | 8.4        | 8.3       | 8.4     | 8.3     | 8.4     | 5.8以上8.6以下    | pH値                                    |
| 味                                      | ---   | ---       | ---       | ---        | ---       | ---     | ---     | ---     | 異常でないこと       | 味                                      |
| 臭気                                     | ---   | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし       | 異常なし      | 異常なし    | 異常なし    | 異常なし    | 異常でないこと       | 臭気                                     |
| 色度                                     | 度     | 1         | <1        | 1          | 1         | 1       | <1      | <1      | 5度以下          | 色度                                     |
| 濁度                                     | 度     | <0.1      | <0.1      | <0.1       | <0.1      | <0.1    | <0.1    | <0.1    | 2度以下          | 濁度                                     |
| 消毒の残留効果 (残留塩素)                         | mg/L  | ---       | ---       | ---        | ---       | ---     | ---     | ---     | 0.1mg/L以上     | 消毒の残留効果 (残留塩素)                         |

上座 1 号水源(上座系)

[illegible]

# 令和7年度 水源水質分析結果一覧

上座2号水源(上座系)

| 上座2号水源                             | 単位等   | 6月      | 8月      | 11月      | 2月      | 最大値     | 最小値     | 年平均     | 水質基準等         | 上座2号水源                             |
|------------------------------------|-------|---------|---------|----------|---------|---------|---------|---------|---------------|------------------------------------|
| 採水者                                | ---   | ---     | ---     | ---      | ---     | ---     | ---     | ---     | ---           | 採水者                                |
| 採水年月日                              | ---   | R7.6.17 | R7.8.19 | R7.11.18 | R8.2.17 | ---     | ---     | ---     | ---           | 採水年月日                              |
| 採水時刻                               | 時：分   | 10:40   | 11:05   | 11:05    | 10:10   | ---     | ---     | ---     | ---           | 採水時刻                               |
| 天候                                 | 前日・当日 | 晴・晴     | 晴・晴     | 晴・曇      | 曇・晴     | ---     | ---     | ---     | ---           | 天候                                 |
| 気温                                 | ℃     | 34.2    | 34.0    | 13.7     | 5.5     | 34.2    | 5.5     | 21.8    | ---           | 気温                                 |
| 水温                                 | ℃     | 16.1    | 16.1    | 16.0     | 16.0    | 16.1    | 16.0    | 16      | ---           | 水温                                 |
| 一般細菌                               | 個/mL  | 0       | 0       | 0        | 0       | 0       | 0       | 0       | 100個/mL以下     | 一般細菌                               |
| 大腸菌                                | +・-   | (-)     | (-)     | (-)      | (-)     | (-)     | (-)     | (-)     | 検出されないこと      | 大腸菌                                |
| カドミウム及びその化合物                       | mg/L  | ---     | <0.0003 | ---      | ---     | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 0.003mg/L以下   | カドミウム及びその化合物                       |
| 水銀及びその化合物                          | mg/L  | ---     | ---     | ---      | ---     | ---     | ---     | ---     | 0.0005mg/L以下  | 水銀及びその化合物                          |
| セレン及びその化合物                         | mg/L  | ---     | <0.001  | ---      | ---     | <0.001  | <0.001  | <0.001  | 0.01mg/L以下    | セレン及びその化合物                         |
| 鉛及びその化合物                           | mg/L  | ---     | <0.001  | ---      | ---     | <0.001  | <0.001  | <0.001  | 0.01mg/L以下    | 鉛及びその化合物                           |
| ヒ素及びその化合物                          | mg/L  | ---     | <0.001  | ---      | ---     | <0.001  | <0.001  | <0.001  | 0.01mg/L以下    | ヒ素及びその化合物                          |
| 六価クロム化合物                           | mg/L  | ---     | <0.002  | ---      | ---     | <0.002  | <0.002  | <0.002  | 0.02mg/L以下    | 六価クロム化合物                           |
| 亜硝酸態窒素                             | mg/L  | ---     | <0.004  | ---      | ---     | <0.004  | <0.004  | <0.004  | 0.04mg/L以下    | 亜硝酸態窒素                             |
| シアン化物イオン及び塩化シアン                    | mg/L  | ---     | ---     | ---      | ---     | ---     | ---     | ---     | 0.01mg/L以下    | シアン化物イオン及び塩化シアン                    |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                      | mg/L  | ---     | <0.1    | ---      | ---     | <0.1    | <0.1    | <0.1    | 10mg/L以下      | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                      |
| フッ素及びその化合物                         | mg/L  | ---     | 0.09    | ---      | ---     | 0.09    | 0.09    | 0.09    | 0.8mg/L以下     | フッ素及びその化合物                         |
| ホウ素及びその化合物                         | mg/L  | ---     | <0.1    | ---      | ---     | <0.1    | <0.1    | <0.1    | 1.0mg/L以下     | ホウ素及びその化合物                         |
| 四塩化炭素                              | mg/L  | ---     | ---     | <0.0002  | ---     | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 0.002mg/L以下   | 四塩化炭素                              |
| 1,4-ジオキサン                          | mg/L  | ---     | ---     | <0.005   | ---     | <0.005  | <0.005  | <0.005  | 0.05mg/L以下    | 1,4-ジオキサン                          |
| シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L  | ---     | ---     | <0.004   | ---     | <0.004  | <0.004  | <0.004  | 0.04mg/L以下    | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン |
| ジクロロメタン                            | mg/L  | ---     | ---     | <0.002   | ---     | <0.002  | <0.002  | <0.002  | 0.02mg/L以下    | ジクロロメタン                            |
| テトラクロロエチレン                         | mg/L  | ---     | ---     | <0.001   | ---     | <0.001  | <0.001  | <0.001  | 0.01mg/L以下    | テトラクロロエチレン                         |
| トリクロロエチレン                          | mg/L  | ---     | ---     | <0.001   | ---     | <0.001  | <0.001  | <0.001  | 0.01mg/L以下    | トリクロロエチレン                          |
| ベンゼン                               | mg/L  | ---     | ---     | <0.001   | ---     | <0.001  | <0.001  | <0.001  | 0.01mg/L以下    | ベンゼン                               |
| 塩素酸                                | mg/L  | ---     | <0.06   | ---      | ---     | <0.06   | <0.06   | <0.06   | 0.6mg/L以下     | 塩素酸                                |
| クロロ酢酸                              | mg/L  | ---     | ---     | ---      | ---     | ---     | ---     | ---     | 0.02mg/L以下    | クロロ酢酸                              |
| クロロホルム                             | mg/L  | ---     | ---     | <0.001   | ---     | <0.001  | <0.001  | <0.001  | 0.06mg/L以下    | クロロホルム                             |
| ジクロロ酢酸                             | mg/L  | ---     | ---     | ---      | ---     | ---     | ---     | ---     | 0.03mg/L以下    | ジクロロ酢酸                             |
| ジブロモクロロメタン                         | mg/L  | ---     | ---     | <0.001   | ---     | <0.001  | <0.001  | <0.001  | 0.1mg/L以下     | ジブロモクロロメタン                         |
| 臭素酸                                | mg/L  | ---     | ---     | ---      | ---     | ---     | ---     | ---     | 0.01mg/L以下    | 臭素酸                                |
| 総トリハロメタン                           | mg/L  | ---     | ---     | <0.001   | ---     | <0.001  | <0.001  | <0.001  | 0.1mg/L以下     | 総トリハロメタン                           |
| トリクロロ酢酸                            | mg/L  | ---     | ---     | ---      | ---     | ---     | ---     | ---     | 0.03mg/L以下    | トリクロロ酢酸                            |
| ブロモジクロロメタン                         | mg/L  | ---     | ---     | <0.001   | ---     | <0.001  | <0.001  | <0.001  | 0.03mg/L以下    | ブロモジクロロメタン                         |
| ブロモホルム                             | mg/L  | ---     | ---     | <0.001   | ---     | <0.001  | <0.001  | <0.001  | 0.09mg/L以下    | ブロモホルム                             |
| ホルムアルデヒド                           | mg/L  | ---     | ---     | ---      | ---     | ---     | ---     | ---     | 0.08mg/L以下    | ホルムアルデヒド                           |
| 亜鉛及びその化合物                          | mg/L  | ---     | <0.01   | ---      | ---     | <0.01   | <0.01   | <0.01   | 1.0mg/L以下     | 亜鉛及びその化合物                          |
| アルミニウム及びその化合物                      | mg/L  | ---     | <0.01   | ---      | ---     | <0.01   | <0.01   | <0.01   | 0.2mg/L以下     | アルミニウム及びその化合物                      |
| 鉄及びその化合物                           | mg/L  | ---     | <0.03   | ---      | ---     | <0.03   | <0.03   | <0.03   | 0.3mg/L以下     | 鉄及びその化合物                           |
| 銅及びその化合物                           | mg/L  | ---     | <0.01   | ---      | ---     | <0.01   | <0.01   | <0.01   | 1.0mg/L以下     | 銅及びその化合物                           |
| ナトリウム及びその化合物                       | mg/L  | ---     | 25      | ---      | ---     | 25      | 25      | 25      | 200mg/L以下     | ナトリウム及びその化合物                       |
| マンガン及びその化合物                        | mg/L  | ---     | 0.012   | ---      | ---     | 0.012   | 0.012   | 0.012   | 0.05mg/L以下    | マンガン及びその化合物                        |
| 塩化物イオン                             | mg/L  | ---     | 7       | ---      | ---     | 7       | 7       | 7       | 200mg/L以下     | 塩化物イオン                             |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度)                  | mg/L  | ---     | 67      | ---      | ---     | 67      | 67      | 67      | 300mg/L以下     | カルシウム、マグネシウム等(硬度)                  |
| 蒸発残留物                              | mg/L  | ---     | 174     | ---      | ---     | 174     | 174     | 174     | 500mg/L以下     | 蒸発残留物                              |
| 陰イオン界面活性剤                          | mg/L  | ---     | ---     | ---      | ---     | ---     | ---     | ---     | 0.2mg/L以下     | 陰イオン界面活性剤                          |
| ジェオスミン                             | mg/L  | ---     | ---     | ---      | ---     | ---     | ---     | ---     | 0.00001mg/L以下 | ジェオスミン                             |
| 2-メチルイソボルネオール                      | mg/L  | ---     | ---     | ---      | ---     | ---     | ---     | ---     | 0.00001mg/L以下 | 2-メチルイソボルネオール                      |
| 非イオン界面活性剤                          | mg/L  | ---     | ---     | ---      | ---     | ---     | ---     | ---     | 0.02mg/L以下    | 非イオン界面活性剤                          |
| フェノール類                             | mg/L  | ---     | ---     | ---      | ---     | ---     | ---     | ---     | 0.005mg/L以下   | フェノール類                             |
| 有機物(全有機炭素の量)                       | mg/L  | ---     | 0.7     | ---      | ---     | 0.7     | 0.7     | 0.7     | 3mg/L以下       | 有機物(全有機炭素の量)                       |
| pH値                                | ---   | 8.4     | 8.4     | 8.5      | 8.6     | 8.6     | 8.4     | 8.5     | 5.8以上8.6以下    | pH値                                |
| 味                                  | ---   | ---     | ---     | ---      | ---     | ---     | ---     | ---     | 異常でないこと       | 味                                  |
| 臭気                                 | ---   | 異常なし    | 異常なし    | 異常なし     | 異常なし    | 異常なし    | 異常なし    | 異常なし    | 異常でないこと       | 臭気                                 |
| 色度                                 | 度     | 6       | 6       | 6        | 6       | 6       | 6       | 6       | 5度以下          | 色度                                 |
| 濁度                                 | 度     | <0.1    | <0.1    | <0.1     | <0.1    | <0.1    | <0.1    | <0.1    | 2度以下          | 濁度                                 |
| 消毒の残留効果(残留塩素)                      | mg/L  | ---     | ---     | ---      | ---     | ---     | ---     | ---     | 0.1mg/L以上     | 消毒の残留効果(残留塩素)                      |
| アンチモン及びその化合物                       | mg/L  | ---     | <0.002  | ---      | ---     | <0.002  | <0.002  | <0.002  | 0.02mg/L以下    | アンチモン及びその化合物                       |

上座2号水源(上座系)

[illegible]

# 令和7年度 水源水質分析結果一覧

上座3号水源(上座系)

| 上座3号水源                             | 単位等   | 6月      | 8月      | 11月      | 2月      | 最大値     | 最小値     | 年平均     | 水質基準等         | 上座3号水源                             |
|------------------------------------|-------|---------|---------|----------|---------|---------|---------|---------|---------------|------------------------------------|
| 採水者                                | ---   | ---     | ---     | ---      | ---     | ---     | ---     | ---     | ---           | 採水者                                |
| 採水年月日                              | ---   | R7.6.17 | R7.8.19 | R7.11.18 | R8.2.17 | ---     | ---     | ---     | ---           | 採水年月日                              |
| 採水時刻                               | 時：分   | 10:27   | 10:49   | 10:52    | 9:59    | ---     | ---     | ---     | ---           | 採水時刻                               |
| 天候                                 | 前日・当日 | 晴・晴     | 晴・晴     | 晴・曇      | 曇・曇     | ---     | ---     | ---     | ---           | 天候                                 |
| 気温                                 | ℃     | 33.9    | 34.0    | 13.3     | 5.8     | 34.0    | 5.8     | 21.8    | ---           | 気温                                 |
| 水温                                 | ℃     | 16.5    | 16.7    | 16.2     | 15.5    | 16.7    | 15.5    | 16.2    | ---           | 水温                                 |
| 一般細菌                               | 個/mL  | 0       | 4       | 0        | 0       | 4       | 0       | 1       | 100個/mL以下     | 一般細菌                               |
| 大腸菌                                | +・-   | (-)     | (-)     | (-)      | (-)     | (-)     | (-)     | (-)     | 検出されないこと      | 大腸菌                                |
| カドミウム及びその化合物                       | mg/L  | ---     | <0.0003 | ---      | ---     | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 0.003mg/L以下   | カドミウム及びその化合物                       |
| 水銀及びその化合物                          | mg/L  | ---     | ---     | ---      | ---     | ---     | ---     | ---     | 0.0005mg/L以下  | 水銀及びその化合物                          |
| セレン及びその化合物                         | mg/L  | ---     | <0.001  | ---      | ---     | <0.001  | <0.001  | <0.001  | 0.01mg/L以下    | セレン及びその化合物                         |
| 鉛及びその化合物                           | mg/L  | ---     | <0.001  | ---      | ---     | <0.001  | <0.001  | <0.001  | 0.01mg/L以下    | 鉛及びその化合物                           |
| ヒ素及びその化合物                          | mg/L  | ---     | <0.001  | ---      | ---     | <0.001  | <0.001  | <0.001  | 0.01mg/L以下    | ヒ素及びその化合物                          |
| 六価クロム化合物                           | mg/L  | ---     | <0.002  | ---      | ---     | <0.002  | <0.002  | <0.002  | 0.02mg/L以下    | 六価クロム化合物                           |
| 亜硝酸態窒素                             | mg/L  | ---     | 0.028   | ---      | ---     | 0.028   | 0.028   | 0.028   | 0.04mg/L以下    | 亜硝酸態窒素                             |
| シアン化物イオン及び塩化シアン                    | mg/L  | ---     | ---     | ---      | ---     | ---     | ---     | ---     | 0.01mg/L以下    | シアン化物イオン及び塩化シアン                    |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                      | mg/L  | ---     | <0.1    | ---      | ---     | <0.1    | <0.1    | <0.1    | 10mg/L以下      | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                      |
| フッ素及びその化合物                         | mg/L  | ---     | <0.08   | ---      | ---     | <0.08   | <0.08   | <0.08   | 0.8mg/L以下     | フッ素及びその化合物                         |
| ホウ素及びその化合物                         | mg/L  | ---     | <0.1    | ---      | ---     | <0.1    | <0.1    | <0.1    | 1.0mg/L以下     | ホウ素及びその化合物                         |
| 四塩化炭素                              | mg/L  | ---     | ---     | <0.0002  | ---     | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 0.002mg/L以下   | 四塩化炭素                              |
| 1,4-ジオキサン                          | mg/L  | ---     | ---     | <0.005   | ---     | <0.005  | <0.005  | <0.005  | 0.05mg/L以下    | 1,4-ジオキサン                          |
| シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L  | ---     | ---     | <0.004   | ---     | <0.004  | <0.004  | <0.004  | 0.04mg/L以下    | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン |
| ジクロロメタン                            | mg/L  | ---     | ---     | <0.002   | ---     | <0.002  | <0.002  | <0.002  | 0.02mg/L以下    | ジクロロメタン                            |
| テトラクロロエチレン                         | mg/L  | ---     | ---     | <0.001   | ---     | <0.001  | <0.001  | <0.001  | 0.01mg/L以下    | テトラクロロエチレン                         |
| トリクロロエチレン                          | mg/L  | ---     | ---     | <0.001   | ---     | <0.001  | <0.001  | <0.001  | 0.01mg/L以下    | トリクロロエチレン                          |
| ベンゼン                               | mg/L  | ---     | ---     | <0.001   | ---     | <0.001  | <0.001  | <0.001  | 0.01mg/L以下    | ベンゼン                               |
| 塩素酸                                | mg/L  | ---     | <0.06   | ---      | ---     | <0.06   | <0.06   | <0.06   | 0.6mg/L以下     | 塩素酸                                |
| クロロ酢酸                              | mg/L  | ---     | ---     | ---      | ---     | ---     | ---     | ---     | 0.02mg/L以下    | クロロ酢酸                              |
| クロロホルム                             | mg/L  | ---     | ---     | <0.001   | ---     | <0.001  | <0.001  | <0.001  | 0.06mg/L以下    | クロロホルム                             |
| ジクロロ酢酸                             | mg/L  | ---     | ---     | ---      | ---     | ---     | ---     | ---     | 0.03mg/L以下    | ジクロロ酢酸                             |
| ジブromクロロメタン                        | mg/L  | ---     | ---     | <0.001   | ---     | <0.001  | <0.001  | <0.001  | 0.1mg/L以下     | ジブromクロロメタン                        |
| 臭素酸                                | mg/L  | ---     | ---     | ---      | ---     | ---     | ---     | ---     | 0.01mg/L以下    | 臭素酸                                |
| 総トリハロメタン                           | mg/L  | ---     | ---     | <0.001   | ---     | <0.001  | <0.001  | <0.001  | 0.1mg/L以下     | 総トリハロメタン                           |
| トリクロロ酢酸                            | mg/L  | ---     | ---     | ---      | ---     | ---     | ---     | ---     | 0.03mg/L以下    | トリクロロ酢酸                            |
| ブromジクロロメタン                        | mg/L  | ---     | ---     | <0.001   | ---     | <0.001  | <0.001  | <0.001  | 0.03mg/L以下    | ブromジクロロメタン                        |
| ブromホルム                            | mg/L  | ---     | ---     | <0.001   | ---     | <0.001  | <0.001  | <0.001  | 0.09mg/L以下    | ブromホルム                            |
| ホルムアルデヒド                           | mg/L  | ---     | ---     | ---      | ---     | ---     | ---     | ---     | 0.08mg/L以下    | ホルムアルデヒド                           |
| 亜鉛及びその化合物                          | mg/L  | ---     | <0.01   | ---      | ---     | <0.01   | <0.01   | <0.01   | 1.0mg/L以下     | 亜鉛及びその化合物                          |
| アルミニウム及びその化合物                      | mg/L  | ---     | <0.01   | ---      | ---     | <0.01   | <0.01   | <0.01   | 0.2mg/L以下     | アルミニウム及びその化合物                      |
| 鉄及びその化合物                           | mg/L  | ---     | 0.05    | ---      | ---     | 0.05    | 0.05    | 0.05    | 0.3mg/L以下     | 鉄及びその化合物                           |
| 銅及びその化合物                           | mg/L  | ---     | <0.01   | ---      | ---     | <0.01   | <0.01   | <0.01   | 1.0mg/L以下     | 銅及びその化合物                           |
| ナトリウム及びその化合物                       | mg/L  | ---     | 23      | ---      | ---     | 23      | 23      | 23      | 200mg/L以下     | ナトリウム及びその化合物                       |
| マンガン及びその化合物                        | mg/L  | ---     | 0.018   | ---      | ---     | 0.018   | 0.018   | 0.018   | 0.05mg/L以下    | マンガン及びその化合物                        |
| 塩化物イオン                             | mg/L  | ---     | 11      | ---      | ---     | 11      | 11      | 11      | 200mg/L以下     | 塩化物イオン                             |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度)                  | mg/L  | ---     | 113     | ---      | ---     | 113     | 113     | 113     | 300mg/L以下     | カルシウム、マグネシウム等(硬度)                  |
| 蒸発残留物                              | mg/L  | ---     | 212     | ---      | ---     | 212     | 212     | 212     | 500mg/L以下     | 蒸発残留物                              |
| 陰イオン界面活性剤                          | mg/L  | ---     | ---     | ---      | ---     | ---     | ---     | ---     | 0.2mg/L以下     | 陰イオン界面活性剤                          |
| ジェオスミン                             | mg/L  | ---     | ---     | ---      | ---     | ---     | ---     | ---     | 0.00001mg/L以下 | ジェオスミン                             |
| 2-メチルイソボルネオール                      | mg/L  | ---     | ---     | ---      | ---     | ---     | ---     | ---     | 0.00001mg/L以下 | 2-メチルイソボルネオール                      |
| 非イオン界面活性剤                          | mg/L  | ---     | ---     | ---      | ---     | ---     | ---     | ---     | 0.02mg/L以下    | 非イオン界面活性剤                          |
| フェノール類                             | mg/L  | ---     | ---     | ---      | ---     | ---     | ---     | ---     | 0.005mg/L以下   | フェノール類                             |
| 有機物(全有機炭素の量)                       | mg/L  | ---     | 0.7     | ---      | ---     | 0.7     | 0.7     | 0.7     | 3mg/L以下       | 有機物(全有機炭素の量)                       |
| pH値                                |       | 8.3     | 8.3     | 8.4      | 8.4     | 8.4     | 8.3     | 8.4     | 5.8以上8.6以下    | pH値                                |
| 味                                  |       | ---     | ---     | ---      | ---     | ---     | ---     | ---     | 異常でないこと       | 味                                  |
| 臭気                                 |       | 異常なし    | 異常なし    | 異常なし     | 異常なし    | 異常なし    | 異常なし    | 異常なし    | 異常でないこと       | 臭気                                 |
| 色度                                 | 度     | 4       | 4       | 4        | 4       | 4       | 4       | 4       | 5度以下          | 色度                                 |
| 濁度                                 | 度     | <0.1    | <0.1    | <0.1     | <0.1    | <0.1    | <0.1    | <0.1    | 2度以下          | 濁度                                 |
| 消毒の残留効果(残留塩素)                      | mg/L  | ---     | ---     | ---      | ---     | ---     | ---     | ---     | 0.1mg/L以上     | 消毒の残留効果(残留塩素)                      |

上座3号水源(上座系)

[illegible]

# 令和7年度 水源水質分析結果一覧

上座4号水源(上座系)

| 上座4号水源                             | 単位等   | 6月      | 8月      | 11月      | 2月      | 最大値     | 最小値     | 年平均     | 水質基準等         | 上座4号水源                             |
|------------------------------------|-------|---------|---------|----------|---------|---------|---------|---------|---------------|------------------------------------|
| 採水者                                | ---   | ---     | ---     | ---      | ---     | ---     | ---     | ---     | ---           | 採水者                                |
| 採水年月日                              | ---   | R7.6.17 | R7.8.19 | R7.11.18 | R8.2.17 | ---     | ---     | ---     | ---           | 採水年月日                              |
| 採水時刻                               | 時：分   | 10:13   | 10:33   | 10:42    | 9:47    | ---     | ---     | ---     | ---           | 採水時刻                               |
| 天候                                 | 前日・当日 | 晴・晴     | 晴・晴     | 晴・曇      | 曇・曇     | ---     | ---     | ---     | ---           | 天候                                 |
| 気温                                 | ℃     | 31.8    | 31.6    | 12.8     | 6.4     | 31.8    | 6.4     | 20.6    | ---           | 気温                                 |
| 水温                                 | ℃     | 16.8    | 16.9    | 17.0     | 16.6    | 17.0    | 16.6    | 16.8    | ---           | 水温                                 |
| 一般細菌                               | 個/mL  | 22      | 2       | 2        | 1       | 22      | 1       | 7       | 100個/mL以下     | 一般細菌                               |
| 大腸菌                                | +・-   | (-)     | (-)     | (-)      | (-)     | (-)     | (-)     | (-)     | 検出されないこと      | 大腸菌                                |
| カドミウム及びその化合物                       | mg/L  | ---     | <0.0003 | ---      | ---     | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 0.003mg/L以下   | カドミウム及びその化合物                       |
| 水銀及びその化合物                          | mg/L  | ---     | ---     | ---      | ---     | ---     | ---     | ---     | 0.0005mg/L以下  | 水銀及びその化合物                          |
| セレン及びその化合物                         | mg/L  | ---     | <0.001  | ---      | ---     | <0.001  | <0.001  | <0.001  | 0.01mg/L以下    | セレン及びその化合物                         |
| 鉛及びその化合物                           | mg/L  | ---     | <0.001  | ---      | ---     | <0.001  | <0.001  | <0.001  | 0.01mg/L以下    | 鉛及びその化合物                           |
| ヒ素及びその化合物                          | mg/L  | ---     | <0.001  | ---      | ---     | <0.001  | <0.001  | <0.001  | 0.01mg/L以下    | ヒ素及びその化合物                          |
| 六価クロム化合物                           | mg/L  | ---     | <0.002  | ---      | ---     | <0.002  | <0.002  | <0.002  | 0.02mg/L以下    | 六価クロム化合物                           |
| 亜硝酸態窒素                             | mg/L  | ---     | 0.014   | ---      | ---     | 0.014   | 0.014   | 0.014   | 0.04mg/L以下    | 亜硝酸態窒素                             |
| シアン化物イオン及び塩化シアン                    | mg/L  | ---     | ---     | ---      | ---     | ---     | ---     | ---     | 0.01mg/L以下    | シアン化物イオン及び塩化シアン                    |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                      | mg/L  | ---     | <0.1    | ---      | ---     | <0.1    | <0.1    | <0.1    | 10mg/L以下      | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                      |
| フッ素及びその化合物                         | mg/L  | ---     | <0.08   | ---      | ---     | <0.08   | <0.08   | <0.08   | 0.8mg/L以下     | フッ素及びその化合物                         |
| ホウ素及びその化合物                         | mg/L  | ---     | <0.1    | ---      | ---     | <0.1    | <0.1    | <0.1    | 1.0mg/L以下     | ホウ素及びその化合物                         |
| 四塩化炭素                              | mg/L  | ---     | ---     | <0.0002  | ---     | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 0.002mg/L以下   | 四塩化炭素                              |
| 1,4-ジオキサン                          | mg/L  | ---     | ---     | <0.005   | ---     | <0.005  | <0.005  | <0.005  | 0.05mg/L以下    | 1,4-ジオキサン                          |
| シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L  | ---     | ---     | <0.004   | ---     | <0.004  | <0.004  | <0.004  | 0.04mg/L以下    | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン |
| ジクロロメタン                            | mg/L  | ---     | ---     | <0.002   | ---     | <0.002  | <0.002  | <0.002  | 0.02mg/L以下    | ジクロロメタン                            |
| テトラクロロエチレン                         | mg/L  | ---     | ---     | <0.001   | ---     | <0.001  | <0.001  | <0.001  | 0.01mg/L以下    | テトラクロロエチレン                         |
| トリクロロエチレン                          | mg/L  | ---     | ---     | <0.001   | ---     | <0.001  | <0.001  | <0.001  | 0.01mg/L以下    | トリクロロエチレン                          |
| ベンゼン                               | mg/L  | ---     | ---     | <0.001   | ---     | <0.001  | <0.001  | <0.001  | 0.01mg/L以下    | ベンゼン                               |
| 塩素酸                                | mg/L  | ---     | <0.06   | ---      | ---     | <0.06   | <0.06   | <0.06   | 0.6mg/L以下     | 塩素酸                                |
| クロロ酢酸                              | mg/L  | ---     | ---     | ---      | ---     | ---     | ---     | ---     | 0.02mg/L以下    | クロロ酢酸                              |
| クロロホルム                             | mg/L  | ---     | ---     | <0.001   | ---     | <0.001  | <0.001  | <0.001  | 0.06mg/L以下    | クロロホルム                             |
| ジクロロ酢酸                             | mg/L  | ---     | ---     | ---      | ---     | ---     | ---     | ---     | 0.03mg/L以下    | ジクロロ酢酸                             |
| ジブromクロロメタン                        | mg/L  | ---     | ---     | <0.001   | ---     | <0.001  | <0.001  | <0.001  | 0.1mg/L以下     | ジブromクロロメタン                        |
| 臭素酸                                | mg/L  | ---     | ---     | ---      | ---     | ---     | ---     | ---     | 0.01mg/L以下    | 臭素酸                                |
| 総トリハロメタン                           | mg/L  | ---     | ---     | <0.001   | ---     | <0.001  | <0.001  | <0.001  | 0.1mg/L以下     | 総トリハロメタン                           |
| トリクロロ酢酸                            | mg/L  | ---     | ---     | ---      | ---     | ---     | ---     | ---     | 0.03mg/L以下    | トリクロロ酢酸                            |
| ブromジクロロメタン                        | mg/L  | ---     | ---     | <0.001   | ---     | <0.001  | <0.001  | <0.001  | 0.03mg/L以下    | ブromジクロロメタン                        |
| ブromホルム                            | mg/L  | ---     | ---     | <0.001   | ---     | <0.001  | <0.001  | <0.001  | 0.09mg/L以下    | ブromホルム                            |
| ホルムアルデヒド                           | mg/L  | ---     | ---     | ---      | ---     | ---     | ---     | ---     | 0.08mg/L以下    | ホルムアルデヒド                           |
| 亜鉛及びその化合物                          | mg/L  | ---     | <0.01   | ---      | ---     | <0.01   | <0.01   | <0.01   | 1.0mg/L以下     | 亜鉛及びその化合物                          |
| アルミニウム及びその化合物                      | mg/L  | ---     | <0.01   | ---      | ---     | <0.01   | <0.01   | <0.01   | 0.2mg/L以下     | アルミニウム及びその化合物                      |
| 鉄及びその化合物                           | mg/L  | ---     | 0.04    | ---      | ---     | 0.04    | 0.04    | 0.04    | 0.3mg/L以下     | 鉄及びその化合物                           |
| 銅及びその化合物                           | mg/L  | ---     | <0.01   | ---      | ---     | <0.01   | <0.01   | <0.01   | 1.0mg/L以下     | 銅及びその化合物                           |
| ナトリウム及びその化合物                       | mg/L  | ---     | 29      | ---      | ---     | 29      | 29      | 29      | 200mg/L以下     | ナトリウム及びその化合物                       |
| マンガン及びその化合物                        | mg/L  | ---     | 0.028   | ---      | ---     | 0.028   | 0.028   | 0.028   | 0.05mg/L以下    | マンガン及びその化合物                        |
| 塩化物イオン                             | mg/L  | ---     | 10      | ---      | ---     | 10      | 10      | 10      | 200mg/L以下     | 塩化物イオン                             |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度)                  | mg/L  | ---     | 90      | ---      | ---     | 90      | 90      | 90      | 300mg/L以下     | カルシウム、マグネシウム等(硬度)                  |
| 蒸発残留物                              | mg/L  | ---     | 201     | ---      | ---     | 201     | 201     | 201     | 500mg/L以下     | 蒸発残留物                              |
| 陰イオン界面活性剤                          | mg/L  | ---     | ---     | ---      | ---     | ---     | ---     | ---     | 0.2mg/L以下     | 陰イオン界面活性剤                          |
| ジェオスミン                             | mg/L  | ---     | ---     | ---      | ---     | ---     | ---     | ---     | 0.00001mg/L以下 | ジェオスミン                             |
| 2-メチルイソボルネオール                      | mg/L  | ---     | ---     | ---      | ---     | ---     | ---     | ---     | 0.00001mg/L以下 | 2-メチルイソボルネオール                      |
| 非イオン界面活性剤                          | mg/L  | ---     | ---     | ---      | ---     | ---     | ---     | ---     | 0.02mg/L以下    | 非イオン界面活性剤                          |
| フェノール類                             | mg/L  | ---     | ---     | ---      | ---     | ---     | ---     | ---     | 0.005mg/L以下   | フェノール類                             |
| 有機物(全有機炭素の量)                       | mg/L  | ---     | 1.0     | ---      | ---     | 1.0     | 1.0     | 1.0     | 3mg/L以下       | 有機物(全有機炭素の量)                       |
| pH値                                | ---   | 8.3     | 8.4     | 8.5      | 8.5     | 8.5     | 8.3     | 8.4     | 5.8以上8.6以下    | pH値                                |
| 味                                  | ---   | ---     | ---     | ---      | ---     | ---     | ---     | ---     | 異常でないこと       | 味                                  |
| 臭気                                 | ---   | 異常なし    | 異常なし    | 異常なし     | 異常なし    | 異常なし    | 異常なし    | 異常なし    | 異常でないこと       | 臭気                                 |
| 色度                                 | 度     | 8       | 8       | 8        | 7       | 8       | 7       | 8       | 5度以下          | 色度                                 |
| 濁度                                 | 度     | <0.1    | <0.1    | <0.1     | <0.1    | <0.1    | <0.1    | <0.1    | 2度以下          | 濁度                                 |
| 消毒の残留効果(残留塩素)                      | mg/L  | ---     | ---     | ---      | ---     | ---     | ---     | ---     | 0.1mg/L以上     | 消毒の残留効果(残留塩素)                      |

上座4号水源(上座系)

[illegible]

# 令和7年度 水源水質分析結果一覧

上座 5号水源 (上座系)

| 上座 5号水源                            | 単位等   | 6月        | 8月        | 11月        | 2月        | 最大値     | 最小値     | 年平均     | 水質基準等         | 上座 5号水源                            |
|------------------------------------|-------|-----------|-----------|------------|-----------|---------|---------|---------|---------------|------------------------------------|
| 採水者                                | ---   | ---       | ---       | ---        | ---       | ---     | ---     | ---     | ---           | 採水者                                |
| 採水年月日                              | ---   | R7. 6. 17 | R7. 8. 19 | R7. 11. 18 | R8. 2. 17 | ---     | ---     | ---     | ---           | 採水年月日                              |
| 採水時刻                               | 時：分   | 10:55     | 11:20     | 11:20      | 10:23     | ---     | ---     | ---     | ---           | 採水時刻                               |
| 天候                                 | 前日・当日 | 晴・晴       | 晴・晴       | 晴・曇        | 曇・晴       | ---     | ---     | ---     | ---           | 天候                                 |
| 気温                                 | ℃     | 34.7      | 33.3      | 14.4       | 6.6       | 34.7    | 6.6     | 22.2    | ---           | 気温                                 |
| 水温                                 | ℃     | 16.0      | 16.0      | 16.0       | 15.9      | 16.0    | 15.9    | 16      | ---           | 水温                                 |
| 一般細菌                               | 個/mL  | 0         | 2         | 0          | 0         | 2       | 0       | 0       | 100個/mL以下     | 一般細菌                               |
| 大腸菌                                | +・-   | (-)       | (-)       | (-)        | (-)       | (-)     | (-)     | (-)     | 検出されないこと      | 大腸菌                                |
| カドミウム及びその化合物                       | mg/L  | ---       | <0.0003   | ---        | ---       | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 0.003mg/L以下   | カドミウム及びその化合物                       |
| 水銀及びその化合物                          | mg/L  | ---       | ---       | ---        | ---       | ---     | ---     | ---     | 0.0005mg/L以下  | 水銀及びその化合物                          |
| セレン及びその化合物                         | mg/L  | ---       | <0.001    | ---        | ---       | <0.001  | <0.001  | <0.001  | 0.01mg/L以下    | セレン及びその化合物                         |
| 鉛及びその化合物                           | mg/L  | ---       | <0.001    | ---        | ---       | <0.001  | <0.001  | <0.001  | 0.01mg/L以下    | 鉛及びその化合物                           |
| ヒ素及びその化合物                          | mg/L  | ---       | <0.001    | ---        | ---       | <0.001  | <0.001  | <0.001  | 0.01mg/L以下    | ヒ素及びその化合物                          |
| 六価クロム化合物                           | mg/L  | ---       | <0.002    | ---        | ---       | <0.002  | <0.002  | <0.002  | 0.02mg/L以下    | 六価クロム化合物                           |
| 亜硝酸態窒素                             | mg/L  | ---       | <0.004    | ---        | ---       | <0.004  | <0.004  | <0.004  | 0.04mg/L以下    | 亜硝酸態窒素                             |
| シアン化物イオン及び塩化シアン                    | mg/L  | ---       | ---       | ---        | ---       | ---     | ---     | ---     | 0.01mg/L以下    | シアン化物イオン及び塩化シアン                    |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                      | mg/L  | ---       | <0.1      | ---        | ---       | <0.1    | <0.1    | <0.1    | 10mg/L以下      | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                      |
| フッ素及びその化合物                         | mg/L  | ---       | <0.08     | ---        | ---       | <0.08   | <0.08   | <0.08   | 0.8mg/L以下     | フッ素及びその化合物                         |
| ホウ素及びその化合物                         | mg/L  | ---       | <0.1      | ---        | ---       | <0.1    | <0.1    | <0.1    | 1.0mg/L以下     | ホウ素及びその化合物                         |
| 四塩化炭素                              | mg/L  | ---       | ---       | <0.0002    | ---       | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 0.002mg/L以下   | 四塩化炭素                              |
| 1,4-ジオキサン                          | mg/L  | ---       | ---       | <0.005     | ---       | <0.005  | <0.005  | <0.005  | 0.05mg/L以下    | 1,4-ジオキサン                          |
| シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L  | ---       | ---       | <0.004     | ---       | <0.004  | <0.004  | <0.004  | 0.04mg/L以下    | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン |
| ジクロロメタン                            | mg/L  | ---       | ---       | <0.002     | ---       | <0.002  | <0.002  | <0.002  | 0.02mg/L以下    | ジクロロメタン                            |
| テトラクロロエチレン                         | mg/L  | ---       | ---       | <0.001     | ---       | <0.001  | <0.001  | <0.001  | 0.01mg/L以下    | テトラクロロエチレン                         |
| トリクロロエチレン                          | mg/L  | ---       | ---       | <0.001     | ---       | <0.001  | <0.001  | <0.001  | 0.01mg/L以下    | トリクロロエチレン                          |
| ベンゼン                               | mg/L  | ---       | ---       | <0.001     | ---       | <0.001  | <0.001  | <0.001  | 0.01mg/L以下    | ベンゼン                               |
| 塩素酸                                | mg/L  | ---       | <0.06     | ---        | ---       | <0.06   | <0.06   | <0.06   | 0.6mg/L以下     | 塩素酸                                |
| クロロ酢酸                              | mg/L  | ---       | ---       | ---        | ---       | ---     | ---     | ---     | 0.02mg/L以下    | クロロ酢酸                              |
| クロロホルム                             | mg/L  | ---       | ---       | <0.001     | ---       | <0.001  | <0.001  | <0.001  | 0.06mg/L以下    | クロロホルム                             |
| ジクロロ酢酸                             | mg/L  | ---       | ---       | ---        | ---       | ---     | ---     | ---     | 0.03mg/L以下    | ジクロロ酢酸                             |
| ジブロモクロロメタン                         | mg/L  | ---       | ---       | <0.001     | ---       | <0.001  | <0.001  | <0.001  | 0.1mg/L以下     | ジブロモクロロメタン                         |
| 臭素酸                                | mg/L  | ---       | ---       | ---        | ---       | ---     | ---     | ---     | 0.01mg/L以下    | 臭素酸                                |
| 総トリハロメタン                           | mg/L  | ---       | ---       | <0.001     | ---       | <0.001  | <0.001  | <0.001  | 0.1mg/L以下     | 総トリハロメタン                           |
| トリクロロ酢酸                            | mg/L  | ---       | ---       | ---        | ---       | ---     | ---     | ---     | 0.03mg/L以下    | トリクロロ酢酸                            |
| ブロモジクロロメタン                         | mg/L  | ---       | ---       | <0.001     | ---       | <0.001  | <0.001  | <0.001  | 0.03mg/L以下    | ブロモジクロロメタン                         |
| ブロモホルム                             | mg/L  | ---       | ---       | <0.001     | ---       | <0.001  | <0.001  | <0.001  | 0.09mg/L以下    | ブロモホルム                             |
| ホルムアルデヒド                           | mg/L  | ---       | ---       | ---        | ---       | ---     | ---     | ---     | 0.08mg/L以下    | ホルムアルデヒド                           |
| 亜鉛及びその化合物                          | mg/L  | ---       | <0.01     | ---        | ---       | <0.01   | <0.01   | <0.01   | 1.0mg/L以下     | 亜鉛及びその化合物                          |
| アルミニウム及びその化合物                      | mg/L  | ---       | <0.01     | ---        | ---       | <0.01   | <0.01   | <0.01   | 0.2mg/L以下     | アルミニウム及びその化合物                      |
| 鉄及びその化合物                           | mg/L  | ---       | <0.03     | ---        | ---       | <0.03   | <0.03   | <0.03   | 0.3mg/L以下     | 鉄及びその化合物                           |
| 銅及びその化合物                           | mg/L  | ---       | <0.01     | ---        | ---       | <0.01   | <0.01   | <0.01   | 1.0mg/L以下     | 銅及びその化合物                           |
| ナトリウム及びその化合物                       | mg/L  | ---       | 10        | ---        | ---       | 10      | 10      | 10      | 200mg/L以下     | ナトリウム及びその化合物                       |
| マンガン及びその化合物                        | mg/L  | ---       | 0.010     | ---        | ---       | 0.010   | 0.010   | 0.010   | 0.05mg/L以下    | マンガン及びその化合物                        |
| 塩化物イオン                             | mg/L  | ---       | 8         | ---        | ---       | 8       | 8       | 8       | 200mg/L以下     | 塩化物イオン                             |
| カルシウム、マグネシウム等 (硬度)                 | mg/L  | ---       | 78        | ---        | ---       | 78      | 78      | 78      | 300mg/L以下     | カルシウム、マグネシウム等 (硬度)                 |
| 蒸発残留物                              | mg/L  | ---       | 158       | ---        | ---       | 158     | 158     | 158     | 500mg/L以下     | 蒸発残留物                              |
| 陰イオン界面活性剤                          | mg/L  | ---       | ---       | ---        | ---       | ---     | ---     | ---     | 0.2mg/L以下     | 陰イオン界面活性剤                          |
| ジェオスミン                             | mg/L  | ---       | ---       | ---        | ---       | ---     | ---     | ---     | 0.00001mg/L以下 | ジェオスミン                             |
| 2-メチルイソボルネオール                      | mg/L  | ---       | ---       | ---        | ---       | ---     | ---     | ---     | 0.00001mg/L以下 | 2-メチルイソボルネオール                      |
| 非イオン界面活性剤                          | mg/L  | ---       | ---       | ---        | ---       | ---     | ---     | ---     | 0.02mg/L以下    | 非イオン界面活性剤                          |
| フェノール類                             | mg/L  | ---       | ---       | ---        | ---       | ---     | ---     | ---     | 0.005mg/L以下   | フェノール類                             |
| 有機物 (全有機炭素の量)                      | mg/L  | ---       | <0.3      | ---        | ---       | <0.3    | <0.3    | <0.3    | 3mg/L以下       | 有機物 (全有機炭素の量)                      |
| pH値                                |       | 8.4       | 8.4       | 8.5        | 8.5       | 8.5     | 8.4     | 8.4     | 5.8以上8.6以下    | pH値                                |
| 味                                  |       | ---       | ---       | ---        | ---       | ---     | ---     | ---     | 異常でないこと       | 味                                  |
| 臭気                                 |       | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし       | 異常なし      | 異常なし    | 異常なし    | 異常なし    | 異常でないこと       | 臭気                                 |
| 色度                                 | 度     | 1         | 1         | 1          | 1         | 1       | 1       | 1       | 5度以下          | 色度                                 |
| 濁度                                 | 度     | <0.1      | <0.1      | <0.1       | <0.1      | <0.1    | <0.1    | <0.1    | 2度以下          | 濁度                                 |
| 消毒の残留効果 (残留塩素)                     | mg/L  | ---       | ---       | ---        | ---       | ---     | ---     | ---     | 0.1mg/L以上     | 消毒の残留効果 (残留塩素)                     |

上座5号水源(上座系)

| 上座５号水源                      | 単位等    | 6月      | 8月      | 11月     | 2月      | 最大値     | 最小値     | 年平均     | 水質基準等                                     | 上座５号水源                      |
|-----------------------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------------------------------------------|-----------------------------|
| アンチモン及びその化合物                | mg/L   | <0.002  | <0.002  | <0.002  | <0.002  | <0.002  | <0.002  | <0.002  | 0.02mg/L以下                                | アンチモン及びその化合物                |
| ウラン及びその化合物                  | mg/L   | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 0.002mg/L以下                               | ウラン及びその化合物                  |
| ニッケル及びその化合物                 | mg/L   | <0.002  | <0.002  | <0.002  | <0.002  | <0.002  | <0.002  | <0.002  | 0.02mg/L以下                                | ニッケル及びその化合物                 |
| 1，2-ジクロロエタン                 | mg/L   | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | 0.004mg/L以下                               | 1，2-ジクロロエタン                 |
| トルエン                        | mg/L   | <0.001  | <0.001  | <0.001  | <0.001  | <0.001  | <0.001  | <0.001  | 0.4mg/L以下                                 | トルエン                        |
| フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)            | mg/L   | ---     | ---     | ---     | ---     | ---     | ---     | ---     | 0.08mg/L以下                                | フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)            |
| ジクロロアセトニトリル                 | mg/L   | ---     | ---     | ---     | ---     | ---     | ---     | ---     | 0.01mg/L以下                                | ジクロロアセトニトリル                 |
| 抱水クローラル                     | mg/L   | ---     | ---     | ---     | ---     | ---     | ---     | ---     | 0.02mg/L以下                                | 抱水クローラル                     |
| 農薬類                         | ---    | ---     | ---     | ---     | ---     | ---     | ---     | ---     | 1度以下                                      | 農薬類                         |
| 残留塩素                        | mg/L   | ---     | ---     | ---     | ---     | ---     | ---     | ---     | 1mg/L以下                                   | 残留塩素                        |
| カルシウム、マグネシウム等（硬度）           | mg/L   | 78      | 78      | 78      | 78      | 78      | 78      | 78      | 10mg/L以上100mg/L以下                         | カルシウム、マグネシウム等（硬度）           |
| マンガン及びその化合物                 | mg/L   | 0.010   | 0.010   | 0.010   | 0.010   | 0.010   | 0.010   | 0.010   | 0.01mg/L以下                                | マンガン及びその化合物                 |
| 遊離炭酸                        | mg/L   | ---     | ---     | ---     | ---     | ---     | ---     | ---     | 20mg/L以下                                  | 遊離炭酸                        |
| 1,1,1-トリクロロエタン              | mg/L   | <0.03   | <0.03   | <0.03   | <0.03   | <0.03   | <0.03   | <0.03   | 0.3mg/L以下                                 | 1,1,1-トリクロロエタン              |
| メチルトートプチルエーテル(MTBE)         | mg/L   | <0.002  | <0.002  | <0.002  | <0.002  | <0.002  | <0.002  | <0.002  | 0.02mg/L以下                                | メチルトートプチルエーテル(MTBE)         |
| 有機物等(KMnO <sub>4</sub> 消費量) | mg/L   | ---     | ---     | ---     | ---     | ---     | ---     | ---     | 3mg/L以下                                   | 有機物等(KMnO <sub>4</sub> 消費量) |
| 臭気強度(TON)                   | ---    | ---     | ---     | ---     | ---     | ---     | ---     | ---     | 3以下                                       | 臭気強度(TON)                   |
| 蒸発残留物                       | mg/L   | 158     | 158     | 158     | 158     | 158     | 158     | 158     | 30mg/L以上200mg/L以下                         | 蒸発残留物                       |
| 濁度                          | 度      | <0.1    | <0.1    | <0.1    | <0.1    | <0.1    | <0.1    | <0.1    | 1度以下                                      | 濁度                          |
| pH値                         | ---    | 8.4     | 8.4     | 8.5     | 8.5     | 8.5     | 8.4     | 8.4     | 7.5程度                                     | pH値                         |
| 腐食性（ランゲリア指数）                | ---    | ---     | ---     | ---     | ---     | ---     | ---     | ---     | -1程度以上とし、極力0に近づく<br>1㎥の水で形成される垢重量が2.900以下 | 腐食性（ランゲリア指数）                |
| 従属栄養細菌                      | cfu/mL | 82      | 21      | 23      | 104     | 104     | 21      | 58      | 1㎥の水で形成される垢重量が2.900以下                     | 従属栄養細菌                      |
| 1,1-ジクロロエチレン                | mg/L   | ---     | <0.01   | <0.01   | <0.01   | <0.01   | <0.01   | <0.01   | 0.1mg/L以下                                 | 1,1-ジクロロエチレン                |
| アルミニウム及びその化合物               | mg/L   | <0.01   | <0.01   | <0.01   | <0.01   | <0.01   | <0.01   | <0.01   | 0.1mg/L以下                                 | アルミニウム及びその化合物               |
| PFOA及びPFPA                  | mg/L   | ---     | ---     | ---     | ---     | ---     | ---     | ---     | 0.00005mg/L以下                             | PFOA及びPFPA                  |
| アンモニア態窒素                    | mg/L   | 0.34    | 0.34    | 0.34    | 0.34    | 0.34    | 0.34    | 0.34    | ---                                       | アンモニア態窒素                    |
| 電気伝導率                       | μS/cm  | 205     | 211     | 207     | 206     | 211     | 205     | 207     | ---                                       | 電気伝導率                       |
| カリウム                        | mg/L   | 6       | 6       | 6       | 6       | 6       | 6       | 6       | ---                                       | カリウム                        |
| マグネシウム                      | mg/L   | 6       | 6       | 6       | 6       | 6       | 6       | 6       | ---                                       | マグネシウム                      |
| カルシウム                       | mg/L   | 22      | 22      | 22      | 22      | 22      | 22      | 22      | ---                                       | カルシウム                       |
| 臭素イオン                       | mg/L   | 0.05    | 0.05    | 0.05    | 0.05    | 0.05    | 0.05    | 0.05    | ---                                       | 臭素イオン                       |
| 硝酸態窒素                       | mg/L   | <0.1    | <0.1    | <0.1    | <0.1    | <0.1    | <0.1    | <0.1    | ---                                       | 硝酸態窒素                       |
| リン酸イオン                      | mg/L   | <0.5    | <0.5    | <0.5    | <0.5    | <0.5    | <0.5    | <0.5    | ---                                       | リン酸イオン                      |
| 硫酸イオン                       | mg/L   | 11      | 11      | 11      | 11      | 11      | 11      | 11      | ---                                       | 硫酸イオン                       |
| 嫌気性芽胞菌                      | 個/mL   | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 検出されないこと                                  | 嫌気性芽胞菌                      |
| クリプトスボリジウム                  | 個/20L  | ---     | ---     | ---     | ---     | ---     | ---     | ---     | 検出されないこと                                  | クリプトスボリジウム                  |
| ジアリジオン                      | 個/20L  | ---     | ---     | ---     | ---     | ---     | ---     | ---     | 検出されないこと                                  | ジアリジオン                      |

# 令和7年度 水源水質分析結果一覧

上座 6号水源 (上座系)

| 上座 6号水源                                | 単位等   | 6月      | --- | --- | --- | 最大値  | 最小値  | 年平均  | 水質基準等         | 上座 6号水源                                |
|----------------------------------------|-------|---------|-----|-----|-----|------|------|------|---------------|----------------------------------------|
| 採水者                                    | ---   | ---     | --- | --- | --- | ---  | ---  | ---  | ---           | 採水者                                    |
| 採水年月日                                  | ---   | R7.6.17 | --- | --- | --- | ---  | ---  | ---  | ---           | 採水年月日                                  |
| 採水時刻                                   | 時：分   | 11:10   | --- | --- | --- | ---  | ---  | ---  | ---           | 採水時刻                                   |
| 天候                                     | 前日・当日 | 晴・晴     | --- | --- | --- | ---  | ---  | ---  | ---           | 天候                                     |
| 気温                                     | ℃     | 33.2    | --- | --- | --- | 33.2 | 33.2 | 33.2 | ---           | 気温                                     |
| 水温                                     | ℃     | 16.4    | --- | --- | --- | 16.4 | 16.4 | 16.4 | ---           | 水温                                     |
| 一般細菌                                   | 個/mL  | 0       | --- | --- | --- | 0    | 0    | 0    | 100個/mL以下     | 一般細菌                                   |
| 大腸菌                                    | +・-   | (-)     | --- | --- | --- | (-)  | (-)  | (-)  | 検出されないこと      | 大腸菌                                    |
| カドミウム及びその化合物                           | mg/L  | ---     | --- | --- | --- | ---  | ---  | ---  | 0.003mg/L以下   | カドミウム及びその化合物                           |
| 水銀及びその化合物                              | mg/L  | ---     | --- | --- | --- | ---  | ---  | ---  | 0.0005mg/L以下  | 水銀及びその化合物                              |
| セレン及びその化合物                             | mg/L  | ---     | --- | --- | --- | ---  | ---  | ---  | 0.01mg/L以下    | セレン及びその化合物                             |
| 鉛及びその化合物                               | mg/L  | ---     | --- | --- | --- | ---  | ---  | ---  | 0.01mg/L以下    | 鉛及びその化合物                               |
| ヒ素及びその化合物                              | mg/L  | ---     | --- | --- | --- | ---  | ---  | ---  | 0.01mg/L以下    | ヒ素及びその化合物                              |
| 六価クロム化合物                               | mg/L  | ---     | --- | --- | --- | ---  | ---  | ---  | 0.02mg/L以下    | 六価クロム化合物                               |
| 亜硝酸態窒素                                 | mg/L  | ---     | --- | --- | --- | ---  | ---  | ---  | 0.04mg/L以下    | 亜硝酸態窒素                                 |
| シアン化物イオン及び塩化シアン                        | mg/L  | ---     | --- | --- | --- | ---  | ---  | ---  | 0.01mg/L以下    | シアン化物イオン及び塩化シアン                        |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                          | mg/L  | ---     | --- | --- | --- | ---  | ---  | ---  | 10mg/L以下      | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                          |
| フッ素及びその化合物                             | mg/L  | ---     | --- | --- | --- | ---  | ---  | ---  | 0.8mg/L以下     | フッ素及びその化合物                             |
| ホウ素及びその化合物                             | mg/L  | ---     | --- | --- | --- | ---  | ---  | ---  | 1.0mg/L以下     | ホウ素及びその化合物                             |
| 四塩化炭素                                  | mg/L  | ---     | --- | --- | --- | ---  | ---  | ---  | 0.002mg/L以下   | 四塩化炭素                                  |
| 1,4-ジオキサン                              | mg/L  | ---     | --- | --- | --- | ---  | ---  | ---  | 0.05mg/L以下    | 1,4-ジオキサン                              |
| シス-1,2-ジクロロエチレン及び<br>トランス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L  | ---     | --- | --- | --- | ---  | ---  | ---  | 0.04mg/L以下    | シス-1,2-ジクロロエチレン及び<br>トランス-1,2-ジクロロエチレン |
| ジクロロメタン                                | mg/L  | ---     | --- | --- | --- | ---  | ---  | ---  | 0.02mg/L以下    | ジクロロメタン                                |
| テトラクロロエチレン                             | mg/L  | ---     | --- | --- | --- | ---  | ---  | ---  | 0.01mg/L以下    | テトラクロロエチレン                             |
| トリクロロエチレン                              | mg/L  | ---     | --- | --- | --- | ---  | ---  | ---  | 0.01mg/L以下    | トリクロロエチレン                              |
| ベンゼン                                   | mg/L  | ---     | --- | --- | --- | ---  | ---  | ---  | 0.01mg/L以下    | ベンゼン                                   |
| 塩素酸                                    | mg/L  | ---     | --- | --- | --- | ---  | ---  | ---  | 0.6mg/L以下     | 塩素酸                                    |
| クロロ酢酸                                  | mg/L  | ---     | --- | --- | --- | ---  | ---  | ---  | 0.02mg/L以下    | クロロ酢酸                                  |
| クロロホルム                                 | mg/L  | ---     | --- | --- | --- | ---  | ---  | ---  | 0.06mg/L以下    | クロロホルム                                 |
| ジクロロ酢酸                                 | mg/L  | ---     | --- | --- | --- | ---  | ---  | ---  | 0.03mg/L以下    | ジクロロ酢酸                                 |
| ジブロモクロロメタン                             | mg/L  | ---     | --- | --- | --- | ---  | ---  | ---  | 0.1mg/L以下     | ジブロモクロロメタン                             |
| 臭素酸                                    | mg/L  | ---     | --- | --- | --- | ---  | ---  | ---  | 0.01mg/L以下    | 臭素酸                                    |
| 総トリハロメタン                               | mg/L  | ---     | --- | --- | --- | ---  | ---  | ---  | 0.1mg/L以下     | 総トリハロメタン                               |
| トリクロロ酢酸                                | mg/L  | ---     | --- | --- | --- | ---  | ---  | ---  | 0.03mg/L以下    | トリクロロ酢酸                                |
| ブロモジクロロメタン                             | mg/L  | ---     | --- | --- | --- | ---  | ---  | ---  | 0.03mg/L以下    | ブロモジクロロメタン                             |
| ブロモホルム                                 | mg/L  | ---     | --- | --- | --- | ---  | ---  | ---  | 0.09mg/L以下    | ブロモホルム                                 |
| ホルムアルデヒド                               | mg/L  | ---     | --- | --- | --- | ---  | ---  | ---  | 0.08mg/L以下    | ホルムアルデヒド                               |
| 亜鉛及びその化合物                              | mg/L  | ---     | --- | --- | --- | ---  | ---  | ---  | 1.0mg/L以下     | 亜鉛及びその化合物                              |
| アルミニウム及びその化合物                          | mg/L  | ---     | --- | --- | --- | ---  | ---  | ---  | 0.2mg/L以下     | アルミニウム及びその化合物                          |
| 鉄及びその化合物                               | mg/L  | ---     | --- | --- | --- | ---  | ---  | ---  | 0.3mg/L以下     | 鉄及びその化合物                               |
| 銅及びその化合物                               | mg/L  | ---     | --- | --- | --- | ---  | ---  | ---  | 1.0mg/L以下     | 銅及びその化合物                               |
| ナトリウム及びその化合物                           | mg/L  | ---     | --- | --- | --- | ---  | ---  | ---  | 200mg/L以下     | ナトリウム及びその化合物                           |
| マンガン及びその化合物                            | mg/L  | ---     | --- | --- | --- | ---  | ---  | ---  | 0.05mg/L以下    | マンガン及びその化合物                            |
| 塩化物イオン                                 | mg/L  | ---     | --- | --- | --- | ---  | ---  | ---  | 200mg/L以下     | 塩化物イオン                                 |
| カルシウム、マグネシウム等 (硬度)                     | mg/L  | ---     | --- | --- | --- | ---  | ---  | ---  | 300mg/L以下     | カルシウム、マグネシウム等 (硬度)                     |
| 蒸発残留物                                  | mg/L  | ---     | --- | --- | --- | ---  | ---  | ---  | 500mg/L以下     | 蒸発残留物                                  |
| 陰イオン界面活性剤                              | mg/L  | ---     | --- | --- | --- | ---  | ---  | ---  | 0.2mg/L以下     | 陰イオン界面活性剤                              |
| ジェオスミン                                 | mg/L  | ---     | --- | --- | --- | ---  | ---  | ---  | 0.00001mg/L以下 | ジェオスミン                                 |
| 2-メチルイソボルネオール                          | mg/L  | ---     | --- | --- | --- | ---  | ---  | ---  | 0.00001mg/L以下 | 2-メチルイソボルネオール                          |
| 非イオン界面活性剤                              | mg/L  | ---     | --- | --- | --- | ---  | ---  | ---  | 0.02mg/L以下    | 非イオン界面活性剤                              |
| フェノール類                                 | mg/L  | ---     | --- | --- | --- | ---  | ---  | ---  | 0.005mg/L以下   | フェノール類                                 |
| 有機物 (全有機炭素の量)                          | mg/L  | ---     | --- | --- | --- | ---  | ---  | ---  | 3mg/L以下       | 有機物 (全有機炭素の量)                          |
| pH値                                    |       | 8.4     | --- | --- | --- | 8.4  | 8.4  | 8.4  | 5.8以上8.6以下    | pH値                                    |
| 味                                      |       | ---     | --- | --- | --- | ---  | ---  | ---  | 異常でないこと       | 味                                      |
| 臭気                                     |       | 異常なし    | --- | --- | --- | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常でないこと       | 臭気                                     |
| 色度                                     | 度     | 1       | --- | --- | --- | 1    | 1    | 1    | 5度以下          | 色度                                     |
| 濁度                                     | 度     | <0.1    | --- | --- | --- | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 2度以下          | 濁度                                     |
| 消毒の残留効果 (残留塩素)                         | mg/L  | ---     | --- | --- | --- | ---  | ---  | ---  | 0.1mg/L以上     | 消毒の残留効果 (残留塩素)                         |

上座6号水源(上座系)

[illegible]