浄水水質分析結果一覧

宮前北公園（南部系）　　宮前二丁目

宮前北公園	単位等	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月		最大値	最小値	年平均	水質基準等	宮前北公園
採水者	―――	千葉県薬剤師会検査センター	千葉県薬剤師会検査センター	千葉県薬剤師会検査センター	千葉県薬剤師会検査センター	千葉県薬剤師会検査センター	千葉県薬剤師会検査センター	千葉県薬剤師会検査センター	千葉県薬剤師会検査センター	千葉県薬剤師会検査センター	千葉県薬剤師会検査センター	千葉県薬剤師会検査センター		―――	―――	―――	―――	採水者
採水年月日	―――	R6.4.11	R6.5.14	R6.6.4	R6.7.2	R6.8.6	R6.9.10	R6.10.16	R6.11.6	R6.12.3	R7.1.7	R7.2.5		―――	―――	―――	―――	採水年月日
採水時刻	時：分	8:45	8:54	8:50	8:46	9:20	8:58	8:42	8:50	8:45	8:40	9:00		―――	―――	―――	―――	採水時刻
天候	前日・当日	晴・晴	雨・曇	曇・晴	雨・晴	晴・晴	晴・晴	晴・曇	曇・曇	晴・晴	曇・曇	晴・晴		―――	―――	―――	―――	天候
気温	℃	12.6	16.6	20.0	28.9	30.9	29.8	24.0	14.6	9.0	5.1	3.7		30.9	3.7		―――	気温
水温	℃	15.2	19.3	21.2	23.6	28.2	26.5	22.0	19.8	16.0	11.0	11.0		28.2	11.0		―――	水温
一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0		100個/mL以下	一般細菌
大腸菌	+・-	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)		(-)	(-)		検出されないこと	大腸菌
カドミウム及びその化合物	mg/L	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003		<0.0003	<0.0003		0.003mg/L以下	カドミウム及びその化合物
水銀及びその化合物	mg/L	―――	<0.00005	―――	―――	<0.00005	―――	―――	<0.00005	―――	―――	<0.00005		<0.00005	<0.00005		0.0005mg/L以下	水銀及びその化合物
セレン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		<0.001	<0.001		0.01mg/L以下	セレン及びその化合物
鉛及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		<0.001	<0.001		0.01mg/L以下	鉛及びその化合物
ヒ素及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		<0.001	<0.001		0.01mg/L以下	ヒ素及びその化合物
六価クロム化合物	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002		<0.002	<0.002		0.02mg/L以下	六価クロム化合物
亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004		<0.004	<0.004		0.04mg/L以下	亜硝酸態窒素
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	―――	<0.001	―――	―――	<0.001	―――	―――	<0.001	―――	―――	<0.001		<0.001	<0.001		0.01mg/L以下	シアン化物イオン及び塩化シアン
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	1.1	0.8	0.7	0.7	0.5	0.9	1.3	1.3	1.4	1.6	1.5		1.6	0.5		10mg/L以下	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素
フッ素及びその化合物	mg/L	<0.08	<0.08	0.09	0.09	0.09	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08		0.09	<0.08		0.8mg/L以下	フッ素及びその化合物
ホウ素及びその化合物	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1		<0.1	<0.1		1.0mg/L以下	ホウ素及びその化合物
四塩化炭素	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002		<0.0002	<0.0002		0.002mg/L以下	四塩化炭素
1,4-ジオキサン	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005		<0.005	<0.005		0.05mg/L以下	1,4-ジオキサン
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004		<0.004	<0.004		0.04mg/L以下	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン
ジクロロメタン	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002		<0.002	<0.002		0.02mg/L以下	ジクロロメタン
テトラクロロエチレン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		<0.001	<0.001		0.01mg/L以下	テトラクロロエチレン
トリクロロエチレン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		<0.001	<0.001		0.01mg/L以下	トリクロロエチレン
ベンゼン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		<0.001	<0.001		0.01mg/L以下	ベンゼン
塩素酸	mg/L	<0.06	0.07	0.07	0.09	0.11	0.13	0.10	0.09	0.07	<0.06	<0.06		0.13	<0.06		0.6mg/L以下	塩素酸
クロロ酢酸	mg/L	―――	<0.002	―――	―――	<0.002	―――	―――	<0.002	―――	―――	<0.002		<0.002	<0.002		0.02mg/L以下	クロロ酢酸
クロロホルム	mg/L	0.006	0.010	0.015	0.015	0.018	0.013	0.012	0.006	0.005	0.003	0.005		0.018	0.003		0.06mg/L以下	クロロホルム
ジクロロ酢酸	mg/L	―――	<0.002	―――	―――	0.003	―――	―――	0.004	―――	―――	<0.002		0.004	<0.002		0.03mg/L以下	ジクロロ酢酸
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.005	0.005	0.006	0.005	0.008	0.005	0.006	0.007	0.006	0.005	0.006		0.008	0.005		0.1mg/L以下	ジブロモクロロメタン
臭素酸	mg/L	―――	<0.001	―――	―――	<0.001	―――	―――	<0.001	―――	―――	<0.001		<0.001	<0.001		0.01mg/L以下	臭素酸
総トリハロメタン	mg/L	0.016	0.022	0.031	0.028	0.038	0.026	0.028	0.022	0.018	0.014	0.019		0.038	0.014		0.1mg/L以下	総トリハロメタン
トリクロロ酢酸	mg/L	―――	0.002	―――	―――	0.003	―――	―――	0.005	―――	―――	<0.002		0.005	<0.002		0.03mg/L以下	トリクロロ酢酸
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.005	0.007	0.010	0.008	0.011	0.008	0.009	0.007	0.006	0.005	0.006		0.011	0.005		0.03mg/L以下	ブロモジクロロメタン
ブロモホルム	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.002		0.002	<0.001		0.09mg/L以下	ブロモホルム
ホルムアルデヒド	mg/L	―――	<0.002	―――	―――	0.002	―――	―――	<0.002	―――	―――	0.002		0.002	<0.002		0.08mg/L以下	ホルムアルデヒド
亜鉛及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01		<0.01	<0.01		1.0mg/L以下	亜鉛及びその化合物
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.02	0.02	0.02	0.03	0.03	0.03	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01		0.03	0.01		0.2mg/L以下	アルミニウム及びその化合物
鉄及びその化合物	mg/L	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03		<0.03	<0.03		0.3mg/L以下	鉄及びその化合物
銅及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01		<0.01	<0.01		1.0mg/L以下	銅及びその化合物
ナトリウム及びその化合物	mg/L	16	17	17	14	19	13	15	14	17	19	20		20	13		200mg/L以下	ナトリウム及びその化合物
マンガン及びその化合物	mg/L	0.001	0.002	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002		0.002	0.001		0.05mg/L以下	マンガン及びその化合物
塩化物イオン	mg/L	21	22	21	18	24	17	19	19	21	25	28		28	17		200mg/L以下	塩化物イオン
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	84	80	81	80	87	80	86	83	90	92	96		96	80		300mg/L以下	カルシウム、マグネシウム等（硬度）
蒸発残留物	mg/L	160	151	148	141	160	139	125	182	146	179	184		184	125		500mg/L以下	蒸発残留物
陰イオン界面活性剤	mg/L	―――	<0.02	―――	―――	<0.02	―――	―――	<0.02	―――	―――	<0.02		<0.02	<0.02		0.2mg/L以下	陰イオン界面活性剤
ジェオスミン	mg/L	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001		<0.000001	<0.000001		0.00001mg/L以下	ジェオスミン
2-メチルイソボルネオール	mg/L	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001		<0.000001	<0.000001		0.00001mg/L以下	2-メチルイソボルネオール
非イオン界面活性剤	mg/L	―――	<0.002	―――	―――	<0.002	―――	―――	<0.002	―――	―――	<0.002		<0.002	<0.002		0.02mg/L以下	非イオン界面活性剤
フェノール類	mg/L	―――	<0.0005	―――	―――	<0.0005	―――	―――	<0.0005	―――	―――	<0.0005		<0.0005	<0.0005		0.005mg/L以下	フェノール類
有機物（全有機炭素の量）	mg/L	0.5	0.6	0.7	0.5	0.6	0.4	0.5	0.4	0.5	0.7	0.7		0.7	0.4		3mg/L以下	有機物（全有機炭素の量）
ｐＨ値		7.8	7.8	7.9	7.8	7.9	7.9	7.8	7.9	7.8	7.8	7.7		7.9	7.7		5.8以上8.6以下	ｐＨ値
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし	異常なし		異常でないこと	味
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし	異常なし		異常でないこと	臭気
色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5		<0.5	<0.5		5度以下	色度
濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1		<0.1	<0.1		2度以下	濁度
消毒の残留効果（残留塩素）	mg/L	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.6	0.4	0.5	0.5	0.5	0.4		0.6	0.3		0.1mg/L以上	消毒の残留効果（残留塩素）

浄水水質分析結果一覧

宮前北公園(南部系)　　宮前二丁目

宮前北公園	単位等	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月		最大値	最小値	年平均	水質基準等	宮前北公園
アンチモン及びその化合物	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002		<0.002	<0.002		0.02mg/L以下	アンチモン及びその化合物
ウラン及びその化合物	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002		<0.0002	<0.0002		0.002mg/L以下	ウラン及びその化合物
ニッケル及びその化合物	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002		<0.002	<0.002		0.02mg/L以下	ニッケル及びその化合物
1,2-ジクロロエタン	mg/L	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004		<0.0004	<0.0004		0.004mg/L以下	1,2-ジクロロエタン
トルエン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		<0.001	<0.001		0.4mg/L以下	トルエン
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	---	---	---	---	<0.006	---	---	---	---	---	---		<0.006	<0.006		0.08mg/L以下	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)
ジクロロアセトニトリル	mg/L	---	---	---	---	<0.001	---	---	---	---	---	---		<0.001	<0.001		0.01mg/L以下	ジクロロアセトニトリル
抱水クロラール	mg/L	---	---	---	---	0.002	---	---	---	---	---	---		0.002	0.002		0.02mg/L以下	抱水クロラール
農薬類		---	---	---	---	0	---	---	---	---	---	---		0	0		1以下	農薬類
残留塩素	mg/L	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.6	0.4	0.5	0.5	0.5	0.4		0.6	0.3		1mg/L以下	残留塩素
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	84	80	81	80	87	80	86	83	90	92	96		96	80		10mg/L以上100mg/L以下	カルシウム、マグネシウム等（硬度）
マンガン及びその化合物	mg/L	0.001	0.002	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002		0.002	0.001		0.01mg/L以下	マンガン及びその化合物
遊離炭酸	mg/L	---	---	---	---	3	---	---	---	---	---	---		3	3		20mg/L以下	遊離炭酸
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03		<0.03	<0.03		0.3mg/L以下	1,1,1-トリクロロエタン
メチル-t-ブチルエーテル(MTBE)	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002		<0.002	<0.002		0.02mg/L以下	メチル-t-ブチルエーテル(MTBE)
有機物等(KMnO4消費量)	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---		---	---		3mg/L以下	有機物等(KMnO4消費量)
臭気強度(TON)		---	---	---	---	<1	---	---	---	---	---	---		<1	<1		3以下	臭気強度(TON)
蒸発残留物	mg/L	160	151	148	141	160	139	125	182	146	179	184		184	125		30mg/L以上200mg/L以下	蒸発残留物
濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1		<0.1	<0.1		1度以下	濁度
ｐＨ値		7.8	7.8	7.9	7.8	7.9	7.9	7.8	7.9	7.8	7.8	7.7		7.9	7.7		7.5程度	ｐＨ値
腐食性（ランゲリア指数）		---	---	---	---	-0.4	---	---	---	---	---	---		-0.4	-0.4		-1程度以上とし、極力0に近づける	腐食性（ランゲリア指数）
従属栄養細菌	cfu/mL	1	34	98	31	192	180	107	118	17	8	5		192	1		1mLの検水で形成される集落数が2,000以下	従属栄養細菌
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01		<0.01	<0.01		0.1mg/L以下	1,1-ジクロロエチレン
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.02	0.02	0.02	0.03	0.03	0.03	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01		0.03	0.01		0.1mg/L以下	アルミニウム及びその化合物
PFOS及びPFOA	mg/L	---	---	---	---	0.000001	---	---	---	---	---	---		0.000001	0.000001		0.00005mg/L以下	PFOS及びPFOA
アンモニア態窒素	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05		<0.05	<0.05		---	アンモニア態窒素
電気伝導率	μS/cm	275	257	256	238	277	239	251	245	265	287	311		311	238		---	電気伝導率
カリウム	mg/L	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4		4	4		---	カリウム
マグネシウム	mg/L	6	6	6	6	6	6	6	6	7	7	8		8	6		---	マグネシウム
カルシウム	mg/L	24	22	23	23	24	23	24	23	25	25	26		26	22		---	カルシウム
臭素イオン	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05		<0.05	<0.05		---	臭素イオン
硝酸態窒素	mg/L	1.1	0.8	0.7	0.7	0.5	0.9	1.3	1.3	1.4	1.6	1.5		1.6	0.5		---	硝酸態窒素
リン酸イオン	mg/L	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5		<0.5	<0.5		---	リン酸イオン
硫酸イオン	mg/L	26	23	21	19	26	19	21	20	28	31	31		31	19		---	硫酸イオン
嫌気性芽胞菌	個/mL	---	---	---	---	0	---	---	---	---	---	---		0	0		検出されないこと	嫌気性芽胞菌
クリプトスポリジウム	個/20L	---	---	---	---	0	---	---	---	---	---	---		0	0		検出されないこと	クリプトスポリジウム
ジアルジア	個/20L	---	---	---	---	0	---	---	---	---	---	---		0	0		検出されないこと	ジアルジア

浄水水質分析結果一覧

健康管理センター（志津系）　江原台二丁目

健康管理センター	単位等	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月		最大値	最小値	年平均	水質基準等	健康管理センター
採水者	---	千葉県薬剤師会検査センター	千葉県薬剤師会検査センター	千葉県薬剤師会検査センター	千葉県薬剤師会検査センター	千葉県薬剤師会検査センター	千葉県薬剤師会検査センター	千葉県薬剤師会検査センター	千葉県薬剤師会検査センター	千葉県薬剤師会検査センター	千葉県薬剤師会検査センター	千葉県薬剤師会検査センター		---	---	---	---	採水者
採水年月日	---	R6.4.11	R6.5.14	R6.6.4	R6.7.2	R6.8.6	R6.9.10	R6.10.16	R6.11.6	R6.12.3	R7.1.7	R7.2.5		---	---	---	---	採水年月日
採水時刻	時：分	9:20	9:25	9:20	9:17	10:09	9:30	9:18	9:35	9:32	9:05	9:30		---	---	---	---	採水時刻
天候	前日・当日	晴・晴	雨・曇	曇・晴	雨・晴	晴・晴	晴・晴	晴・曇	曇・曇	晴・晴	曇・曇	晴・晴		---	---	---	---	天候
気温	℃	16.9	18.4	22.3	29.4	32.5	30.1	25.8	15.5	12.3	8.4	5.5		32.5	5.5		---	気温
水温	℃	15.9	19.0	20.4	22.3	26.2	24.9	21.0	19.0	15.8	11.0	12.0		26.2	11.0		---	水温
一般細菌	個/mL	0	0	2	0	0	0	1	0	0	0	0		2	0		100個/mL以下	一般細菌
大腸菌	+・-	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)		(-)	(-)		検出されないこと	大腸菌
カドミウム及びその化合物	mg/L	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003		<0.0003	<0.0003		0.003mg/L以下	カドミウム及びその化合物
水銀及びその化合物	mg/L	---	<0.00005	---	---	<0.00005	---	---	<0.00005	---	---	<0.00005		<0.00005	<0.00005		0.0005mg/L以下	水銀及びその化合物
セレン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		<0.001	<0.001		0.01mg/L以下	セレン及びその化合物
鉛及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		<0.001	<0.001		0.01mg/L以下	鉛及びその化合物
ヒ素及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		<0.001	<0.001		0.01mg/L以下	ヒ素及びその化合物
六価クロム化合物	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002		<0.002	<0.002		0.02mg/L以下	六価クロム化合物
亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004		<0.004	<0.004		0.04mg/L以下	亜硝酸態窒素
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	---	<0.001	---	---	<0.001	---	---	<0.001	---	---	<0.001		<0.001	<0.001		0.01mg/L以下	シアン化物イオン及び塩化シアン
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.7	0.6	0.5	0.6	0.3	0.6	1.1	0.9	0.9	1.1	1.1		1.1	0.3		10mg/L以下	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素
フッ素及びその化合物	mg/L	<0.08	<0.08	<0.08	0.08	0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08		0.08	<0.08		0.8mg/L以下	フッ素及びその化合物
ホウ素及びその化合物	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1		<0.1	<0.1		1.0mg/L以下	ホウ素及びその化合物
四塩化炭素	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002		<0.0002	<0.0002		0.002mg/L以下	四塩化炭素
1,4-ジオキサン	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005		<0.005	<0.005		0.05mg/L以下	1,4-ジオキサン
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004		<0.004	<0.004		0.04mg/L以下	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン
ジクロロメタン	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002		<0.002	<0.002		0.02mg/L以下	ジクロロメタン
テトラクロロエチレン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		<0.001	<0.001		0.01mg/L以下	テトラクロロエチレン
トリクロロエチレン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		<0.001	<0.001		0.01mg/L以下	トリクロロエチレン
ベンゼン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		<0.001	<0.001		0.01mg/L以下	ベンゼン
塩素酸	mg/L	<0.06	0.07	0.06	0.10	0.11	0.13	0.08	0.07	<0.06	<0.06	<0.06		0.13	<0.06		0.6mg/L以下	塩素酸
クロロ酢酸	mg/L	---	<0.002	---	---	<0.002	---	---	<0.002	---	---	<0.002		<0.002	<0.002		0.02mg/L以下	クロロ酢酸
クロロホルム	mg/L	0.008	0.012	0.014	0.015	0.017	0.014	0.010	0.008	0.006	0.006	0.007		0.017	0.006		0.06mg/L以下	クロロホルム
ジクロロ酢酸	mg/L	---	<0.002	---	---	0.002	---	---	0.002	---	---	<0.002		0.002	<0.002		0.03mg/L以下	ジクロロ酢酸
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.004	0.005	0.005	0.004	0.007	0.005	0.005	0.006	0.005	0.005	0.005		0.007	0.004		0.1mg/L以下	ジブロモクロロメタン
臭素酸	mg/L	---	<0.001	---	---	<0.001	---	---	<0.001	---	---	<0.001		<0.001	<0.001		0.01mg/L以下	臭素酸
総トリハロメタン	mg/L	0.018	0.025	0.027	0.027	0.035	0.027	0.023	0.023	0.017	0.017	0.019		0.035	0.017		0.1mg/L以下	総トリハロメタン
トリクロロ酢酸	mg/L	---	0.003	---	---	0.003	---	---	0.005	---	---	0.002		0.005	0.002		0.03mg/L以下	トリクロロ酢酸
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.006	0.008	0.008	0.008	0.010	0.008	0.007	0.007	0.006	0.005	0.006		0.010	0.005		0.03mg/L以下	ブロモジクロロメタン
ブロモホルム	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	0.001	0.002	<0.001	0.001	0.001		0.002	<0.001		0.09mg/L以下	ブロモホルム
ホルムアルデヒド	mg/L	---	<0.002	---	---	<0.002	---	---	<0.002	---	---	<0.002		<0.002	<0.002		0.08mg/L以下	ホルムアルデヒド
亜鉛及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01		<0.01	<0.01		1.0mg/L以下	亜鉛及びその化合物
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.01	0.02	0.02	0.02	0.03	0.03	0.02	0.02	0.01	<0.01	<0.01		0.03	<0.01		0.2mg/L以下	アルミニウム及びその化合物
鉄及びその化合物	mg/L	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03		<0.03	<0.03		0.3mg/L以下	鉄及びその化合物
銅及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01		<0.01	<0.01		1.0mg/L以下	銅及びその化合物
ナトリウム及びその化合物	mg/L	16	17	17	15	18	14	16	14	17	18	19		19	14		200mg/L以下	ナトリウム及びその化合物
マンガン及びその化合物	mg/L	0.003	0.003	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002	0.003	0.003	0.003	0.003		0.003	0.002		0.05mg/L以下	マンガン及びその化合物
塩化物イオン	mg/L	17	19	19	15	20	14	17	14	18	20	22		22	14		200mg/L以下	塩化物イオン
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	76	74	76	75	80	76	82	74	82	82	87		87	74		300mg/L以下	カルシウム、マグネシウム等（硬度）
蒸発残留物	mg/L	151	151	148	137	149	133	142	194	135	161	168		194	133		500mg/L以下	蒸発残留物
陰イオン界面活性剤	mg/L	---	<0.02	---	---	<0.02	---	---	<0.02	---	---	<0.02		<0.02	<0.02		0.2mg/L以下	陰イオン界面活性剤
ジェオスミン	mg/L	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001		<0.000001	<0.000001		0.00001mg/L以下	ジェオスミン
2-メチルイソボルネオール	mg/L	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001		<0.000001	<0.000001		0.00001mg/L以下	2-メチルイソボルネオール
非イオン界面活性剤	mg/L	---	<0.002	---	---	<0.002	---	---	<0.002	---	---	<0.002		<0.002	<0.002		0.02mg/L以下	非イオン界面活性剤
フェノール類	mg/L	---	<0.0005	---	---	<0.0005	---	---	<0.0005	---	---	<0.0005		<0.0005	<0.0005		0.005mg/L以下	フェノール類
有機物（全有機炭素の量）	mg/L	0.5	0.6	0.6	0.5	0.5	0.4	0.5	0.4	0.5	0.6	0.6		0.6	0.4		3mg/L以下	有機物（全有機炭素の量）
ｐＨ値		7.9	7.9	7.9	7.8	7.9	8.0	7.9	8.0	7.8	7.8	7.7		8.0	7.7		5.8以上8.6以下	ｐＨ値
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし	異常なし		異常でないこと	味
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし	異常なし		異常でないこと	臭気
色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.5	<0.5		0.5	<0.5		5度以下	色度
濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1		<0.1	<0.1		2度以下	濁度
消毒の残留効果（残留塩素）	mg/L	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4		0.4	0.3		0.1mg/L以上	消毒の残留効果（残留塩素）

浄水水質分析結果一覧

健康管理センター（志津系）　江原台二丁目

健康管理センター	単位等	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月		最大値	最小値	年平均	水質基準等	健康管理センター
アンチモン及びその化合物	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002		<0.002	<0.002		0.02mg/L以下	アンチモン及びその化合物
ウラン及びその化合物	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002		<0.0002	<0.0002		0.002mg/L以下	ウラン及びその化合物
ニッケル及びその化合物	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002		<0.002	<0.002		0.02mg/L以下	ニッケル及びその化合物
1,2-ジクロロエタン	mg/L	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004		<0.0004	<0.0004		0.004mg/L以下	1,2-ジクロロエタン
トルエン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		<0.001	<0.001		0.4mg/L以下	トルエン
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	---	---	---	---	<0.006	---	---	---	---	---	---		<0.006	<0.006		0.08mg/L以下	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)
ジクロロアセトニトリル	mg/L	---	---	---	---	<0.001	---	---	---	---	---	---		<0.001	<0.001		0.01mg/L以下	ジクロロアセトニトリル
抱水クロラール	mg/L	---	---	---	---	0.002	---	---	---	---	---	---		0.002	0.002		0.02mg/L以下	抱水クロラール
農薬類		---	---	---	---	0	---	---	---	---	---	---		0	0		1以下	農薬類
残留塩素	mg/L	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4		0.4	0.3		1mg/L以下	残留塩素
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	76	74	76	75	80	76	82	74	82	82	87		87	74		10mg/L以上100mg/L以下	カルシウム、マグネシウム等（硬度）
マンガン及びその化合物	mg/L	0.003	0.003	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002	0.003	0.003	0.003	0.003		0.003	0.002		0.01mg/L以下	マンガン及びその化合物
遊離炭酸	mg/L	---	---	---	---	2	---	---	---	---	---	---		2	2		20mg/L以下	遊離炭酸
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03		<0.03	<0.03		0.3mg/L以下	1,1,1-トリクロロエタン
メチル-t-ブチルエーテル(MTBE)	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002		<0.002	<0.002		0.02mg/L以下	メチル-t-ブチルエーテル(MTBE)
有機物等(KMnO4消費量)	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---		---	---		3mg/L以下	有機物等(KMnO4消費量)
臭気強度(TON)		---	---	---	---	<1	---	---	---	---	---	---		<1	<1		3以下	臭気強度(TON)
蒸発残留物	mg/L	151	151	148	137	149	133	142	194	135	161	168		194	133		30mg/L以上200mg/L以下	蒸発残留物
濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1		<0.1	<0.1		1度以下	濁度
ｐＨ値		7.9	7.9	7.9	7.8	7.9	8.0	7.9	8.0	7.8	7.8	7.7		8.0	7.7		7.5程度	ｐＨ値
腐食性（ランゲリア指数）		---	---	---	---	-0.3	---	---	---	---	---	---		-0.3	-0.3		-1程度以上とし、極力0に近づける	腐食性（ランゲリア指数）
従属栄養細菌	cfu/mL	0	1	8	2	6	5	10	19	32	9	16		32	0		1mLの検水で形成される集落数が2,000以下	従属栄養細菌
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01		<0.01	<0.01		0.1mg/L以下	1,1-ジクロロエチレン
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.01	0.02	0.02	0.02	0.03	0.03	0.02	0.02	0.01	<0.01	<0.01		0.03	<0.01		0.1mg/L以下	アルミニウム及びその化合物
PFOS及びPFOA	mg/L	---	---	---	---	<0.000001	---	---	---	---	---	---		<0.000001	<0.000001		0.00005mg/L以下	PFOS及びPFOA
アンモニア態窒素	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05		<0.05	<0.05		---	アンモニア態窒素
電気伝導率	μS/cm	243	243	241	229	256	224	244	222	247	257	271		271	222		---	電気伝導率
カリウム	mg/L	5	5	5	5	6	5	6	5	5	5	6		6	5		---	カリウム
マグネシウム	mg/L	6	6	5	5	6	5	6	5	6	6	7		7	5		---	マグネシウム
カルシウム	mg/L	21	21	21	21	22	22	23	21	23	22	24		24	21		---	カルシウム
臭素イオン	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05		<0.05	<0.05		---	臭素イオン
硝酸態窒素	mg/L	0.7	0.6	0.5	0.6	0.3	0.6	1.1	0.9	0.9	1.1	1.1		1.1	0.3		---	硝酸態窒素
リン酸イオン	mg/L	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5		<0.5	<0.5		---	リン酸イオン
硫酸イオン	mg/L	17	16	15	13	19	14	16	13	20	21	20		21	13		---	硫酸イオン
嫌気性芽胞菌	個/mL	---	---	---	---	0	---	---	---	---	---	---		0	0		検出されないこと	嫌気性芽胞菌
クリプトスポリジウム	個/20L	---	---	---	---	0	---	---	---	---	---	---		0	0		検出されないこと	クリプトスポリジウム
ジアルジア	個/20L	---	---	---	---	0	---	---	---	---	---	---		0	0		検出されないこと	ジアルジア

浄水水質分析結果一覧

井野中学校（上座系）　　宮ノ台三丁目

井野中学校	単位等	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月		最大値	最小値	年平均	水質基準等	井野中学校
採水者	―――	千葉県薬剤師会検査センター	千葉県薬剤師会検査センター	千葉県薬剤師会検査センター	千葉県薬剤師会検査センター	千葉県薬剤師会検査センター	千葉県薬剤師会検査センター	千葉県薬剤師会検査センター	千葉県薬剤師会検査センター	千葉県薬剤師会検査センター	千葉県薬剤師会検査センター	千葉県薬剤師会検査センター		―――	―――	―――	―――	採水者
採水年月日	―――	R6.4.11	R6.5.14	R6.6.4	R6.7.2	R6.8.6	R6.9.10	R6.10.16	R6.11.6	R6.12.3	R7.1.7	R7.2.5		―――	―――	―――	―――	採水年月日
採水時刻	時：分	11:00	11:20	10:56	10:55	12:25	11:10	10:55	11:22	11:07	10:31	11:09		―――	―――	―――	―――	採水時刻
天候	前日・当日	晴・晴	雨・曇	曇・晴	雨・晴	晴・晴	晴・晴	晴・曇	曇・曇	晴・晴	曇・曇	晴・晴		―――	―――	―――	―――	天候
気温	℃	16.8	18.0	22.1	30.5	33.3	30.9	26.4	15.5	15.1	9.4	7.8		33.3	7.8		―――	気温
水温	℃	15.8	18.0	19.2	21.4	24.0	23.0	20.2	19.2	13.4	9.0	9.0		24.0	9.0		―――	水温
一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0		100個/mL以下	一般細菌
大腸菌	＋・－	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)		(－)	(－)		検出されないこと	大腸菌
カドミウム及びその化合物	mg/L	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003		<0.0003	<0.0003		0.003mg/L以下	カドミウム及びその化合物
水銀及びその化合物	mg/L	―――	<0.00005	―――	―――	<0.00005	―――	―――	<0.00005	―――	―――	<0.00005		<0.00005	<0.00005		0.0005mg/L以下	水銀及びその化合物
セレン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		<0.001	<0.001		0.01mg/L以下	セレン及びその化合物
鉛及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		<0.001	<0.001		0.01mg/L以下	鉛及びその化合物
ヒ素及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		<0.001	<0.001		0.01mg/L以下	ヒ素及びその化合物
六価クロム化合物	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002		<0.002	<0.002		0.02mg/L以下	六価クロム化合物
亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004		<0.004	<0.004		0.04mg/L以下	亜硝酸態窒素
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	―――	<0.001	―――	―――	<0.001	―――	―――	<0.001	―――	―――	<0.001		<0.001	<0.001		0.01mg/L以下	シアン化物イオン及び塩化シアン
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.4	0.3	0.2	0.3	0.2	0.3	0.4	0.4	0.5	0.6	0.5		0.6	0.2		10mg/L以下	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素
フッ素及びその化合物	mg/L	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08		<0.08	<0.08		0.8mg/L以下	フッ素及びその化合物
ホウ素及びその化合物	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1		<0.1	<0.1		1.0mg/L以下	ホウ素及びその化合物
四塩化炭素	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002		<0.0002	<0.0002		0.002mg/L以下	四塩化炭素
1,4-ジオキサン	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005		<0.005	<0.005		0.05mg/L以下	1,4-ジオキサン
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004		<0.004	<0.004		0.04mg/L以下	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン
ジクロロメタン	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002		<0.002	<0.002		0.02mg/L以下	ジクロロメタン
テトラクロロエチレン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		<0.001	<0.001		0.01mg/L以下	テトラクロロエチレン
トリクロロエチレン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		<0.001	<0.001		0.01mg/L以下	トリクロロエチレン
ベンゼン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		<0.001	<0.001		0.01mg/L以下	ベンゼン
塩素酸	mg/L	0.06	0.08	0.09	0.11	0.12	0.12	0.11	0.09	0.08	<0.06	<0.06		0.12	<0.06		0.6mg/L以下	塩素酸
クロロ酢酸	mg/L	―――	<0.002	―――	―――	<0.002	―――	―――	<0.002	―――	―――	<0.002		<0.002	<0.002		0.02mg/L以下	クロロ酢酸
クロロホルム	mg/L	0.009	0.011	0.012	0.014	0.014	0.014	0.011	0.009	0.009	0.008	0.009		0.014	0.008		0.06mg/L以下	クロロホルム
ジクロロ酢酸	mg/L	―――	<0.002	―――	―――	<0.002	―――	―――	<0.002	―――	―――	<0.002		<0.002	<0.002		0.03mg/L以下	ジクロロ酢酸
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.008	0.007	0.009	0.008	0.010	0.010	0.009	0.009	0.009	0.008	0.009		0.010	0.007		0.1mg/L以下	ジブロモクロロメタン
臭素酸	mg/L	―――	<0.001	―――	―――	<0.001	―――	―――	<0.001	―――	―――	<0.001		<0.001	<0.001		0.01mg/L以下	臭素酸
総トリハロメタン	mg/L	0.028	0.028	0.034	0.035	0.037	0.038	0.032	0.029	0.029	0.027	0.029		0.038	0.027		0.1mg/L以下	総トリハロメタン
トリクロロ酢酸	mg/L	―――	0.003	―――	―――	0.003	―――	―――	0.004	―――	―――	0.002		0.004	0.002		0.03mg/L以下	トリクロロ酢酸
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.009	0.009	0.011	0.011	0.011	0.012	0.010	0.009	0.009	0.009	0.009		0.012	0.009		0.03mg/L以下	ブロモジクロロメタン
ブロモホルム	mg/L	0.002	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002		0.002	0.001		0.09mg/L以下	ブロモホルム
ホルムアルデヒド	mg/L	―――	<0.002	―――	―――	<0.002	―――	―――	<0.002	―――	―――	<0.002		<0.002	<0.002		0.08mg/L以下	ホルムアルデヒド
亜鉛及びその化合物	mg/L	0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	<0.01	<0.01		0.01	<0.01		1.0mg/L以下	亜鉛及びその化合物
アルミニウム及びその化合物	mg/L	<0.01	0.01	<0.01	0.01	0.02	0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01		0.02	<0.01		0.2mg/L以下	アルミニウム及びその化合物
鉄及びその化合物	mg/L	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03		<0.03	<0.03		0.3mg/L以下	鉄及びその化合物
銅及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01		<0.01	<0.01		1.0mg/L以下	銅及びその化合物
ナトリウム及びその化合物	mg/L	18	18	18	17	18	17	18	18	18	19	19		19	17		200mg/L以下	ナトリウム及びその化合物
マンガン及びその化合物	mg/L	0.006	0.006	0.007	0.008	0.008	0.008	0.008	0.007	0.007	0.007	0.007		0.008	0.006		0.05mg/L以下	マンガン及びその化合物
塩化物イオン	mg/L	14	15	14	13	16	12	13	13	15	16	17		17	12		200mg/L以下	塩化物イオン
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	80	79	82	80	86	86	87	85	87	88	88		88	79		300mg/L以下	カルシウム、マグネシウム等（硬度）
蒸発残留物	mg/L	160	162	169	155	158	153	140	170	148	168	169		170	140		500mg/L以下	蒸発残留物
陰イオン界面活性剤	mg/L	―――	<0.02	―――	―――	<0.02	―――	―――	<0.02	―――	―――	<0.02		<0.02	<0.02		0.2mg/L以下	陰イオン界面活性剤
ジェオスミン	mg/L	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001		<0.000001	<0.000001		0.00001mg/L以下	ジェオスミン
2-メチルイソボルネオール	mg/L	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001		<0.000001	<0.000001		0.00001mg/L以下	2-メチルイソボルネオール
非イオン界面活性剤	mg/L	―――	<0.002	―――	―――	<0.002	―――	―――	<0.002	―――	―――	<0.002		<0.002	<0.002		0.02mg/L以下	非イオン界面活性剤
フェノール類	mg/L	―――	<0.0005	―――	―――	<0.0005	―――	―――	<0.0005	―――	―――	<0.0005		<0.0005	<0.0005		0.005mg/L以下	フェノール類
有機物（全有機炭素の量）	mg/L	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5		0.5	0.4		3mg/L以下	有機物（全有機炭素の量）
ｐＨ値		7.9	8.0	8.0	7.9	7.9	7.9	8.1	8.2	8.0	7.9	7.9		8.2	7.9		5.8以上8.6以下	ｐＨ値
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし	異常なし		異常でないこと	味
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし	異常なし		異常でないこと	臭気
色度	度	0.6	0.6	0.7	0.6	0.8	0.7	0.7	0.8	0.7	0.8	0.7		0.8	0.6		5度以下	色度
濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1		<0.1	<0.1		2度以下	濁度
消毒の残留効果（残留塩素）	mg/L	0.5	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4		0.5	0.3		0.1mg/L以上	消毒の残留効果（残留塩素）

浄水水質分析結果一覧

井野中学校（上座系）　　宮ノ台三丁目

井野中学校	単位等	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月		最大値	最小値	年平均	水質基準等	井野中学校
アンチモン及びその化合物	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002		<0.002	<0.002		0.02mg/L以下	アンチモン及びその化合物
ウラン及びその化合物	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002		<0.0002	<0.0002		0.002mg/L以下	ウラン及びその化合物
ニッケル及びその化合物	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002		<0.002	<0.002		0.02mg/L以下	ニッケル及びその化合物
1,2-ジクロロエタン	mg/L	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004		<0.0004	<0.0004		0.004mg/L以下	1,2-ジクロロエタン
トルエン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		<0.001	<0.001		0.4mg/L以下	トルエン
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	---	---	---	---	<0.006	---	---	---	---	---	---		<0.006	<0.006		0.08mg/L以下	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)
ジクロロアセトニトリル	mg/L	---	---	---	---	<0.001	---	---	---	---	---	---		<0.001	<0.001		0.01mg/L以下	ジクロロアセトニトリル
抱水クロラール	mg/L	---	---	---	---	0.002	---	---	---	---	---	---		0.002	0.002		0.02mg/L以下	抱水クロラール
農薬類		---	---	---	---	0	---	---	---	---	---	---		0	0		1以下	農薬類
残留塩素	mg/L	0.5	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4		0.5	0.3		1mg/L以下	残留塩素
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	80	79	82	80	86	86	87	85	87	88	88		88	79		10mg/L以上100mg/L以下	カルシウム、マグネシウム等（硬度）
マンガン及びその化合物	mg/L	0.006	0.006	0.007	0.008	0.008	0.008	0.008	0.007	0.007	0.007	0.007		0.008	0.006		0.01mg/L以下	マンガン及びその化合物
遊離炭酸	mg/L	---	---	---	---	<2	---	---	---	---	---	---		<2	<2		20mg/L以下	遊離炭酸
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03		<0.03	<0.03		0.3mg/L以下	1,1,1-トリクロロエタン
メチル-t-ブチルエーテル(MTBE)	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002		<0.002	<0.002		0.02mg/L以下	メチル-t-ブチルエーテル(MTBE)
有機物等(KMnO4消費量)	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---		---	---		3mg/L以下	有機物等(KMnO4消費量)
臭気強度(TON)		---	---	---	---	<1	---	---	---	---	---	---		<1	<1		3以下	臭気強度(TON)
蒸発残留物	mg/L	160	162	169	155	158	153	140	170	148	168	169		170	140		30mg/L以上200mg/L以下	蒸発残留物
濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1		<0.1	<0.1		1度以下	濁度
ｐＨ値		7.9	8.0	8.0	7.9	7.9	7.9	8.1	8.2	8.0	7.9	7.9		8.2	7.9		7.5程度	ｐＨ値
腐食性（ランゲリア指数）		---	---	---	---	-0.1	---	---	---	---	---	---		-0.1	-0.1		-1程度以上とし、極力0に近づける	腐食性（ランゲリア指数）
従属栄養細菌	cfu/mL	0	41	11	97	29	51	40	14	29	9	8		97	0		1mLの検水で形成される集落数が2,000以下	従属栄養細菌
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01		<0.01	<0.01		0.1mg/L以下	1,1-ジクロロエチレン
アルミニウム及びその化合物	mg/L	<0.01	0.01	<0.01	0.01	0.02	0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01		0.02	<0.01		0.1mg/L以下	アルミニウム及びその化合物
PFOS及びPFOA	mg/L	---	---	---	---	<0.000001	---	---	---	---	---	---		<0.000001	<0.000001		0.00005mg/L以下	PFOS及びPFOA
アンモニア態窒素	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05		<0.05	<0.05		---	アンモニア態窒素
電気伝導率	μS/cm	253	247	255	242	260	246	255	251	254	264	266		266	242		---	電気伝導率
カリウム	mg/L	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6		6	6		---	カリウム
マグネシウム	mg/L	6	6	6	6	6	6	6	6	7	7	7		7	6		---	マグネシウム
カルシウム	mg/L	22	22	23	22	24	24	24	24	24	24	24		24	22		---	カルシウム
臭素イオン	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05		<0.05	<0.05		---	臭素イオン
硝酸態窒素	mg/L	0.4	0.3	0.2	0.3	0.2	0.3	0.4	0.4	0.5	0.6	0.5		0.6	0.2		---	硝酸態窒素
リン酸イオン	mg/L	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5		<0.5	<0.5		---	リン酸イオン
硫酸イオン	mg/L	14	13	13	12	15	11	12	12	15	16	16		16	11		---	硫酸イオン
嫌気性芽胞菌	個/mL	---	---	---	---	0	---	---	---	---	---	---		0	0		検出されないこと	嫌気性芽胞菌
クリプトスポリジウム	個/20L	---	---	---	---	0	---	---	---	---	---	---		0	0		検出されないこと	クリプトスポリジウム
ジアルジア	個/20L	---	---	---	---	0	---	---	---	---	---	---		0	0		検出されないこと	ジアルジア