

佐倉市内中学校は、すべて災害時の「広域避難場所」として指定されています。

別表2 佐倉市立中学校の耐震化状況リスト の凡例と注釈

構 造

『RC』＝鉄筋コンクリート造
『S』＝鉄骨造 を表します。

I s 値 (Seismic Index of Structure)

構造体の耐震性能を表す指標。

①地震に対する建物強度、②地震に対する粘り強さによって決定され、この値が大きいほど耐震性が高くなります。

耐震基準

『旧』＝1981年(昭和56年)5月以前の基準(旧耐震基準)に基づく建築物

『新』＝1981年(昭和56年)6月以降の基準(新耐震基準)に基づく建築物 を表します。

新耐震基準建物は耐震性が確保されているため、耐震診断(→I s 値の算出)を行っていません。

別表2 佐倉市立中学校の耐震化状況リスト

平成28年4月1日現在

施設名称	建物名称	構造・規模等			建築年月 (西暦)	耐震 基準	構造耐震 指標 (Is値)	備考
		構造	階数	延床面積 (㎡)				
佐倉中学校	管理及び教室棟	RC	4	5,847	2009年11月	新	-	
佐倉中学校	給食室棟	RC	1	406	1994年5月	新	-	
佐倉中学校	体育館棟	RC	2	2,861	1997年8月	新	-	
志津中学校	管理及び教室棟	RC	3	1,274	1963年3月	旧	0.77	補強済
				852	1967年3月			
				920	1970年3月			
志津中学校	体育館棟	RC	2	1,797	2010年7月	新	-	
志津中学校	普通教室棟	RC	3	1,566	1978年3月	旧	0.77	補強済
志津中学校	普通教室棟	RC	3	1,574	1980年3月	旧	0.71	
志津中学校	給食室棟	RC	1	344	1993年2月	新	-	
上志津中学校	管理及び教室棟	RC	4	2,470	1973年3月	旧	0.78	補強済
上志津中学校	教室棟	RC	4	1,568	1975年2月	旧	0.22	解体済
上志津中学校	教室棟	RC	4	1,747	1979年3月	旧	0.83	補強済
上志津中学校	給食室棟	RC	1	348	1993年3月	新	-	
上志津中学校	体育館棟	RC	2	2,083	2005年8月	新	-	
南部中学校	特別及び普通教室棟	RC	2	916	1961年3月	旧	0.42 ^{※1}	使用中止
				485	1961年12月			
南部中学校	管理・特別及び普通教室棟	RC	3	2,260	1982年3月	新	-	
南部中学校	給食室棟	RC	1	349	1994年3月	新	-	
南部中学校	体育館棟	RC	3	2,383	2000年11月	新	-	
南部中学校	特別・普通教室棟	RC	2	1,441	2016年2月	新	-	
臼井中学校	普通教室棟	RC	4	1,739	1976年4月	旧	0.79	補強済
臼井中学校	管理及び特別教室棟	RC	4	2,594	1976年4月	旧	0.83	補強済
臼井中学校	体育館棟	RC	2	990	1977年3月	旧	0.84	補強済
臼井中学校	普通教室及び特別教室棟	RC	4	1,985	1981年3月	旧	0.80	補強済
臼井中学校	給食室棟	RC	1	367	1994年3月	新	-	
井野中学校	特別教室及び管理室棟	RC	4	2,735	1982年3月	新	-	
井野中学校	普通教室棟	RC	4	2,401	1982年3月	新	-	
井野中学校	体育館棟	RC	2	1,553	1982年11月	新	-	
井野中学校	普通教室棟	RC	4	705	1988年3月	新	-	
井野中学校	給食室棟	RC	1	465	1993年2月	新	-	
佐倉東中学校	管理及び普通教室棟・特別教室棟	RC	4	6,079	1987年3月	新	-	
佐倉東中学校	体育館棟	RC	2	1,504	1988年1月	新	-	
佐倉東中学校	給食室棟	RC	4	457	1994年3月	新	-	

別表2 佐倉市立中学校の耐震化状況リスト

平成28年4月1日現在

施設名称	建物名称	構造・規模等			建築年月 (西暦)	耐震 基準	構造耐震 指標 (Is値)	備考
		構造	階数	延床面積 (m ²)				
臼井西中学校	管理及び特別教室棟	RC	3	3,066	1988年3月	新	-	
臼井西中学校	昇降口棟	RC	3	666	1988年3月	新	-	
臼井西中学校	特別教室棟	RC	3	2,293	1988年3月	新	-	
臼井西中学校	体育館棟	RC	2	1,619	1988年5月	新	-	
臼井西中学校	給食室棟	RC	3	414	1994年3月	新	-	
西志津中学校	管理及び普通教室棟	RC	3	5,814	1988年3月	新	-	
西志津中学校	体育館棟	RC	2	1,491	1988年3月	新	-	
西志津中学校	給食室棟	RC	1	369	1994年3月	新	-	
臼井南中学校	管理棟・特別教室棟・普通教室棟	RC	3	5,571	1995年3月	新	-	
臼井南中学校	体育館棟・給食室棟	RC	3	3,040	1995年3月	新	-	
根郷中学校	給食室棟	RC	1	369	1997年3月	新	-	
根郷中学校	普通教室棟・管理棟	RC	3	3,557	1997年3月	新	-	
根郷中学校	特別教室棟	RC	3	1,975	1997年3月	新	-	
根郷中学校	体育館棟	RC	2	2,350	1997年3月	新	-	